

Ποιοτική Ανάλυση Αστικών Λυμάτων και Υγρών Βιομηχανικών Αποβλήτων Μονάδας, για το έτος 2020 - Διάθεση μέσω της νέας μόνιμης σύνδεσης κοινού υπόγειου αγωγού, από την Μονάδα στην Εγκατάσταση βιολογικής επεξεργασίας υγρών αποβλήτων της Βιομηχανικής Περιοχής Θίσβης * /

Qualitative Analysis of Plant's Sewage (Sanitary) liquid waste & Industrial Liquid Waste, for year 2020 - Disposal through the new permanent common underground pipe connection, from the Plant to the liquid waste biological treatment Installation of Thisvi Industrial Area

*

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ / DATE	Συγκέντρωση / Concentration	BOD 5	COD	TSS (ολικά αιωρούμενα στερεά)	Total N (Ολικό Άζωτο)	Total P (Ολικός Φωσφόρος)
		(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)
03-01-20		2.5	7.8	25.1	11.0	0.4
15-01-20		245.3	421.8	28.5	55.1	1.2
03-02-20		9.6	14.8	25.0	24.6	0.3
16-02-20		13.0	20.0	25.0	24.7	0.6
03-03-20		63.9	115.0	25.0	32.5	0.7
18-03-20		9.1	14.2	25.0	31.5	0.8
01-04-20		8.5	13.8	26.2	15.9	0.8
15-04-20		264.8	411.8	25.0	28.5	0.9
04-05-20		8.3	12.8	25.5	35.5	0.4
20-05-20		13.1	19.6	25.0	20.8	1.1
01-06-20		10.1	17.2	25.0	36.5	1.3
15-06-20		11.3	21.4	25.0	33.5	1.5
02-07-20		13.0	20.6	25.0	23.9	1.0
15-07-20		10.2	18.1	25.0	25.0	0.8
31-07-20		3.0	7.1	38.3	40.2	0.4
17-08-20		15.1	26.3	25.0	27.8	2.8
01-09-20		9.4	17.5	26.4	37.8	0.5