

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΘΗΣ ΝΟΤΙΑΣ ΡΟΔΟΥ 2022

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β'

Μέσες Ημερήσιες Τιμές
Συνεχών Μετρήσεων
Αερίων Ρύπων

ΕΤΟΥΣ 2022

Έγκυρες 24ωρες μέσες τιμές συγκέντρωσης αέριων εκπομπών

() : Η Μονάδα ήταν εκτός λειτουργίας ή σε εκκίνηση/κράτηση ή/και το σύστημα καταλυτικής απονίτρωσης καυσαερίων ήταν εκτός λειτουργίας (βλ. όρο Δ1.1.3 της ΑΕΠΟ του ΘΗΣ).

(*) : Σφάλμα μέτρησης / βλάβη εξοπλισμού

(†) Βλάβη μέτρησης υγρασίας ή/και O₂ σε τουλάχιστον μια (1) ωριαία τιμή. Για την κανονικοποίηση των τιμών εκπομπής αερίων ρύπων χρησιμοποιήθηκαν οι ετήσιοι μέσοι όροι των περιοδικών μετρήσεων υγρασίας και O₂ στην υπόψη Μονάδα.

ΜΕΚ Νο 1	SO ₂	NO _x (ως NO ₂)	NH ₃	Σωματίδια	T	O ₂	Φορτίο
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	(mg/Nm ³ _{dry})	(mg/Nm ³ _{dry})	(mg/Nm ³ _{dry})	(mg/Nm ³ _{dry})	(°C)	(%)	MW
01/01/22							
02/01/22	605	1703		19,2	250	12,3	10,9
03/01/22	615	1816		20,2	254	12,7	11,8
04/01/22	612	1839		20,3	245	12,9	12,4
05/01/22	607	1818		21,3	267	12,9	12,7
06/01/22	607	1835		21,7	266	13,1	11,8
07/01/22	613	1703		21,9	316	12,4	11,2
08/01/22	611	1775		22,2	301	12,8	11,8
09/01/22	605	1830		22,2	275	13,2	11,3
10/01/22	604	1835		22,3	284	13,1	11,9
11/01/22	594	1875		21,9	253	13,4	12,1
12/01/22	593	1986		22,6	239	13,8	12,5
13/01/22	591	2069		22,8	231	14,0	11,7
14/01/22	590	2083		23,0	254	13,8	11,7
15/01/22	598	1919		20,8	264	12,9	12,2
16/01/22	572	2086		21,8	240	13,6	12,5
17/01/22	13	1884		22,6	253	13,6	9,9
18/01/22							
19/01/22							
20/01/22							
21/01/22							
22/01/22							
23/01/22							
24/01/22							
25/01/22							
26/01/22							
27/01/22							
28/01/22							
29/01/22							
30/01/22							
31/01/22							
01/02/22							
02/02/22							
03/02/22							
04/02/22							
05/02/22							
06/02/22							
07/02/22							
08/02/22							
09/02/22							
10/02/22							
11/02/22							

Έγκυρες 24ωρες μέσες τιμές συγκέντρωσης αέριων εκπομπών

() : Η Μονάδα ήταν εκτός λειτουργίας ή σε εκκίνηση/κράτηση ή/και το σύστημα καταλυτικής απονίτρωσης καυσαερίων ήταν εκτός λειτουργίας (βλ. όρο Δ1.1.3 της ΑΕΠΟ του ΘΗΣ).

(*) : Σφάλμα μέτρησης / βλάβη εξοπλισμού

(†) Βλάβη μέτρησης υγρασίας ή/και O₂ σε τουλάχιστον μια (1) ωριαία τιμή. Για την κανονικοποίηση των τιμών εκπομπής αερίων ρύπων χρησιμοποιήθηκαν οι ετήσιοι μέσοι όροι των περιοδικών μετρήσεων υγρασίας και O₂ στην υπόψη Μονάδα.

ΜΕΚ Νο 1	SO ₂	NO _x (ως NO ₂)	NH ₃	Σωματίδια	T	O ₂	Φορτίο
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	(mg/Nm ³ _{dry})	(mg/Nm ³ _{dry})	(mg/Nm ³ _{dry})	(mg/Nm ³ _{dry})	(°C)	(%)	MW
12/02/22							
13/02/22							
14/02/22							
15/02/22	543	1861		31,9	356	12,1	8,4
16/02/22	564	1958		24,7	302	12,5	13,8
17/02/22	568	1878		23,3	279	12,7	11,6
18/02/22	573	1895		21,8	265	12,9	11,6
19/02/22	569	2027		20,8	230	13,4	11,7
20/02/22	570	1953		21,5	234	13,4	11,4
21/02/22	543	1860		24,1	244	13,2	11,1
22/02/22							
23/02/22							
24/02/22							
25/02/22							
26/02/22							
27/02/22							
28/02/22	542	1850		22,7	289	12,4	12,1
01/03/22	575	1882		21,3	269	12,8	12,0
02/03/22	581	1826		23,2	285	12,6	11,4
03/03/22	574	1960		22,8	274	13,1	11,3
04/03/22	576	1984		22,3	263	13,4	11,5
05/03/22	595	1731		26,4	319	12,2	11,6
06/03/22	577	1781		24,7	281	12,6	11,4
07/03/22	488	1823		23,6	267	12,8	10,7
08/03/22							
09/03/22							
10/03/22							
11/03/22							
12/03/22							
13/03/22							
14/03/22							
15/03/22							
16/03/22	526	1933		23,0	294	12,6	12,0
17/03/22	569	1944		21,5	264	13,0	11,9
18/03/22	573	2035		22,6	267	13,3	11,2
19/03/22	572	2112		23,0	252	13,4	11,5
20/03/22	580	2006		23,4	287	12,8	11,8
21/03/22	571	1998		22,9	272	13,1	11,7
22/03/22	571	2009		23,1	262	13,3	11,5
23/03/22	571	2012		22,7	248	13,5	12,3
24/03/22	571	2020		22,7	246	13,5	11,5
25/03/22	577	1982		22,6	244	13,5	11,4

Έγκυρες 24ωρες μέσες τιμές συγκέντρωσης αέριων εκπομπών

() : Η Μονάδα ήταν εκτός λειτουργίας ή σε εκκίνηση/κράτηση ή/και το σύστημα καταλυτικής απονίτρωσης καυσαερίων ήταν εκτός λειτουργίας (βλ. όρο Δ1.1.3 της ΑΕΠΟ του ΘΗΣ).

(*) : Σφάλμα μέτρησης / βλάβη εξοπλισμού

(†) Βλάβη μέτρησης υγρασίας ή/και O₂ σε τουλάχιστον μια (1) ωριαία τιμή. Για την κανονικοποίηση των τιμών εκπομπής αερίων ρύπων χρησιμοποιήθηκαν οι ετήσιοι μέσοι όροι των περιοδικών μετρήσεων υγρασίας και O₂ στην υπόψη Μονάδα.

ΜΕΚ Νο 1	SO ₂	NO _x (ως NO ₂)	NH ₃	Σωματίδια	T	O ₂	Φορτίο
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	(mg/Nm ³ _{dry})	(mg/Nm ³ _{dry})	(mg/Nm ³ _{dry})	(mg/Nm ³ _{dry})	(°C)	(%)	MW
26/03/22	575	1972		22,5	244	13,5	11,4
27/03/22	577	2034		22,9	245	13,6	10,7
28/03/22	599	1788		25,2	299	12,3	11,1
29/03/22	*	*		23,7	269	(12,5)†	11,1
30/03/22	596	1825		24,6	278	12,4	12,1
31/03/22	601	1866		24,4	274	12,9	11,4
01/04/22	568	1833		29,7	239	(14,8)†	11,1
02/04/22	559	1852		36,2	237	16,3	11,5
03/04/22	564	1945		37,9	249	16,6	11,7
04/04/22	555	1920		33,1	257	15,3	11,2
05/04/22	572	1714		25,9	312	12,2	10,1
06/04/22							
07/04/22							
08/04/22							
09/04/22							
10/04/22							
11/04/22							
12/04/22							
13/04/22	563	1767		26,3	290	12,1	10,4
14/04/22	568	1839		23,6	314	12,5	11,7
15/04/22	568	1887		22,1	303	12,7	12,0
16/04/22	565	1884		21,7	278	13,0	11,6
17/04/22	563	1900		20,6	236	13,4	11,6
18/04/22	563	1938		20,6	230	13,5	12,0
19/04/22	569	2017		22,0	242	13,8	12,0
20/04/22	565	1936		23,1	260	13,4	12,3
21/04/22	578	1818		23,0	305	12,7	12,2
22/04/22	565	1923		22,4	272	13,3	11,7
23/04/22	561	2001		21,9	259	13,5	11,6
24/04/22	574	1765		21,8	269	12,9	12,2
25/04/22	566	1791		21,4	248	13,1	11,3
26/04/22	571	1893		22,4	266	13,5	11,8
27/04/22	568	1888		22,4	259	13,5	11,3
28/04/22	573	1867		22,1	255	13,4	11,2
29/04/22	583	1679		24,1	313	12,5	11,3
30/04/22	570	1810		22,5	260	13,2	11,4
01/05/22	568	1873		22,7	240	13,5	10,9
02/05/22	578	1711		22,6	278	12,7	11,8
03/05/22	574	1737		21,9	261	12,9	11,7
04/05/22	577	1935		21,7	240	13,4	11,2
05/05/22	571	1984		22,8	249	13,5	11,6
06/05/22	578	1852		22,1	278	12,8	11,9

Έγκυρες 24ωρες μέσες τιμές συγκέντρωσης αέριων εκπομπών

() : Η Μονάδα ήταν εκτός λειτουργίας ή σε εκκίνηση/κράτηση ή/και το σύστημα καταλυτικής απονίτρωσης καυσαερίων ήταν εκτός λειτουργίας (βλ. όρο Δ1.1.3 της ΑΕΠΟ του ΘΗΣ).

(*) : Σφάλμα μέτρησης / βλάβη εξοπλισμού

(†) Βλάβη μέτρησης υγρασίας ή/και O₂ σε τουλάχιστον μια (1) ωριαία τιμή. Για την κανονικοποίηση των τιμών εκπομπής αερίων ρύπων χρησιμοποιήθηκαν οι ετήσιοι μέσοι όροι των περιοδικών μετρήσεων υγρασίας και O₂ στην υπόψη Μονάδα.

ΜΕΚ Νο 1	SO ₂	NO _x (ως NO ₂)	NH ₃	Σωματίδια	T	O ₂	Φορτίο
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	(mg/Nm ³ _{dry})	(mg/Nm ³ _{dry})	(mg/Nm ³ _{dry})	(mg/Nm ³ _{dry})	(°C)	(%)	MW
07/05/22	580	1779		22,2	283	12,6	12,2
08/05/22	572	1863		21,6	269	12,9	12,4
09/05/22	569	1849		21,8	250	13,3	11,5
10/05/22	581	1770		22,8	270	12,7	11,5
11/05/22	576	1800		23,0	276	13,0	11,8
12/05/22	574	1905		23,1	263	13,5	11,8
13/05/22	584	1840		23,1	293	13,0	12,4
14/05/22	579	1818		22,9	296	12,8	12,2
15/05/22	579	1690		22,3	281	12,6	11,8
16/05/22	580	1731		21,9	276	12,7	11,9
17/05/22	581	1732		23,4	302	12,9	12,0
18/05/22	577	1753		21,6	276	12,7	11,9
19/05/22	585	1834		24,3	330	13,3	11,3
20/05/22	573	1955		23,7	301	13,7	12,5
21/05/22	589	1823		24,7	346	13,0	11,6
22/05/22	580	1731		25,2	316	12,8	11,1
23/05/22	580	1661		24,5	328	12,5	11,9
24/05/22	581	1709		23,8	312	12,8	12,0
25/05/22	580	1721		23,2	310	12,8	12,7
26/05/22	583	1742		23,3	315	12,8	12,3
27/05/22	581	1724		22,9	313	12,8	12,5
28/05/22	579	1697		22,7	311	12,8	12,7
29/05/22	577	1803		22,0	282	12,8	12,0
30/05/22	581	1638		22,2	293	12,4	12,5
31/05/22	581	1656		22,0	276	12,7	12,5
01/06/22	581	1674		22,1	275	12,8	12,3
02/06/22							
03/06/22	583	1712		24,7	306	12,8	11,6
04/06/22	587	1612		24,5	336	12,5	11,8
05/06/22	587	1659		23,8	351	12,8	12,8
06/06/22	584	1664		23,9	352	12,7	12,5
07/06/22	578	1736		22,8	300	13,1	11,9
08/06/22	579	1751		22,4	281	13,1	12,6
09/06/22	587	1662		24,6	367	12,2	12,7
10/06/22	585	1606		24,2	361	12,7	12,4
11/06/22	587	1628		24,7	357	12,8	11,9
12/06/22	585	1635		25,1	356	12,8	11,7
13/06/22	581	1657		23,7	349	12,8	13,2
14/06/22	586	1681		23,5	347	12,9	13,6
15/06/22	576	1688		24,2	312	13,0	12,3
16/06/22	585	1641		23,7	347	12,9	12,6
17/06/22	591	1631		25,1	359	12,6	11,8

Έγκυρες 24ωρες μέσες τιμές συγκέντρωσης αέριων εκπομπών

() : Η Μονάδα ήταν εκτός λειτουργίας ή σε εκκίνηση/κράτηση ή/και το σύστημα καταλυτικής απονίτρωσης καυσαερίων ήταν εκτός λειτουργίας (βλ. όρο Δ1.1.3 της ΑΕΠΟ του ΘΗΣ).

(*) : Σφάλμα μέτρησης / βλάβη εξοπλισμού

(†) Βλάβη μέτρησης υγρασίας ή/και O₂ σε τουλάχιστον μια (1) ωριαία τιμή. Για την κανονικοποίηση των τιμών εκπομπής αερίων ρύπων χρησιμοποιήθηκαν οι ετήσιοι μέσοι όροι των περιοδικών μετρήσεων υγρασίας και O₂ στην υπόψη Μονάδα.

ΜΕΚ Νο 1	SO ₂	NO _x (ως NO ₂)	NH ₃	Σωματίδια	T	O ₂	Φορτίο
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	(mg/Nm ³ _{dry})	(mg/Nm ³ _{dry})	(mg/Nm ³ _{dry})	(mg/Nm ³ _{dry})	(°C)	(%)	MW
18/06/22							
19/06/22							
20/06/22	592	1673		24,8	295	12,8	12,1
21/06/22	582	1668		23,3	318	12,4	11,9
22/06/22	582	1732		22,2	308	12,7	12,5
23/06/22	583	1727		21,6	300	12,8	12,9
24/06/22	587	1677		22,2	302	12,8	12,0
25/06/22	585	1793		22,0	301	12,9	12,3
26/06/22	583	1728		21,9	297	12,9	12,2
27/06/22	587	1764		21,8	290	13,0	12,5
28/06/22	587	1746		22,0	307	12,9	12,5
29/06/22	590	1640		23,5	370	12,3	13,4
30/06/22	590	1679		23,1	356	12,7	13,2
01/07/22	599	1687		23,7	350	12,9	12,8
02/07/22	585	1678		22,3	299	12,8	12,7
03/07/22	588	1702		22,1	291	12,9	12,4
04/07/22	586	1676		21,7	285	12,9	12,6
05/07/22	589	1702		21,9	282	13,0	12,5
06/07/22	588	1699		22,0	282	12,9	12,0
07/07/22	603	1656		22,6	305	12,5	12,7
08/07/22	596	1677		22,2	294	12,8	12,7
09/07/22	607	1702		23,0	295	12,9	11,9
10/07/22	594	1703		22,9	298	13,0	11,8
11/07/22	612	1769		22,9	299	13,1	12,5
12/07/22	593	1728		22,6	292	13,0	11,9
13/07/22	*	*		21,6	293	(12,7)†	11,9
14/07/22	*	*		20,9	279	(12,8)†	13,3
15/07/22	*	*		23,0	350	(12,3)†	12,4
16/07/22	587	1648		23,5	369	12,5	12,2
17/07/22	582	1685		22,7	360	12,6	12,4
18/07/22	578	1689		22,2	373	12,2	12,7
19/07/22	582	1693		22,6	362	12,5	12,4
20/07/22	581	1703		22,9	353	12,7	12,1
21/07/22	582	1727		23,0	348	12,8	12,4
22/07/22	582	1708		22,9	348	12,7	12,8
23/07/22	577	1603		23,7	385	12,1	12,5
24/07/22	579	1720		23,3	376	12,3	12,3
25/07/22	*	*		21,3	330	(12,5)†	13,6
26/07/22	*	*		20,6	292	(12,7)†	13,3
27/07/22	574	1699		21,2	294	12,8	13,1
28/07/22	576	1695		21,1	293	12,8	13,4
29/07/22	579	1690		21,5	289	12,9	13,1

Έγκυρες 24ωρες μέσες τιμές συγκέντρωσης αέριων εκπομπών

() : Η Μονάδα ήταν εκτός λειτουργίας ή σε εκκίνηση/κράτηση ή/και το σύστημα καταλυτικής απονίτρωσης καυσαερίων ήταν εκτός λειτουργίας (βλ. όρο Δ1.1.3 της ΑΕΠΟ του ΘΗΣ).

(*) : Σφάλμα μέτρησης / βλάβη εξοπλισμού

(†) Βλάβη μέτρησης υγρασίας ή/και O₂ σε τουλάχιστον μια (1) ωριαία τιμή. Για την κανονικοποίηση των τιμών εκπομπής αερίων ρύπων χρησιμοποιήθηκαν οι ετήσιοι μέσοι όροι των περιοδικών μετρήσεων υγρασίας και O₂ στην υπόψη Μονάδα.

ΜΕΚ Νο 1	SO ₂	NO _x (ως NO ₂)	NH ₃	Σωματίδια	T	O ₂	Φορτίο
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	(mg/Nm ³ _{dry})	(mg/Nm ³ _{dry})	(mg/Nm ³ _{dry})	(mg/Nm ³ _{dry})	(°C)	(%)	MW
30/07/22	578	1667		22,5	295	12,8	13,1
31/07/22	577	1564		21,7	322	12,2	13,1
01/08/22	577	1638		21,1	309	12,4	13,3
02/08/22	577	1687		21,0	302	12,6	13,6
03/08/22	582	1687		21,2	294	12,8	13,4
04/08/22	583	1661		21,3	293	12,8	13,1
05/08/22	585	1665		21,3	301	12,8	12,8
06/08/22	586	1624		22,5	348	12,6	13,4
07/08/22	591	1653		23,1	346	12,8	12,4
08/08/22	586	1547		23,1	362	12,1	13,2
09/08/22	588	1601		21,9	310	12,5	12,5
10/08/22	589	1572		24,2	370	12,1	12,0
11/08/22	588	1598		23,1	352	12,5	12,9
12/08/22	590	1649		22,2	305	12,7	12,8
13/08/22	595	1668		22,2	298	12,9	12,3
14/08/22	593	1664		22,2	300	12,8	12,3
15/08/22	594	1641		21,7	301	12,7	12,7
16/08/22	598	1643		23,0	306	12,9	12,7
17/08/22	596	1650		22,3	302	13,0	13,1
18/08/22	595	1638		20,6	263	12,8	13,4
19/08/22	595	1638		20,4	271	12,7	13,4
20/08/22	598	1647		21,2	306	12,7	13,6
21/08/22	591	1621		19,6	256	12,8	13,3
22/08/22	589	1619		19,4	255	12,7	13,9
23/08/22	591	1648		19,7	257	12,8	13,6
24/08/22	613	1530		26,0	358	12,0	11,8
25/08/22	591	1585		22,5	336	12,3	12,4
26/08/22	590	1646		21,4	291	12,7	12,5
27/08/22	594	1654		21,4	290	12,8	12,3
28/08/22	595	1630		21,4	290	12,8	12,6
29/08/22	595	1596		21,2	294	12,7	12,9
30/08/22	595	1627		20,9	293	12,7	13,2
31/08/22	605	1649		20,9	286	12,9	13,4
01/09/22	596	1582		22,0	284	12,6	12,7
02/09/22	607	1558		22,6	341	12,3	13,0
03/09/22	597	1592		22,7	357	12,6	12,7
04/09/22	598	1610		23,4	346	12,7	12,0
05/09/22	595	1638		21,5	288	12,8	12,4
06/09/22	597	1685		21,7	290	12,8	12,2
07/09/22	597	1692		21,3	285	12,9	13,0
08/09/22	602	1682		21,6	294	12,8	12,5
09/09/22	594	1578		22,1	287	12,2	11,9

Έγκυρες 24ωρες μέσες τιμές συγκέντρωσης αέριων εκπομπών

() : Η Μονάδα ήταν εκτός λειτουργίας ή σε εκκίνηση/κράτηση ή/και το σύστημα καταλυτικής απονίτρωσης καυσαερίων ήταν εκτός λειτουργίας (βλ. όρο Δ1.1.3 της ΑΕΠΟ του ΘΗΣ).

(*) : Σφάλμα μέτρησης / βλάβη εξοπλισμού

(†) Βλάβη μέτρησης υγρασίας ή/και O₂ σε τουλάχιστον μια (1) ωριαία τιμή. Για την κανονικοποίηση των τιμών εκπομπής αερίων ρύπων χρησιμοποιήθηκαν οι ετήσιοι μέσοι όροι των περιοδικών μετρήσεων υγρασίας και O₂ στην υπόψη Μονάδα.

ΜΕΚ Νο 1	SO ₂	NO _x (ως NO ₂)	NH ₃	Σωματίδια	T	O ₂	Φορτίο
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	(mg/Nm ³ _{dry})	(mg/Nm ³ _{dry})	(mg/Nm ³ _{dry})	(mg/Nm ³ _{dry})	(°C)	(%)	MW
10/09/22	595	1624		21,8	306	12,6	12,5
11/09/22	595	1573		21,3	298	12,7	12,7
12/09/22	598	1621		21,2	292	12,8	12,7
13/09/22	601	1725		21,8	294	12,9	11,9
14/09/22	601	1737		22,0	303	12,8	12,4
15/09/22	601	1717		22,2	296	12,9	12,7
16/09/22	600	1608		21,8	317	12,4	12,9
17/09/22	601	1681		21,7	301	12,8	12,6
18/09/22	600	1679		21,4	296	12,8	12,5
19/09/22	601	1645		21,6	297	12,9	12,3
20/09/22	601	1777		22,0	296	12,9	11,9
21/09/22	602	1785		22,1	298	12,9	11,8
22/09/22	597	1820		21,6	293	12,9	11,7
23/09/22	606	1824		22,9	327	12,5	11,9
24/09/22	603	1827		23,1	363	12,6	12,5
25/09/22	603	1825		23,0	358	12,8	12,2
26/09/22	599	1792		23,1	358	12,6	12,3
27/09/22	595	1562		24,9	344	12,2	12,1
28/09/22	595	1614		22,4	357	12,6	13,0
29/09/22	599	1634		22,9	359	12,7	12,1
30/09/22	592	1625		22,5	354	12,8	12,4
01/10/22	595	1652		23,6	359	12,7	12,1
02/10/22	589	1600		24,0	397	12,1	12,0
03/10/22	585	1656		24,8	396	12,1	11,5
04/10/22	583	1659		25,0	393	12,2	11,8
05/10/22	584	1724		23,9	390	12,3	12,0
06/10/22	583	1661		25,0	393	12,2	11,6
07/10/22	576	1543		28,4	354	11,9	11,2
08/10/22	582	1630		24,9	395	12,2	11,6
09/10/22	578	1687		23,7	378	12,2	12,9
10/10/22	588	1605		23,2	307	12,1	11,4
11/10/22	580	1627		21,2	305	12,2	12,3
12/10/22	577	1552		29,6	335	11,9	11,0
13/10/22	580	1604		26,9	395	12,3	11,4
14/10/22	576	1614		24,4	393	12,1	12,2
15/10/22							
16/10/22							
17/10/22							
18/10/22	571	1576		25,0	375	12,0	12,2
19/10/22	575	1581		24,4	337	12,2	11,8
20/10/22	579	1605		22,3	291	12,2	11,4
21/10/22							

Έγκυρες 24ωρες μέσες τιμές συγκέντρωσης αέριων εκπομπών

() : Η Μονάδα ήταν εκτός λειτουργίας ή σε εκκίνηση/κράτηση ή/και το σύστημα καταλυτικής απονίτρωσης καυσαερίων ήταν εκτός λειτουργίας (βλ. όρο Δ1.1.3 της ΑΕΠΟ του ΘΗΣ).

(*) : Σφάλμα μέτρησης / βλάβη εξοπλισμού

(†) Βλάβη μέτρησης υγρασίας ή/και O₂ σε τουλάχιστον μια (1) ωριαία τιμή. Για την κανονικοποίηση των τιμών εκπομπής αερίων ρύπων χρησιμοποιήθηκαν οι ετήσιοι μέσοι όροι των περιοδικών μετρήσεων υγρασίας και O₂ στην υπόψη Μονάδα.

ΜΕΚ Νο 1	SO ₂	NO _x (ως NO ₂)	NH ₃	Σωματίδια	T	O ₂	Φορτίο
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	(mg/Nm ³ _{dry})	(mg/Nm ³ _{dry})	(mg/Nm ³ _{dry})	(mg/Nm ³ _{dry})	(°C)	(%)	MW
22/10/22	579	1659		26,9	371	12,1	11,5
23/10/22	580	1668		27,7	396	12,3	10,6
24/10/22	573	1605		26,3	367	12,1	11,7
25/10/22	574	1640		25,3	392	12,2	12,1
26/10/22	574	1570		27,4	390	12,2	11,6
27/10/22	575	1574		26,7	399	12,1	11,5
28/10/22	578	1567		27,9	400	12,3	11,0
29/10/22	577	1613		26,0	396	12,2	11,8
30/10/22	584	1600		29,3	398	12,4	10,8
31/10/22	579	1640		26,3	393	12,3	11,9
01/11/22	583	1601		27,6	353	12,3	11,3
02/11/22	576	1605		24,0	279	12,2	11,5
03/11/22	577	1599		23,5	294	12,2	12,0
04/11/22	576	1567		23,4	286	12,2	11,8
05/11/22	577	1570		23,1	275	12,1	11,3
06/11/22	580	1554		25,4	276	12,2	10,4
07/11/22	583	1586		25,8	288	12,3	10,9
08/11/22	587	1591		31,3	322	12,6	9,8
09/11/22	580	1675		24,6	330	12,3	12,3
10/11/22	580	1681		24,9	331	12,3	11,9
11/11/22	581	1688		25,0	328	12,3	11,7
12/11/22	581	1672		25,0	324	12,3	11,4
13/11/22	585	1594		28,5	311	12,4	10,3
14/11/22	587	1555		32,9	317	12,7	9,2
15/11/22	582	1646		27,9	323	12,5	10,6
16/11/22	582	1624		28,8	315	12,5	10,3
17/11/22	583	1544		29,1	319	12,3	10,2
18/11/22	581	1502		28,9	326	12,4	10,8
19/11/22	582	1490		30,9	319	12,4	10,1
20/11/22	590	1457		36,5	316	12,8	8,5
21/11/22	585	1515		32,1	308	12,5	9,5
22/11/22	584	1618		32,5	316	12,7	9,3
23/11/22	586	1586		31,2	322	12,6	9,7
24/11/22	580	1625		26,7	278	12,5	10,9
25/11/22	585	1675		28,7	279	12,5	9,8
26/11/22	584	1726		30,5	309	12,7	9,5
27/11/22	581	1680		27,2	314	12,4	10,8
28/11/22	588	1597		30,7	296	12,6	9,6
29/11/22	578	1641		25,4	304	12,3	11,3
30/11/22	581	1659		24,2	312	12,4	11,9
01/12/22	*	*		*	310	12,9	7,7
02/12/22	585	1627		28,6	312	12,5	10,3

Έγκυρες 24ωρες μέσες τιμές συγκέντρωσης αέριων εκπομπών

() : Η Μονάδα ήταν εκτός λειτουργίας ή σε εκκίνηση/κράτηση ή/και το σύστημα καταλυτικής απονίτρωσης καυσαερίων ήταν εκτός λειτουργίας (βλ. όρο Δ1.1.3 της ΑΕΠΟ του ΘΗΣ).

(*) : Σφάλμα μέτρησης / βλάβη εξοπλισμού

(†) Βλάβη μέτρησης υγρασίας ή/και O₂ σε τουλάχιστον μια (1) ωριαία τιμή. Για την κανονικοποίηση των τιμών εκπομπής αερίων ρύπων χρησιμοποιήθηκαν οι ετήσιοι μέσοι όροι των περιοδικών μετρήσεων υγρασίας και O₂ στην υπόψη Μονάδα.

ΜΕΚ Νο 1	SO ₂	NO _x (ως NO ₂)	NH ₃	Σωματίδια	T	O ₂	Φορτίο
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	(mg/Nm ³ _{dry})	(mg/Nm ³ _{dry})	(mg/Nm ³ _{dry})	(mg/Nm ³ _{dry})	(°C)	(%)	MW
03/12/22	581	1671		25,5	312	12,4	11,3
04/12/22	587	1641		30,2	309	12,6	9,7
05/12/22	584	1703		32,2	294	12,7	8,9
06/12/22	583	1705		32,5	300	12,7	8,8
07/12/22	581	1674		27,0	322	12,4	11,0
08/12/22	582	1615		28,0	305	12,4	10,3
09/12/22	590	1602		35,5	286	12,8	7,9
10/12/22	588	1540		32,5	388	12,4	10,1
11/12/22	586	1569		36,8	377	12,6	8,6
12/12/22	581	1639		28,1	286	12,5	10,5
13/12/22	582	1574		27,7	287	12,4	10,4
14/12/22	580	1668		25,0	295	12,5	11,8
15/12/22	579	1634		22,4	298	12,3	12,0
16/12/22	582	1556		26,0	294	12,3	10,7
17/12/22	581	1636		23,1	299	12,3	12,0
18/12/22	581	1651		23,0	302	12,3	11,9
19/12/22	588	1593		31,7	292	12,6	8,9
20/12/22	583	1716		29,9	287	12,7	9,6
21/12/22	580	1718		25,0	291	12,5	11,0
22/12/22	577	1747		22,5	300	12,4	12,0
23/12/22	580	1738		23,2	322	12,4	12,0
24/12/22	580	1722		23,6	328	12,4	11,7
25/12/22	583	1665		31,5	326	12,6	9,4
26/12/22	581	1687		32,4	320	12,7	8,7
27/12/22	577	1701		27,8	325	12,5	10,6
28/12/22	577	1694		23,5	331	12,3	11,9
29/12/22	575	1728		22,9	329	12,4	12,1
30/12/22	575	1739		22,4	321	12,5	12,6
31/12/22	569	1761		22,1	310	12,4	12,4

Επικυρωμένες 24ωρες μέσες τιμές συγκέντρωσης αέριων εκπομπών

() : Η Μονάδα ήταν εκτός λειτουργίας ή σε εκκίνηση/κράτηση ή/και το σύστημα καταλυτικής απονίτρωσης καυσαερίων ήταν εκτός λειτουργίας (βλ. όρο Δ1.1.3 της ΑΕΠΟ του ΘΗΣ).

(#) Μέσο φορτίο λειτουργίας μονάδας $\leq 70\%$

(*) : Σφάλμα μέτρησης / βλάβη εξοπλισμού

(†) Βλάβη μέτρησης υγρασίας ή/και O_2 σε τουλάχιστον μια (1) ωριαία τιμή. Για την κανονικοποίηση των τιμών εκπομπής αερίων ρύπων χρησιμοποιήθηκαν οι ετήσιοι μέσοι όροι των περιοδικών μετρήσεων υγρασίας και O_2 στην υπόψη Μονάδα.

ΜΕΚ Νο 1	SO ₂	NO _x (ως NO ₂)	NH ₃	Σωματίδια	T	O ₂	Φορτίο
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	(mg/Nm ³ _{dry})	(mg/Nm ³ _{dry})	(mg/Nm ³ _{dry})	(mg/Nm ³ _{dry})	(°C)	(%)	MW
01/01/22							
02/01/22	492	#		13,4	250	12,3	10,9
03/01/22	501	1479		14,2	254	12,7	11,8
04/01/22	498	1486		14,2	245	12,9	12,4
05/01/22	493	1459		14,9	267	12,9	12,7
06/01/22	494	1495		15,2	266	13,1	11,8
07/01/22	499	#		15,3	316	12,4	11,2
08/01/22	498	1439		15,6	301	12,8	11,8
09/01/22	492	#		15,5	275	13,2	11,3
10/01/22	491	1465		15,6	284	13,1	11,9
11/01/22	481	1506		15,3	253	13,4	12,1
12/01/22	480	1587		15,8	239	13,8	12,5
13/01/22	478	1673		15,9	231	14,0	11,7
14/01/22	477	1713		16,1	254	13,8	11,7
15/01/22	485	1533		14,6	264	12,9	12,2
16/01/22	461	1702		15,2	240	13,6	12,5
17/01/22	10	#		15,8	253	13,6	9,9
18/01/22							
19/01/22							
20/01/22							
21/01/22							
22/01/22							
23/01/22							
24/01/22							
25/01/22							
26/01/22							
27/01/22							
28/01/22							
29/01/22							
30/01/22							
31/01/22							
01/02/22							
02/02/22							
03/02/22							
04/02/22							
05/02/22							
06/02/22							
07/02/22							
08/02/22							
09/02/22							
10/02/22							
11/02/22							

Επικυρωμένες 24ωρες μέσες τιμές συγκέντρωσης αέριων εκπομπών

() : Η Μονάδα ήταν εκτός λειτουργίας ή σε εκκίνηση/κράτηση ή/και το σύστημα καταλυτικής απονίτρωσης καυσαερίων ήταν εκτός λειτουργίας (βλ. όρο Δ1.1.3 της ΑΕΠΟ του ΘΗΣ).

(#) Μέσο φορτίο λειτουργίας μονάδας $\leq 70\%$

(*) : Σφάλμα μέτρησης / βλάβη εξοπλισμού

(†) Βλάβη μέτρησης υγρασίας ή/και O_2 σε τουλάχιστον μια (1) ωριαία τιμή. Για την κανονικοποίηση των τιμών εκπομπής αερίων ρύπων χρησιμοποιήθηκαν οι ετήσιοι μέσοι όροι των περιοδικών μετρήσεων υγρασίας και O_2 στην υπόψη Μονάδα.

ΜΕΚ Νο 1	SO ₂	NO _x (ως NO ₂)	NH ₃	Σωματίδια	T	O ₂	Φορτίο
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	(mg/Nm ³ _{dry})	(mg/Nm ³ _{dry})	(mg/Nm ³ _{dry})	(mg/Nm ³ _{dry})	(°C)	(%)	MW
12/02/22							
13/02/22							
14/02/22							
15/02/22	438	#		22,4	356	12,1	8,4
16/02/22	452	1593		17,3	302	12,5	13,8
17/02/22	456	1497		16,3	279	12,7	11,6
18/02/22	460	1511		15,2	265	12,9	11,6
19/02/22	456	1618		14,6	230	13,4	11,7
20/02/22	457	#		15,0	234	13,4	11,4
21/02/22	436	#		16,9	244	13,2	11,1
22/02/22							
23/02/22							
24/02/22							
25/02/22							
26/02/22							
27/02/22							
28/02/22	435	1517		15,9	289	12,4	12,1
01/03/22	462	1519		14,9	269	12,8	12,0
02/03/22	467	#		16,2	285	12,6	11,4
03/03/22	461	#		16,0	274	13,1	11,3
04/03/22	463	#		15,6	263	13,4	11,5
05/03/22	481	1372		18,5	319	12,2	11,6
06/03/22	463	#		17,3	281	12,6	11,4
07/03/22	392	#		16,5	267	12,8	10,7
08/03/22							
09/03/22							
10/03/22							
11/03/22							
12/03/22							
13/03/22							
14/03/22							
15/03/22							
16/03/22	423	1570		16,1	294	12,6	12,0
17/03/22	456	1564		15,1	264	13,0	11,9
18/03/22	460	#		15,8	267	13,3	11,2
19/03/22	459	#		16,1	252	13,4	11,5
20/03/22	467	1617		16,4	287	12,8	11,8
21/03/22	458	1621		16,1	272	13,1	11,7
22/03/22	458	1603		16,1	262	13,3	11,5
23/03/22	458	1618		15,9	248	13,5	12,3
24/03/22	458	1637		15,9	246	13,5	11,5
25/03/22	464	#		15,8	244	13,5	11,4

Επικυρωμένες 24ωρες μέσες τιμές συγκέντρωσης αέριων εκπομπών

() : Η Μονάδα ήταν εκτός λειτουργίας ή σε εκκίνηση/κράτηση ή/και το σύστημα καταλυτικής απονίτρωσης καυσαερίων ήταν εκτός λειτουργίας (βλ. όρο Δ1.1.3 της ΑΕΠΟ του ΘΗΣ).

(#) Μέσο φορτίο λειτουργίας μονάδας $\leq 70\%$

(*) : Σφάλμα μέτρησης / βλάβη εξοπλισμού

(†) Βλάβη μέτρησης υγρασίας ή/και O_2 σε τουλάχιστον μια (1) ωριαία τιμή. Για την κανονικοποίηση των τιμών εκπομπής αερίων ρύπων χρησιμοποιήθηκαν οι ετήσιοι μέσοι όροι των περιοδικών μετρήσεων υγρασίας και O_2 στην υπόψη Μονάδα.

ΜΕΚ Νο 1	SO ₂	NO _x (ως NO ₂)	NH ₃	Σωματίδια	T	O ₂	Φορτίο
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	(mg/Nm ³ _{dry})	(mg/Nm ³ _{dry})	(mg/Nm ³ _{dry})	(mg/Nm ³ _{dry})	(°C)	(%)	MW
26/03/22	462	#		15,8	244	13,5	11,4
27/03/22	464	#		16,1	245	13,6	10,7
28/03/22	486	#		17,6	299	12,3	11,1
29/03/22	*	*		16,6	269	(12,5)†	11,1
30/03/22	483	1458		17,2	278	12,4	12,1
31/03/22	488	#		17,1	274	12,9	11,4
01/04/22	456	#		20,8	239	(14,8)†	11,1
02/04/22	447	#		25,3	237	16,3	11,5
03/04/22	452	1567		26,6	249	16,6	11,7
04/04/22	445	#		23,2	257	15,3	11,2
05/04/22	459	#		18,1	312	12,2	10,1
06/04/22							
07/04/22							
08/04/22							
09/04/22							
10/04/22							
11/04/22							
12/04/22							
13/04/22	450	#		18,4	290	12,1	10,4
14/04/22	455	1489		16,5	314	12,5	11,7
15/04/22	455	1503		15,4	303	12,7	12,0
16/04/22	452	1510		15,2	278	13,0	11,6
17/04/22	451	1522		14,4	236	13,4	11,6
18/04/22	451	1565		14,4	230	13,5	12,0
19/04/22	456	1630		15,4	242	13,8	12,0
20/04/22	453	1561		16,1	260	13,4	12,3
21/04/22	465	1468		16,1	305	12,7	12,2
22/04/22	452	1550		15,7	272	13,3	11,7
23/04/22	449	1589		15,3	259	13,5	11,6
24/04/22	462	1424		15,2	269	12,9	12,2
25/04/22	453	#		14,9	248	13,1	11,3
26/04/22	458	1543		15,7	266	13,5	11,8
27/04/22	455	#		15,7	259	13,5	11,3
28/04/22	460	#		15,5	255	13,4	11,2
29/04/22	470	#		16,9	313	12,5	11,3
30/04/22	457	#		15,8	260	13,2	11,4
01/05/22	455	#		15,9	240	13,5	10,9
02/05/22	465	1366		15,8	278	12,7	11,8
03/05/22	461	1370		15,3	261	12,9	11,7
04/05/22	463	#		15,2	240	13,4	11,2
05/05/22	458	1594		16,0	249	13,5	11,6
06/05/22	465	1494		15,5	278	12,8	11,9

Επικυρωμένες 24ωρες μέσες τιμές συγκέντρωσης αέριων εκπομπών

() : Η Μονάδα ήταν εκτός λειτουργίας ή σε εκκίνηση/κράτηση ή/και το σύστημα καταλυτικής απονίτρωσης καυσαερίων ήταν εκτός λειτουργίας (βλ. όρο Δ1.1.3 της ΑΕΠΟ του ΘΗΣ).

(#) Μέσο φορτίο λειτουργίας μονάδας $\leq 70\%$

(*) : Σφάλμα μέτρησης / βλάβη εξοπλισμού

(†) Βλάβη μέτρησης υγρασίας ή/και O_2 σε τουλάχιστον μια (1) ωριαία τιμή. Για την κανονικοποίηση των τιμών εκπομπής αερίων ρύπων χρησιμοποιήθηκαν οι ετήσιοι μέσοι όροι των περιοδικών μετρήσεων υγρασίας και O_2 στην υπόψη Μονάδα.

ΜΕΚ Νο 1	SO ₂	NO _x (ως NO ₂)	NH ₃	Σωματίδια	T	O ₂	Φορτίο
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	(mg/Nm ³ _{dry})	(mg/Nm ³ _{dry})	(mg/Nm ³ _{dry})	(mg/Nm ³ _{dry})	(°C)	(%)	MW
07/05/22	466	1425		15,6	283	12,6	12,2
08/05/22	459	1492		15,1	269	12,9	12,4
09/05/22	456	#		15,3	250	13,3	11,5
10/05/22	468	#		16,0	270	12,7	11,5
11/05/22	463	1457		16,1	276	13,0	11,8
12/05/22	461	1535		16,2	263	13,5	11,8
13/05/22	471	1470		16,2	293	13,0	12,4
14/05/22	465	1487		16,0	296	12,8	12,2
15/05/22	465	1353		15,6	281	12,6	11,8
16/05/22	467	1396		15,3	276	12,7	11,9
17/05/22	468	1389		16,4	302	12,9	12,0
18/05/22	464	1411		15,1	276	12,7	11,9
19/05/22	472	#		17,0	330	13,3	11,3
20/05/22	460	1562		16,6	301	13,7	12,5
21/05/22	476	1432		17,3	346	13,0	11,6
22/05/22	466	#		17,6	316	12,8	11,1
23/05/22	467	1352		17,1	328	12,5	11,9
24/05/22	468	1371		16,7	312	12,8	12,0
25/05/22	467	1382		16,2	310	12,8	12,7
26/05/22	470	1400		16,3	315	12,8	12,3
27/05/22	467	1379		16,1	313	12,8	12,5
28/05/22	466	1359		15,9	311	12,8	12,7
29/05/22	464	1447		15,4	282	12,8	12,0
30/05/22	467	1317		15,5	293	12,4	12,5
31/05/22	468	1330		15,4	276	12,7	12,5
01/06/22	467	1348		15,5	275	12,8	12,3
02/06/22							
03/06/22	470	1403		17,3	306	12,8	11,6
04/06/22	474	1286		17,2	336	12,5	11,8
05/06/22	473	1332		16,6	351	12,8	12,8
06/06/22	471	1332		16,7	352	12,7	12,5
07/06/22	465	1398		16,0	300	13,1	11,9
08/06/22	466	1409		15,7	281	13,1	12,6
09/06/22	474	1342		17,2	367	12,2	12,7
10/06/22	472	1291		16,9	361	12,7	12,4
11/06/22	474	1317		17,3	357	12,8	11,9
12/06/22	472	1332		17,6	356	12,8	11,7
13/06/22	468	1327		16,6	349	12,8	13,2
14/06/22	473	1347		16,4	347	12,9	13,6
15/06/22	463	1360		17,0	312	13,0	12,3
16/06/22	472	1319		16,6	347	12,9	12,6
17/06/22	478	1334		17,5	359	12,6	11,8

Επικυρωμένες 24ωρες μέσες τιμές συγκέντρωσης αέριων εκπομπών

() : Η Μονάδα ήταν εκτός λειτουργίας ή σε εκκίνηση/κράτηση ή/και το σύστημα καταλυτικής απονίτρωσης καυσαερίων ήταν εκτός λειτουργίας (βλ. όρο Δ1.1.3 της ΑΕΠΟ του ΘΗΣ).

(#) Μέσο φορτίο λειτουργίας μονάδας $\leq 70\%$

(*) : Σφάλμα μέτρησης / βλάβη εξοπλισμού

(†) Βλάβη μέτρησης υγρασίας ή/και O_2 σε τουλάχιστον μια (1) ωριαία τιμή. Για την κανονικοποίηση των τιμών εκπομπής αερίων ρύπων χρησιμοποιήθηκαν οι ετήσιοι μέσοι όροι των περιοδικών μετρήσεων υγρασίας και O_2 στην υπόψη Μονάδα.

ΜΕΚ Νο 1	SO ₂	NO _x (ως NO ₂)	NH ₃	Σωματίδια	T	O ₂	Φορτίο
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	(mg/Nm ³ _{dry})	(mg/Nm ³ _{dry})	(mg/Nm ³ _{dry})	(mg/Nm ³ _{dry})	(°C)	(%)	MW
18/06/22							
19/06/22							
20/06/22	479	1345		17,3	295	12,8	12,1
21/06/22	469	1345		16,3	318	12,4	11,9
22/06/22	469	1384		15,6	308	12,7	12,5
23/06/22	470	1381		15,1	300	12,8	12,9
24/06/22	473	1338		15,6	302	12,8	12,0
25/06/22	472	1429		15,4	301	12,9	12,3
26/06/22	470	1377		15,3	297	12,9	12,2
27/06/22	473	1412		15,3	290	13,0	12,5
28/06/22	473	1405		15,4	307	12,9	12,5
29/06/22	476	1316		16,5	370	12,3	13,4
30/06/22	476	1345		16,1	356	12,7	13,2
01/07/22	486	1355		16,6	350	12,9	12,8
02/07/22	472	1343		15,6	299	12,8	12,7
03/07/22	475	1360		15,5	291	12,9	12,4
04/07/22	472	1341		15,2	285	12,9	12,6
05/07/22	476	1366		15,3	282	13,0	12,5
06/07/22	475	1366		15,4	282	12,9	12,0
07/07/22	490	1343		15,8	305	12,5	12,7
08/07/22	483	1345		15,5	294	12,8	12,7
09/07/22	494	1354		16,1	295	12,9	11,9
10/07/22	481	1365		16,0	298	13,0	11,8
11/07/22	499	1426		16,0	299	13,1	12,5
12/07/22	480	1388		15,8	292	13,0	11,9
13/07/22	*	*		15,1	293	(12,7)†	11,9
14/07/22	*	*		14,6	279	(12,8)†	13,3
15/07/22	*	*		16,1	350	(12,3)†	12,4
16/07/22	473	1330		16,5	369	12,5	12,2
17/07/22	469	1342		15,9	360	12,6	12,4
18/07/22	465	1345		15,5	373	12,2	12,7
19/07/22	469	1351		15,8	362	12,5	12,4
20/07/22	468	1363		16,1	353	12,7	12,1
21/07/22	469	1386		16,1	348	12,8	12,4
22/07/22	468	1361		16,0	348	12,7	12,8
23/07/22	464	1288		16,6	385	12,1	12,5
24/07/22	466	1404		16,3	376	12,3	12,3
25/07/22	*	*		14,9	330	(12,5)†	13,6
26/07/22	*	*		14,4	292	(12,7)†	13,3
27/07/22	461	1359		14,8	294	12,8	13,1
28/07/22	463	1359		14,8	293	12,8	13,4
29/07/22	466	1352		15,1	289	12,9	13,1

Επικυρωμένες 24ωρες μέσες τιμές συγκέντρωσης αέριων εκπομπών

() : Η Μονάδα ήταν εκτός λειτουργίας ή σε εκκίνηση/κράτηση ή/και το σύστημα καταλυτικής απονίτρωσης καυσαερίων ήταν εκτός λειτουργίας (βλ. όρο Δ1.1.3 της ΑΕΠΟ του ΘΗΣ).

(#) Μέσο φορτίο λειτουργίας μονάδας $\leq 70\%$

(*) : Σφάλμα μέτρησης / βλάβη εξοπλισμού

(†) Βλάβη μέτρησης υγρασίας ή/και O_2 σε τουλάχιστον μια (1) ωριαία τιμή. Για την κανονικοποίηση των τιμών εκπομπής αερίων ρύπων χρησιμοποιήθηκαν οι ετήσιοι μέσοι όροι των περιοδικών μετρήσεων υγρασίας και O_2 στην υπόψη Μονάδα.

ΜΕΚ Νο 1	SO ₂	NO _x (ως NO ₂)	NH ₃	Σωματίδια	T	O ₂	Φορτίο
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	(mg/Nm ³ _{dry})	(mg/Nm ³ _{dry})	(mg/Nm ³ _{dry})	(mg/Nm ³ _{dry})	(°C)	(%)	MW
30/07/22	465	1337		15,8	295	12,8	13,1
31/07/22	464	1251		15,2	322	12,2	13,1
01/08/22	464	1310		14,8	309	12,4	13,3
02/08/22	463	1350		14,7	302	12,6	13,6
03/08/22	469	1350		14,8	294	12,8	13,4
04/08/22	470	1331		14,9	293	12,8	13,1
05/08/22	472	1336		14,9	301	12,8	12,8
06/08/22	473	1303		15,7	348	12,6	13,4
07/08/22	478	1333		16,1	346	12,8	12,4
08/08/22	473	1243		16,2	362	12,1	13,2
09/08/22	475	1283		15,3	310	12,5	12,5
10/08/22	476	1265		16,9	370	12,1	12,0
11/08/22	475	1279		16,2	352	12,5	12,9
12/08/22	477	1320		15,5	305	12,7	12,8
13/08/22	481	1336		15,5	298	12,9	12,3
14/08/22	480	1335		15,5	300	12,8	12,3
15/08/22	481	1315		15,2	301	12,7	12,7
16/08/22	485	1318		16,1	306	12,9	12,7
17/08/22	483	1325		15,6	302	13,0	13,1
18/08/22	482	1315		14,4	263	12,8	13,4
19/08/22	481	1311		14,2	271	12,7	13,4
20/08/22	484	1316		14,8	306	12,7	13,6
21/08/22	478	1297		13,7	256	12,8	13,3
22/08/22	476	1296		13,6	255	12,7	13,9
23/08/22	478	1318		13,8	257	12,8	13,6
24/08/22	500	1228		18,2	358	12,0	11,8
25/08/22	477	1270		15,7	336	12,3	12,4
26/08/22	477	1323		15,0	291	12,7	12,5
27/08/22	481	1324		15,0	290	12,8	12,3
28/08/22	482	1310		15,0	290	12,8	12,6
29/08/22	482	1275		14,9	294	12,7	12,9
30/08/22	482	1299		14,6	293	12,7	13,2
31/08/22	491	1319		14,7	286	12,9	13,4
01/09/22	483	1267		15,4	284	12,6	12,7
02/09/22	494	1257		15,8	341	12,3	13,0
03/09/22	484	1277		15,9	357	12,6	12,7
04/09/22	485	1291		16,4	346	12,7	12,0
05/09/22	482	1312		15,1	288	12,8	12,4
06/09/22	484	1353		15,2	290	12,8	12,2
07/09/22	484	1354		14,9	285	12,9	13,0
08/09/22	489	1358		15,1	294	12,8	12,5
09/09/22	481	1270		15,5	287	12,2	11,9

Επικυρωμένες 24ωρες μέσες τιμές συγκέντρωσης αέριων εκπομπών

() : Η Μονάδα ήταν εκτός λειτουργίας ή σε εκκίνηση/κράτηση ή/και το σύστημα καταλυτικής απονίτρωσης καυσαερίων ήταν εκτός λειτουργίας (βλ. όρο Δ1.1.3 της ΑΕΠΟ του ΘΗΣ).

(#) Μέσο φορτίο λειτουργίας μονάδας ≤ 70%

(*) : Σφάλμα μέτρησης / βλάβη εξοπλισμού

(†) Βλάβη μέτρησης υγρασίας ή/και O₂ σε τουλάχιστον μια (1) ωριαία τιμή. Για την κανονικοποίηση των τιμών εκπομπής αερίων ρύπων χρησιμοποιήθηκαν οι ετήσιοι μέσοι όροι των περιοδικών μετρήσεων υγρασίας και O₂ στην υπόψη Μονάδα.

ΜΕΚ Νο 1	SO ₂	NO _x (ως NO ₂)	NH ₃	Σωματίδια	T	O ₂	Φορτίο
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	(mg/Nm ³ _{dry})	(mg/Nm ³ _{dry})	(mg/Nm ³ _{dry})	(mg/Nm ³ _{dry})	(°C)	(%)	MW
10/09/22	482	1306		15,3	306	12,6	12,5
11/09/22	482	1259		14,9	298	12,7	12,7
12/09/22	484	1302		14,8	292	12,8	12,7
13/09/22	488	1391		15,3	294	12,9	11,9
14/09/22	488	1397		15,4	303	12,8	12,4
15/09/22	488	1389		15,6	296	12,9	12,7
16/09/22	487	1286		15,3	317	12,4	12,9
17/09/22	487	1344		15,2	301	12,8	12,6
18/09/22	487	1344		15,0	296	12,8	12,5
19/09/22	488	1320		15,1	297	12,9	12,3
20/09/22	488	1437		15,4	296	12,9	11,9
21/09/22	488	1442		15,5	298	12,9	11,8
22/09/22	484	1462		15,1	293	12,9	11,7
23/09/22	493	1480		16,0	327	12,5	11,9
24/09/22	490	1470		16,2	363	12,6	12,5
25/09/22	490	1471		16,1	358	12,8	12,2
26/09/22	485	1449		16,2	358	12,6	12,3
27/09/22	482	1276		17,4	344	12,2	12,1
28/09/22	482	1291		15,7	357	12,6	13,0
29/09/22	486	1309		16,0	359	12,7	12,1
30/09/22	479	1300		15,7	354	12,8	12,4
01/10/22	482	1348		16,5	359	12,7	12,1
02/10/22	476	1275		16,8	397	12,1	12,0
03/10/22	472	#		17,4	396	12,1	11,5
04/10/22	470	1360		17,5	393	12,2	11,8
05/10/22	471	1407		16,7	390	12,3	12,0
06/10/22	470	1358		17,5	393	12,2	11,6
07/10/22	462	#		19,9	354	11,9	11,2
08/10/22	469	1311		17,4	395	12,2	11,6
09/10/22	465	1360		16,6	378	12,2	12,9
10/10/22	474	#		16,2	307	12,1	11,4
11/10/22	467	1305		14,9	305	12,2	12,3
12/10/22	464	#		20,7	335	11,9	11,0
13/10/22	467	#		18,8	395	12,3	11,4
14/10/22	463	1310		17,1	393	12,1	12,2
15/10/22							
16/10/22							
17/10/22							
18/10/22	458	1276		17,5	375	12,0	12,2
19/10/22	462	1297		17,1	337	12,2	11,8
20/10/22	466	#		15,6	291	12,2	11,4
21/10/22							

Επικυρωμένες 24ωρες μέσες τιμές συγκέντρωσης αέριων εκπομπών

() : Η Μονάδα ήταν εκτός λειτουργίας ή σε εκκίνηση/κράτηση ή/και το σύστημα καταλυτικής απονίτρωσης καυσαερίων ήταν εκτός λειτουργίας (βλ. όρο Δ1.1.3 της ΑΕΠΟ του ΘΗΣ).

(#) Μέσο φορτίο λειτουργίας μονάδας $\leq 70\%$

(*) : Σφάλμα μέτρησης / βλάβη εξοπλισμού

(†) Βλάβη μέτρησης υγρασίας ή/και O_2 σε τουλάχιστον μια (1) ωριαία τιμή. Για την κανονικοποίηση των τιμών εκπομπής αερίων ρύπων χρησιμοποιήθηκαν οι ετήσιοι μέσοι όροι των περιοδικών μετρήσεων υγρασίας και O_2 στην υπόψη Μονάδα.

ΜΕΚ Νο 1	SO ₂	NO _x (ως NO ₂)	NH ₃	Σωματίδια	T	O ₂	Φορτίο
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	(mg/Nm ³ _{dry})	(mg/Nm ³ _{dry})	(mg/Nm ³ _{dry})	(mg/Nm ³ _{dry})	(°C)	(%)	MW
22/10/22	465	#		18,8	371	12,1	11,5
23/10/22	467	#		19,4	396	12,3	10,6
24/10/22	460	1283		18,4	367	12,1	11,7
25/10/22	461	1333		17,7	392	12,2	12,1
26/10/22	460	1286		19,2	390	12,2	11,6
27/10/22	462	#		18,7	399	12,1	11,5
28/10/22	465	#		19,5	400	12,3	11,0
29/10/22	463	1299		18,2	396	12,2	11,8
30/10/22	471	#		20,5	398	12,4	10,8
31/10/22	465	1324		18,4	393	12,3	11,9
01/11/22	470	#		19,3	353	12,3	11,3
02/11/22	463	#		16,8	279	12,2	11,5
03/11/22	464	1308		16,5	294	12,2	12,0
04/11/22	463	1271		16,4	286	12,2	11,8
05/11/22	463	#		16,1	275	12,1	11,3
06/11/22	467	#		17,8	276	12,2	10,4
07/11/22	470	#		18,0	288	12,3	10,9
08/11/22	474	#		21,9	322	12,6	9,8
09/11/22	467	1372		17,3	330	12,3	12,3
10/11/22	467	1375		17,4	331	12,3	11,9
11/11/22	468	1380		17,5	328	12,3	11,7
12/11/22	468	#		17,5	324	12,3	11,4
13/11/22	471	#		20,0	311	12,4	10,3
14/11/22	474	#		23,0	317	12,7	9,2
15/11/22	469	#		19,6	323	12,5	10,6
16/11/22	469	#		20,2	315	12,5	10,3
17/11/22	470	#		20,4	319	12,3	10,2
18/11/22	468	#		20,2	326	12,4	10,8
19/11/22	469	#		21,6	319	12,4	10,1
20/11/22	477	#		25,5	316	12,8	8,5
21/11/22	472	#		22,5	308	12,5	9,5
22/11/22	471	#		22,8	316	12,7	9,3
23/11/22	473	#		21,9	322	12,6	9,7
24/11/22	467	#		18,7	278	12,5	10,9
25/11/22	472	#		20,1	279	12,5	9,8
26/11/22	471	#		21,4	309	12,7	9,5
27/11/22	468	#		19,0	314	12,4	10,8
28/11/22	474	#		21,5	296	12,6	9,6
29/11/22	465	#		17,8	304	12,3	11,3
30/11/22	467	1368		16,9	312	12,4	11,9
01/12/22	*	*		*	310	12,9	7,7
02/12/22	472	#		20,0	312	12,5	10,3

Επικυρωμένες 24ωρες μέσες τιμές συγκέντρωσης αέριων εκπομπών

() : Η Μονάδα ήταν εκτός λειτουργίας ή σε εκκίνηση/κράτηση ή/και το σύστημα καταλυτικής απονίτρωσης καυσαερίων ήταν εκτός λειτουργίας (βλ. όρο Δ1.1.3 της ΑΕΠΟ του ΘΗΣ).

(#) Μέσο φορτίο λειτουργίας μονάδας ≤ 70%

(*) : Σφάλμα μέτρησης / βλάβη εξοπλισμού

(†) Βλάβη μέτρησης υγρασίας ή/και O₂ σε τουλάχιστον μια (1) ωριαία τιμή. Για την κανονικοποίηση των τιμών εκπομπής αερίων ρύπων χρησιμοποιήθηκαν οι ετήσιοι μέσοι όροι των περιοδικών μετρήσεων υγρασίας και O₂ στην υπόψη Μονάδα.

ΜΕΚ Νο 1	SO ₂	NO _x (ως NO ₂)	NH ₃	Σωματίδια	T	O ₂	Φορτίο
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	(mg/Nm ³ _{dry})	(mg/Nm ³ _{dry})	(mg/Nm ³ _{dry})	(mg/Nm ³ _{dry})	(°C)	(%)	MW
03/12/22	467	#		17,8	312	12,4	11,3
04/12/22	473	#		21,2	309	12,6	9,7
05/12/22	470	#		22,5	294	12,7	8,9
06/12/22	469	#		22,7	300	12,7	8,8
07/12/22	468	#		18,9	322	12,4	11,0
08/12/22	469	#		19,6	305	12,4	10,3
09/12/22	477	#		24,8	286	12,8	7,9
10/12/22	475	#		22,7	388	12,4	10,1
11/12/22	472	#		25,8	377	12,6	8,6
12/12/22	468	#		19,6	286	12,5	10,5
13/12/22	469	#		19,4	287	12,4	10,4
14/12/22	467	1354		17,5	295	12,5	11,8
15/12/22	466	1317		15,7	298	12,3	12,0
16/12/22	469	#		18,2	294	12,3	10,7
17/12/22	467	1337		16,2	299	12,3	12,0
18/12/22	468	1329		16,1	302	12,3	11,9
19/12/22	475	#		22,2	292	12,6	8,9
20/12/22	470	#		20,9	287	12,7	9,6
21/12/22	467	#		17,5	291	12,5	11,0
22/12/22	464	1426		15,7	300	12,4	12,0
23/12/22	466	1423		16,2	322	12,4	12,0
24/12/22	466	1403		16,5	328	12,4	11,7
25/12/22	470	#		22,1	326	12,6	9,4
26/12/22	467	#		22,7	320	12,7	8,7
27/12/22	464	#		19,4	325	12,5	10,6
28/12/22	464	1390		16,4	331	12,3	11,9
29/12/22	462	1385		16,0	329	12,4	12,1
30/12/22	462	1394		15,7	321	12,5	12,6
31/12/22	456	1412		15,4	310	12,4	12,4

Έγκυρες 24ωρες μέσες τιμές συγκέντρωσης αέριων εκπομπών

() : Η Μονάδα ήταν εκτός λειτουργίας ή σε εκκίνηση/κράτηση ή/και το σύστημα καταλυτικής απονίτρωσης καυσαερίων ήταν εκτός λειτουργίας (βλ. όρο Δ1.1.3 της ΑΕΠΟ του ΘΗΣ).

(*) : Σφάλμα μέτρησης / βλάβη εξοπλισμού

(†) Βλάβη μέτρησης υγρασίας ή/και O₂ σε τουλάχιστον μια (1) ωριαία τιμή. Για την κανονικοποίηση των τιμών εκπομπής αερίων ρύπων χρησιμοποιήθηκαν οι ετήσιοι μέσοι όροι των περιοδικών μετρήσεων υγρασίας και O₂ στην υπόψη Μονάδα.

ΜΕΚ Νο 2	SO ₂	NO _x (ως NO ₂)	NH ₃	Σωματίδια	T	O ₂	Φορτίο
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	(mg/Nm ³ _{dry})	(mg/Nm ³ _{dry})	(mg/Nm ³ _{dry})	(mg/Nm ³ _{dry})	(°C)	(%)	MW
01/01/22							
02/01/22							
03/01/22	553	1735		14,7	370	12,3	10,9
04/01/22	549	1768		15,1	377	12,5	11,6
05/01/22							
06/01/22							
07/01/22							
08/01/22							
09/01/22							
10/01/22	536	1702		14,1	341	12,4	10,8
11/01/22							
12/01/22							
13/01/22							
14/01/22	525	1921		14,4	337	12,7	12,0
15/01/22	529	1805		14,7	368	12,4	8,5
16/01/22	524	1931		14,2	327	12,7	11,3
17/01/22	527	1931		15,1	349	12,9	11,6
18/01/22							
19/01/22	524	1910		14,6	332	12,9	11,5
20/01/22	522	1899		14,5	336	12,8	12,1
21/01/22	525	1822		14,9	375	12,4	9,5
22/01/22							
23/01/22							
24/01/22	516	1865		14,1	321	12,7	11,3
25/01/22							
26/01/22	515	1840		13,8	306	12,8	11,2
27/01/22	520	1862		14,6	352	12,6	10,9
28/01/22	531	1821		14,9	387	12,3	8,8
29/01/22							
30/01/22							
31/01/22							
01/02/22							
02/02/22							
03/02/22							
04/02/22							
05/02/22							
06/02/22	516	1782		14,3	344	12,4	12,5
07/02/22	530	1762		15,1	387	12,4	9,2
08/02/22	517	1748		14,1	346	12,3	10,5
09/02/22	524	1762		15,1	385	12,4	9,2
10/02/22							
11/02/22							

Έγκυρες 24ωρες μέσες τιμές συγκέντρωσης αέριων εκπομπών

() : Η Μονάδα ήταν εκτός λειτουργίας ή σε εκκίνηση/κράτηση ή/και το σύστημα καταλυτικής απονίτρωσης καυσαερίων ήταν εκτός λειτουργίας (βλ. όρο Δ1.1.3 της ΑΕΠΟ του ΘΗΣ).

(*) : Σφάλμα μέτρησης / βλάβη εξοπλισμού

(†) Βλάβη μέτρησης υγρασίας ή/και O₂ σε τουλάχιστον μια (1) ωριαία τιμή. Για την κανονικοποίηση των τιμών εκπομπής αερίων ρύπων χρησιμοποιήθηκαν οι ετήσιοι μέσοι όροι των περιοδικών μετρήσεων υγρασίας και O₂ στην υπόψη Μονάδα.

ΜΕΚ Νο 2	SO ₂	NO _x (ως NO ₂)	NH ₃	Σωματίδια	T	O ₂	Φορτίο
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	(mg/Nm ³ _{dry})	(mg/Nm ³ _{dry})	(mg/Nm ³ _{dry})	(mg/Nm ³ _{dry})	(°C)	(%)	MW
12/02/22							
13/02/22							
14/02/22							
15/02/22							
16/02/22							
17/02/22	517	1724		18,6	324	12,1	11,1
18/02/22							
19/02/22							
20/02/22							
21/02/22	520	1641		19,8	334	12,1	10,8
22/02/22							
23/02/22							
24/02/22							
25/02/22							
26/02/22							
27/02/22							
28/02/22							
01/03/22							
02/03/22							
03/03/22							
04/03/22							
05/03/22							
06/03/22							
07/03/22							
08/03/22							
09/03/22							
10/03/22							
11/03/22							
12/03/22	513	1890		18,2	344	12,5	10,8
13/03/22	513	1911		17,1	344	12,6	11,9
14/03/22	515	1837		19,5	328	12,3	10,8
15/03/22	519	1797		21,1	338	12,2	9,9
16/03/22	513	1858		17,0	346	12,5	11,9
17/03/22	519	1795		19,0	371	12,3	10,9
18/03/22	515	1863		20,1	351	12,3	9,9
19/03/22	514	1902		19,7	334	12,5	10,0
20/03/22	517	1925		17,7	353	12,7	11,4
21/03/22	516	1852		17,7	366	12,4	10,5
22/03/22	515	1813		18,9	330	12,3	10,1
23/03/22	511	1859		16,0	326	12,7	12,7
24/03/22	517	1822		16,8	365	12,6	9,8
25/03/22							

Έγκυρες 24ωρες μέσες τιμές συγκέντρωσης αέριων εκπομπών

() : Η Μονάδα ήταν εκτός λειτουργίας ή σε εκκίνηση/κράτηση ή/και το σύστημα καταλυτικής απονίτρωσης καυσαερίων ήταν εκτός λειτουργίας (βλ. όρο Δ1.1.3 της ΑΕΠΟ του ΘΗΣ).

(*) : Σφάλμα μέτρησης / βλάβη εξοπλισμού

(†) Βλάβη μέτρησης υγρασίας ή/και O₂ σε τουλάχιστον μια (1) ωριαία τιμή. Για την κανονικοποίηση των τιμών εκπομπής αερίων ρύπων χρησιμοποιήθηκαν οι ετήσιοι μέσοι όροι των περιοδικών μετρήσεων υγρασίας και O₂ στην υπόψη Μονάδα.

ΜΕΚ Νο 2	SO ₂	NO _x (ως NO ₂)	NH ₃	Σωματίδια	T	O ₂	Φορτίο
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	(mg/Nm ³ _{dry})	(mg/Nm ³ _{dry})	(mg/Nm ³ _{dry})	(mg/Nm ³ _{dry})	(°C)	(%)	MW
26/03/22							
27/03/22							
28/03/22							
29/03/22							
30/03/22							
31/03/22							
01/04/22							
02/04/22							
03/04/22							
04/04/22							
05/04/22	*	*		27,9	378	(12,4)†	10,5
06/04/22	*	*		22,0	393	(12,4)†	10,4
07/04/22	*	*		18,2	386	(12,3)†	10,5
08/04/22	541	1747		19,4	399	12,3	9,7
09/04/22	538	1782		18,2	361	12,4	11,3
10/04/22	544	1705		22,1	379	12,1	9,6
11/04/22							
12/04/22							
13/04/22							
14/04/22							
15/04/22	538	1838		19,0	333	12,1	11,7
16/04/22	542	1817		18,8	379	12,2	10,4
17/04/22	542	1806		18,9	387	12,3	10,2
18/04/22	537	1861		16,3	360	12,7	11,4
19/04/22	543	1929		15,2	339	13,2	10,0
20/04/22	543	1851		17,7	328	12,3	11,2
21/04/22							
22/04/22	543	1854		18,2	352	12,3	10,5
23/04/22	543	1889		17,9	379	12,4	10,8
24/04/22							
25/04/22							
26/04/22	538	1818		17,3	317	12,6	11,4
27/04/22	541	1752		17,9	351	12,5	10,2
28/04/22	548	1789		17,4	366	12,6	11,2
29/04/22	549	1709		20,0	367	12,7	7,3
30/04/22	542	1796		18,3	311	12,6	9,8
01/05/22							
02/05/22							
03/05/22	543	1827		16,9	334	12,8	11,0
04/05/22							
05/05/22	536	1804		22,5	235	12,4	9,9
06/05/22							

Έγκυρες 24ωρες μέσες τιμές συγκέντρωσης αέριων εκπομπών

() : Η Μονάδα ήταν εκτός λειτουργίας ή σε εκκίνηση/κράτηση ή/και το σύστημα καταλυτικής απονίτρωσης καυσαερίων ήταν εκτός λειτουργίας (βλ. όρο Δ1.1.3 της ΑΕΠΟ του ΘΗΣ).

(*) : Σφάλμα μέτρησης / βλάβη εξοπλισμού

(†) Βλάβη μέτρησης υγρασίας ή/και O₂ σε τουλάχιστον μια (1) ωριαία τιμή. Για την κανονικοποίηση των τιμών εκπομπής αερίων ρύπων χρησιμοποιήθηκαν οι ετήσιοι μέσοι όροι των περιοδικών μετρήσεων υγρασίας και O₂ στην υπόψη Μονάδα.

ΜΕΚ Νο 2	SO ₂	NO _x (ως NO ₂)	NH ₃	Σωματίδια	T	O ₂	Φορτίο
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	(mg/Nm ³ _{dry})	(mg/Nm ³ _{dry})	(mg/Nm ³ _{dry})	(mg/Nm ³ _{dry})	(°C)	(%)	MW
07/05/22	545	1820		19,0	330	12,5	11,2
08/05/22							
09/05/22	548	1803		18,0	350	12,3	11,5
10/05/22							
11/05/22							
12/05/22	547	1835		17,7	345	12,6	11,3
13/05/22	552	1835		17,2	379	12,4	11,8
14/05/22	545	1882		16,0	362	12,5	12,2
15/05/22							
16/05/22	549	1767		16,8	352	12,4	11,6
17/05/22	547	1703		18,3	348	12,2	10,7
18/05/22	550	1820		16,0	360	12,6	11,8
19/05/22	541	1726		22,9	262	12,3	9,8
20/05/22	549	1851		16,2	351	12,8	11,4
21/05/22	552	1865		15,4	362	12,8	11,5
22/05/22	543	1704		20,9	308	12,3	10,1
23/05/22	546	1701		17,6	337	12,4	11,0
24/05/22	550	1776		16,1	363	12,5	12,0
25/05/22	550	1791		15,6	356	12,5	12,4
26/05/22	550	1775		15,8	359	12,5	11,7
27/05/22	550	1773		15,4	360	12,5	12,4
28/05/22	547	1746		15,3	350	12,6	12,5
29/05/22	554	1768		16,8	389	12,3	11,5
30/05/22	548	1730		14,8	367	12,6	12,5
31/05/22	550	1709		15,5	366	12,6	12,1
01/06/22	548	1743		15,0	359	12,6	12,5
02/06/22	550	1726		14,6	354	12,8	12,4
03/06/22	527	1701		30,6	350	13,0	12,2
04/06/22	551	1723		14,8	350	12,7	12,5
05/06/22	547	1733		14,5	343	12,7	13,4
06/06/22	549	1709		15,3	353	12,6	12,3
07/06/22	555	1682		16,9	383	12,3	11,8
08/06/22	550	1731		15,8	366	12,5	12,3
09/06/22	550	1768		14,9	361	12,5	12,9
10/06/22	552	1659		16,5	359	12,6	11,8
11/06/22	552	1692		15,7	355	12,6	12,1
12/06/22	547	1673		18,6	328	12,5	10,7
13/06/22	548	1713		14,9	352	12,6	13,1
14/06/22	547	1706		14,8	355	12,6	13,3
15/06/22	554	1705		14,8	358	12,7	12,4
16/06/22	554	1683		16,6	354	12,6	12,0
17/06/22	559	1646		17,7	385	12,4	11,5

Έγκυρες 24ωρες μέσες τιμές συγκέντρωσης αέριων εκπομπών

() : Η Μονάδα ήταν εκτός λειτουργίας ή σε εκκίνηση/κράτηση ή/και το σύστημα καταλυτικής απονίτρωσης καυσαερίων ήταν εκτός λειτουργίας (βλ. όρο Δ1.1.3 της ΑΕΠΟ του ΘΗΣ).

(*) : Σφάλμα μέτρησης / βλάβη εξοπλισμού

(†) Βλάβη μέτρησης υγρασίας ή/και O₂ σε τουλάχιστον μια (1) ωριαία τιμή. Για την κανονικοποίηση των τιμών εκπομπής αερίων ρύπων χρησιμοποιήθηκαν οι ετήσιοι μέσοι όροι των περιοδικών μετρήσεων υγρασίας και O₂ στην υπόψη Μονάδα.

ΜΕΚ Νο 2	SO ₂	NO _x (ως NO ₂)	NH ₃	Σωματίδια	T	O ₂	Φορτίο
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	(mg/Nm ³ _{dry})	(mg/Nm ³ _{dry})	(mg/Nm ³ _{dry})	(mg/Nm ³ _{dry})	(°C)	(%)	MW
18/06/22	554	1696		16,1	358	12,5	12,3
19/06/22	555	1702		15,9	369	12,6	11,8
20/06/22	550	1674		18,1	323	12,4	11,2
21/06/22	565	1758		17,5	349	12,4	11,5
22/06/22	559	1784		15,5	368	12,4	11,9
23/06/22	555	1745		15,5	360	12,4	12,7
24/06/22	557	1722		16,1	359	12,5	11,8
25/06/22	552	1846		14,5	358	12,7	12,1
26/06/22	556	1781		15,3	356	12,7	12,1
27/06/22	560	1736		16,0	387	12,3	12,2
28/06/22	559	1699		17,5	353	12,2	12,1
29/06/22	553	1762		14,8	365	12,5	12,7
30/06/22	554	1756		14,4	354	12,7	13,1
01/07/22	557	1704		15,9	361	12,6	12,3
02/07/22	556	1722		15,4	363	12,6	12,3
03/07/22	556	1717		15,7	359	12,6	12,3
04/07/22	557	1703		15,9	360	12,5	12,3
05/07/22	557	1686		17,8	353	12,4	11,3
06/07/22	558	1702		16,8	363	12,4	12,0
07/07/22	560	1636		18,4	402	12,1	10,9
08/07/22							
09/07/22							
10/07/22							
11/07/22							
12/07/22							
13/07/22	564	1714		19,1	373	12,1	11,2
14/07/22	560	1739		15,1	366	12,5	13,6
15/07/22	563	1705		15,5	369	12,5	12,4
16/07/22	566	1702		16,4	373	12,3	12,0
17/07/22	562	1713		15,2	377	12,2	12,8
18/07/22	560	1762		14,7	377	12,2	12,8
19/07/22	560	1757		14,6	371	12,5	12,1
20/07/22	562	1727		15,6	367	12,4	11,8
21/07/22	558	1738		15,6	359	12,5	12,5
22/07/22	559	1753		14,2	361	12,5	13,3
23/07/22	559	1728		15,7	359	12,4	12,5
24/07/22	560	1759		15,5	392	11,9	12,5
25/07/22	557	1795		14,7	384	12,1	13,4
26/07/22	558	1717		13,8	365	12,5	13,0
27/07/22	554	1721		13,8	352	12,7	13,0
28/07/22	559	1708		14,4	359	12,5	13,4
29/07/22	556	1686		14,4	353	12,6	13,4

Έγκυρες 24ωρες μέσες τιμές συγκέντρωσης αέριων εκπομπών

() : Η Μονάδα ήταν εκτός λειτουργίας ή σε εκκίνηση/κράτηση ή/και το σύστημα καταλυτικής απονίτρωσης καυσαερίων ήταν εκτός λειτουργίας (βλ. όρο Δ1.1.3 της ΑΕΠΟ του ΘΗΣ).

(*) : Σφάλμα μέτρησης / βλάβη εξοπλισμού

(†) Βλάβη μέτρησης υγρασίας ή/και O₂ σε τουλάχιστον μια (1) ωριαία τιμή. Για την κανονικοποίηση των τιμών εκπομπής αερίων ρύπων χρησιμοποιήθηκαν οι ετήσιοι μέσοι όροι των περιοδικών μετρήσεων υγρασίας και O₂ στην υπόψη Μονάδα.

ΜΕΚ Νο 2	SO ₂	NO _x (ως NO ₂)	NH ₃	Σωματίδια	T	O ₂	Φορτίο
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	(mg/Nm ³ _{dry})	(mg/Nm ³ _{dry})	(mg/Nm ³ _{dry})	(mg/Nm ³ _{dry})	(°C)	(%)	MW
30/07/22	557	1694		14,3	355	12,6	13,1
31/07/22	558	1671		15,2	354	12,5	12,7
01/08/22	558	1698		16,4	351	12,5	12,8
02/08/22	556	1734		13,9	352	12,6	13,8
03/08/22	555	1692		15,2	351	12,5	12,8
04/08/22	561	1638		15,1	378	12,2	13,3
05/08/22	563	1669		15,6	370	12,4	12,9
06/08/22	561	1643		15,5	371	12,3	13,0
07/08/22	566	1648		15,9	372	12,4	12,2
08/08/22	563	1631		15,3	365	12,3	13,2
09/08/22	568	1660		15,8	367	12,6	12,2
10/08/22	567	1621		17,9	366	12,2	11,7
11/08/22	567	1634		16,9	367	12,4	12,4
12/08/22	564	1666		15,7	350	12,5	13,1
13/08/22	567	1657		16,9	357	12,4	12,2
14/08/22	567	1583		18,4	375	12,0	11,9
15/08/22	567	1618		15,8	384	12,1	12,5
16/08/22	571	1700		15,3	371	12,5	12,5
17/08/22	567	1712		14,8	361	12,6	12,7
18/08/22	581	1720		15,1	363	12,6	13,4
19/08/22	571	1720		14,0	364	12,4	13,3
20/08/22	565	1698		14,0	356	12,4	13,7
21/08/22	570	1672		14,5	351	12,6	12,9
22/08/22	564	1669		13,7	349	12,6	13,4
23/08/22	568	1606		16,3	379	12,1	13,0
24/08/22	573	1672		14,7	373	12,5	12,9
25/08/22	570	1663		16,2	370	12,2	12,1
26/08/22	569	1646		18,2	354	12,1	11,4
27/08/22	566	1538		27,5	336	11,7	9,6
28/08/22							
29/08/22	574	1605		16,6	356	12,2	12,9
30/08/22	575	1599		17,5	387	12,3	10,3
31/08/22							
01/09/22	563	1595		16,1	353	12,1	12,8
02/09/22	578	1683		15,2	370	12,5	12,7
03/09/22	566	1671		14,2	360	12,6	12,5
04/09/22	571	1648		16,7	366	12,4	11,5
05/09/22	570	1636		16,0	369	12,6	10,5
06/09/22							
07/09/22							
08/09/22	569	1693		17,7	363	12,2	12,0
09/09/22	567	1625		20,2	384	11,9	11,0

Έγκυρες 24ωρες μέσες τιμές συγκέντρωσης αέριων εκπομπών

() : Η Μονάδα ήταν εκτός λειτουργίας ή σε εκκίνηση/κράτηση ή/και το σύστημα καταλυτικής απονίτρωσης καυσαερίων ήταν εκτός λειτουργίας (βλ. όρο Δ1.1.3 της ΑΕΠΟ του ΘΗΣ).

(*) : Σφάλμα μέτρησης / βλάβη εξοπλισμού

(†) Βλάβη μέτρησης υγρασίας ή/και O₂ σε τουλάχιστον μια (1) ωριαία τιμή. Για την κανονικοποίηση των τιμών εκπομπής αερίων ρύπων χρησιμοποιήθηκαν οι ετήσιοι μέσοι όροι των περιοδικών μετρήσεων υγρασίας και O₂ στην υπόψη Μονάδα.

ΜΕΚ Νο 2	SO ₂	NO _x (ως NO ₂)	NH ₃	Σωματίδια	T	O ₂	Φορτίο
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	(mg/Nm ³ _{dry})	(mg/Nm ³ _{dry})	(mg/Nm ³ _{dry})	(mg/Nm ³ _{dry})	(°C)	(%)	MW
10/09/22	565	1651		16,9	388	12,1	12,1
11/09/22	569	1568		19,3	389	12,1	9,9
12/09/22	565	1616		16,2	374	12,1	12,5
13/09/22	571	1713		18,9	392	12,1	11,0
14/09/22	567	1779		15,1	373	12,4	12,6
15/09/22	567	1719		16,7	365	12,5	12,4
16/09/22	571	1734		15,6	370	12,4	12,3
17/09/22	561	1728		16,7	362	12,6	12,5
18/09/22	571	1706		15,4	370	12,4	12,0
19/09/22	570	1673		17,4	361	12,4	11,7
20/09/22	568	1817		16,0	368	12,5	11,5
21/09/22	571	1785		19,2	368	12,3	10,7
22/09/22	571	1761		20,7	383	12,0	10,2
23/09/22	569	1881		17,5	360	12,1	11,7
24/09/22	573	1832		18,0	404	12,1	10,2
25/09/22	571	1763		19,5	350	12,0	11,0
26/09/22	575	1805		17,4	395	12,3	10,5
27/09/22							
28/09/22	568	1644		18,4	363	12,0	11,9
29/09/22	571	1669		15,4	385	12,3	11,9
30/09/22	563	1630		14,9	383	12,3	12,4
01/10/22	561	1668		16,8	380	12,0	12,2
02/10/22	567	1811		15,4	399	12,2	11,7
03/10/22							
04/10/22							
05/10/22							
06/10/22	553	1716		18,6	364	12,1	10,5
07/10/22	557	1735		16,5	391	12,2	11,8
08/10/22	556	1728		16,7	399	12,2	11,3
09/10/22	556	1797		15,3	387	12,4	12,5
10/10/22	556	1739		16,4	393	12,3	11,7
11/10/22	552	1703		17,2	399	12,0	11,8
12/10/22	551	1708		16,8	403	12,1	11,7
13/10/22	548	1680		19,4	385	12,0	11,1
14/10/22	550	1600		23,8	407	12,3	9,0
15/10/22							
16/10/22							
17/10/22	546	1705		17,9	375	12,0	12,1
18/10/22	551	1603		24,1	375	11,9	9,8
19/10/22	548	1680		21,6	341	11,9	11,4
20/10/22	565	1722		21,1	395	12,3	10,9
21/10/22	562	1729		19,4	388	12,3	11,6

Έγκυρες 24ωρες μέσες τιμές συγκέντρωσης αέριων εκπομπών

() : Η Μονάδα ήταν εκτός λειτουργίας ή σε εκκίνηση/κράτηση ή/και το σύστημα καταλυτικής απονίτρωσης καυσαερίων ήταν εκτός λειτουργίας (βλ. όρο Δ1.1.3 της ΑΕΠΟ του ΘΗΣ).

(*) : Σφάλμα μέτρησης / βλάβη εξοπλισμού

(†) Βλάβη μέτρησης υγρασίας ή/και O₂ σε τουλάχιστον μια (1) ωριαία τιμή. Για την κανονικοποίηση των τιμών εκπομπής αερίων ρύπων χρησιμοποιήθηκαν οι ετήσιοι μέσοι όροι των περιοδικών μετρήσεων υγρασίας και O₂ στην υπόψη Μονάδα.

ΜΕΚ Νο 2	SO ₂	NO _x (ως NO ₂)	NH ₃	Σωματίδια	T	O ₂	Φορτίο
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	(mg/Nm ³ _{dry})	(mg/Nm ³ _{dry})	(mg/Nm ³ _{dry})	(mg/Nm ³ _{dry})	(°C)	(%)	MW
22/10/22	557	1791		17,5	400	12,3	11,1
23/10/22	548	1646		24,4	322	11,7	10,3
24/10/22							
25/10/22							
26/10/22							
27/10/22							
28/10/22	549	1641		18,9	385	11,9	11,1
29/10/22	547	1687		19,7	380	11,9	11,1
30/10/22							
31/10/22							
01/11/22							
02/11/22							
03/11/22							
04/11/22							
05/11/22							
06/11/22							
07/11/22	550	1662		20,6	363	12,1	10,8
08/11/22							
09/11/22	552	1766		17,9	365	12,1	11,8
10/11/22	550	1804		17,8	376	12,2	11,6
11/11/22	551	1656		27,4	330	11,7	9,6
12/11/22	550	1757		20,7	361	12,0	10,7
13/11/22	553	1840		17,0	397	12,4	10,7
14/11/22							
15/11/22							
16/11/22							
17/11/22							
18/11/22							
19/11/22							
20/11/22							
21/11/22							
22/11/22							
23/11/22							
24/11/22							
25/11/22	548	1703		23,8	363	12,1	9,6
26/11/22	549	1860		17,8	372	12,2	11,4
27/11/22	548	1725		20,6	384	12,1	10,6
28/11/22							
29/11/22	549	1697		20,4	370	12,1	10,7
30/11/22	547	1677		23,1	377	12,1	10,6
01/12/22	*	*		*	*	*	*
02/12/22	548	1717		19,4	380	12,0	10,2

Έγκυρες 24ωρες μέσες τιμές συγκέντρωσης αέριων εκπομπών

() : Η Μονάδα ήταν εκτός λειτουργίας ή σε εκκίνηση/κράτηση ή/και το σύστημα καταλυτικής απονίτρωσης καυσαερίων ήταν εκτός λειτουργίας (βλ. όρο Δ1.1.3 της ΑΕΠΟ του ΘΗΣ).

(*) : Σφάλμα μέτρησης / βλάβη εξοπλισμού

(†) Βλάβη μέτρησης υγρασίας ή/και O₂ σε τουλάχιστον μια (1) ωριαία τιμή. Για την κανονικοποίηση των τιμών εκπομπής αερίων ρύπων χρησιμοποιήθηκαν οι ετήσιοι μέσοι όροι των περιοδικών μετρήσεων υγρασίας και O₂ στην υπόψη Μονάδα.

ΜΕΚ Νο 2	SO ₂	NO _x (ως NO ₂)	NH ₃	Σωματίδια	T	O ₂	Φορτίο
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	(mg/Nm ³ _{dry})	(mg/Nm ³ _{dry})	(mg/Nm ³ _{dry})	(mg/Nm ³ _{dry})	(°C)	(%)	MW
03/12/22							
04/12/22							
05/12/22							
06/12/22							
07/12/22							
08/12/22							
09/12/22							
10/12/22							
11/12/22							
12/12/22							
13/12/22							
14/12/22	549	1752		17,5	361	12,1	12,0
15/12/22	547	1649		18,7	363	11,9	11,7
16/12/22	546	1638		22,9	351	11,8	10,7
17/12/22	549	1705		18,7	367	11,9	11,5
18/12/22	548	1660		21,6	387	12,1	10,3
19/12/22	541	1506		32,0	407	12,5	7,8
20/12/22							
21/12/22	547	1741		23,3	329	12,0	9,9
22/12/22							
23/12/22							
24/12/22							
25/12/22							
26/12/22							
27/12/22	548	1791		18,9	368	12,3	11,5
28/12/22	543	1841		17,2	366	12,2	12,4
29/12/22							
30/12/22							
31/12/22							

Επικυρωμένες 24ωρες μέσες τιμές συγκέντρωσης αέριων εκπομπών

() : Η Μονάδα ήταν εκτός λειτουργίας ή σε εκκίνηση/κράτηση ή/και το σύστημα καταλυτικής απονίτρωσης καυσαερίων ήταν εκτός λειτουργίας (βλ. όρο Δ1.1.3 της ΑΕΠΟ του ΘΗΣ).

(#) Μέσο φορτίο λειτουργίας μονάδας $\leq 70\%$

(*) : Σφάλμα μέτρησης / βλάβη εξοπλισμού

(†) Βλάβη μέτρησης υγρασίας ή/και O_2 σε τουλάχιστον μια (1) ωριαία τιμή. Για την κανονικοποίηση των τιμών εκπομπής αερίων ρύπων χρησιμοποιήθηκαν οι ετήσιοι μέσοι όροι των περιοδικών μετρήσεων υγρασίας και O_2 στην υπόψη Μονάδα.

ΜΕΚ Νο 2	SO ₂	NO _x (ως NO ₂)	NH ₃	Σωματίδια	T	O ₂	Φορτίο
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	(mg/Nm ³ _{dry})	(mg/Nm ³ _{dry})	(mg/Nm ³ _{dry})	(mg/Nm ³ _{dry})	(°C)	(%)	MW
01/01/22							
02/01/22							
03/01/22	443	#		10,3	370	12,3	10,9
04/01/22	439	1486		10,6	377	12,5	11,6
05/01/22							
06/01/22							
07/01/22							
08/01/22							
09/01/22							
10/01/22	429	#		9,9	341	12,4	10,8
11/01/22							
12/01/22							
13/01/22							
14/01/22	420	1553		10,1	337	12,7	12,0
15/01/22	423	#		10,3	368	12,4	8,5
16/01/22	419	#		10,0	327	12,7	11,3
17/01/22	422	1575		10,6	349	12,9	11,6
18/01/22							
19/01/22	419	#		10,2	332	12,9	11,5
20/01/22	418	1524		10,2	336	12,8	12,1
21/01/22	420	#		10,4	375	12,4	9,5
22/01/22							
23/01/22							
24/01/22	413	#		9,9	321	12,7	11,3
25/01/22							
26/01/22	412	#		9,7	306	12,8	11,2
27/01/22	416	#		10,2	352	12,6	10,9
28/01/22	425	#		10,5	387	12,3	8,8
29/01/22							
30/01/22							
31/01/22							
01/02/22							
02/02/22							
03/02/22							
04/02/22							
05/02/22							
06/02/22	412	1447		10,0	344	12,4	12,5
07/02/22	424	#		10,6	387	12,4	9,2
08/02/22	414	#		9,9	346	12,3	10,5
09/02/22	419	#		10,6	385	12,4	9,2
10/02/22							
11/02/22							

Επικυρωμένες 24ωρες μέσες τιμές συγκέντρωσης αέριων εκπομπών

() : Η Μονάδα ήταν εκτός λειτουργίας ή σε εκκίνηση/κράτηση ή/και το σύστημα καταλυτικής απονίτρωσης καυσαερίων ήταν εκτός λειτουργίας (βλ. όρο Δ1.1.3 της ΑΕΠΟ του ΘΗΣ).

(#) Μέσο φορτίο λειτουργίας μονάδας $\leq 70\%$

(*) : Σφάλμα μέτρησης / βλάβη εξοπλισμού

(†) Βλάβη μέτρησης υγρασίας ή/και O_2 σε τουλάχιστον μια (1) ωριαία τιμή. Για την κανονικοποίηση των τιμών εκπομπής αερίων ρύπων χρησιμοποιήθηκαν οι ετήσιοι μέσοι όροι των περιοδικών μετρήσεων υγρασίας και O_2 στην υπόψη Μονάδα.

ΜΕΚ Νο 2	SO ₂	NO _x (ως NO ₂)	NH ₃	Σωματίδια	T	O ₂	Φορτίο
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	(mg/Nm ³ _{dry})	(mg/Nm ³ _{dry})	(mg/Nm ³ _{dry})	(mg/Nm ³ _{dry})	(°C)	(%)	MW
12/02/22							
13/02/22							
14/02/22							
15/02/22							
16/02/22							
17/02/22	413	#		13,0	324	12,1	11,1
18/02/22							
19/02/22							
20/02/22							
21/02/22	416	#		13,9	334	12,1	10,8
22/02/22							
23/02/22							
24/02/22							
25/02/22							
26/02/22							
27/02/22							
28/02/22							
01/03/22							
02/03/22							
03/03/22							
04/03/22							
05/03/22							
06/03/22							
07/03/22							
08/03/22							
09/03/22							
10/03/22							
11/03/22							
12/03/22	410	#		12,7	344	12,5	10,8
13/03/22	410	1521		12,0	344	12,6	11,9
14/03/22	412	#		13,6	328	12,3	10,8
15/03/22	415	#		14,8	338	12,2	9,9
16/03/22	411	1513		11,9	346	12,5	11,9
17/03/22	415	#		13,3	371	12,3	10,9
18/03/22	412	#		14,1	351	12,3	9,9
19/03/22	412	#		13,8	334	12,5	10,0
20/03/22	413	#		12,4	353	12,7	11,4
21/03/22	413	#		12,4	366	12,4	10,5
22/03/22	412	#		13,2	330	12,3	10,1
23/03/22	409	1487		11,2	326	12,7	12,7
24/03/22	414	#		11,7	365	12,6	9,8
25/03/22							

Επικυρωμένες 24ωρες μέσες τιμές συγκέντρωσης αέριων εκπομπών

() : Η Μονάδα ήταν εκτός λειτουργίας ή σε εκκίνηση/κράτηση ή/και το σύστημα καταλυτικής απονίτρωσης καυσαερίων ήταν εκτός λειτουργίας (βλ. όρο Δ1.1.3 της ΑΕΠΟ του ΘΗΣ).

(#) Μέσο φορτίο λειτουργίας μονάδας $\leq 70\%$

(*) : Σφάλμα μέτρησης / βλάβη εξοπλισμού

(†) Βλάβη μέτρησης υγρασίας ή/και O_2 σε τουλάχιστον μια (1) ωριαία τιμή. Για την κανονικοποίηση των τιμών εκπομπής αερίων ρύπων χρησιμοποιήθηκαν οι ετήσιοι μέσοι όροι των περιοδικών μετρήσεων υγρασίας και O_2 στην υπόψη Μονάδα.

ΜΕΚ Νο 2	SO ₂	NO _x (ως NO ₂)	NH ₃	Σωματίδια	T	O ₂	Φορτίο
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	(mg/Nm ³ _{dry})	(mg/Nm ³ _{dry})	(mg/Nm ³ _{dry})	(mg/Nm ³ _{dry})	(°C)	(%)	MW
26/03/22							
27/03/22							
28/03/22							
29/03/22							
30/03/22							
31/03/22							
01/04/22							
02/04/22							
03/04/22							
04/04/22							
05/04/22	*	*		19,5	378	(12,4)†	10,5
06/04/22	*	*		15,4	393	(12,4)†	10,4
07/04/22	*	*		12,7	386	(12,3)†	10,5
08/04/22	433	#		13,6	399	12,3	9,7
09/04/22	430	#		12,8	361	12,4	11,3
10/04/22	435	#		15,4	379	12,1	9,6
11/04/22							
12/04/22							
13/04/22							
14/04/22							
15/04/22	431	1526		13,3	333	12,1	11,7
16/04/22	433	#		13,2	379	12,2	10,4
17/04/22	434	#		13,2	387	12,3	10,2
18/04/22	430	#		11,4	360	12,7	11,4
19/04/22	434	#		10,6	339	13,2	10,0
20/04/22	434	#		12,4	328	12,3	11,2
21/04/22							
22/04/22	434	#		12,8	352	12,3	10,5
23/04/22	435	#		12,6	379	12,4	10,8
24/04/22							
25/04/22							
26/04/22	431	#		12,1	317	12,6	11,4
27/04/22	433	#		12,5	351	12,5	10,2
28/04/22	439	#		12,2	366	12,6	11,2
29/04/22	439	#		14,0	367	12,7	7,3
30/04/22	434	#		12,8	311	12,6	9,8
01/05/22							
02/05/22							
03/05/22	435	#		11,8	334	12,8	11,0
04/05/22							
05/05/22	429	#		15,7	235	12,4	9,9
06/05/22							

Επικυρωμένες 24ωρες μέσες τιμές συγκέντρωσης αέριων εκπομπών

() : Η Μονάδα ήταν εκτός λειτουργίας ή σε εκκίνηση/κράτηση ή/και το σύστημα καταλυτικής απονίτρωσης καυσαερίων ήταν εκτός λειτουργίας (βλ. όρο Δ1.1.3 της ΑΕΠΟ του ΘΗΣ).

(#) Μέσο φορτίο λειτουργίας μονάδας $\leq 70\%$

(*) : Σφάλμα μέτρησης / βλάβη εξοπλισμού

(†) Βλάβη μέτρησης υγρασίας ή/και O_2 σε τουλάχιστον μια (1) ωριαία τιμή. Για την κανονικοποίηση των τιμών εκπομπής αερίων ρύπων χρησιμοποιήθηκαν οι ετήσιοι μέσοι όροι των περιοδικών μετρήσεων υγρασίας και O_2 στην υπόψη Μονάδα.

ΜΕΚ Νο 2	SO ₂	NO _x (ως NO ₂)	NH ₃	Σωματίδια	T	O ₂	Φορτίο
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	(mg/Nm ³ _{dry})	(mg/Nm ³ _{dry})	(mg/Nm ³ _{dry})	(mg/Nm ³ _{dry})	(°C)	(%)	MW
07/05/22	436	#		13,3	330	12,5	11,2
08/05/22							
09/05/22	439	#		12,6	350	12,3	11,5
10/05/22							
11/05/22							
12/05/22	438	#		12,4	345	12,6	11,3
13/05/22	442	1485		12,0	379	12,4	11,8
14/05/22	436	1537		11,2	362	12,5	12,2
15/05/22							
16/05/22	439	1435		11,8	352	12,4	11,6
17/05/22	438	#		12,8	348	12,2	10,7
18/05/22	441	1479		11,2	360	12,6	11,8
19/05/22	433	#		16,1	262	12,3	9,8
20/05/22	439	#		11,4	351	12,8	11,4
21/05/22	442	#		10,8	362	12,8	11,5
22/05/22	435	#		14,6	308	12,3	10,1
23/05/22	437	#		12,3	337	12,4	11,0
24/05/22	441	1431		11,3	363	12,5	12,0
25/05/22	441	1452		10,9	356	12,5	12,4
26/05/22	440	1429		11,1	359	12,5	11,7
27/05/22	440	1435		10,8	360	12,5	12,4
28/05/22	438	1411		10,7	350	12,6	12,5
29/05/22	443	#		11,8	389	12,3	11,5
30/05/22	439	1388		10,4	367	12,6	12,5
31/05/22	441	1390		10,9	366	12,6	12,1
01/06/22	439	1411		10,5	359	12,6	12,5
02/06/22	441	1386		10,2	354	12,8	12,4
03/06/22	422	1397		25,4	350	13,0	12,2
04/06/22	441	1385		10,4	350	12,7	12,5
05/06/22	438	1394		10,1	343	12,7	13,4
06/06/22	439	1384		10,7	353	12,6	12,3
07/06/22	445	1362		11,9	383	12,3	11,8
08/06/22	440	1407		11,1	366	12,5	12,3
09/06/22	440	1433		10,4	361	12,5	12,9
10/06/22	442	1350		11,5	359	12,6	11,8
11/06/22	442	1370		11,0	355	12,6	12,1
12/06/22	438	#		13,1	328	12,5	10,7
13/06/22	439	1382		10,4	352	12,6	13,1
14/06/22	438	1370		10,4	355	12,6	13,3
15/06/22	443	1379		10,4	358	12,7	12,4
16/06/22	444	1363		11,6	354	12,6	12,0
17/06/22	447	#		12,4	385	12,4	11,5

Επικυρωμένες 24ωρες μέσες τιμές συγκέντρωσης αέριων εκπομπών

() : Η Μονάδα ήταν εκτός λειτουργίας ή σε εκκίνηση/κράτηση ή/και το σύστημα καταλυτικής απονίτρωσης καυσαερίων ήταν εκτός λειτουργίας (βλ. όρο Δ1.1.3 της ΑΕΠΟ του ΘΗΣ).

(#) Μέσο φορτίο λειτουργίας μονάδας $\leq 70\%$

(*) : Σφάλμα μέτρησης / βλάβη εξοπλισμού

(†) Βλάβη μέτρησης υγρασίας ή/και O_2 σε τουλάχιστον μια (1) ωριαία τιμή. Για την κανονικοποίηση των τιμών εκπομπής αερίων ρύπων χρησιμοποιήθηκαν οι ετήσιοι μέσοι όροι των περιοδικών μετρήσεων υγρασίας και O_2 στην υπόψη Μονάδα.

ΜΕΚ Νο 2	SO ₂	NO _x (ως NO ₂)	NH ₃	Σωματίδια	T	O ₂	Φορτίο
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	(mg/Nm ³ _{dry})	(mg/Nm ³ _{dry})	(mg/Nm ³ _{dry})	(mg/Nm ³ _{dry})	(°C)	(%)	MW
18/06/22	444	1373		11,3	358	12,5	12,3
19/06/22	445	1372		11,1	369	12,6	11,8
20/06/22	440	#		12,7	323	12,4	11,2
21/06/22	453	#		12,2	349	12,4	11,5
22/06/22	447	1428		10,9	368	12,4	11,9
23/06/22	445	1414		10,9	360	12,4	12,7
24/06/22	446	1399		11,3	359	12,5	11,8
25/06/22	442	1473		10,2	358	12,7	12,1
26/06/22	446	1432		10,7	356	12,7	12,1
27/06/22	448	1408		11,2	387	12,3	12,2
28/06/22	447	1388		12,2	353	12,2	12,1
29/06/22	443	1416		10,4	365	12,5	12,7
30/06/22	444	1407		10,0	354	12,7	13,1
01/07/22	446	1376		11,1	361	12,6	12,3
02/07/22	445	1385		10,8	363	12,6	12,3
03/07/22	445	1383		11,0	359	12,6	12,3
04/07/22	446	1354		11,2	360	12,5	12,3
05/07/22	446	#		12,5	353	12,4	11,3
06/07/22	447	1393		11,8	363	12,4	12,0
07/07/22	448	#		12,9	402	12,1	10,9
08/07/22							
09/07/22							
10/07/22							
11/07/22							
12/07/22							
13/07/22	452	#		13,4	373	12,1	11,2
14/07/22	449	1392		10,6	366	12,5	13,6
15/07/22	451	1372		10,8	369	12,5	12,4
16/07/22	454	1366		11,5	373	12,3	12,0
17/07/22	450	1367		10,6	377	12,2	12,8
18/07/22	448	1409		10,3	377	12,2	12,8
19/07/22	449	1402		10,3	371	12,5	12,1
20/07/22	451	1405		10,9	367	12,4	11,8
21/07/22	447	1408		10,9	359	12,5	12,5
22/07/22	447	1405		10,0	361	12,5	13,3
23/07/22	448	1417		11,0	359	12,4	12,5
24/07/22	449	1416		10,8	392	11,9	12,5
25/07/22	446	1445		10,3	384	12,1	13,4
26/07/22	447	1381		9,7	365	12,5	13,0
27/07/22	444	1381		9,7	352	12,7	13,0
28/07/22	448	1370		10,1	359	12,5	13,4
29/07/22	445	1354		10,1	353	12,6	13,4

Επικυρωμένες 24ωρες μέσες τιμές συγκέντρωσης αέριων εκπομπών

() : Η Μονάδα ήταν εκτός λειτουργίας ή σε εκκίνηση/κράτηση ή/και το σύστημα καταλυτικής απονίτρωσης καυσαερίων ήταν εκτός λειτουργίας (βλ. όρο Δ1.1.3 της ΑΕΠΟ του ΘΗΣ).

(#) Μέσο φορτίο λειτουργίας μονάδας $\leq 70\%$

(*) : Σφάλμα μέτρησης / βλάβη εξοπλισμού

(†) Βλάβη μέτρησης υγρασίας ή/και O_2 σε τουλάχιστον μια (1) ωριαία τιμή. Για την κανονικοποίηση των τιμών εκπομπής αερίων ρύπων χρησιμοποιήθηκαν οι ετήσιοι μέσοι όροι των περιοδικών μετρήσεων υγρασίας και O_2 στην υπόψη Μονάδα.

ΜΕΚ Νο 2	SO ₂	NO _x (ως NO ₂)	NH ₃	Σωματίδια	T	O ₂	Φορτίο
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	(mg/Nm ³ _{dry})	(mg/Nm ³ _{dry})	(mg/Nm ³ _{dry})	(mg/Nm ³ _{dry})	(°C)	(%)	MW
30/07/22	446	1357		10,0	355	12,6	13,1
31/07/22	447	1352		10,6	354	12,5	12,7
01/08/22	447	1384		11,5	351	12,5	12,8
02/08/22	445	1390		9,7	352	12,6	13,8
03/08/22	444	1375		10,7	351	12,5	12,8
04/08/22	450	1314		10,6	378	12,2	13,3
05/08/22	451	1348		10,9	370	12,4	12,9
06/08/22	449	1325		10,9	371	12,3	13,0
07/08/22	454	1331		11,2	372	12,4	12,2
08/08/22	450	1314		10,7	365	12,3	13,2
09/08/22	455	1338		11,0	367	12,6	12,2
10/08/22	454	1323		12,6	366	12,2	11,7
11/08/22	454	1322		11,8	367	12,4	12,4
12/08/22	452	1352		11,0	350	12,5	13,1
13/08/22	454	1337		11,8	357	12,4	12,2
14/08/22	454	1269		12,9	375	12,0	11,9
15/08/22	454	1293		11,1	384	12,1	12,5
16/08/22	458	1365		10,7	371	12,5	12,5
17/08/22	454	1379		10,3	361	12,6	12,7
18/08/22	468	1374		10,6	363	12,6	13,4
19/08/22	458	1380		9,8	364	12,4	13,3
20/08/22	453	1364		9,8	356	12,4	13,7
21/08/22	458	1338		10,2	351	12,6	12,9
22/08/22	451	1338		9,6	349	12,6	13,4
23/08/22	455	1301		11,4	379	12,1	13,0
24/08/22	460	1332		10,3	373	12,5	12,9
25/08/22	456	1352		11,3	370	12,2	12,1
26/08/22	456	#		12,7	354	12,1	11,4
27/08/22	454	#		19,3	336	11,7	9,6
28/08/22							
29/08/22	460	1306		11,6	356	12,2	12,9
30/08/22	462	#		12,2	387	12,3	10,3
31/08/22							
01/09/22	450	1294		11,3	353	12,1	12,8
02/09/22	465	1348		10,6	370	12,5	12,7
03/09/22	454	1337		10,0	360	12,6	12,5
04/09/22	458	#		11,7	366	12,4	11,5
05/09/22	457	#		11,2	369	12,6	10,5
06/09/22							
07/09/22							
08/09/22	456	1383		12,4	363	12,2	12,0
09/09/22	454	#		14,1	384	11,9	11,0

Επικυρωμένες 24ωρες μέσες τιμές συγκέντρωσης αέριων εκπομπών

() : Η Μονάδα ήταν εκτός λειτουργίας ή σε εκκίνηση/κράτηση ή/και το σύστημα καταλυτικής απονίτρωσης καυσαερίων ήταν εκτός λειτουργίας (βλ. όρο Δ1.1.3 της ΑΕΠΟ του ΘΗΣ).

(#) Μέσο φορτίο λειτουργίας μονάδας $\leq 70\%$

(*) : Σφάλμα μέτρησης / βλάβη εξοπλισμού

(†) Βλάβη μέτρησης υγρασίας ή/και O_2 σε τουλάχιστον μια (1) ωριαία τιμή. Για την κανονικοποίηση των τιμών εκπομπής αερίων ρύπων χρησιμοποιήθηκαν οι ετήσιοι μέσοι όροι των περιοδικών μετρήσεων υγρασίας και O_2 στην υπόψη Μονάδα.

ΜΕΚ Νο 2	SO ₂	NO _x (ως NO ₂)	NH ₃	Σωματίδια	T	O ₂	Φορτίο
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	(mg/Nm ³ _{dry})	(mg/Nm ³ _{dry})	(mg/Nm ³ _{dry})	(mg/Nm ³ _{dry})	(°C)	(%)	MW
10/09/22	453	1348		11,9	388	12,1	12,1
11/09/22	456	#		13,5	389	12,1	9,9
12/09/22	453	1302		11,3	374	12,1	12,5
13/09/22	458	#		13,2	392	12,1	11,0
14/09/22	454	1426		10,5	373	12,4	12,6
15/09/22	454	1395		11,7	365	12,5	12,4
16/09/22	458	1406		10,9	370	12,4	12,3
17/09/22	449	1413		11,7	362	12,6	12,5
18/09/22	458	1367		10,8	370	12,4	12,0
19/09/22	457	1347		12,2	361	12,4	11,7
20/09/22	455	#		11,2	368	12,5	11,5
21/09/22	458	#		13,4	368	12,3	10,7
22/09/22	458	#		14,5	383	12,0	10,2
23/09/22	456	1541		12,3	360	12,1	11,7
24/09/22	460	#		12,6	404	12,1	10,2
25/09/22	458	#		13,7	350	12,0	11,0
26/09/22	462	#		12,2	395	12,3	10,5
27/09/22							
28/09/22	455	1343		12,9	363	12,0	11,9
29/09/22	458	1352		10,8	385	12,3	11,9
30/09/22	451	1298		10,5	383	12,3	12,4
01/10/22	449	1369		11,8	380	12,0	12,2
02/10/22	454	1501		10,8	399	12,2	11,7
03/10/22							
04/10/22							
05/10/22							
06/10/22	442	#		13,0	364	12,1	10,5
07/10/22	446	1426		11,6	391	12,2	11,8
08/10/22	445	#		11,7	399	12,2	11,3
09/10/22	445	1455		10,7	387	12,4	12,5
10/10/22	445	1405		11,5	393	12,3	11,7
11/10/22	442	1378		12,0	399	12,0	11,8
12/10/22	441	1397		11,7	403	12,1	11,7
13/10/22	439	#		13,6	385	12,0	11,1
14/10/22	440	#		16,7	407	12,3	9,0
15/10/22							
16/10/22							
17/10/22	437	1399		12,5	375	12,0	12,1
18/10/22	440	#		16,9	375	11,9	9,8
19/10/22	438	#		15,1	341	11,9	11,4
20/10/22	455	#		14,8	395	12,3	10,9
21/10/22	452	1395		13,6	388	12,3	11,6

Επικυρωμένες 24ωρες μέσες τιμές συγκέντρωσης αέριων εκπομπών

() : Η Μονάδα ήταν εκτός λειτουργίας ή σε εκκίνηση/κράτηση ή/και το σύστημα καταλυτικής απονίτρωσης καυσαερίων ήταν εκτός λειτουργίας (βλ. όρο Δ1.1.3 της ΑΕΠΟ του ΘΗΣ).

(#) Μέσο φορτίο λειτουργίας μονάδας $\leq 70\%$

(*) : Σφάλμα μέτρησης / βλάβη εξοπλισμού

(†) Βλάβη μέτρησης υγρασίας ή/και O_2 σε τουλάχιστον μια (1) ωριαία τιμή. Για την κανονικοποίηση των τιμών εκπομπής αερίων ρύπων χρησιμοποιήθηκαν οι ετήσιοι μέσοι όροι των περιοδικών μετρήσεων υγρασίας και O_2 στην υπόψη Μονάδα.

ΜΕΚ Νο 2	SO ₂	NO _x (ως NO ₂)	NH ₃	Σωματίδια	T	O ₂	Φορτίο
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	(mg/Nm ³ _{dry})	(mg/Nm ³ _{dry})	(mg/Nm ³ _{dry})	(mg/Nm ³ _{dry})	(°C)	(%)	MW
22/10/22	446	#		12,2	400	12,3	11,1
23/10/22	438	#		17,1	322	11,7	10,3
24/10/22							
25/10/22							
26/10/22							
27/10/22							
28/10/22	439	#		13,2	385	11,9	11,1
29/10/22	438	#		13,8	380	11,9	11,1
30/10/22							
31/10/22							
01/11/22							
02/11/22							
03/11/22							
04/11/22							
05/11/22							
06/11/22							
07/11/22	440	#		14,4	363	12,1	10,8
08/11/22							
09/11/22	441	1472		12,5	365	12,1	11,8
10/11/22	440	1492		12,5	376	12,2	11,6
11/11/22	441	#		19,2	330	11,7	9,6
12/11/22	440	#		14,5	361	12,0	10,7
13/11/22	443	#		11,9	397	12,4	10,7
14/11/22							
15/11/22							
16/11/22							
17/11/22							
18/11/22							
19/11/22							
20/11/22							
21/11/22							
22/11/22							
23/11/22							
24/11/22							
25/11/22	438	#		16,6	363	12,1	9,6
26/11/22	440	#		12,5	372	12,2	11,4
27/11/22	438	#		14,4	384	12,1	10,6
28/11/22							
29/11/22	439	#		14,3	370	12,1	10,7
30/11/22	437	#		16,2	377	12,1	10,6
01/12/22	*	*		*	*	*	*
02/12/22	439	#		13,6	380	12,0	10,2

Επικυρωμένες 24ωρες μέσες τιμές συγκέντρωσης αέριων εκπομπών

() : Η Μονάδα ήταν εκτός λειτουργίας ή σε εκκίνηση/κράτηση ή/και το σύστημα καταλυτικής απονίτρωσης καυσαερίων ήταν εκτός λειτουργίας (βλ. όρο Δ1.1.3 της ΑΕΠΟ του ΘΗΣ).

(#) Μέσο φορτίο λειτουργίας μονάδας $\leq 70\%$

(*) : Σφάλμα μέτρησης / βλάβη εξοπλισμού

(†) Βλάβη μέτρησης υγρασίας ή/και O_2 σε τουλάχιστον μια (1) ωριαία τιμή. Για την κανονικοποίηση των τιμών εκπομπής αερίων ρύπων χρησιμοποιήθηκαν οι ετήσιοι μέσοι όροι των περιοδικών μετρήσεων υγρασίας και O_2 στην υπόψη Μονάδα.

ΜΕΚ Νο 2	SO ₂	NO _x (ως NO ₂)	NH ₃	Σωματίδια	T	O ₂	Φορτίο
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	(mg/Nm ³ _{dry})	(mg/Nm ³ _{dry})	(mg/Nm ³ _{dry})	(mg/Nm ³ _{dry})	(°C)	(%)	MW
03/12/22							
04/12/22							
05/12/22							
06/12/22							
07/12/22							
08/12/22							
09/12/22							
10/12/22							
11/12/22							
12/12/22							
13/12/22							
14/12/22	440	1462		12,2	361	12,1	12,0
15/12/22	437	1363		13,1	363	11,9	11,7
16/12/22	437	#		16,0	351	11,8	10,7
17/12/22	440	#		13,1	367	11,9	11,5
18/12/22	438	#		15,1	387	12,1	10,3
19/12/22	433	#		22,4	407	12,5	7,8
20/12/22							
21/12/22	437	#		16,3	329	12,0	9,9
22/12/22							
23/12/22							
24/12/22							
25/12/22							
26/12/22							
27/12/22	439	#		13,2	368	12,3	11,5
28/12/22	434	1517		12,1	366	12,2	12,4
29/12/22							
30/12/22							
31/12/22							

Έγκυρες 24ωρες μέσες τιμές συγκέντρωσης αέριων εκπομπών

() : Η Μονάδα ήταν εκτός λειτουργίας ή σε εκκίνηση/κράτηση ή/και το σύστημα καταλυτικής απονίτρωσης καυσαερίων ήταν εκτός λειτουργίας (βλ. όρο Δ1.1.3 της ΑΕΠΟ του ΘΗΣ).

(*) : Σφάλμα μέτρησης / βλάβη εξοπλισμού

(†) Βλάβη μέτρησης υγρασίας ή/και O₂ σε τουλάχιστον μια (1) ωριαία τιμή. Για την κανονικοποίηση των τιμών εκπομπής αερίων ρύπων χρησιμοποιήθηκαν οι ετήσιοι μέσοι όροι των περιοδικών μετρήσεων υγρασίας και O₂ στην υπόψη Μονάδα.

ΜΕΚ Νο 3	SO ₂	NO _x (ως NO ₂)	NH ₃	Σωματίδια	T	O ₂	Φορτίο
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	(mg/Nm ³ _{dry})	(mg/Nm ³ _{dry})	(mg/Nm ³ _{dry})	(mg/Nm ³ _{dry})	(°C)	(%)	MW
01/01/22	516	1635		23,2	302	12,6	11,5
02/01/22							
03/01/22							
04/01/22							
05/01/22							
06/01/22							
07/01/22							
08/01/22							
09/01/22							
10/01/22							
11/01/22							
12/01/22							
13/01/22							
14/01/22							
15/01/22							
16/01/22							
17/01/22							
18/01/22							
19/01/22	490	1769		34,5	255	12,5	10,3
20/01/22	482	1833		21,7	267	13,0	12,7
21/01/22	498	1844		19,8	307	13,1	10,9
22/01/22							
23/01/22							
24/01/22	486	1802		23,7	334	12,8	11,3
25/01/22	486	1758		26,4	318	12,5	10,3
26/01/22	492	1738		28,7	385	12,4	7,9
27/01/22							
28/01/22	483	1798		21,1	336	12,8	12,1
29/01/22							
30/01/22							
31/01/22							
01/02/22	482	1651		26,9	285	12,4	11,5
02/02/22	485	1767		19,1	271	13,1	12,1
03/02/22	485	1753		19,3	272	12,9	12,6
04/02/22							
05/02/22							
06/02/22							
07/02/22							
08/02/22							
09/02/22							
10/02/22	485	1745		27,0	314	12,5	10,6
11/02/22	485	1767		24,0	346	12,7	11,7

Έγκυρες 24ωρες μέσες τιμές συγκέντρωσης αέριων εκπομπών

() : Η Μονάδα ήταν εκτός λειτουργίας ή σε εκκίνηση/κράτηση ή/και το σύστημα καταλυτικής απονίτρωσης καυσαερίων ήταν εκτός λειτουργίας (βλ. όρο Δ1.1.3 της ΑΕΠΟ του ΘΗΣ).

(*) : Σφάλμα μέτρησης / βλάβη εξοπλισμού

(†) Βλάβη μέτρησης υγρασίας ή/και O₂ σε τουλάχιστον μια (1) ωριαία τιμή. Για την κανονικοποίηση των τιμών εκπομπής αερίων ρύπων χρησιμοποιήθηκαν οι ετήσιοι μέσοι όροι των περιοδικών μετρήσεων υγρασίας και O₂ στην υπόψη Μονάδα.

ΜΕΚ Νο 3	SO ₂	NO _x (ως NO ₂)	NH ₃	Σωματίδια	T	O ₂	Φορτίο
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	(mg/Nm ³ _{dry})	(mg/Nm ³ _{dry})	(mg/Nm ³ _{dry})	(mg/Nm ³ _{dry})	(°C)	(%)	MW
12/02/22							
13/02/22							
14/02/22							
15/02/22							
16/02/22	478	1746		20,4	291	12,6	13,5
17/02/22	488	1729		25,1	365	12,6	9,0
18/02/22							
19/02/22							
20/02/22							
21/02/22	483	1649		22,6	306	12,5	11,6
22/02/22	490	1623		26,7	299	12,6	6,8
23/02/22	489	1579		26,2	322	12,4	11,3
24/02/22							
25/02/22	483	1697		26,9	276	12,4	9,9
26/02/22	485	1781		21,0	270	12,8	11,3
27/02/22	484	1787		18,2	265	13,1	11,8
28/02/22	484	1851		17,6	266	13,5	11,4
01/03/22	64	1697		22,7	324	13,4	8,2
02/03/22							
03/03/22							
04/03/22							
05/03/22							
06/03/22							
07/03/22							
08/03/22							
09/03/22							
10/03/22							
11/03/22							
12/03/22							
13/03/22							
14/03/22							
15/03/22							
16/03/22							
17/03/22							
18/03/22							
19/03/22							
20/03/22							
21/03/22							
22/03/22							
23/03/22							
24/03/22							
25/03/22							

Έγκυρες 24ωρες μέσες τιμές συγκέντρωσης αέριων εκπομπών

() : Η Μονάδα ήταν εκτός λειτουργίας ή σε εκκίνηση/κράτηση ή/και το σύστημα καταλυτικής απονίτρωσης καυσαερίων ήταν εκτός λειτουργίας (βλ. όρο Δ1.1.3 της ΑΕΠΟ του ΘΗΣ).

(*) : Σφάλμα μέτρησης / βλάβη εξοπλισμού

(†) Βλάβη μέτρησης υγρασίας ή/και O₂ σε τουλάχιστον μια (1) ωριαία τιμή. Για την κανονικοποίηση των τιμών εκπομπής αερίων ρύπων χρησιμοποιήθηκαν οι ετήσιοι μέσοι όροι των περιοδικών μετρήσεων υγρασίας και O₂ στην υπόψη Μονάδα.

ΜΕΚ Νο 3	SO ₂	NO _x (ως NO ₂)	NH ₃	Σωματίδια	T	O ₂	Φορτίο
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	(mg/Nm ³ _{dry})	(mg/Nm ³ _{dry})	(mg/Nm ³ _{dry})	(mg/Nm ³ _{dry})	(°C)	(%)	MW
26/03/22							
27/03/22							
28/03/22							
29/03/22	*	*		76,4	312	(12,4)†	6,6
30/03/22	*	*		31,8	368	(12,4)†	10,7
31/03/22							
01/04/22							
02/04/22	344	*		41,6	252	(12,4)†	10,8
03/04/22	436	*		22,3	308	(12,4)†	11,7
04/04/22	437	*		26,7	307	(12,4)†	11,0
05/04/22	436	1692		25,4	299	(12,4)†	10,5
06/04/22	418	1656		19,9	239	(12,4)†	10,6
07/04/22	469	1673		35,2	346	(12,4)†	9,7
08/04/22	444	1659		30,1	276	(12,4)†	11,4
09/04/22	431	1661		21,1	280	(12,4)†	12,0
10/04/22	412	1618		19,8	261	(12,4)†	11,6
11/04/22	415	1670		22,7	284	(12,4)†	10,8
12/04/22	446	1770		33,5	300	(12,4)†	10,8
13/04/22	425	1742		24,1	319	(12,4)†	11,0
14/04/22	440	1756		26,2	346	(12,4)†	11,3
15/04/22	435	1749		24,2	336	(12,4)†	11,6
16/04/22	423	1756		22,1	324	(12,4)†	10,5
17/04/22							
18/04/22							
19/04/22	436	1723		24,4	303	(12,4)†	11,2
20/04/22	427	1721		22,0	299	(12,4)†	9,9
21/04/22	457	1792		25,6	295	12,9	11,7
22/04/22	462	1921		20,3	290	13,5	11,6
23/04/22	458	2012		19,7	273	13,8	11,4
24/04/22	461	1729		24,6	309	12,9	10,7
25/04/22	456	1661		28,0	285	12,6	11,7
26/04/22	464	1774		23,0	304	13,0	11,5
27/04/22	463	1748		22,6	277	13,2	11,6
28/04/22	461	1639		23,8	332	12,5	11,4
29/04/22							
30/04/22							
01/05/22							
02/05/22							
03/05/22							
04/05/22	462	1748		32,9	339	12,4	10,0
05/05/22	461	1828		23,7	307	12,7	11,2
06/05/22	464	1888		19,9	280	13,2	11,7

Έγκυρες 24ωρες μέσες τιμές συγκέντρωσης αέριων εκπομπών

() : Η Μονάδα ήταν εκτός λειτουργίας ή σε εκκίνηση/κράτηση ή/και το σύστημα καταλυτικής απονίτρωσης καυσαερίων ήταν εκτός λειτουργίας (βλ. όρο Δ1.1.3 της ΑΕΠΟ του ΘΗΣ).

(*) : Σφάλμα μέτρησης / βλάβη εξοπλισμού

(†) Βλάβη μέτρησης υγρασίας ή/και O₂ σε τουλάχιστον μια (1) ωριαία τιμή. Για την κανονικοποίηση των τιμών εκπομπής αερίων ρύπων χρησιμοποιήθηκαν οι ετήσιοι μέσοι όροι των περιοδικών μετρήσεων υγρασίας και O₂ στην υπόψη Μονάδα.

ΜΕΚ Νο 3	SO ₂	NO _x (ως NO ₂)	NH ₃	Σωματίδια	T	O ₂	Φορτίο
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	(mg/Nm ³ _{dry})	(mg/Nm ³ _{dry})	(mg/Nm ³ _{dry})	(mg/Nm ³ _{dry})	(°C)	(%)	MW
07/05/22	462	1839		20,3	279	13,2	12,0
08/05/22	467	1880		19,9	273	13,4	12,5
09/05/22	463	1896		19,6	247	13,8	11,6
10/05/22	470	1820		20,2	273	13,5	12,0
11/05/22	471	1823		22,9	292	13,3	11,8
12/05/22	469	1792		22,8	296	13,3	11,5
13/05/22	469	1791		22,9	318	13,1	12,3
14/05/22	469	1839		21,6	307	13,3	12,2
15/05/22	469	1769		24,5	291	13,3	11,3
16/05/22	475	1751		26,5	331	13,0	10,9
17/05/22	470	1748		22,1	314	13,2	11,9
18/05/22	473	1777		21,5	310	13,3	11,8
19/05/22	468	1813		22,4	293	13,4	11,5
20/05/22	467	1893		20,8	292	13,7	12,2
21/05/22	475	1778		23,2	359	13,0	11,6
22/05/22	464	1660		32,5	383	12,6	10,1
23/05/22	468	1694		25,4	380	12,9	11,3
24/05/22	472	1736		23,3	364	13,2	11,9
25/05/22	472	1731		24,8	364	13,1	11,6
26/05/22	475	1758		24,2	368	13,2	11,3
27/05/22	469	1723		22,5	356	13,0	12,6
28/05/22	472	1721		21,7	355	13,2	12,6
29/05/22	471	1832		22,5	346	13,3	12,0
30/05/22	468	1760		25,6	314	13,4	10,9
31/05/22							
01/06/22	462	1741		28,9	271	13,3	10,8
02/06/22	469	1629		22,5	290	12,8	12,7
03/06/22	471	1699		21,1	278	13,2	12,8
04/06/22	470	1685		20,4	271	13,3	13,0
05/06/22	472	1690		20,9	271	13,3	12,9
06/06/22	473	1686		20,6	268	13,2	12,5
07/06/22	474	1715		21,0	290	13,3	11,9
08/06/22	470	1738		27,5	295	13,2	12,0
09/06/22	477	1755		22,8	311	13,3	12,6
10/06/22	473	1608		22,5	325	12,9	12,9
11/06/22	475	1670		21,8	270	13,3	12,1
12/06/22	482	1619		28,3	360	13,0	10,8
13/06/22	474	1682		22,5	348	13,1	13,3
14/06/22	474	1679		22,1	354	13,2	13,2
15/06/22	476	1664		22,7	357	13,2	12,3
16/06/22	478	1683		23,1	350	13,3	12,1
17/06/22	477	1704		23,5	351	13,4	11,6

Έγκυρες 24ωρες μέσες τιμές συγκέντρωσης αέριων εκπομπών

() : Η Μονάδα ήταν εκτός λειτουργίας ή σε εκκίνηση/κράτηση ή/και το σύστημα καταλυτικής απονίτρωσης καυσαερίων ήταν εκτός λειτουργίας (βλ. όρο Δ1.1.3 της ΑΕΠΟ του ΘΗΣ).

(*) : Σφάλμα μέτρησης / βλάβη εξοπλισμού

(†) Βλάβη μέτρησης υγρασίας ή/και O₂ σε τουλάχιστον μια (1) ωριαία τιμή. Για την κανονικοποίηση των τιμών εκπομπής αερίων ρύπων χρησιμοποιήθηκαν οι ετήσιοι μέσοι όροι των περιοδικών μετρήσεων υγρασίας και O₂ στην υπόψη Μονάδα.

ΜΕΚ Νο 3	SO ₂	NO _x (ως NO ₂)	NH ₃	Σωματίδια	T	O ₂	Φορτίο
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	(mg/Nm ³ _{dry})	(mg/Nm ³ _{dry})	(mg/Nm ³ _{dry})	(mg/Nm ³ _{dry})	(°C)	(%)	MW
18/06/22	479	1713		22,6	346	13,5	12,0
19/06/22	476	1721		22,2	286	13,4	11,8
20/06/22	480	1647		24,9	373	12,9	11,9
21/06/22	477	1719		24,3	362	13,0	11,7
22/06/22	478	1747		22,3	366	13,1	11,9
23/06/22	476	1734		19,9	355	13,2	12,8
24/06/22	481	1709		21,8	356	13,3	11,9
25/06/22	479	1822		21,6	350	13,4	12,2
26/06/22	479	1762		21,4	348	13,4	12,2
27/06/22	480	1777		22,0	335	13,4	12,1
28/06/22	474	1682		23,3	358	12,8	12,4
29/06/22	474	1738		20,8	295	13,2	12,8
30/06/22	478	1742		19,6	284	13,4	13,1
01/07/22	480	1723		19,5	282	13,4	12,9
02/07/22	488	1661		22,2	359	12,9	12,2
03/07/22	479	1701		20,8	357	13,2	12,3
04/07/22	482	1684		21,2	352	13,2	12,7
05/07/22	481	1691		22,7	348	13,2	12,2
06/07/22	481	1693		24,2	356	13,1	11,6
07/07/22	477	1619		26,6	374	12,6	12,1
08/07/22	480	1638		25,2	374	12,9	11,9
09/07/22	476	1614		25,8	368	12,8	11,7
10/07/22	478	1692		23,0	298	13,1	11,7
11/07/22	485	1750		20,9	299	13,3	12,5
12/07/22	487	1725		24,5	359	13,0	11,3
13/07/22	474	1672		28,9	362	12,6	10,0
14/07/22	475	1687		22,0	330	12,9	13,5
15/07/22	478	1705		20,0	299	13,3	12,5
16/07/22	480	1725		20,4	296	13,3	12,2
17/07/22	483	1726		20,8	302	13,2	12,2
18/07/22	478	1690		20,3	328	12,7	12,6
19/07/22	479	1718		19,7	300	13,1	12,2
20/07/22	480	1732		20,7	294	13,3	12,0
21/07/22	480	1744		20,0	289	13,4	12,5
22/07/22	480	1746		19,7	290	13,3	12,7
23/07/22	481	1748		19,5	288	13,3	12,6
24/07/22	482	1794		19,7	295	13,2	12,3
25/07/22	484	1719		19,9	357	12,6	13,5
26/07/22	481	1679		19,3	359	13,1	13,1
27/07/22	479	1642		19,8	361	12,9	13,2
28/07/22	481	1672		19,1	353	13,2	13,2
29/07/22	483	1673		19,1	347	13,3	13,1

Έγκυρες 24ωρες μέσες τιμές συγκέντρωσης αέριων εκπομπών

() : Η Μονάδα ήταν εκτός λειτουργίας ή σε εκκίνηση/κράτηση ή/και το σύστημα καταλυτικής απονίτρωσης καυσαερίων ήταν εκτός λειτουργίας (βλ. όρο Δ1.1.3 της ΑΕΠΟ του ΘΗΣ).

(*) : Σφάλμα μέτρησης / βλάβη εξοπλισμού

(†) Βλάβη μέτρησης υγρασίας ή/και O₂ σε τουλάχιστον μια (1) ωριαία τιμή. Για την κανονικοποίηση των τιμών εκπομπής αερίων ρύπων χρησιμοποιήθηκαν οι ετήσιοι μέσοι όροι των περιοδικών μετρήσεων υγρασίας και O₂ στην υπόψη Μονάδα.

ΜΕΚ Νο 3	SO ₂	NO _x (ως NO ₂)	NH ₃	Σωματίδια	T	O ₂	Φορτίο
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	(mg/Nm ³ _{dry})	(mg/Nm ³ _{dry})	(mg/Nm ³ _{dry})	(mg/Nm ³ _{dry})	(°C)	(%)	MW
30/07/22	481	1648		20,0	354	13,1	12,7
31/07/22	483	1644		20,6	355	13,1	12,6
01/08/22	479	1661		19,7	355	13,0	13,1
02/08/22	480	1701		19,2	322	13,2	13,1
03/08/22	483	1614		22,2	376	12,8	12,8
04/08/22	482	1606		21,8	368	12,9	12,8
05/08/22	477	1596		21,8	369	12,8	12,7
06/08/22	484	1626		20,9	364	13,1	12,7
07/08/22	486	1644		20,1	354	13,2	12,5
08/08/22	487	1646		19,5	351	13,2	13,0
09/08/22	491	1673		20,3	349	13,4	12,3
10/08/22	493	1689		20,6	346	13,4	11,9
11/08/22	488	1559		21,9	379	12,7	12,9
12/08/22	489	1646		20,2	359	13,1	13,0
13/08/22	484	1605		23,7	360	12,9	12,3
14/08/22	482	1606		22,2	363	12,8	12,5
15/08/22	488	1639		20,6	357	13,2	12,7
16/08/22	485	1654		21,7	354	13,0	12,6
17/08/22	489	1688		20,9	331	13,2	12,7
18/08/22	492	1691		19,7	350	13,3	13,2
19/08/22	489	1680		19,9	349	13,2	13,1
20/08/22	484	1567		21,3	377	12,6	13,6
21/08/22	480	1567		21,3	362	12,7	13,2
22/08/22	486	1611		19,1	354	13,2	13,6
23/08/22	487	1659		18,7	345	13,3	13,6
24/08/22	483	1663		23,0	336	13,1	11,7
25/08/22	490	1685		20,8	353	13,3	12,3
26/08/22	490	1682		21,8	348	13,3	12,2
27/08/22	494	1695		20,8	350	13,4	12,2
28/08/22	493	1666		21,1	348	13,4	12,2
29/08/22	500	1668		20,5	347	13,4	12,8
30/08/22	488	1573		23,6	385	12,7	12,6
31/08/22	478	1548		23,1	357	12,7	13,2
01/09/22	479	1577		21,5	366	12,9	12,7
02/09/22	480	1605		20,3	303	12,9	13,2
03/09/22	485	1640		20,0	292	13,2	12,4
04/09/22	486	1663		20,4	269	13,3	12,1
05/09/22	486	1686		21,2	306	13,4	12,3
06/09/22	486	1738		21,4	307	13,4	12,2
07/09/22	485	1721		20,8	307	13,3	12,8
08/09/22	483	1634		22,5	326	12,8	12,2
09/09/22							

Έγκυρες 24ωρες μέσες τιμές συγκέντρωσης αέριων εκπομπών

() : Η Μονάδα ήταν εκτός λειτουργίας ή σε εκκίνηση/κράτηση ή/και το σύστημα καταλυτικής απονίτρωσης καυσαερίων ήταν εκτός λειτουργίας (βλ. όρο Δ1.1.3 της ΑΕΠΟ του ΘΗΣ).

(*) : Σφάλμα μέτρησης / βλάβη εξοπλισμού

(†) Βλάβη μέτρησης υγρασίας ή/και O₂ σε τουλάχιστον μια (1) ωριαία τιμή. Για την κανονικοποίηση των τιμών εκπομπής αερίων ρύπων χρησιμοποιήθηκαν οι ετήσιοι μέσοι όροι των περιοδικών μετρήσεων υγρασίας και O₂ στην υπόψη Μονάδα.

ΜΕΚ Νο 3	SO ₂	NO _x (ως NO ₂)	NH ₃	Σωματίδια	T	O ₂	Φορτίο
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	(mg/Nm ³ _{dry})	(mg/Nm ³ _{dry})	(mg/Nm ³ _{dry})	(mg/Nm ³ _{dry})	(°C)	(%)	MW
10/09/22							
11/09/22	481	1521		24,4	353	12,7	12,5
12/09/22	484	1599		23,6	369	12,9	11,8
13/09/22	481	1699		24,7	369	12,8	11,3
14/09/22	478	1669		26,4	350	12,8	12,2
15/09/22	486	1720		21,4	357	13,3	12,5
16/09/22	488	1706		21,8	352	13,2	12,4
17/09/22	490	1744		19,9	346	13,5	12,7
18/09/22	487	1707		20,4	350	13,3	12,3
19/09/22	487	1633		21,1	346	13,5	11,5
20/09/22							
21/09/22	485	1742		26,1	352	12,9	11,4
22/09/22	485	1766		23,0	319	12,9	11,6
23/09/22	489	1909		22,7	321	13,3	11,7
24/09/22	488	1922		20,8	311	13,5	12,5
25/09/22	489	1817		23,7	350	13,1	11,7
26/09/22	487	1863		20,8	305	13,5	12,5
27/09/22	485	1759		20,5	303	13,4	12,5
28/09/22	487	1686		19,3	305	13,4	12,9
29/09/22	489	1697		20,5	308	13,3	12,1
30/09/22	481	1557		23,3	338	12,6	12,2
01/10/22	476	1597		21,3	290	12,7	12,5
02/10/22	476	1660		21,1	277	12,7	11,9
03/10/22	483	1727		23,9	341	12,9	11,5
04/10/22	470	1697		26,7	366	12,6	11,4
05/10/22	474	1740		26,5	376	12,8	11,5
06/10/22	472	1709		23,2	387	12,8	12,0
07/10/22	472	1669		25,2	387	12,8	11,8
08/10/22	469	1642		26,9	397	12,7	11,2
09/10/22	470	1617		33,8	390	12,8	9,8
10/10/22	468	1642		26,7	384	12,6	11,6
11/10/22	468	1639		22,7	343	12,7	12,1
12/10/22	467	1649		22,5	285	12,7	12,1
13/10/22	468	1657		22,2	276	12,7	12,0
14/10/22	469	1668		21,2	276	12,8	12,4
15/10/22	473	1673		22,3	274	12,9	12,0
16/10/22							
17/10/22	476	1638		33,9	332	12,6	11,3
18/10/22	472	1629		26,4	354	12,6	12,0
19/10/22	472	1497		44,7	341	12,3	10,6
20/10/22							
21/10/22							

Έγκυρες 24ωρες μέσες τιμές συγκέντρωσης αέριων εκπομπών

() : Η Μονάδα ήταν εκτός λειτουργίας ή σε εκκίνηση/κράτηση ή/και το σύστημα καταλυτικής απονίτρωσης καυσαερίων ήταν εκτός λειτουργίας (βλ. όρο Δ1.1.3 της ΑΕΠΟ του ΘΗΣ).

(*) : Σφάλμα μέτρησης / βλάβη εξοπλισμού

(†) Βλάβη μέτρησης υγρασίας ή/και O₂ σε τουλάχιστον μια (1) ωριαία τιμή. Για την κανονικοποίηση των τιμών εκπομπής αερίων ρύπων χρησιμοποιήθηκαν οι ετήσιοι μέσοι όροι των περιοδικών μετρήσεων υγρασίας και O₂ στην υπόψη Μονάδα.

ΜΕΚ Νο 3	SO ₂	NO _x (ως NO ₂)	NH ₃	Σωματίδια	T	O ₂	Φορτίο
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	(mg/Nm ³ _{dry})	(mg/Nm ³ _{dry})	(mg/Nm ³ _{dry})	(mg/Nm ³ _{dry})	(°C)	(%)	MW
22/10/22							
23/10/22	465	1641		29,8	379	12,5	11,5
24/10/22	430	1626		27,8	396	12,6	11,7
25/10/22	8	1494		51,2	415	12,4	8,6
26/10/22	375	1555		36,1	339	12,3	11,6
27/10/22	467	1617		29,6	406	12,6	11,3
28/10/22	462	1657		25,8	398	12,6	11,4
29/10/22							
30/10/22							
31/10/22	464	1622		43,6	342	12,5	9,8
01/11/22	464	1646		32,7	386	12,5	10,4
02/11/22	461	1630		31,5	334	12,5	11,9
03/11/22	463	1599		33,3	371	12,5	11,0
04/11/22	469	1520		46,6	355	12,5	8,8
05/11/22							
06/11/22							
07/11/22							
08/11/22							
09/11/22							
10/11/22							
11/11/22							
12/11/22							
13/11/22							
14/11/22							
15/11/22	456	1562		49,2	256	12,0	9,6
16/11/22	463	1629		37,9	334	12,7	10,4
17/11/22							
18/11/22							
19/11/22							
20/11/22							
21/11/22	459	1577		40,0	255	12,2	10,9
22/11/22	465	1678		33,2	359	12,6	10,0
23/11/22	470	1637		39,7	380	12,9	9,5
24/11/22	473	1664		41,0	362	12,9	9,6
25/11/22	474	1709		35,4	343	12,9	9,7
26/11/22	472	1754		37,1	337	13,0	9,7
27/11/22	470	1715		32,3	340	12,9	10,7
28/11/22	475	1649		42,9	333	13,0	9,0
29/11/22	470	1682		29,5	343	12,8	11,2
30/11/22	470	1687		27,5	336	12,8	11,8
01/12/22	*	*		*	341	13,1	8,0
02/12/22	474	1655		36,9	338	12,9	10,2

Έγκυρες 24ωρες μέσες τιμές συγκέντρωσης αέριων εκπομπών

() : Η Μονάδα ήταν εκτός λειτουργίας ή σε εκκίνηση/κράτηση ή/και το σύστημα καταλυτικής απονίτρωσης καυσαερίων ήταν εκτός λειτουργίας (βλ. όρο Δ1.1.3 της ΑΕΠΟ του ΘΗΣ).

(*) : Σφάλμα μέτρησης / βλάβη εξοπλισμού

(†) Βλάβη μέτρησης υγρασίας ή/και O₂ σε τουλάχιστον μια (1) ωριαία τιμή. Για την κανονικοποίηση των τιμών εκπομπής αερίων ρύπων χρησιμοποιήθηκαν οι ετήσιοι μέσοι όροι των περιοδικών μετρήσεων υγρασίας και O₂ στην υπόψη Μονάδα.

ΜΕΚ Νο 3	SO ₂	NO _x (ως NO ₂)	NH ₃	Σωματίδια	T	O ₂	Φορτίο
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	(mg/Nm ³ _{dry})	(mg/Nm ³ _{dry})	(mg/Nm ³ _{dry})	(mg/Nm ³ _{dry})	(°C)	(%)	MW
03/12/22	473	1702		32,2	338	12,9	11,0
04/12/22	477	1697		42,5	336	13,1	9,4
05/12/22	481	1776		49,7	322	13,3	8,5
06/12/22	479	1788		45,6	327	13,2	8,9
07/12/22	471	1703		33,9	345	12,9	10,9
08/12/22	474	1656		39,2	360	12,9	10,1
09/12/22	479	1639		52,7	360	13,1	8,8
10/12/22	478	1627		47,9	315	13,2	8,9
11/12/22	481	1624		48,6	271	13,1	8,5
12/12/22	478	1699		44,7	357	13,1	9,5
13/12/22	478	1648		44,4	357	13,0	9,6
14/12/22	473	1712		31,9	362	13,0	11,6
15/12/22	470	1659		27,3	369	12,7	11,8
16/12/22	475	1598		34,9	351	12,8	10,7
17/12/22	472	1664		27,5	363	12,8	11,7
18/12/22	473	1699		25,8	365	12,8	12,1
19/12/22	481	1648		46,9	359	13,1	8,9
20/12/22	479	1783		43,0	355	13,2	9,4
21/12/22	472	1756		34,0	355	12,9	10,9
22/12/22	470	1783		27,2	366	12,9	12,0
23/12/22	472	1763		31,7	388	12,9	11,4
24/12/22	464	1763		27,9	368	12,7	11,6
25/12/22							
26/12/22							
27/12/22							
28/12/22							
29/12/22	461	1729		30,8	348	12,6	11,2
30/12/22	460	1758		32,8	337	12,5	11,0
31/12/22	463	1790		23,6	341	12,9	12,3

Επικυρωμένες 24ωρες μέσες τιμές συγκέντρωσης αέριων εκπομπών

() : Η Μονάδα ήταν εκτός λειτουργίας ή σε εκκίνηση/κράτηση ή/και το σύστημα καταλυτικής απονίτρωσης καυσαερίων ήταν εκτός λειτουργίας (βλ. όρο Δ1.1.3 της ΑΕΠΟ του ΘΗΣ).

(#) Μέσο φορτίο λειτουργίας μονάδας $\leq 70\%$

(*) : Σφάλμα μέτρησης / βλάβη εξοπλισμού

(†) Βλάβη μέτρησης υγρασίας ή/και O_2 σε τουλάχιστον μια (1) ωριαία τιμή. Για την κανονικοποίηση των τιμών εκπομπής αερίων ρύπων χρησιμοποιήθηκαν οι ετήσιοι μέσοι όροι των περιοδικών μετρήσεων υγρασίας και O_2 στην υπόψη Μονάδα.

ΜΕΚ Νο 3	SO ₂	NO _x (ως NO ₂)	NH ₃	Σωματίδια	T	O ₂	Φορτίο
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	(mg/Nm ³ _{dry})	(mg/Nm ³ _{dry})	(mg/Nm ³ _{dry})	(mg/Nm ³ _{dry})	(°C)	(%)	MW
01/01/22	413	#		16,2	302	12,6	11,5
02/01/22							
03/01/22							
04/01/22							
05/01/22							
06/01/22							
07/01/22							
08/01/22							
09/01/22							
10/01/22							
11/01/22							
12/01/22							
13/01/22							
14/01/22							
15/01/22							
16/01/22							
17/01/22							
18/01/22							
19/01/22	392	#		24,2	255	12,5	10,3
20/01/22	386	1465		15,2	267	13,0	12,7
21/01/22	399	#		13,9	307	13,1	10,9
22/01/22							
23/01/22							
24/01/22	389	#		16,6	334	12,8	11,3
25/01/22	388	#		18,5	318	12,5	10,3
26/01/22	394	#		20,1	385	12,4	7,9
27/01/22							
28/01/22	386	1452		14,8	336	12,8	12,1
29/01/22							
30/01/22							
31/01/22							
01/02/22	386	#		18,8	285	12,4	11,5
02/02/22	388	1418		13,4	271	13,1	12,1
03/02/22	388	1407		13,5	272	12,9	12,6
04/02/22							
05/02/22							
06/02/22							
07/02/22							
08/02/22							
09/02/22							
10/02/22	388	#		18,9	314	12,5	10,6
11/02/22	388	1437		16,8	346	12,7	11,7

Επικυρωμένες 24ωρες μέσες τιμές συγκέντρωσης αέριων εκπομπών

() : Η Μονάδα ήταν εκτός λειτουργίας ή σε εκκίνηση/κράτηση ή/και το σύστημα καταλυτικής απονίτρωσης καυσαερίων ήταν εκτός λειτουργίας (βλ. όρο Δ1.1.3 της ΑΕΠΟ του ΘΗΣ).

(#) Μέσο φορτίο λειτουργίας μονάδας $\leq 70\%$

(*) : Σφάλμα μέτρησης / βλάβη εξοπλισμού

(†) Βλάβη μέτρησης υγρασίας ή/και O_2 σε τουλάχιστον μια (1) ωριαία τιμή. Για την κανονικοποίηση των τιμών εκπομπής αερίων ρύπων χρησιμοποιήθηκαν οι ετήσιοι μέσοι όροι των περιοδικών μετρήσεων υγρασίας και O_2 στην υπόψη Μονάδα.

ΜΕΚ Νο 3	SO ₂	NO _x (ως NO ₂)	NH ₃	Σωματίδια	T	O ₂	Φορτίο
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	(mg/Nm ³ _{dry})	(mg/Nm ³ _{dry})	(mg/Nm ³ _{dry})	(mg/Nm ³ _{dry})	(°C)	(%)	MW
12/02/22							
13/02/22							
14/02/22							
15/02/22							
16/02/22	383	1410		14,3	291	12,6	13,5
17/02/22	391	#		17,5	365	12,6	9,0
18/02/22							
19/02/22							
20/02/22							
21/02/22	387	1329		15,8	306	12,5	11,6
22/02/22	392	#		18,7	299	12,6	6,8
23/02/22	391	#		18,4	322	12,4	11,3
24/02/22							
25/02/22	386	#		18,8	276	12,4	9,9
26/02/22	388	#		14,7	270	12,8	11,3
27/02/22	387	1446		12,7	265	13,1	11,8
28/02/22	387	#		12,3	266	13,5	11,4
01/03/22	52	#		15,9	324	13,4	8,2
02/03/22							
03/03/22							
04/03/22							
05/03/22							
06/03/22							
07/03/22							
08/03/22							
09/03/22							
10/03/22							
11/03/22							
12/03/22							
13/03/22							
14/03/22							
15/03/22							
16/03/22							
17/03/22							
18/03/22							
19/03/22							
20/03/22							
21/03/22							
22/03/22							
23/03/22							
24/03/22							
25/03/22							

Επικυρωμένες 24ωρες μέσες τιμές συγκέντρωσης αέριων εκπομπών

() : Η Μονάδα ήταν εκτός λειτουργίας ή σε εκκίνηση/κράτηση ή/και το σύστημα καταλυτικής απονίτρωσης καυσαερίων ήταν εκτός λειτουργίας (βλ. όρο Δ1.1.3 της ΑΕΠΟ του ΘΗΣ).

(#) Μέσο φορτίο λειτουργίας μονάδας $\leq 70\%$

(*) : Σφάλμα μέτρησης / βλάβη εξοπλισμού

(†) Βλάβη μέτρησης υγρασίας ή/και O_2 σε τουλάχιστον μια (1) ωριαία τιμή. Για την κανονικοποίηση των τιμών εκπομπής αερίων ρύπων χρησιμοποιήθηκαν οι ετήσιοι μέσοι όροι των περιοδικών μετρήσεων υγρασίας και O_2 στην υπόψη Μονάδα.

ΜΕΚ Νο 3	SO ₂	NO _x (ως NO ₂)	NH ₃	Σωματίδια	T	O ₂	Φορτίο
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	(mg/Nm ³ _{dry})	(mg/Nm ³ _{dry})	(mg/Nm ³ _{dry})	(mg/Nm ³ _{dry})	(°C)	(%)	MW
26/03/22							
27/03/22							
28/03/22							
29/03/22	*	#		53,5	312	(12,4)†	6,6
30/03/22	*	*		22,2	368	(12,4)†	10,7
31/03/22							
01/04/22							
02/04/22	275	*		30,0	252	(12,4)†	10,8
03/04/22	349	*		15,6	308	(12,4)†	11,7
04/04/22	349	*		18,7	307	(12,4)†	11,0
05/04/22	349	#		17,8	299	(12,4)†	10,5
06/04/22	335	#		14,0	239	(12,4)†	10,6
07/04/22	375	#		24,7	346	(12,4)†	9,7
08/04/22	355	#		21,1	276	(12,4)†	11,4
09/04/22	345	1325		14,7	280	(12,4)†	12,0
10/04/22	329	1267		13,8	261	(12,4)†	11,6
11/04/22	332	#		15,9	284	(12,4)†	10,8
12/04/22	357	#		23,5	300	(12,4)†	10,8
13/04/22	340	#		16,8	319	(12,4)†	11,0
14/04/22	352	#		18,3	346	(12,4)†	11,3
15/04/22	348	1402		16,9	336	(12,4)†	11,6
16/04/22	338	#		15,5	324	(12,4)†	10,5
17/04/22							
18/04/22							
19/04/22	349	#		17,1	303	(12,4)†	11,2
20/04/22	342	#		15,4	299	(12,4)†	9,9
21/04/22	366	1464		17,9	295	12,9	11,7
22/04/22	369	1510		14,2	290	13,5	11,6
23/04/22	366	#		13,8	273	13,8	11,4
24/04/22	369	#		17,2	309	12,9	10,7
25/04/22	365	1353		19,6	285	12,6	11,7
26/04/22	371	#		16,1	304	13,0	11,5
27/04/22	371	1387		15,8	277	13,2	11,6
28/04/22	369	#		16,6	332	12,5	11,4
29/04/22							
30/04/22							
01/05/22							
02/05/22							
03/05/22							
04/05/22	370	#		23,1	339	12,4	10,0
05/05/22	369	#		16,6	307	12,7	11,2
06/05/22	371	1523		13,9	280	13,2	11,7

Επικυρωμένες 24ωρες μέσες τιμές συγκέντρωσης αέριων εκπομπών

() : Η Μονάδα ήταν εκτός λειτουργίας ή σε εκκίνηση/κράτηση ή/και το σύστημα καταλυτικής απονίτρωσης καυσαερίων ήταν εκτός λειτουργίας (βλ. όρο Δ1.1.3 της ΑΕΠΟ του ΘΗΣ).

(#) Μέσο φορτίο λειτουργίας μονάδας $\leq 70\%$

(*) : Σφάλμα μέτρησης / βλάβη εξοπλισμού

(†) Βλάβη μέτρησης υγρασίας ή/και O_2 σε τουλάχιστον μια (1) ωριαία τιμή. Για την κανονικοποίηση των τιμών εκπομπής αερίων ρύπων χρησιμοποιήθηκαν οι ετήσιοι μέσοι όροι των περιοδικών μετρήσεων υγρασίας και O_2 στην υπόψη Μονάδα.

ΜΕΚ Νο 3	SO ₂	NO _x (ως NO ₂)	NH ₃	Σωματίδια	T	O ₂	Φορτίο
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	(mg/Nm ³ _{dry})	(mg/Nm ³ _{dry})	(mg/Nm ³ _{dry})	(mg/Nm ³ _{dry})	(°C)	(%)	MW
07/05/22	369	1484		14,2	279	13,2	12,0
08/05/22	373	1505		13,9	273	13,4	12,5
09/05/22	371	1515		13,7	247	13,8	11,6
10/05/22	376	1442		14,1	273	13,5	12,0
11/05/22	377	1458		16,1	292	13,3	11,8
12/05/22	375	#		15,9	296	13,3	11,5
13/05/22	375	1444		16,0	318	13,1	12,3
14/05/22	375	1490		15,1	307	13,3	12,2
15/05/22	375	#		17,2	291	13,3	11,3
16/05/22	380	#		18,6	331	13,0	10,9
17/05/22	376	1401		15,5	314	13,2	11,9
18/05/22	379	1428		15,0	310	13,3	11,8
19/05/22	374	#		15,7	293	13,4	11,5
20/05/22	374	1518		14,5	292	13,7	12,2
21/05/22	380	1412		16,3	359	13,0	11,6
22/05/22	371	#		22,7	383	12,6	10,1
23/05/22	375	#		17,8	380	12,9	11,3
24/05/22	378	1383		16,3	364	13,2	11,9
25/05/22	378	1399		17,3	364	13,1	11,6
26/05/22	380	#		17,0	368	13,2	11,3
27/05/22	376	1386		15,8	356	13,0	12,6
28/05/22	378	1376		15,2	355	13,2	12,6
29/05/22	377	1462		15,8	346	13,3	12,0
30/05/22	374	#		17,9	314	13,4	10,9
31/05/22							
01/06/22	370	#		20,2	271	13,3	10,8
02/06/22	375	1310		15,7	290	12,8	12,7
03/06/22	376	1358		14,7	278	13,2	12,8
04/06/22	376	1348		14,3	271	13,3	13,0
05/06/22	378	1347		14,6	271	13,3	12,9
06/06/22	378	1345		14,5	268	13,2	12,5
07/06/22	379	1367		14,7	290	13,3	11,9
08/06/22	376	1424		19,2	295	13,2	12,0
09/06/22	382	1418		16,0	311	13,3	12,6
10/06/22	379	1293		15,8	325	12,9	12,9
11/06/22	380	1340		15,2	270	13,3	12,1
12/06/22	385	#		19,8	360	13,0	10,8
13/06/22	379	1351		15,8	348	13,1	13,3
14/06/22	379	1350		15,4	354	13,2	13,2
15/06/22	381	1331		15,9	357	13,2	12,3
16/06/22	383	1354		16,1	350	13,3	12,1
17/06/22	382	1378		16,5	351	13,4	11,6

Επικυρωμένες 24ωρες μέσες τιμές συγκέντρωσης αέριων εκπομπών

() : Η Μονάδα ήταν εκτός λειτουργίας ή σε εκκίνηση/κράτηση ή/και το σύστημα καταλυτικής απονίτρωσης καυσαερίων ήταν εκτός λειτουργίας (βλ. όρο Δ1.1.3 της ΑΕΠΟ του ΘΗΣ).

(#) Μέσο φορτίο λειτουργίας μονάδας $\leq 70\%$

(*) : Σφάλμα μέτρησης / βλάβη εξοπλισμού

(†) Βλάβη μέτρησης υγρασίας ή/και O_2 σε τουλάχιστον μια (1) ωριαία τιμή. Για την κανονικοποίηση των τιμών εκπομπής αερίων ρύπων χρησιμοποιήθηκαν οι ετήσιοι μέσοι όροι των περιοδικών μετρήσεων υγρασίας και O_2 στην υπόψη Μονάδα.

ΜΕΚ Νο 3	SO ₂	NO _x (ως NO ₂)	NH ₃	Σωματίδια	T	O ₂	Φορτίο
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	(mg/Nm ³ _{dry})	(mg/Nm ³ _{dry})	(mg/Nm ³ _{dry})	(mg/Nm ³ _{dry})	(°C)	(%)	MW
18/06/22	383	1371		15,8	346	13,5	12,0
19/06/22	381	1377		15,6	286	13,4	11,8
20/06/22	384	1334		17,4	373	12,9	11,9
21/06/22	382	1394		17,0	362	13,0	11,7
22/06/22	382	1388		15,6	366	13,1	11,9
23/06/22	381	1386		14,0	355	13,2	12,8
24/06/22	385	1354		15,3	356	13,3	11,9
25/06/22	383	1448		15,1	350	13,4	12,2
26/06/22	383	1396		15,0	348	13,4	12,2
27/06/22	384	1434		15,4	335	13,4	12,1
28/06/22	379	1352		16,3	358	12,8	12,4
29/06/22	379	1393		14,6	295	13,2	12,8
30/06/22	382	1393		13,7	284	13,4	13,1
01/07/22	384	1377		13,6	282	13,4	12,9
02/07/22	390	1330		15,5	359	12,9	12,2
03/07/22	384	1364		14,6	357	13,2	12,3
04/07/22	385	1342		14,8	352	13,2	12,7
05/07/22	385	1365		15,9	348	13,2	12,2
06/07/22	385	1372		16,9	356	13,1	11,6
07/07/22	381	1310		18,6	374	12,6	12,1
08/07/22	384	1328		17,6	374	12,9	11,9
09/07/22	381	1293		18,0	368	12,8	11,7
10/07/22	382	1367		16,1	298	13,1	11,7
11/07/22	388	1408		14,7	299	13,3	12,5
12/07/22	389	#		17,2	359	13,0	11,3
13/07/22	380	#		20,2	362	12,6	10,0
14/07/22	380	1357		15,4	330	12,9	13,5
15/07/22	382	1365		14,0	299	13,3	12,5
16/07/22	384	1382		14,3	296	13,3	12,2
17/07/22	386	1379		14,6	302	13,2	12,2
18/07/22	382	1354		14,2	328	12,7	12,6
19/07/22	383	1370		13,8	300	13,1	12,2
20/07/22	384	1381		14,5	294	13,3	12,0
21/07/22	384	1396		14,0	289	13,4	12,5
22/07/22	384	1395		13,8	290	13,3	12,7
23/07/22	385	1394		13,7	288	13,3	12,6
24/07/22	386	1457		13,8	295	13,2	12,3
25/07/22	387	1375		13,9	357	12,6	13,5
26/07/22	385	1352		13,5	359	13,1	13,1
27/07/22	383	1311		13,9	361	12,9	13,2
28/07/22	385	1342		13,4	353	13,2	13,2
29/07/22	387	1337		13,4	347	13,3	13,1

Επικυρωμένες 24ωρες μέσες τιμές συγκέντρωσης αέριων εκπομπών

() : Η Μονάδα ήταν εκτός λειτουργίας ή σε εκκίνηση/κράτηση ή/και το σύστημα καταλυτικής απονίτρωσης καυσαερίων ήταν εκτός λειτουργίας (βλ. όρο Δ1.1.3 της ΑΕΠΟ του ΘΗΣ).

(#) Μέσο φορτίο λειτουργίας μονάδας $\leq 70\%$

(*) : Σφάλμα μέτρησης / βλάβη εξοπλισμού

(†) Βλάβη μέτρησης υγρασίας ή/και O_2 σε τουλάχιστον μια (1) ωριαία τιμή. Για την κανονικοποίηση των τιμών εκπομπής αερίων ρύπων χρησιμοποιήθηκαν οι ετήσιοι μέσοι όροι των περιοδικών μετρήσεων υγρασίας και O_2 στην υπόψη Μονάδα.

ΜΕΚ Νο 3	SO ₂	NO _x (ως NO ₂)	NH ₃	Σωματίδια	T	O ₂	Φορτίο
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	(mg/Nm ³ _{dry})	(mg/Nm ³ _{dry})	(mg/Nm ³ _{dry})	(mg/Nm ³ _{dry})	(°C)	(%)	MW
30/07/22	385	1319		14,0	354	13,1	12,7
31/07/22	387	1318		14,4	355	13,1	12,6
01/08/22	383	1336		13,8	355	13,0	13,1
02/08/22	384	1362		13,5	322	13,2	13,1
03/08/22	386	1300		15,5	376	12,8	12,8
04/08/22	386	1290		15,3	368	12,9	12,8
05/08/22	382	1280		15,3	369	12,8	12,7
06/08/22	388	1304		14,6	364	13,1	12,7
07/08/22	389	1321		14,1	354	13,2	12,5
08/08/22	389	1315		13,6	351	13,2	13,0
09/08/22	393	1340		14,2	349	13,4	12,3
10/08/22	394	1350		14,4	346	13,4	11,9
11/08/22	391	1249		15,3	379	12,7	12,9
12/08/22	392	1323		14,1	359	13,1	13,0
13/08/22	387	1287		16,6	360	12,9	12,3
14/08/22	386	1288		15,5	363	12,8	12,5
15/08/22	390	1303		14,4	357	13,2	12,7
16/08/22	388	1318		15,2	354	13,0	12,6
17/08/22	392	1356		14,6	331	13,2	12,7
18/08/22	394	1352		13,8	350	13,3	13,2
19/08/22	392	1351		13,9	349	13,2	13,1
20/08/22	388	1252		14,9	377	12,6	13,6
21/08/22	384	1257		14,9	362	12,7	13,2
22/08/22	389	1289		13,4	354	13,2	13,6
23/08/22	390	1327		13,1	345	13,3	13,6
24/08/22	386	1334		16,1	336	13,1	11,7
25/08/22	392	1351		14,6	353	13,3	12,3
26/08/22	392	1351		15,3	348	13,3	12,2
27/08/22	395	1354		14,6	350	13,4	12,2
28/08/22	394	1341		14,7	348	13,4	12,2
29/08/22	401	1341		14,4	347	13,4	12,8
30/08/22	390	1250		16,5	385	12,7	12,6
31/08/22	382	1248		16,1	357	12,7	13,2
01/09/22	383	1255		15,1	366	12,9	12,7
02/09/22	384	1285		14,2	303	12,9	13,2
03/09/22	388	1312		14,0	292	13,2	12,4
04/09/22	389	1322		14,3	269	13,3	12,1
05/09/22	389	1348		14,8	306	13,4	12,3
06/09/22	389	1393		15,0	307	13,4	12,2
07/09/22	388	1376		14,6	307	13,3	12,8
08/09/22	387	1310		15,8	326	12,8	12,2
09/09/22							

Επικυρωμένες 24ωρες μέσες τιμές συγκέντρωσης αέριων εκπομπών

() : Η Μονάδα ήταν εκτός λειτουργίας ή σε εκκίνηση/κράτηση ή/και το σύστημα καταλυτικής απονίτρωσης καυσαερίων ήταν εκτός λειτουργίας (βλ. όρο Δ1.1.3 της ΑΕΠΟ του ΘΗΣ).

(#) Μέσο φορτίο λειτουργίας μονάδας $\leq 70\%$

(*) : Σφάλμα μέτρησης / βλάβη εξοπλισμού

(†) Βλάβη μέτρησης υγρασίας ή/και O_2 σε τουλάχιστον μια (1) ωριαία τιμή. Για την κανονικοποίηση των τιμών εκπομπής αερίων ρύπων χρησιμοποιήθηκαν οι ετήσιοι μέσοι όροι των περιοδικών μετρήσεων υγρασίας και O_2 στην υπόψη Μονάδα.

ΜΕΚ Νο 3	SO ₂	NO _x (ως NO ₂)	NH ₃	Σωματίδια	T	O ₂	Φορτίο
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	(mg/Nm ³ _{dry})	(mg/Nm ³ _{dry})	(mg/Nm ³ _{dry})	(mg/Nm ³ _{dry})	(°C)	(%)	MW
10/09/22							
11/09/22	385	1216		17,1	353	12,7	12,5
12/09/22	387	1290		16,5	369	12,9	11,8
13/09/22	385	#		17,3	369	12,8	11,3
14/09/22	382	1353		18,6	350	12,8	12,2
15/09/22	389	1384		15,0	357	13,3	12,5
16/09/22	390	1371		15,2	352	13,2	12,4
17/09/22	392	1382		14,0	346	13,5	12,7
18/09/22	389	1358		14,3	350	13,3	12,3
19/09/22	390	#		14,8	346	13,5	11,5
20/09/22							
21/09/22	388	#		18,3	352	12,9	11,4
22/09/22	388	1436		16,1	319	12,9	11,6
23/09/22	392	1560		15,9	321	13,3	11,7
24/09/22	390	1551		14,6	311	13,5	12,5
25/09/22	391	1452		16,6	350	13,1	11,7
26/09/22	390	1498		14,6	305	13,5	12,5
27/09/22	388	1412		14,3	303	13,4	12,5
28/09/22	390	1349		13,5	305	13,4	12,9
29/09/22	391	1356		14,3	308	13,3	12,1
30/09/22	385	1246		16,3	338	12,6	12,2
01/10/22	381	1279		14,9	290	12,7	12,5
02/10/22	381	1341		14,8	277	12,7	11,9
03/10/22	386	#		16,7	341	12,9	11,5
04/10/22	376	#		18,7	366	12,6	11,4
05/10/22	379	#		18,5	376	12,8	11,5
06/10/22	377	1396		16,2	387	12,8	12,0
07/10/22	377	1363		17,6	387	12,8	11,8
08/10/22	375	#		18,9	397	12,7	11,2
09/10/22	376	#		23,7	390	12,8	9,8
10/10/22	375	1350		18,7	384	12,6	11,6
11/10/22	374	1313		15,9	343	12,7	12,1
12/10/22	373	1326		15,8	285	12,7	12,1
13/10/22	374	1340		15,5	276	12,7	12,0
14/10/22	375	1342		14,9	276	12,8	12,4
15/10/22	379	1349		15,6	274	12,9	12,0
16/10/22							
17/10/22	381	#		24,0	332	12,6	11,3
18/10/22	377	1319		18,5	354	12,6	12,0
19/10/22	378	#		31,3	341	12,3	10,6
20/10/22							
21/10/22							

Επικυρωμένες 24ωρες μέσες τιμές συγκέντρωσης αέριων εκπομπών

() : Η Μονάδα ήταν εκτός λειτουργίας ή σε εκκίνηση/κράτηση ή/και το σύστημα καταλυτικής απονίτρωσης καυσαερίων ήταν εκτός λειτουργίας (βλ. όρο Δ1.1.3 της ΑΕΠΟ του ΘΗΣ).

(#) Μέσο φορτίο λειτουργίας μονάδας $\leq 70\%$

(*) : Σφάλμα μέτρησης / βλάβη εξοπλισμού

(†) Βλάβη μέτρησης υγρασίας ή/και O_2 σε τουλάχιστον μια (1) ωριαία τιμή. Για την κανονικοποίηση των τιμών εκπομπής αερίων ρύπων χρησιμοποιήθηκαν οι ετήσιοι μέσοι όροι των περιοδικών μετρήσεων υγρασίας και O_2 στην υπόψη Μονάδα.

ΜΕΚ Νο 3	SO ₂	NO _x (ως NO ₂)	NH ₃	Σωματίδια	T	O ₂	Φορτίο
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	(mg/Nm ³ _{dry})	(mg/Nm ³ _{dry})	(mg/Nm ³ _{dry})	(mg/Nm ³ _{dry})	(°C)	(%)	MW
22/10/22							
23/10/22	372	#		20,9	379	12,5	11,5
24/10/22	344	1343		19,5	396	12,6	11,7
25/10/22	6	#		35,8	415	12,4	8,6
26/10/22	300	1302		26,3	339	12,3	11,6
27/10/22	373	#		20,7	406	12,6	11,3
28/10/22	369	#		18,1	398	12,6	11,4
29/10/22							
30/10/22							
31/10/22	371	#		31,8	342	12,5	9,8
01/11/22	371	#		22,9	386	12,5	10,4
02/11/22	368	1304		22,0	334	12,5	11,9
03/11/22	371	#		23,3	371	12,5	11,0
04/11/22	375	#		32,6	355	12,5	8,8
05/11/22							
06/11/22							
07/11/22							
08/11/22							
09/11/22							
10/11/22							
11/11/22							
12/11/22							
13/11/22							
14/11/22							
15/11/22	365	#		34,4	256	12,0	9,6
16/11/22	371	#		26,5	334	12,7	10,4
17/11/22							
18/11/22							
19/11/22							
20/11/22							
21/11/22	367	#		28,0	255	12,2	10,9
22/11/22	372	#		23,2	359	12,6	10,0
23/11/22	376	#		27,8	380	12,9	9,5
24/11/22	378	#		28,7	362	12,9	9,6
25/11/22	379	#		24,8	343	12,9	9,7
26/11/22	378	#		26,0	337	13,0	9,7
27/11/22	376	#		22,6	340	12,9	10,7
28/11/22	380	#		30,0	333	13,0	9,0
29/11/22	376	#		20,7	343	12,8	11,2
30/11/22	376	1394		19,3	336	12,8	11,8
01/12/22	*	*		*	341	13,1	8,0
02/12/22	379	#		25,8	338	12,9	10,2

Επικυρωμένες 24ωρες μέσες τιμές συγκέντρωσης αέριων εκπομπών

() : Η Μονάδα ήταν εκτός λειτουργίας ή σε εκκίνηση/κράτηση ή/και το σύστημα καταλυτικής απονίτρωσης καυσαερίων ήταν εκτός λειτουργίας (βλ. όρο Δ1.1.3 της ΑΕΠΟ του ΘΗΣ).

(#) Μέσο φορτίο λειτουργίας μονάδας ≤ 70%

(*) : Σφάλμα μέτρησης / βλάβη εξοπλισμού

(†) Βλάβη μέτρησης υγρασίας ή/και O₂ σε τουλάχιστον μια (1) ωριαία τιμή. Για την κανονικοποίηση των τιμών εκπομπής αερίων ρύπων χρησιμοποιήθηκαν οι ετήσιοι μέσοι όροι των περιοδικών μετρήσεων υγρασίας και O₂ στην υπόψη Μονάδα.

ΜΕΚ Νο 3	SO ₂	NO _x (ως NO ₂)	NH ₃	Σωματίδια	T	O ₂	Φορτίο
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	(mg/Nm ³ _{dry})	(mg/Nm ³ _{dry})	(mg/Nm ³ _{dry})	(mg/Nm ³ _{dry})	(°C)	(%)	MW
03/12/22	379	#		22,5	338	12,9	11,0
04/12/22	381	#		29,8	336	13,1	9,4
05/12/22	385	#		34,8	322	13,3	8,5
06/12/22	383	#		31,9	327	13,2	8,9
07/12/22	377	#		23,7	345	12,9	10,9
08/12/22	379	#		27,4	360	12,9	10,1
09/12/22	383	#		37,1	360	13,1	8,8
10/12/22	383	#		33,5	315	13,2	8,9
11/12/22	385	#		34,0	271	13,1	8,5
12/12/22	383	#		31,3	357	13,1	9,5
13/12/22	383	#		31,0	357	13,0	9,6
14/12/22	378	1381		22,3	362	13,0	11,6
15/12/22	376	1341		19,1	369	12,7	11,8
16/12/22	380	#		24,4	351	12,8	10,7
17/12/22	378	1361		19,3	363	12,8	11,7
18/12/22	378	1375		18,0	365	12,8	12,1
19/12/22	385	#		32,8	359	13,1	8,9
20/12/22	383	#		30,1	355	13,2	9,4
21/12/22	378	#		23,8	355	12,9	10,9
22/12/22	376	1467		19,1	366	12,9	12,0
23/12/22	378	#		22,2	388	12,9	11,4
24/12/22	371	1431		19,6	368	12,7	11,6
25/12/22							
26/12/22							
27/12/22							
28/12/22							
29/12/22	369	#		21,5	348	12,6	11,2
30/12/22	368	#		23,0	337	12,5	11,0
31/12/22	370	1434		16,5	341	12,9	12,3

Έγκυρες 24ωρες μέσες τιμές συγκέντρωσης αέριων εκπομπών

() : Η Μονάδα ήταν εκτός λειτουργίας ή σε εκκίνηση/κράτηση ή/και το σύστημα καταλυτικής απονίτρωσης καυσαερίων ήταν εκτός λειτουργίας (βλ. όρο Δ1.1.3 της ΑΕΠΟ του ΘΗΣ).

(*) : Σφάλμα μέτρησης / βλάβη εξοπλισμού

(†) Βλάβη μέτρησης υγρασίας ή/και O₂ σε τουλάχιστον μια (1) ωριαία τιμή. Για την κανονικοποίηση των τιμών εκπομπής αερίων ρύπων χρησιμοποιήθηκαν οι ετήσιοι μέσοι όροι των περιοδικών μετρήσεων υγρασίας και O₂ στην υπόψη Μονάδα.

ΜΕΚ Νο 4	SO ₂	NO _x (ως NO ₂)	NH ₃	Σωματίδια	T	O ₂	Φορτίο
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	(mg/Nm ³ _{dry})	(mg/Nm ³ _{dry})	(mg/Nm ³ _{dry})	(mg/Nm ³ _{dry})	(°C)	(%)	MW
01/01/22							
02/01/22							
03/01/22							
04/01/22							
05/01/22							
06/01/22							
07/01/22							
08/01/22							
09/01/22							
10/01/22							
11/01/22							
12/01/22							
13/01/22							
14/01/22							
15/01/22							
16/01/22							
17/01/22	548	1418		31,8	283	13,6	11,5
18/01/22	553	1393		32,3	275	13,9	11,2
19/01/22	541	1449		31,4	269	13,9	11,8
20/01/22	526	1435		30,5	260	14,0	12,0
21/01/22	555	1379		31,8	291	13,7	11,4
22/01/22	553	1376		34,2	284	13,9	11,1
23/01/22	522	1436		30,9	261	14,0	11,8
24/01/22	521	1456		30,3	248	14,2	12,0
25/01/22	530	1449		33,0	247	14,2	12,0
26/01/22	541	1435		32,9	275	13,9	11,9
27/01/22	521	1439		31,1	261	14,0	12,1
28/01/22	520	1445		30,5	254	14,1	12,2
29/01/22	526	1440		31,2	254	14,2	11,5
30/01/22	528	1417		31,1	258	14,2	12,1
31/01/22	536	1435		31,8	258	14,2	11,6
01/02/22	544	1392		31,9	270	14,0	12,0
02/02/22	552	1299		35,3	288	13,5	11,5
03/02/22	575	1377		43,6	325	13,9	11,6
04/02/22	553	1375		39,6	291	13,7	10,5
05/02/22	552	1359		40,4	286	13,7	11,0
06/02/22	556	1380		39,1	287	13,8	11,4
07/02/22	554	1380		36,8	283	14,0	11,1
08/02/22	557	1312		41,5	309	13,7	11,0
09/02/22	537	1402		37,4	277	14,0	11,0
10/02/22	534	1386		37,6	275	13,8	11,3
11/02/22	537	1411		35,6	280	14,0	12,1

Έγκυρες 24ωρες μέσες τιμές συγκέντρωσης αέριων εκπομπών

() : Η Μονάδα ήταν εκτός λειτουργίας ή σε εκκίνηση/κράτηση ή/και το σύστημα καταλυτικής απονίτρωσης καυσαερίων ήταν εκτός λειτουργίας (βλ. όρο Δ1.1.3 της ΑΕΠΟ του ΘΗΣ).

(*) : Σφάλμα μέτρησης / βλάβη εξοπλισμού

(†) Βλάβη μέτρησης υγρασίας ή/και O₂ σε τουλάχιστον μια (1) ωριαία τιμή. Για την κανονικοποίηση των τιμών εκπομπής αερίων ρύπων χρησιμοποιήθηκαν οι ετήσιοι μέσοι όροι των περιοδικών μετρήσεων υγρασίας και O₂ στην υπόψη Μονάδα.

ΜΕΚ Νο 4	SO ₂	NO _x (ως NO ₂)	NH ₃	Σωματίδια	T	O ₂	Φορτίο
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	(mg/Nm ³ _{dry})	(mg/Nm ³ _{dry})	(mg/Nm ³ _{dry})	(mg/Nm ³ _{dry})	(°C)	(%)	MW
12/02/22	530	1394		34,6	269	14,0	11,5
13/02/22	555	1359		36,8	295	13,7	11,4
14/02/22	537	1405		32,7	259	14,0	11,5
15/02/22	551	1314		42,6	278	13,4	10,1
16/02/22	550	1363		40,1	297	13,6	12,3
17/02/22	544	1384		35,8	275	14,0	11,6
18/02/22	545	1332		39,1	290	13,8	10,8
19/02/22	550	1391		38,7	280	13,7	11,3
20/02/22	552	1330		44,5	293	13,6	10,4
21/02/22	551	1281		39,3	288	13,6	11,4
22/02/22	551	1349		36,1	271	14,0	11,3
23/02/22	555	1247		42,4	281	13,4	10,1
24/02/22	556	1331		40,4	297	13,8	10,8
25/02/22							
26/02/22							
27/02/22							
28/02/22							
01/03/22							
02/03/22							
03/03/22							
04/03/22	537	1321		42,9	252	13,4	12,2
05/03/22	544	1362		31,8	273	13,9	11,4
06/03/22							
07/03/22							
08/03/22	546	1335		35,7	279	13,6	12,0
09/03/22	549	1354		39,3	283	13,8	11,2
10/03/22	540	1381		39,0	259	13,8	11,0
11/03/22	521	1448		31,1	224	14,0	11,3
12/03/22	514	1468		30,6	228	14,2	11,7
13/03/22	516	1494		31,1	231	14,3	11,8
14/03/22	516	1488		30,7	235	14,2	11,7
15/03/22	527	1496		32,0	238	14,3	11,3
16/03/22	540	1422		32,9	254	13,9	12,1
17/03/22	560	1349		37,2	302	13,7	11,2
18/03/22	538	1429		34,0	273	14,0	11,0
19/03/22	533	1428		35,9	266	13,9	10,7
20/03/22	544	1438		36,2	295	13,9	11,3
21/03/22	528	1426		33,4	270	14,0	11,6
22/03/22	524	1420		33,4	268	14,1	11,2
23/03/22							
24/03/22							
25/03/22							

Έγκυρες 24ωρες μέσες τιμές συγκέντρωσης αέριων εκπομπών

() : Η Μονάδα ήταν εκτός λειτουργίας ή σε εκκίνηση/κράτηση ή/και το σύστημα καταλυτικής απονίτρωσης καυσαερίων ήταν εκτός λειτουργίας (βλ. όρο Δ1.1.3 της ΑΕΠΟ του ΘΗΣ).

(*) : Σφάλμα μέτρησης / βλάβη εξοπλισμού

(†) Βλάβη μέτρησης υγρασίας ή/και O₂ σε τουλάχιστον μια (1) ωριαία τιμή. Για την κανονικοποίηση των τιμών εκπομπής αερίων ρύπων χρησιμοποιήθηκαν οι ετήσιοι μέσοι όροι των περιοδικών μετρήσεων υγρασίας και O₂ στην υπόψη Μονάδα.

ΜΕΚ Νο 4	SO ₂	NO _x (ως NO ₂)	NH ₃	Σωματίδια	T	O ₂	Φορτίο
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	(mg/Nm ³ _{dry})	(mg/Nm ³ _{dry})	(mg/Nm ³ _{dry})	(mg/Nm ³ _{dry})	(°C)	(%)	MW
26/03/22							
27/03/22							
28/03/22							
29/03/22	585	1348		35,2	246	12,8	11,9
30/03/22	585	1469		30,6	254	(13,1)†	11,8
31/03/22	*	*		38,2	308	(13)†	10,8
01/04/22							
02/04/22							
03/04/22							
04/04/22							
05/04/22	590	1856		49,3	249	12,8	9,0
06/04/22	576	1889		43,6	231	12,9	11,1
07/04/22	581	1984		33,9	249	13,1	11,3
08/04/22	520	2051		32,5	246	13,6	10,6
09/04/22							
10/04/22							
11/04/22							
12/04/22							
13/04/22							
14/04/22							
15/04/22							
16/04/22							
17/04/22							
18/04/22							
19/04/22							
20/04/22							
21/04/22							
22/04/22							
23/04/22							
24/04/22							
25/04/22							
26/04/22							
27/04/22							
28/04/22							
29/04/22							
30/04/22							
01/05/22							
02/05/22							
03/05/22							
04/05/22							
05/05/22							
06/05/22							

Έγκυρες 24ωρες μέσες τιμές συγκέντρωσης αέριων εκπομπών

() : Η Μονάδα ήταν εκτός λειτουργίας ή σε εκκίνηση/κράτηση ή/και το σύστημα καταλυτικής απονίτρωσης καυσαερίων ήταν εκτός λειτουργίας (βλ. όρο Δ1.1.3 της ΑΕΠΟ του ΘΗΣ).

(*) : Σφάλμα μέτρησης / βλάβη εξοπλισμού

(†) Βλάβη μέτρησης υγρασίας ή/και O₂ σε τουλάχιστον μια (1) ωριαία τιμή. Για την κανονικοποίηση των τιμών εκπομπής αερίων ρύπων χρησιμοποιήθηκαν οι ετήσιοι μέσοι όροι των περιοδικών μετρήσεων υγρασίας και O₂ στην υπόψη Μονάδα.

ΜΕΚ Νο 4	SO ₂	NO _x (ως NO ₂)	NH ₃	Σωματίδια	T	O ₂	Φορτίο
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	(mg/Nm ³ _{dry})	(mg/Nm ³ _{dry})	(mg/Nm ³ _{dry})	(mg/Nm ³ _{dry})	(°C)	(%)	MW
07/05/22							
08/05/22							
09/05/22							
10/05/22							
11/05/22							
12/05/22							
13/05/22							
14/05/22							
15/05/22							
16/05/22							
17/05/22							
18/05/22							
19/05/22							
20/05/22							
21/05/22							
22/05/22							
23/05/22							
24/05/22							
25/05/22							
26/05/22							
27/05/22							
28/05/22							
29/05/22							
30/05/22							
31/05/22							
01/06/22							
02/06/22							
03/06/22							
04/06/22							
05/06/22							
06/06/22							
07/06/22							
08/06/22							
09/06/22							
10/06/22	539	1791		67,9	374	13,1	8,8
11/06/22	585	1795		39,4	381	12,6	12,0
12/06/22	579	1842		30,3	291	12,9	12,9
13/06/22	584	1826		29,8	282	13,1	13,3
14/06/22	586	1809		29,5	284	13,1	13,5
15/06/22	590	1810		32,2	283	13,1	12,4
16/06/22	589	1766		32,7	295	12,9	12,6
17/06/22	592	1832		32,2	269	13,1	11,8

Έγκυρες 24ωρες μέσες τιμές συγκέντρωσης αέριων εκπομπών

() : Η Μονάδα ήταν εκτός λειτουργίας ή σε εκκίνηση/κράτηση ή/και το σύστημα καταλυτικής απονίτρωσης καυσαερίων ήταν εκτός λειτουργίας (βλ. όρο Δ1.1.3 της ΑΕΠΟ του ΘΗΣ).

(*) : Σφάλμα μέτρησης / βλάβη εξοπλισμού

(†) Βλάβη μέτρησης υγρασίας ή/και O₂ σε τουλάχιστον μια (1) ωριαία τιμή. Για την κανονικοποίηση των τιμών εκπομπής αερίων ρύπων χρησιμοποιήθηκαν οι ετήσιοι μέσοι όροι των περιοδικών μετρήσεων υγρασίας και O₂ στην υπόψη Μονάδα.

ΜΕΚ Νο 4	SO ₂	NO _x (ως NO ₂)	NH ₃	Σωματίδια	T	O ₂	Φορτίο
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	(mg/Nm ³ _{dry})	(mg/Nm ³ _{dry})	(mg/Nm ³ _{dry})	(mg/Nm ³ _{dry})	(°C)	(%)	MW
18/06/22	594	1837		30,7	270	13,2	12,3
19/06/22	598	1863		34,1	315	13,2	11,9
20/06/22	597	1874		32,6	288	13,3	12,2
21/06/22	599	1958		34,5	298	13,4	11,6
22/06/22	598	1936		33,1	301	13,3	12,3
23/06/22	597	1913		31,9	301	13,3	12,7
24/06/22	603	1786		35,0	325	12,7	12,1
25/06/22	596	1938		33,6	311	13,0	12,2
26/06/22	596	1893		31,5	303	13,2	12,4
27/06/22	601	1952		33,0	303	13,3	11,8
28/06/22	598	1956		32,7	296	13,4	12,3
29/06/22	599	1952		31,7	296	13,4	12,9
30/06/22	600	1914		31,2	290	13,4	13,1
01/07/22	602	1895		32,5	289	13,4	12,3
02/07/22	608	1788		36,1	325	12,7	12,5
03/07/22	596	1809		33,5	309	12,9	12,5
04/07/22	601	1844		32,1	293	13,3	12,6
05/07/22	602	1870		31,9	288	13,4	12,5
06/07/22	603	1891		32,3	287	13,4	12,1
07/07/22	603	1898		33,8	299	13,2	12,0
08/07/22	602	1878		32,0	293	13,4	12,4
09/07/22	607	1850		34,5	304	13,2	11,9
10/07/22							
11/07/22	606	1808		42,7	369	12,6	12,3
12/07/22	597	1841		36,0	309	13,0	12,0
13/07/22	601	1917		35,4	299	13,2	12,0
14/07/22	601	1904		34,7	315	13,3	13,1
15/07/22	599	1805		38,6	323	12,9	12,1
16/07/22	598	1859		34,9	308	13,2	12,4
17/07/22	602	1891		33,4	305	13,2	12,6
18/07/22	603	2005		32,0	307	13,3	12,6
19/07/22	608	1836		39,1	351	12,8	11,7
20/07/22	601	1832		36,0	321	12,9	12,0
21/07/22	601	1881		34,0	308	13,2	12,3
22/07/22	602	1900		32,9	303	13,3	12,7
23/07/22	600	1899		33,2	299	13,2	12,5
24/07/22	596	1959		33,0	303	13,1	12,5
25/07/22	597	2001		30,9	309	13,1	13,4
26/07/22	597	1832		33,5	301	13,1	12,7
27/07/22	607	1767		36,4	323	12,8	12,9
28/07/22	597	1784		40,8	308	12,9	13,0
29/07/22	600	1810		43,0	298	13,2	12,8

Έγκυρες 24ωρες μέσες τιμές συγκέντρωσης αέριων εκπομπών

() : Η Μονάδα ήταν εκτός λειτουργίας ή σε εκκίνηση/κράτηση ή/και το σύστημα καταλυτικής απονίτρωσης καυσαερίων ήταν εκτός λειτουργίας (βλ. όρο Δ1.1.3 της ΑΕΠΟ του ΘΗΣ).

(*) : Σφάλμα μέτρησης / βλάβη εξοπλισμού

(†) Βλάβη μέτρησης υγρασίας ή/και O₂ σε τουλάχιστον μια (1) ωριαία τιμή. Για την κανονικοποίηση των τιμών εκπομπής αερίων ρύπων χρησιμοποιήθηκαν οι ετήσιοι μέσοι όροι των περιοδικών μετρήσεων υγρασίας και O₂ στην υπόψη Μονάδα.

ΜΕΚ Νο 4	SO ₂	NO _x (ως NO ₂)	NH ₃	Σωματίδια	T	O ₂	Φορτίο
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	(mg/Nm ³ _{dry})	(mg/Nm ³ _{dry})	(mg/Nm ³ _{dry})	(mg/Nm ³ _{dry})	(°C)	(%)	MW
30/07/22	601	1818		40,7	298	13,2	12,9
31/07/22	601	1815		39,0	300	13,3	12,9
01/08/22	602	1839		36,6	303	13,2	13,1
02/08/22	600	1859		37,0	308	13,2	13,4
03/08/22	600	1854		36,3	296	13,3	13,0
04/08/22	602	1823		36,1	298	13,2	12,7
05/08/22	608	1738		38,3	327	12,7	12,4
06/08/22	595	1745		33,3	277	12,8	12,8
07/08/22	599	1766		32,4	268	13,1	12,5
08/08/22	606	1786		31,9	276	13,1	13,0
09/08/22	609	1813		33,9	305	13,2	12,3
10/08/22	607	1854		31,0	261	13,3	11,8
11/08/22	608	1797		31,6	270	13,1	12,7
12/08/22	620	1732		35,0	330	12,7	13,1
13/08/22	611	1792		35,1	314	13,0	11,9
14/08/22	610	1837		33,7	303	13,2	12,2
15/08/22	610	1794		32,9	307	13,1	12,4
16/08/22	609	1837		32,3	309	13,1	12,4
17/08/22	602	1777		37,0	309	12,8	13,1
18/08/22	612	1781		38,6	362	12,8	13,6
19/08/22	602	1789		39,8	351	12,8	13,1
20/08/22	604	1812		36,6	314	13,1	13,7
21/08/22	618	1707		41,3	384	12,7	13,3
22/08/22	607	1741		37,6	363	13,0	13,6
23/08/22	610	1811		36,3	340	13,2	13,7
24/08/22	615	1848		33,2	258	13,3	13,0
25/08/22	610	1872		33,0	264	13,4	12,8
26/08/22	611	1875		34,0	282	13,4	12,1
27/08/22	610	1848		33,6	286	13,3	12,3
28/08/22	609	1803		33,4	285	13,3	12,4
29/08/22	624	1678		37,6	319	12,8	12,6
30/08/22	603	1733		34,1	313	12,8	13,5
31/08/22	605	1765		33,3	299	13,0	13,2
01/09/22	604	1781		34,2	279	13,5	12,9
02/09/22	556	1676		31,0	283	12,6	12,8
03/09/22	556	1633		*	296	12,5	12,8
04/09/22	559	1515		42,2	231	11,5	9,6
05/09/22	561	1664		20,2	351	12,3	12,2
06/09/22	559	1634		26,0	392	12,0	11,2
07/09/22	555	1608		21,5	382	12,0	13,1
08/09/22	556	1661		20,5	371	12,3	12,4
09/09/22	559	1722		21,2	352	12,5	11,8

Έγκυρες 24ωρες μέσες τιμές συγκέντρωσης αέριων εκπομπών

() : Η Μονάδα ήταν εκτός λειτουργίας ή σε εκκίνηση/κράτηση ή/και το σύστημα καταλυτικής απονίτρωσης καυσαερίων ήταν εκτός λειτουργίας (βλ. όρο Δ1.1.3 της ΑΕΠΟ του ΘΗΣ).

(*) : Σφάλμα μέτρησης / βλάβη εξοπλισμού

(†) Βλάβη μέτρησης υγρασίας ή/και O₂ σε τουλάχιστον μια (1) ωριαία τιμή. Για την κανονικοποίηση των τιμών εκπομπής αερίων ρύπων χρησιμοποιήθηκαν οι ετήσιοι μέσοι όροι των περιοδικών μετρήσεων υγρασίας και O₂ στην υπόψη Μονάδα.

ΜΕΚ Νο 4	SO ₂	NO _x (ως NO ₂)	NH ₃	Σωματίδια	T	O ₂	Φορτίο
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	(mg/Nm ³ _{dry})	(mg/Nm ³ _{dry})	(mg/Nm ³ _{dry})	(mg/Nm ³ _{dry})	(°C)	(%)	MW
10/09/22	557	1681		19,3	308	12,5	12,5
11/09/22	558	1620		19,7	302	12,6	12,6
12/09/22	558	1645		18,8	297	12,6	12,8
13/09/22	565	1740		21,9	307	12,5	11,7
14/09/22	559	1694		23,2	331	12,1	12,2
15/09/22	558	1693		21,0	311	12,4	12,6
16/09/22	558	1702		19,6	304	12,6	12,9
17/09/22	557	1700		19,8	300	12,7	12,9
18/09/22	559	1701		19,6	299	12,7	12,7
19/09/22	562	1673		20,4	303	12,6	12,1
20/09/22	562	1839		21,6	301	12,7	11,6
21/09/22	562	1814		22,2	309	12,6	11,8
22/09/22	571	1750		31,7	364	12,8	10,7
23/09/22	556	1819		25,8	363	12,1	12,1
24/09/22	556	1870		21,5	317	12,4	12,5
25/09/22	561	1864		19,1	273	12,7	12,4
26/09/22	562	1884		20,1	296	12,9	12,3
27/09/22	556	1762		19,5	293	12,7	12,7
28/09/22	560	1650		20,9	294	12,6	12,7
29/09/22	561	1675		20,8	291	12,6	11,9
30/09/22	551	1646		20,7	296	12,6	12,3
01/10/22	563	1593		26,7	395	12,0	12,2
02/10/22	549	1663		24,5	398	12,0	12,1
03/10/22	547	1702		27,0	393	12,0	11,5
04/10/22	542	1718		26,9	395	12,1	11,8
05/10/22	539	1752		25,9	386	12,0	12,1
06/10/22	543	1700		29,4	395	12,1	11,3
07/10/22	542	1698		26,6	393	12,1	12,0
08/10/22							
09/10/22							
10/10/22	542	1677		28,9	377	12,0	11,6
11/10/22	540	1650		30,2	392	12,0	11,1
12/10/22	540	1672		28,8	393	12,1	11,6
13/10/22							
14/10/22	541	1672		29,6	369	12,0	12,1
15/10/22	542	1656		31,6	394	12,2	11,2
16/10/22							
17/10/22							
18/10/22	545	1648		30,8	384	12,0	11,8
19/10/22	543	1656		30,3	390	12,0	12,0
20/10/22	547	1690		28,1	372	12,1	12,1
21/10/22	541	1724		24,5	277	12,1	12,1

Έγκυρες 24ωρες μέσες τιμές συγκέντρωσης αέριων εκπομπών

() : Η Μονάδα ήταν εκτός λειτουργίας ή σε εκκίνηση/κράτηση ή/και το σύστημα καταλυτικής απονίτρωσης καυσαερίων ήταν εκτός λειτουργίας (βλ. όρο Δ1.1.3 της ΑΕΠΟ του ΘΗΣ).

(*) : Σφάλμα μέτρησης / βλάβη εξοπλισμού

(†) Βλάβη μέτρησης υγρασίας ή/και O₂ σε τουλάχιστον μια (1) ωριαία τιμή. Για την κανονικοποίηση των τιμών εκπομπής αερίων ρύπων χρησιμοποιήθηκαν οι ετήσιοι μέσοι όροι των περιοδικών μετρήσεων υγρασίας και O₂ στην υπόψη Μονάδα.

ΜΕΚ Νο 4	SO ₂	NO _x (ως NO ₂)	NH ₃	Σωματίδια	T	O ₂	Φορτίο
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	(mg/Nm ³ _{dry})	(mg/Nm ³ _{dry})	(mg/Nm ³ _{dry})	(mg/Nm ³ _{dry})	(°C)	(%)	MW
22/10/22	539	1762		24,7	281	12,1	11,9
23/10/22	539	1740		23,7	279	12,1	12,0
24/10/22	542	1691		24,8	282	12,1	11,9
25/10/22	544	1712		25,2	292	12,0	12,0
26/10/22							
27/10/22							
28/10/22	547	1621		33,9	382	12,2	10,8
29/10/22	542	1675		31,3	394	12,2	11,1
30/10/22	541	1652		34,7	388	12,3	10,6
31/10/22	550	1687		40,7	380	12,2	9,7
01/11/22							
02/11/22							
03/11/22							
04/11/22	538	1613		33,1	345	11,8	11,5
05/11/22	541	1639		31,4	397	12,2	10,9
06/11/22	545	1535		44,5	396	12,7	8,7
07/11/22							
08/11/22							
09/11/22							
10/11/22							
11/11/22							
12/11/22							
13/11/22							
14/11/22							
15/11/22							
16/11/22							
17/11/22							
18/11/22							
19/11/22	544	1597		29,4	302	12,3	10,7
20/11/22	549	1561		40,3	305	12,9	8,5
21/11/22	547	1616		41,1	305	12,5	9,2
22/11/22	543	1732		36,4	315	12,6	9,3
23/11/22	545	1659		35,4	335	12,5	9,7
24/11/22							
25/11/22							
26/11/22							
27/11/22							
28/11/22							
29/11/22							
30/11/22							
01/12/22	536	1674		30,4	344	11,8	11,4
02/12/22							

Έγκυρες 24ωρες μέσες τιμές συγκέντρωσης αέριων εκπομπών

() : Η Μονάδα ήταν εκτός λειτουργίας ή σε εκκίνηση/κράτηση ή/και το σύστημα καταλυτικής απονίτρωσης καυσαερίων ήταν εκτός λειτουργίας (βλ. όρο Δ1.1.3 της ΑΕΠΟ του ΘΗΣ).

(*) : Σφάλμα μέτρησης / βλάβη εξοπλισμού

(†) Βλάβη μέτρησης υγρασίας ή/και O₂ σε τουλάχιστον μια (1) ωριαία τιμή. Για την κανονικοποίηση των τιμών εκπομπής αερίων ρύπων χρησιμοποιήθηκαν οι ετήσιοι μέσοι όροι των περιοδικών μετρήσεων υγρασίας και O₂ στην υπόψη Μονάδα.

ΜΕΚ Νο 4	SO ₂	NO _x (ως NO ₂)	NH ₃	Σωματίδια	T	O ₂	Φορτίο
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	(mg/Nm ³ _{dry})	(mg/Nm ³ _{dry})	(mg/Nm ³ _{dry})	(mg/Nm ³ _{dry})	(°C)	(%)	MW
03/12/22							
04/12/22							
05/12/22							
06/12/22							
07/12/22							
08/12/22							
09/12/22							
10/12/22							
11/12/22							
12/12/22							
13/12/22							
14/12/22							
15/12/22							
16/12/22							
17/12/22							
18/12/22	532	1622		31,8	343	12,0	10,8
19/12/22							
20/12/22							
21/12/22							
22/12/22	521	1830		23,7	305	12,1	13,2
23/12/22	533	1816		23,6	321	12,2	12,0
24/12/22	535	1805		24,4	326	12,2	11,7
25/12/22	538	1775		38,2	313	12,6	9,2
26/12/22	536	1831		41,0	302	12,7	8,5
27/12/22	538	1801		31,8	320	12,4	10,7
28/12/22	536	1773		25,7	329	12,2	11,7
29/12/22	535	1807		24,2	331	12,2	12,0
30/12/22	534	1807		22,3	325	12,1	12,5
31/12/22							

Επικυρωμένες 24ωρες μέσες τιμές συγκέντρωσης αέριων εκπομπών

() : Η Μονάδα ήταν εκτός λειτουργίας ή σε εκκίνηση/κράτηση ή/και το σύστημα καταλυτικής απονίτρωσης καυσαερίων ήταν εκτός λειτουργίας (βλ. όρο Δ1.1.3 της ΑΕΠΟ του ΘΗΣ).

(#) Μέσο φορτίο λειτουργίας μονάδας $\leq 70\%$

(*) : Σφάλμα μέτρησης / βλάβη εξοπλισμού

(†) Βλάβη μέτρησης υγρασίας ή/και O_2 σε τουλάχιστον μια (1) ωριαία τιμή. Για την κανονικοποίηση των τιμών εκπομπής αερίων ρύπων χρησιμοποιήθηκαν οι ετήσιοι μέσοι όροι των περιοδικών μετρήσεων υγρασίας και O_2 στην υπόψη Μονάδα.

ΜΕΚ Νο 4	SO ₂	NO _x (ως NO ₂)	NH ₃	Σωματίδια	T	O ₂	Φορτίο
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	(mg/Nm ³ _{dry})	(mg/Nm ³ _{dry})	(mg/Nm ³ _{dry})	(mg/Nm ³ _{dry})	(°C)	(%)	MW
01/01/22							
02/01/22							
03/01/22							
04/01/22							
05/01/22							
06/01/22							
07/01/22							
08/01/22							
09/01/22							
10/01/22							
11/01/22							
12/01/22							
13/01/22							
14/01/22							
15/01/22							
16/01/22							
17/01/22	439	#		22,3	283	13,6	11,5
18/01/22	442	#		22,6	275	13,9	11,2
19/01/22	433	1166		22,0	269	13,9	11,8
20/01/22	421	1153		21,3	260	14,0	12,0
21/01/22	444	#		22,3	291	13,7	11,4
22/01/22	443	#		23,9	284	13,9	11,1
23/01/22	418	1153		21,6	261	14,0	11,8
24/01/22	417	1169		21,2	248	14,2	12,0
25/01/22	424	1170		23,1	247	14,2	12,0
26/01/22	433	1146		23,0	275	13,9	11,9
27/01/22	416	1149		21,8	261	14,0	12,1
28/01/22	416	1160		21,3	254	14,1	12,2
29/01/22	421	#		21,9	254	14,2	11,5
30/01/22	423	1139		21,8	258	14,2	12,1
31/01/22	429	1156		22,3	258	14,2	11,6
01/02/22	435	1112		22,3	270	14,0	12,0
02/02/22	442	#		24,7	288	13,5	11,5
03/02/22	463	1112		30,5	325	13,9	11,6
04/02/22	443	#		27,7	291	13,7	10,5
05/02/22	442	#		28,3	286	13,7	11,0
06/02/22	445	#		27,4	287	13,8	11,4
07/02/22	443	#		25,8	283	14,0	11,1
08/02/22	446	#		29,0	309	13,7	11,0
09/02/22	430	#		26,2	277	14,0	11,0
10/02/22	427	#		26,3	275	13,8	11,3
11/02/22	430	1133		24,9	280	14,0	12,1

Επικυρωμένες 24ωρες μέσες τιμές συγκέντρωσης αέριων εκπομπών

() : Η Μονάδα ήταν εκτός λειτουργίας ή σε εκκίνηση/κράτηση ή/και το σύστημα καταλυτικής απονίτρωσης καυσαερίων ήταν εκτός λειτουργίας (βλ. όρο Δ1.1.3 της ΑΕΠΟ του ΘΗΣ).

(#) Μέσο φορτίο λειτουργίας μονάδας $\leq 70\%$

(*) : Σφάλμα μέτρησης / βλάβη εξοπλισμού

(†) Βλάβη μέτρησης υγρασίας ή/και O_2 σε τουλάχιστον μια (1) ωριαία τιμή. Για την κανονικοποίηση των τιμών εκπομπής αερίων ρύπων χρησιμοποιήθηκαν οι ετήσιοι μέσοι όροι των περιοδικών μετρήσεων υγρασίας και O_2 στην υπόψη Μονάδα.

ΜΕΚ Νο 4	SO ₂	NO _x (ως NO ₂)	NH ₃	Σωματίδια	T	O ₂	Φορτίο
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	(mg/Nm ³ _{dry})	(mg/Nm ³ _{dry})	(mg/Nm ³ _{dry})	(mg/Nm ³ _{dry})	(°C)	(%)	MW
12/02/22	424	#		24,2	269	14,0	11,5
13/02/22	444	#		25,8	295	13,7	11,4
14/02/22	430	#		22,9	259	14,0	11,5
15/02/22	441	#		29,8	278	13,4	10,1
16/02/22	440	1124		28,2	297	13,6	12,3
17/02/22	435	1109		25,1	275	14,0	11,6
18/02/22	436	#		27,4	290	13,8	10,8
19/02/22	440	#		27,1	280	13,7	11,3
20/02/22	442	#		31,2	293	13,6	10,4
21/02/22	441	#		27,5	288	13,6	11,4
22/02/22	441	#		25,3	271	14,0	11,3
23/02/22	444	#		29,6	281	13,4	10,1
24/02/22	445	#		28,3	297	13,8	10,8
25/02/22							
26/02/22							
27/02/22							
28/02/22							
01/03/22							
02/03/22							
03/03/22							
04/03/22	430	1092		30,1	252	13,4	12,2
05/03/22	435	#		22,2	273	13,9	11,4
06/03/22							
07/03/22							
08/03/22	437	1083		25,0	279	13,6	12,0
09/03/22	439	#		27,5	283	13,8	11,2
10/03/22	432	#		27,3	259	13,8	11,0
11/03/22	416	#		21,8	224	14,0	11,3
12/03/22	411	1183		21,4	228	14,2	11,7
13/03/22	413	1197		21,8	231	14,3	11,8
14/03/22	413	1195		21,5	235	14,2	11,7
15/03/22	422	#		22,4	238	14,3	11,3
16/03/22	432	1145		23,1	254	13,9	12,1
17/03/22	448	#		26,0	302	13,7	11,2
18/03/22	430	#		23,8	273	14,0	11,0
19/03/22	426	#		25,2	266	13,9	10,7
20/03/22	435	#		25,4	295	13,9	11,3
21/03/22	422	1145		23,4	270	14,0	11,6
22/03/22	419	#		23,4	268	14,1	11,2
23/03/22							
24/03/22							
25/03/22							

Επικυρωμένες 24ωρες μέσες τιμές συγκέντρωσης αέριων εκπομπών

() : Η Μονάδα ήταν εκτός λειτουργίας ή σε εκκίνηση/κράτηση ή/και το σύστημα καταλυτικής απονίτρωσης καυσαερίων ήταν εκτός λειτουργίας (βλ. όρο Δ1.1.3 της ΑΕΠΟ του ΘΗΣ).

(#) Μέσο φορτίο λειτουργίας μονάδας $\leq 70\%$

(*) : Σφάλμα μέτρησης / βλάβη εξοπλισμού

(†) Βλάβη μέτρησης υγρασίας ή/και O_2 σε τουλάχιστον μια (1) ωριαία τιμή. Για την κανονικοποίηση των τιμών εκπομπής αερίων ρύπων χρησιμοποιήθηκαν οι ετήσιοι μέσοι όροι των περιοδικών μετρήσεων υγρασίας και O_2 στην υπόψη Μονάδα.

ΜΕΚ Νο 4	SO ₂	NO _x (ως NO ₂)	NH ₃	Σωματίδια	T	O ₂	Φορτίο
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	(mg/Nm ³ _{dry})	(mg/Nm ³ _{dry})	(mg/Nm ³ _{dry})	(mg/Nm ³ _{dry})	(°C)	(%)	MW
26/03/22							
27/03/22							
28/03/22							
29/03/22	473	1112		24,7	246	12,8	11,9
30/03/22	473	1197		21,4	254	(13,1)†	11,8
31/03/22	*	*		26,8	308	(13)†	10,8
01/04/22							
02/04/22							
03/04/22							
04/04/22							
05/04/22	477	#		34,5	249	12,8	9,0
06/04/22	463	#		30,5	231	12,9	11,1
07/04/22	468	#		23,7	249	13,1	11,3
08/04/22	419	#		22,7	246	13,6	10,6
09/04/22							
10/04/22							
11/04/22							
12/04/22							
13/04/22							
14/04/22							
15/04/22							
16/04/22							
17/04/22							
18/04/22							
19/04/22							
20/04/22							
21/04/22							
22/04/22							
23/04/22							
24/04/22							
25/04/22							
26/04/22							
27/04/22							
28/04/22							
29/04/22							
30/04/22							
01/05/22							
02/05/22							
03/05/22							
04/05/22							
05/05/22							
06/05/22							

Επικυρωμένες 24ωρες μέσες τιμές συγκέντρωσης αέριων εκπομπών

() : Η Μονάδα ήταν εκτός λειτουργίας ή σε εκκίνηση/κράτηση ή/και το σύστημα καταλυτικής απονίτρωσης καυσαερίων ήταν εκτός λειτουργίας (βλ. όρο Δ1.1.3 της ΑΕΠΟ του ΘΗΣ).

(#) Μέσο φορτίο λειτουργίας μονάδας $\leq 70\%$

(*) : Σφάλμα μέτρησης / βλάβη εξοπλισμού

(†) Βλάβη μέτρησης υγρασίας ή/και O_2 σε τουλάχιστον μια (1) ωριαία τιμή. Για την κανονικοποίηση των τιμών εκπομπής αερίων ρύπων χρησιμοποιήθηκαν οι ετήσιοι μέσοι όροι των περιοδικών μετρήσεων υγρασίας και O_2 στην υπόψη Μονάδα.

ΜΕΚ Νο 4	SO ₂	NO _x (ως NO ₂)	NH ₃	Σωματίδια	T	O ₂	Φορτίο
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	(mg/Nm ³ _{dry})	(mg/Nm ³ _{dry})	(mg/Nm ³ _{dry})	(mg/Nm ³ _{dry})	(°C)	(%)	MW
07/05/22							
08/05/22							
09/05/22							
10/05/22							
11/05/22							
12/05/22							
13/05/22							
14/05/22							
15/05/22							
16/05/22							
17/05/22							
18/05/22							
19/05/22							
20/05/22							
21/05/22							
22/05/22							
23/05/22							
24/05/22							
25/05/22							
26/05/22							
27/05/22							
28/05/22							
29/05/22							
30/05/22							
31/05/22							
01/06/22							
02/06/22							
03/06/22							
04/06/22							
05/06/22							
06/06/22							
07/06/22							
08/06/22							
09/06/22							
10/06/22	434	#		50,7	374	13,1	8,8
11/06/22	472	1450		27,6	381	12,6	12,0
12/06/22	466	1475		21,2	291	12,9	12,9
13/06/22	471	1461		20,9	282	13,1	13,3
14/06/22	473	1446		20,6	284	13,1	13,5
15/06/22	476	1452		22,6	283	13,1	12,4
16/06/22	476	1413		22,9	295	12,9	12,6
17/06/22	479	1478		22,5	269	13,1	11,8

Επικυρωμένες 24ωρες μέσες τιμές συγκέντρωσης αέριων εκπομπών

() : Η Μονάδα ήταν εκτός λειτουργίας ή σε εκκίνηση/κράτηση ή/και το σύστημα καταλυτικής απονίτρωσης καυσαερίων ήταν εκτός λειτουργίας (βλ. όρο Δ1.1.3 της ΑΕΠΟ του ΘΗΣ).

(#) Μέσο φορτίο λειτουργίας μονάδας $\leq 70\%$

(*) : Σφάλμα μέτρησης / βλάβη εξοπλισμού

(†) Βλάβη μέτρησης υγρασίας ή/και O_2 σε τουλάχιστον μια (1) ωριαία τιμή. Για την κανονικοποίηση των τιμών εκπομπής αερίων ρύπων χρησιμοποιήθηκαν οι ετήσιοι μέσοι όροι των περιοδικών μετρήσεων υγρασίας και O_2 στην υπόψη Μονάδα.

ΜΕΚ Νο 4	SO ₂	NO _x (ως NO ₂)	NH ₃	Σωματίδια	T	O ₂	Φορτίο
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	(mg/Nm ³ _{dry})	(mg/Nm ³ _{dry})	(mg/Nm ³ _{dry})	(mg/Nm ³ _{dry})	(°C)	(%)	MW
18/06/22	480	1463		21,5	270	13,2	12,3
19/06/22	485	1477		23,9	315	13,2	11,9
20/06/22	483	1490		22,8	288	13,3	12,2
21/06/22	486	1545		24,2	298	13,4	11,6
22/06/22	484	1543		23,2	301	13,3	12,3
23/06/22	484	1534		22,3	301	13,3	12,7
24/06/22	489	1425		24,5	325	12,7	12,1
25/06/22	482	1545		23,5	311	13,0	12,2
26/06/22	483	1513		22,0	303	13,2	12,4
27/06/22	488	1566		23,1	303	13,3	11,8
28/06/22	485	1564		22,9	296	13,4	12,3
29/06/22	486	1555		22,2	296	13,4	12,9
30/06/22	487	1531		21,8	290	13,4	13,1
01/07/22	489	1509		22,8	289	13,4	12,3
02/07/22	495	1435		25,2	325	12,7	12,5
03/07/22	483	1451		23,5	309	12,9	12,5
04/07/22	487	1474		22,5	293	13,3	12,6
05/07/22	489	1494		22,3	288	13,4	12,5
06/07/22	490	1509		22,6	287	13,4	12,1
07/07/22	489	1522		23,7	299	13,2	12,0
08/07/22	489	1503		22,4	293	13,4	12,4
09/07/22	493	1470		24,2	304	13,2	11,9
10/07/22							
11/07/22	493	1465		30,2	369	12,6	12,3
12/07/22	483	1475		25,2	309	13,0	12,0
13/07/22	488	1538		24,7	299	13,2	12,0
14/07/22	487	1522		24,3	315	13,3	13,1
15/07/22	486	1457		27,0	323	12,9	12,1
16/07/22	485	1494		24,5	308	13,2	12,4
17/07/22	489	1514		23,4	305	13,2	12,6
18/07/22	490	1606		22,4	307	13,3	12,6
19/07/22	495	1465		27,4	351	12,8	11,7
20/07/22	487	1463		25,2	321	12,9	12,0
21/07/22	487	1507		23,8	308	13,2	12,3
22/07/22	489	1520		23,1	303	13,3	12,7
23/07/22	487	1515		23,3	299	13,2	12,5
24/07/22	483	1589		23,1	303	13,1	12,5
25/07/22	483	1608		21,6	309	13,1	13,4
26/07/22	484	1477		23,4	301	13,1	12,7
27/07/22	494	1418		25,5	323	12,8	12,9
28/07/22	484	1430		28,5	308	12,9	13,0
29/07/22	487	1448		30,1	298	13,2	12,8

Επικυρωμένες 24ωρες μέσες τιμές συγκέντρωσης αέριων εκπομπών

() : Η Μονάδα ήταν εκτός λειτουργίας ή σε εκκίνηση/κράτηση ή/και το σύστημα καταλυτικής απονίτρωσης καυσαερίων ήταν εκτός λειτουργίας (βλ. όρο Δ1.1.3 της ΑΕΠΟ του ΘΗΣ).

(#) Μέσο φορτίο λειτουργίας μονάδας $\leq 70\%$

(*) : Σφάλμα μέτρησης / βλάβη εξοπλισμού

(†) Βλάβη μέτρησης υγρασίας ή/και O_2 σε τουλάχιστον μια (1) ωριαία τιμή. Για την κανονικοποίηση των τιμών εκπομπής αερίων ρύπων χρησιμοποιήθηκαν οι ετήσιοι μέσοι όροι των περιοδικών μετρήσεων υγρασίας και O_2 στην υπόψη Μονάδα.

ΜΕΚ Νο 4	SO ₂	NO _x (ως NO ₂)	NH ₃	Σωματίδια	T	O ₂	Φορτίο
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	(mg/Nm ³ _{dry})	(mg/Nm ³ _{dry})	(mg/Nm ³ _{dry})	(mg/Nm ³ _{dry})	(°C)	(%)	MW
30/07/22	487	1454		28,5	298	13,2	12,9
31/07/22	488	1452		27,3	300	13,3	12,9
01/08/22	489	1473		25,7	303	13,2	13,1
02/08/22	487	1486		25,9	308	13,2	13,4
03/08/22	487	1484		25,4	296	13,3	13,0
04/08/22	489	1461		25,2	298	13,2	12,7
05/08/22	495	1396		26,8	327	12,7	12,4
06/08/22	482	1391		23,3	277	12,8	12,8
07/08/22	486	1418		22,7	268	13,1	12,5
08/08/22	493	1423		22,3	276	13,1	13,0
09/08/22	496	1447		23,8	305	13,2	12,3
10/08/22	494	1478		21,7	261	13,3	11,8
11/08/22	495	1427		22,1	270	13,1	12,7
12/08/22	506	1387		24,5	330	12,7	13,1
13/08/22	498	1426		24,5	314	13,0	11,9
14/08/22	497	1461		23,6	303	13,2	12,2
15/08/22	497	1422		23,0	307	13,1	12,4
16/08/22	496	1471		22,6	309	13,1	12,4
17/08/22	489	1423		25,9	309	12,8	13,1
18/08/22	499	1425		27,0	362	12,8	13,6
19/08/22	488	1433		27,8	351	12,8	13,1
20/08/22	491	1450		25,6	314	13,1	13,7
21/08/22	505	1368		28,9	384	12,7	13,3
22/08/22	494	1394		26,3	363	13,0	13,6
23/08/22	496	1450		25,4	340	13,2	13,7
24/08/22	502	1477		23,2	258	13,3	13,0
25/08/22	497	1497		23,1	264	13,4	12,8
26/08/22	498	1499		23,8	282	13,4	12,1
27/08/22	497	1478		23,5	286	13,3	12,3
28/08/22	496	1440		23,4	285	13,3	12,4
29/08/22	510	1354		26,3	319	12,8	12,6
30/08/22	490	1387		23,8	313	12,8	13,5
31/08/22	492	1414		23,3	299	13,0	13,2
01/09/22	492	1427		23,9	279	13,5	12,9
02/09/22	446	1340		21,7	283	12,6	12,8
03/09/22	445	1306		*	296	12,5	12,8
04/09/22	447	#		29,5	231	11,5	9,6
05/09/22	449	1336		14,1	351	12,3	12,2
06/09/22	447	#		18,2	392	12,0	11,2
07/09/22	444	1287		15,0	382	12,0	13,1
08/09/22	445	1331		14,4	371	12,3	12,4
09/09/22	447	1373		14,9	352	12,5	11,8

Επικυρωμένες 24ωρες μέσες τιμές συγκέντρωσης αέριων εκπομπών

() : Η Μονάδα ήταν εκτός λειτουργίας ή σε εκκίνηση/κράτηση ή/και το σύστημα καταλυτικής απονίτρωσης καυσαερίων ήταν εκτός λειτουργίας (βλ. όρο Δ1.1.3 της ΑΕΠΟ του ΘΗΣ).

(#) Μέσο φορτίο λειτουργίας μονάδας $\leq 70\%$

(*) : Σφάλμα μέτρησης / βλάβη εξοπλισμού

(†) Βλάβη μέτρησης υγρασίας ή/και O_2 σε τουλάχιστον μια (1) ωριαία τιμή. Για την κανονικοποίηση των τιμών εκπομπής αερίων ρύπων χρησιμοποιήθηκαν οι ετήσιοι μέσοι όροι των περιοδικών μετρήσεων υγρασίας και O_2 στην υπόψη Μονάδα.

ΜΕΚ Νο 4	SO ₂	NO _x (ως NO ₂)	NH ₃	Σωματίδια	T	O ₂	Φορτίο
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	(mg/Nm ³ _{dry})	(mg/Nm ³ _{dry})	(mg/Nm ³ _{dry})	(mg/Nm ³ _{dry})	(°C)	(%)	MW
10/09/22	446	1337		13,5	308	12,5	12,5
11/09/22	447	1295		13,8	302	12,6	12,6
12/09/22	447	1318		13,2	297	12,6	12,8
13/09/22	453	1397		15,3	307	12,5	11,7
14/09/22	448	1362		16,2	331	12,1	12,2
15/09/22	447	1361		14,7	311	12,4	12,6
16/09/22	447	1362		13,7	304	12,6	12,9
17/09/22	446	1356		13,8	300	12,7	12,9
18/09/22	447	1362		13,7	299	12,7	12,7
19/09/22	449	1334		14,3	303	12,6	12,1
20/09/22	450	1478		15,1	301	12,7	11,6
21/09/22	450	1459		15,5	309	12,6	11,8
22/09/22	459	#		22,2	364	12,8	10,7
23/09/22	445	1465		18,0	363	12,1	12,1
24/09/22	445	1503		15,0	317	12,4	12,5
25/09/22	449	1498		13,4	273	12,7	12,4
26/09/22	449	1510		14,1	296	12,9	12,3
27/09/22	445	1410		13,6	293	12,7	12,7
28/09/22	449	1320		14,7	294	12,6	12,7
29/09/22	449	1332		14,6	291	12,6	11,9
30/09/22	441	1312		14,5	296	12,6	12,3
01/10/22	451	1289		18,7	395	12,0	12,2
02/10/22	439	1337		17,1	398	12,0	12,1
03/10/22	438	#		18,9	393	12,0	11,5
04/10/22	434	1403		18,8	395	12,1	11,8
05/10/22	431	1414		18,1	386	12,0	12,1
06/10/22	435	#		20,6	395	12,1	11,3
07/10/22	434	1364		18,6	393	12,1	12,0
08/10/22							
09/10/22							
10/10/22	434	1359		20,2	377	12,0	11,6
11/10/22	432	#		21,1	392	12,0	11,1
12/10/22	432	1353		20,1	393	12,1	11,6
13/10/22							
14/10/22	433	1365		20,7	369	12,0	12,1
15/10/22	434	#		22,1	394	12,2	11,2
16/10/22							
17/10/22							
18/10/22	436	1347		21,5	384	12,0	11,8
19/10/22	434	1341		21,2	390	12,0	12,0
20/10/22	438	1358		19,6	372	12,1	12,1
21/10/22	433	1380		17,1	277	12,1	12,1

Επικυρωμένες 24ωρες μέσες τιμές συγκέντρωσης αέριων εκπομπών

() : Η Μονάδα ήταν εκτός λειτουργίας ή σε εκκίνηση/κράτηση ή/και το σύστημα καταλυτικής απονίτρωσης καυσαερίων ήταν εκτός λειτουργίας (βλ. όρο Δ1.1.3 της ΑΕΠΟ του ΘΗΣ).

(#) Μέσο φορτίο λειτουργίας μονάδας $\leq 70\%$

(*) : Σφάλμα μέτρησης / βλάβη εξοπλισμού

(†) Βλάβη μέτρησης υγρασίας ή/και O_2 σε τουλάχιστον μια (1) ωριαία τιμή. Για την κανονικοποίηση των τιμών εκπομπής αερίων ρύπων χρησιμοποιήθηκαν οι ετήσιοι μέσοι όροι των περιοδικών μετρήσεων υγρασίας και O_2 στην υπόψη Μονάδα.

ΜΕΚ Νο 4	SO ₂	NO _x (ως NO ₂)	NH ₃	Σωματίδια	T	O ₂	Φορτίο
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	(mg/Nm ³ _{dry})	(mg/Nm ³ _{dry})	(mg/Nm ³ _{dry})	(mg/Nm ³ _{dry})	(°C)	(%)	MW
22/10/22	431	1415		17,3	281	12,1	11,9
23/10/22	432	1401		16,6	279	12,1	12,0
24/10/22	433	1355		17,4	282	12,1	11,9
25/10/22	435	1391		17,6	292	12,0	12,0
26/10/22							
27/10/22							
28/10/22	438	#		23,7	382	12,2	10,8
29/10/22	434	#		21,9	394	12,2	11,1
30/10/22	433	#		24,3	388	12,3	10,6
31/10/22	441	#		28,5	380	12,2	9,7
01/11/22							
02/11/22							
03/11/22							
04/11/22	430	#		23,2	345	11,8	11,5
05/11/22	433	#		22,0	397	12,2	10,9
06/11/22	436	#		31,2	396	12,7	8,7
07/11/22							
08/11/22							
09/11/22							
10/11/22							
11/11/22							
12/11/22							
13/11/22							
14/11/22							
15/11/22							
16/11/22							
17/11/22							
18/11/22							
19/11/22	435	#		20,6	302	12,3	10,7
20/11/22	439	#		28,2	305	12,9	8,5
21/11/22	437	#		28,8	305	12,5	9,2
22/11/22	434	#		25,5	315	12,6	9,3
23/11/22	436	#		24,8	335	12,5	9,7
24/11/22							
25/11/22							
26/11/22							
27/11/22							
28/11/22							
29/11/22							
30/11/22							
01/12/22	429	#		21,3	344	11,8	11,4
02/12/22							

Επικυρωμένες 24ωρες μέσες τιμές συγκέντρωσης αέριων εκπομπών

() : Η Μονάδα ήταν εκτός λειτουργίας ή σε εκκίνηση/κράτηση ή/και το σύστημα καταλυτικής απονίτρωσης καυσαερίων ήταν εκτός λειτουργίας (βλ. όρο Δ1.1.3 της ΑΕΠΟ του ΘΗΣ).

(#) Μέσο φορτίο λειτουργίας μονάδας $\leq 70\%$

(*) : Σφάλμα μέτρησης / βλάβη εξοπλισμού

(†) Βλάβη μέτρησης υγρασίας ή/και O_2 σε τουλάχιστον μια (1) ωριαία τιμή. Για την κανονικοποίηση των τιμών εκπομπής αερίων ρύπων χρησιμοποιήθηκαν οι ετήσιοι μέσοι όροι των περιοδικών μετρήσεων υγρασίας και O_2 στην υπόψη Μονάδα.

ΜΕΚ Νο 4	SO ₂	NO _x (ως NO ₂)	NH ₃	Σωματίδια	T	O ₂	Φορτίο
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	(mg/Nm ³ _{dry})	(mg/Nm ³ _{dry})	(mg/Nm ³ _{dry})	(mg/Nm ³ _{dry})	(°C)	(%)	MW
03/12/22							
04/12/22							
05/12/22							
06/12/22							
07/12/22							
08/12/22							
09/12/22							
10/12/22							
11/12/22							
12/12/22							
13/12/22							
14/12/22							
15/12/22							
16/12/22							
17/12/22							
18/12/22	426	#		22,3	343	12,0	10,8
19/12/22							
20/12/22							
21/12/22							
22/12/22	417	1484		16,6	305	12,1	13,2
23/12/22	427	1481		16,5	321	12,2	12,0
24/12/22	428	1452		17,1	326	12,2	11,7
25/12/22	430	#		26,8	313	12,6	9,2
26/12/22	429	#		28,7	302	12,7	8,5
27/12/22	430	#		22,3	320	12,4	10,7
28/12/22	429	1452		18,0	329	12,2	11,7
29/12/22	428	1448		17,0	331	12,2	12,0
30/12/22	427	1445		15,6	325	12,1	12,5
31/12/22							

Έγκυρες 24ωρες μέσες τιμές συγκέντρωσης αέριων εκπομπών

() : Η Μονάδα ήταν εκτός λειτουργίας ή σε εκκίνηση/κράτηση ή/και το σύστημα καταλυτικής απονίτρωσης καυσαερίων ήταν εκτός λειτουργίας (βλ. όρο Δ1.1.3 της ΑΕΠΟ του ΘΗΣ).

(*) : Σφάλμα μέτρησης / βλάβη εξοπλισμού

(†) Βλάβη μέτρησης υγρασίας ή/και O₂ σε τουλάχιστον μια (1) ωριαία τιμή. Για την κανονικοποίηση των τιμών εκπομπής αερίων ρύπων χρησιμοποιήθηκαν οι ετήσιοι μέσοι όροι των περιοδικών μετρήσεων υγρασίας και O₂ στην υπόψη Μονάδα.

ΜΕΚ Νο 5	SO ₂	NO _x (ως NO ₂)	NH ₃	Σωματίδια	T	O ₂	Φορτίο
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	(mg/Nm ³ _{dry})	(mg/Nm ³ _{dry})	(mg/Nm ³ _{dry})	(mg/Nm ³ _{dry})	(°C)	(%)	MW
01/01/22	631	1595		17,4	339	13,0	11,3
02/01/22	621	1568		16,8	373	13,0	10,5
03/01/22	614	1519		21,0	381	12,9	9,6
04/01/22	627	1747		14,2	343	13,2	12,8
05/01/22	612	1691		13,1	366	13,1	11,5
06/01/22							
07/01/22							
08/01/22							
09/01/22							
10/01/22	632	1603		24,3	302	12,9	10,2
11/01/22	610	1419		25,6	388	12,8	8,4
12/01/22	622	1667		18,1	326	13,2	10,8
13/01/22	634	1840		16,3	330	13,6	11,6
14/01/22	625	1842		18,2	331	15,2	9,8
15/01/22	601	1679		20,9	331	12,8	10,2
16/01/22	609	1896		14,9	332	13,5	11,7
17/01/22	601	1812		15,8	342	13,3	11,3
18/01/22							
19/01/22	647	2057		16,9	319	14,0	12,2
20/01/22	605	1864		15,8	325	13,6	12,3
21/01/22	617	1742		17,8	347	13,3	11,3
22/01/22							
23/01/22							
24/01/22	599	1892		15,4	323	13,8	12,0
25/01/22	589	1774		16,3	344	13,2	11,6
26/01/22	617	1889		18,3	341	13,4	10,9
27/01/22	585	1819		17,2	334	13,2	12,0
28/01/22	595	1848		16,3	333	13,4	12,3
29/01/22	605	1740		21,6	357	13,0	10,3
30/01/22	610	1834		18,2	321	13,5	12,5
31/01/22	594	1743		22,7	322	13,0	9,1
01/02/22	597	1621		29,7	311	12,6	10,4
02/02/22							
03/02/22							
04/02/22	638	1888		20,8	333	13,5	10,3
05/02/22							
06/02/22							
07/02/22							
08/02/22							
09/02/22							
10/02/22							
11/02/22	635	1900		16,3	325	13,5	10,7

Έγκυρες 24ωρες μέσες τιμές συγκέντρωσης αέριων εκπομπών

() : Η Μονάδα ήταν εκτός λειτουργίας ή σε εκκίνηση/κράτηση ή/και το σύστημα καταλυτικής απονίτρωσης καυσαερίων ήταν εκτός λειτουργίας (βλ. όρο Δ1.1.3 της ΑΕΠΟ του ΘΗΣ).

(*) : Σφάλμα μέτρησης / βλάβη εξοπλισμού

(†) Βλάβη μέτρησης υγρασίας ή/και O₂ σε τουλάχιστον μια (1) ωριαία τιμή. Για την κανονικοποίηση των τιμών εκπομπής αερίων ρύπων χρησιμοποιήθηκαν οι ετήσιοι μέσοι όροι των περιοδικών μετρήσεων υγρασίας και O₂ στην υπόψη Μονάδα.

ΜΕΚ Νο 5	SO ₂	NO _x (ως NO ₂)	NH ₃	Σωματίδια	T	O ₂	Φορτίο
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	(mg/Nm ³ _{dry})	(mg/Nm ³ _{dry})	(mg/Nm ³ _{dry})	(mg/Nm ³ _{dry})	(°C)	(%)	MW
12/02/22	627	1816		18,4	354	13,2	9,7
13/02/22	593	1643		22,5	357	12,7	9,1
14/02/22							
15/02/22							
16/02/22							
17/02/22							
18/02/22							
19/02/22	628	1851		17,2	326	13,3	10,8
20/02/22	625	1799		17,1	333	13,4	11,4
21/02/22							
22/02/22							
23/02/22							
24/02/22							
25/02/22							
26/02/22	635	1859		14,2	315	13,6	12,0
27/02/22	594	1703		10,8	361	13,2	10,3
28/02/22							
01/03/22	615	1741		16,3	326	13,3	11,7
02/03/22	605	1690		16,8	349	13,2	10,5
03/03/22	610	1829		17,3	328	13,4	11,2
04/03/22	599	1779		13,6	344	13,4	11,8
05/03/22							
06/03/22	637	1799		16,9	325	13,6	12,0
07/03/22	620	1789		26,2	298	13,4	11,3
08/03/22	611	1749		18,7	332	13,4	11,2
09/03/22	607	1692		20,3	371	13,2	8,4
10/03/22	617	1990		16,0	309	13,9	12,2
11/03/22	595	1906		14,2	347	13,6	10,6
12/03/22	591	1850		16,2	354	13,4	8,1
13/03/22	630	2006		20,5	301	13,7	10,0
14/03/22	609	1888		20,3	343	13,3	10,4
15/03/22	605	1854		19,0	369	13,2	10,5
16/03/22	607	1851		17,5	350	13,4	11,5
17/03/22							
18/03/22							
19/03/22							
20/03/22							
21/03/22	620	1943		16,1	313	13,7	13,0
22/03/22	590	1821		13,6	349	13,4	10,8
23/03/22	616	1814		17,0	333	13,5	11,8
24/03/22							
25/03/22							

Έγκυρες 24ωρες μέσες τιμές συγκέντρωσης αέριων εκπομπών

() : Η Μονάδα ήταν εκτός λειτουργίας ή σε εκκίνηση/κράτηση ή/και το σύστημα καταλυτικής απονίτρωσης καυσαερίων ήταν εκτός λειτουργίας (βλ. όρο Δ1.1.3 της ΑΕΠΟ του ΘΗΣ).

(*) : Σφάλμα μέτρησης / βλάβη εξοπλισμού

(†) Βλάβη μέτρησης υγρασίας ή/και O₂ σε τουλάχιστον μια (1) ωριαία τιμή. Για την κανονικοποίηση των τιμών εκπομπής αερίων ρύπων χρησιμοποιήθηκαν οι ετήσιοι μέσοι όροι των περιοδικών μετρήσεων υγρασίας και O₂ στην υπόψη Μονάδα.

ΜΕΚ Νο 5	SO ₂	NO _x (ως NO ₂)	NH ₃	Σωματίδια	T	O ₂	Φορτίο
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	(mg/Nm ³ _{dry})	(mg/Nm ³ _{dry})	(mg/Nm ³ _{dry})	(mg/Nm ³ _{dry})	(°C)	(%)	MW
26/03/22	675	1897		27,5	324	13,6	10,2
27/03/22							
28/03/22	600	1573		31,2	306	12,4	9,2
29/03/22							
30/03/22							
31/03/22							
01/04/22							
02/04/22							
03/04/22	*	*		18,4	333	(12,4)†	11,0
04/04/22	539	1417		22,9	354	(12,3)†	9,3
05/04/22	536	1315		41,6	275	11,6	7,8
06/04/22							
07/04/22							
08/04/22	*	*		25,7	351	(12,9)†	10,1
09/04/22	*	*		12,7	366	(12,4)†	11,3
10/04/22	*	*		33,4	293	(12,4)†	11,0
11/04/22	564	1539		24,4	354	(12,8)†	9,4
12/04/22	578	1617		29,9	338	12,9	9,0
13/04/22							
14/04/22	532	1487		22,4	328	12,7	11,8
15/04/22							
16/04/22	535	1377		25,6	342	12,4	10,6
17/04/22	534	1405		27,0	361	12,3	9,6
18/04/22	531	1466		21,6	330	12,7	11,3
19/04/22							
20/04/22							
21/04/22							
22/04/22							
23/04/22	539	1444		19,2	327	12,4	10,4
24/04/22	536	1411		20,2	330	12,6	10,9
25/04/22	546	1479		16,0	352	(13)†	10,3
26/04/22	*	*		21,4	323	(12,4)†	11,5
27/04/22	*	*		15,3	352	(12,9)†	11,0
28/04/22	547	1384		18,8	372	12,6	10,5
29/04/22	550	1474		15,5	352	13,3	10,5
30/04/22							
01/05/22	*	*		25,8	306	(12,4)†	10,2
02/05/22	*	*		15,2	354	(12,4)†	10,6
03/05/22	*	*		11,4	320	(13)†	11,4
04/05/22							
05/05/22							
06/05/22							

Έγκυρες 24ωρες μέσες τιμές συγκέντρωσης αέριων εκπομπών

() : Η Μονάδα ήταν εκτός λειτουργίας ή σε εκκίνηση/κράτηση ή/και το σύστημα καταλυτικής απονίτρωσης καυσαερίων ήταν εκτός λειτουργίας (βλ. όρο Δ1.1.3 της ΑΕΠΟ του ΘΗΣ).

(*) : Σφάλμα μέτρησης / βλάβη εξοπλισμού

(†) Βλάβη μέτρησης υγρασίας ή/και O₂ σε τουλάχιστον μια (1) ωριαία τιμή. Για την κανονικοποίηση των τιμών εκπομπής αερίων ρύπων χρησιμοποιήθηκαν οι ετήσιοι μέσοι όροι των περιοδικών μετρήσεων υγρασίας και O₂ στην υπόψη Μονάδα.

ΜΕΚ Νο 5	SO ₂	NO _x (ως NO ₂)	NH ₃	Σωματίδια	T	O ₂	Φορτίο
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	(mg/Nm ³ _{dry})	(mg/Nm ³ _{dry})	(mg/Nm ³ _{dry})	(mg/Nm ³ _{dry})	(°C)	(%)	MW
07/05/22							
08/05/22							
09/05/22							
10/05/22							
11/05/22							
12/05/22							
13/05/22	527	1428		25,5	220	12,6	10,0
14/05/22	542	1528		9,2	310	13,4	11,1
15/05/22	537	1503		8,9	311	13,4	11,2
16/05/22	544	1453		9,9	351	13,0	11,8
17/05/22	547	1488		11,3	326	13,3	11,0
18/05/22	534	1535		11,1	298	13,3	11,2
19/05/22							
20/05/22							
21/05/22							
22/05/22							
23/05/22							
24/05/22	556	1402		13,6	353	12,7	11,5
25/05/22	546	1402		12,0	358	12,6	11,7
26/05/22	544	1454		11,2	342	12,9	12,2
27/05/22	546	1380		10,9	374	12,6	12,1
28/05/22	538	1398		8,6	348	12,9	12,5
29/05/22	542	1463		9,0	351	12,8	12,9
30/05/22	539	1435		9,8	341	13,1	11,7
31/05/22							
01/06/22	540	1375		15,9	329	12,8	11,8
02/06/22	539	1383		10,2	341	12,9	12,6
03/06/22	543	1415		9,8	338	13,0	12,2
04/06/22	542	1394		9,2	339	13,0	12,1
05/06/22	538	1434		12,1	301	13,3	11,7
06/06/22	544	1382		10,2	347	12,8	12,3
07/06/22	542	1348		11,2	347	13,0	10,1
08/06/22	549	1428		20,5	302	13,0	10,9
09/06/22	547	1374		15,4	359	12,4	12,5
10/06/22	545	1327		13,3	348	12,7	12,1
11/06/22	565	1341		26,7	299	12,5	11,1
12/06/22							
13/06/22	535	1355		17,5	300	12,7	11,5
14/06/22	544	1356		17,3	344	12,5	12,2
15/06/22	544	1395		12,1	347	12,9	12,4
16/06/22	540	1320		18,2	338	12,5	11,4
17/06/22	546	1423		13,6	335	13,0	11,4

Έγκυρες 24ωρες μέσες τιμές συγκέντρωσης αέριων εκπομπών

() : Η Μονάδα ήταν εκτός λειτουργίας ή σε εκκίνηση/κράτηση ή/και το σύστημα καταλυτικής απονίτρωσης καυσαερίων ήταν εκτός λειτουργίας (βλ. όρο Δ1.1.3 της ΑΕΠΟ του ΘΗΣ).

(*) : Σφάλμα μέτρησης / βλάβη εξοπλισμού

(†) Βλάβη μέτρησης υγρασίας ή/και O₂ σε τουλάχιστον μια (1) ωριαία τιμή. Για την κανονικοποίηση των τιμών εκπομπής αερίων ρύπων χρησιμοποιήθηκαν οι ετήσιοι μέσοι όροι των περιοδικών μετρήσεων υγρασίας και O₂ στην υπόψη Μονάδα.

ΜΕΚ Νο 5	SO ₂	NO _x (ως NO ₂)	NH ₃	Σωματίδια	T	O ₂	Φορτίο
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	(mg/Nm ³ _{dry})	(mg/Nm ³ _{dry})	(mg/Nm ³ _{dry})	(mg/Nm ³ _{dry})	(°C)	(%)	MW
18/06/22	544	1402		12,4	347	12,9	11,9
19/06/22	547	1396		12,2	354	12,9	11,6
20/06/22	545	1339		14,9	359	12,8	9,1
21/06/22	541	1365		26,1	271	12,3	9,6
22/06/22	560	1466		12,7	358	12,6	11,7
23/06/22	547	1401		13,8	344	12,6	11,9
24/06/22	548	1372		13,2	357	12,7	11,4
25/06/22	564	1429		15,7	374	12,5	11,1
26/06/22	569	1426		16,0	371	12,5	11,1
27/06/22	549	1408		14,1	355	12,5	12,1
28/06/22	546	1404		14,1	348	12,6	12,5
29/06/22	545	1437		9,7	349	12,9	12,6
30/06/22	544	1391		11,4	343	12,7	12,7
01/07/22	547	1388		9,9	348	12,8	11,9
02/07/22	547	1402		7,6	352	12,8	12,1
03/07/22	546	1403		7,9	344	12,9	12,1
04/07/22	552	1413		10,1	339	12,9	11,5
05/07/22							
06/07/22	538	1348		18,5	292	12,5	11,5
07/07/22	541	1356		15,4	320	12,5	11,6
08/07/22	546	1335		19,0	333	12,5	11,0
09/07/22	567	1355		16,4	368	12,5	12,0
10/07/22	551	1263		25,9	327	12,1	10,3
11/07/22	556	1377		18,9	352	12,5	11,3
12/07/22							
13/07/22							
14/07/22	603	1475		26,5	276	12,7	12,0
15/07/22	553	1328		17,7	348	12,3	11,3
16/07/22	544	1323		18,3	334	12,3	11,5
17/07/22	557	1378		16,8	362	12,4	12,1
18/07/22	547	1436		10,8	364	12,6	12,4
19/07/22	549	1405		11,4	354	12,7	12,1
20/07/22	554	1368		18,2	345	12,5	10,9
21/07/22	550	1370		21,0	348	12,6	10,1
22/07/22	542	*		10,8	348	(12,6)†	13,5
23/07/22	528	*		11,3	347	(12,4)†	12,4
24/07/22	537	1429		10,0	352	12,4	12,8
25/07/22	548	1479		7,9	350	12,6	14,1
26/07/22	541	1389		7,9	343	12,8	13,1
27/07/22	545	1387		8,6	342	12,8	13,1
28/07/22	553	1351		9,8	363	12,5	13,4
29/07/22	546	1337		11,8	347	12,6	13,1

Έγκυρες 24ωρες μέσες τιμές συγκέντρωσης αέριων εκπομπών

() : Η Μονάδα ήταν εκτός λειτουργίας ή σε εκκίνηση/κράτηση ή/και το σύστημα καταλυτικής απονίτρωσης καυσαερίων ήταν εκτός λειτουργίας (βλ. όρο Δ1.1.3 της ΑΕΠΟ του ΘΗΣ).

(*) : Σφάλμα μέτρησης / βλάβη εξοπλισμού

(†) Βλάβη μέτρησης υγρασίας ή/και O₂ σε τουλάχιστον μια (1) ωριαία τιμή. Για την κανονικοποίηση των τιμών εκπομπής αερίων ρύπων χρησιμοποιήθηκαν οι ετήσιοι μέσοι όροι των περιοδικών μετρήσεων υγρασίας και O₂ στην υπόψη Μονάδα.

ΜΕΚ Νο 5	SO ₂	NO _x (ως NO ₂)	NH ₃	Σωματίδια	T	O ₂	Φορτίο
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	(mg/Nm ³ _{dry})	(mg/Nm ³ _{dry})	(mg/Nm ³ _{dry})	(mg/Nm ³ _{dry})	(°C)	(%)	MW
30/07/22	548	1354		12,1	350	12,6	12,6
31/07/22	541	1291		19,6	328	12,3	11,7
01/08/22	554	1364		13,2	354	12,5	13,3
02/08/22	543	1359		15,6	337	12,6	13,1
03/08/22	540	1360		10,7	343	12,7	13,1
04/08/22	538	*		10,6	345	(12,6)†	12,9
05/08/22	537	1327		11,5	348	(12,5)†	12,1
06/08/22	535	1320		9,9	345	12,6	12,9
07/08/22	535	1296		13,2	335	12,5	11,8
08/08/22	540	1323		10,4	342	12,6	13,5
09/08/22	545	1321		10,5	350	12,6	12,1
10/08/22	550	1344		10,7	352	12,7	11,6
11/08/22	556	1278		12,0	375	12,3	12,3
12/08/22	549	1320		8,9	357	12,5	13,0
13/08/22							
14/08/22							
15/08/22	552	1333		9,9	354	12,5	12,2
16/08/22	550	1367		9,6	356	12,6	12,3
17/08/22	554	1355		10,1	354	12,6	12,6
18/08/22	547	1352		6,9	350	12,5	14,0
19/08/22	548	1366		6,9	350	12,6	13,4
20/08/22	551	1369		8,1	344	12,7	13,1
21/08/22	543	1331		6,8	342	12,7	12,7
22/08/22	542	1322		6,4	342	12,6	13,6
23/08/22	544	1353		6,7	335	12,7	14,0
24/08/22	562	1297		19,2	356	12,1	11,2
25/08/22	557	1323		13,9	358	12,3	11,6
26/08/22	551	1347		10,2	360	12,5	12,5
27/08/22	549	1330		12,4	351	12,4	12,1
28/08/22	553	1290		15,1	339	12,4	11,7
29/08/22	561	1289		15,4	354	12,4	11,6
30/08/22	553	1334		11,8	353	12,5	13,7
31/08/22	555	1345		11,8	352	12,6	12,8
01/09/22	550	1339		11,4	347	12,7	12,5
02/09/22	548	1339		12,6	348	12,5	11,7
03/09/22	552	1304		13,3	345	12,5	11,9
04/09/22	550	1290		15,0	343	12,5	11,6
05/09/22	547	1326		15,0	346	12,5	12,1
06/09/22	560	1383		15,1	356	12,6	11,5
07/09/22	548	1368		18,8	324	12,5	11,6
08/09/22	548	1362		16,1	346	12,4	11,8
09/09/22	554	1362		19,6	342	12,4	11,4

Έγκυρες 24ωρες μέσες τιμές συγκέντρωσης αέριων εκπομπών

() : Η Μονάδα ήταν εκτός λειτουργίας ή σε εκκίνηση/κράτηση ή/και το σύστημα καταλυτικής απονίτρωσης καυσαερίων ήταν εκτός λειτουργίας (βλ. όρο Δ1.1.3 της ΑΕΠΟ του ΘΗΣ).

(*) : Σφάλμα μέτρησης / βλάβη εξοπλισμού

(†) Βλάβη μέτρησης υγρασίας ή/και O₂ σε τουλάχιστον μια (1) ωριαία τιμή. Για την κανονικοποίηση των τιμών εκπομπής αερίων ρύπων χρησιμοποιήθηκαν οι ετήσιοι μέσοι όροι των περιοδικών μετρήσεων υγρασίας και O₂ στην υπόψη Μονάδα.

ΜΕΚ Νο 5	SO ₂	NO _x (ως NO ₂)	NH ₃	Σωματίδια	T	O ₂	Φορτίο
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	(mg/Nm ³ _{dry})	(mg/Nm ³ _{dry})	(mg/Nm ³ _{dry})	(mg/Nm ³ _{dry})	(°C)	(%)	MW
10/09/22							
11/09/22	558	1281		16,6	357	12,3	12,6
12/09/22	559	1342		13,0	359	12,7	12,5
13/09/22	561	1394		16,3	370	12,4	11,2
14/09/22	550	1416		15,2	345	12,5	12,4
15/09/22	549	1321		23,1	325	12,3	11,3
16/09/22	552	1369		16,3	355	12,4	11,8
17/09/22	548	1412		15,3	342	12,5	11,9
18/09/22	558	1278		25,6	324	12,2	11,0
19/09/22	557	1348		15,5	365	12,5	11,5
20/09/22							
21/09/22							
22/09/22	554	1485		13,8	349	12,7	11,5
23/09/22							
24/09/22							
25/09/22							
26/09/22	550	1442		12,8	335	12,5	12,0
27/09/22	553	1365		10,2	364	12,5	11,8
28/09/22							
29/09/22	603			36,5	272	(12,4) [†]	8,8
30/09/22	551	1287		16,6	345	12,2	11,5
01/10/22	549	1364		14,2	354	12,3	11,8
02/10/22	553	1430		10,3	380	12,5	11,9
03/10/22							
04/10/22	540	1446		16,0	336	12,2	11,2
05/10/22							
06/10/22							
07/10/22	538	1355		13,4	348	12,4	11,4
08/10/22	534	1365		10,6	372	12,5	11,0
09/10/22	532	1363		21,0	317	12,3	11,6
10/10/22	547	1398		12,1	376	12,6	11,6
11/10/22	543	1316		31,0	320	12,1	9,6
12/10/22	548	1349		21,2	397	12,5	9,0
13/10/22	542	1365		17,1	381	12,3	11,4
14/10/22	539	1385		13,4	375	12,3	12,4
15/10/22	545	1321		22,9	398	12,4	8,6
16/10/22							
17/10/22							
18/10/22							
19/10/22							
20/10/22	541	1355		14,7	361	12,2	10,7
21/10/22	538	1423		7,9	385	12,5	12,2

Έγκυρες 24ωρες μέσες τιμές συγκέντρωσης αέριων εκπομπών

() : Η Μονάδα ήταν εκτός λειτουργίας ή σε εκκίνηση/κράτηση ή/και το σύστημα καταλυτικής απονίτρωσης καυσαερίων ήταν εκτός λειτουργίας (βλ. όρο Δ1.1.3 της ΑΕΠΟ του ΘΗΣ).

(*) : Σφάλμα μέτρησης / βλάβη εξοπλισμού

(†) Βλάβη μέτρησης υγρασίας ή/και O₂ σε τουλάχιστον μια (1) ωριαία τιμή. Για την κανονικοποίηση των τιμών εκπομπής αερίων ρύπων χρησιμοποιήθηκαν οι ετήσιοι μέσοι όροι των περιοδικών μετρήσεων υγρασίας και O₂ στην υπόψη Μονάδα.

ΜΕΚ Νο 5	SO ₂	NO _x (ως NO ₂)	NH ₃	Σωματίδια	T	O ₂	Φορτίο
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	(mg/Nm ³ _{dry})	(mg/Nm ³ _{dry})	(mg/Nm ³ _{dry})	(mg/Nm ³ _{dry})	(°C)	(%)	MW
22/10/22							
23/10/22							
24/10/22							
25/10/22							
26/10/22	487	1330		18,2	358	12,2	11,8
27/10/22	542	1304		27,1	339	11,9	9,8
28/10/22	540	1331		22,1	339	12,0	10,5
29/10/22							
30/10/22							
31/10/22							
01/11/22							
02/11/22							
03/11/22							
04/11/22							
05/11/22	541	1376		18,1	362	12,2	10,5
06/11/22							
07/11/22							
08/11/22							
09/11/22							
10/11/22							
11/11/22							
12/11/22							
13/11/22							
14/11/22							
15/11/22							
16/11/22							
17/11/22							
18/11/22							
19/11/22							
20/11/22							
21/11/22	471	*		25,6	354	(12,4)†	10,7
22/11/22							
23/11/22							
24/11/22							
25/11/22							
26/11/22							
27/11/22							
28/11/22							
29/11/22							
30/11/22							
01/12/22							
02/12/22							

Έγκυρες 24ωρες μέσες τιμές συγκέντρωσης αέριων εκπομπών

() : Η Μονάδα ήταν εκτός λειτουργίας ή σε εκκίνηση/κράτηση ή/και το σύστημα καταλυτικής απονίτρωσης καυσαερίων ήταν εκτός λειτουργίας (βλ. όρο Δ1.1.3 της ΑΕΠΟ του ΘΗΣ).

(*) : Σφάλμα μέτρησης / βλάβη εξοπλισμού

(†) Βλάβη μέτρησης υγρασίας ή/και O₂ σε τουλάχιστον μια (1) ωριαία τιμή. Για την κανονικοποίηση των τιμών εκπομπής αερίων ρύπων χρησιμοποιήθηκαν οι ετήσιοι μέσοι όροι των περιοδικών μετρήσεων υγρασίας και O₂ στην υπόψη Μονάδα.

ΜΕΚ Νο 5	SO ₂	NO _x (ως NO ₂)	NH ₃	Σωματίδια	T	O ₂	Φορτίο
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	(mg/Nm ³ _{dry})	(mg/Nm ³ _{dry})	(mg/Nm ³ _{dry})	(mg/Nm ³ _{dry})	(°C)	(%)	MW
03/12/22							
04/12/22							
05/12/22							
06/12/22							
07/12/22							
08/12/22							
09/12/22							
10/12/22							
11/12/22							
12/12/22							
13/12/22							
14/12/22							
15/12/22							
16/12/22							
17/12/22							
18/12/22							
19/12/22							
20/12/22							
21/12/22	3	1256		25,1	360	12,3	12,8
22/12/22	450	1356		27,3	361	12,9	11,8
23/12/22							
24/12/22							
25/12/22							
26/12/22							
27/12/22							
28/12/22							
29/12/22							
30/12/22							
31/12/22	531	1405		19,3	374	12,2	11,4

Επικυρωμένες 24ωρες μέσες τιμές συγκέντρωσης αέριων εκπομπών

() : Η Μονάδα ήταν εκτός λειτουργίας ή σε εκκίνηση/κράτηση ή/και το σύστημα καταλυτικής απονίτρωσης καυσαερίων ήταν εκτός λειτουργίας (βλ. όρο Δ1.1.3 της ΑΕΠΟ του ΘΗΣ).

(#) Μέσο φορτίο λειτουργίας μονάδας $\leq 70\%$

(*) : Σφάλμα μέτρησης / βλάβη εξοπλισμού

(†) Βλάβη μέτρησης υγρασίας ή/και O_2 σε τουλάχιστον μια (1) ωριαία τιμή. Για την κανονικοποίηση των τιμών εκπομπής αερίων ρύπων χρησιμοποιήθηκαν οι ετήσιοι μέσοι όροι των περιοδικών μετρήσεων υγρασίας και O_2 στην υπόψη Μονάδα.

ΜΕΚ Νο 5	SO ₂	NO _x (ως NO ₂)	NH ₃	Σωματίδια	T	O ₂	Φορτίο
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	(mg/Nm ³ _{dry})	(mg/Nm ³ _{dry})	(mg/Nm ³ _{dry})	(mg/Nm ³ _{dry})	(°C)	(%)	MW
01/01/22	518	#		12,2	339	13,0	11,3
02/01/22	508	#		11,7	373	13,0	10,5
03/01/22	500	#		14,7	381	12,9	9,6
04/01/22	514	1448		9,9	343	13,2	12,8
05/01/22	499	#		9,2	366	13,1	11,5
06/01/22							
07/01/22							
08/01/22							
09/01/22							
10/01/22	519	#		17,0	302	12,9	10,2
11/01/22	497	#		17,9	388	12,8	8,4
12/01/22	509	#		12,7	326	13,2	10,8
13/01/22	521	1393		11,4	330	13,6	11,6
14/01/22	512	#		12,7	331	15,2	9,8
15/01/22	487	#		14,6	331	12,8	10,2
16/01/22	496	1537		10,4	332	13,5	11,7
17/01/22	487	#		11,0	342	13,3	11,3
18/01/22							
19/01/22	534	1493		11,8	319	14,0	12,2
20/01/22	492	1510		11,1	325	13,6	12,3
21/01/22	504	#		12,5	347	13,3	11,3
22/01/22							
23/01/22							
24/01/22	486	1546		10,8	323	13,8	12,0
25/01/22	476	1434		11,4	344	13,2	11,6
26/01/22	504	#		12,8	341	13,4	10,9
27/01/22	472	1449		12,1	334	13,2	12,0
28/01/22	482	1497		11,4	333	13,4	12,3
29/01/22	492	#		15,1	357	13,0	10,3
30/01/22	497	1530		12,8	321	13,5	12,5
31/01/22	481	#		15,9	322	13,0	9,1
01/02/22	484	#		20,8	311	12,6	10,4
02/02/22							
03/02/22							
04/02/22	525	#		14,6	333	13,5	10,3
05/02/22							
06/02/22							
07/02/22							
08/02/22							
09/02/22							
10/02/22							
11/02/22	522	#		11,4	325	13,5	10,7

Επικυρωμένες 24ωρες μέσες τιμές συγκέντρωσης αέριων εκπομπών

() : Η Μονάδα ήταν εκτός λειτουργίας ή σε εκκίνηση/κράτηση ή/και το σύστημα καταλυτικής απονίτρωσης καυσαερίων ήταν εκτός λειτουργίας (βλ. όρο Δ1.1.3 της ΑΕΠΟ του ΘΗΣ).

(#) Μέσο φορτίο λειτουργίας μονάδας $\leq 70\%$

(*) : Σφάλμα μέτρησης / βλάβη εξοπλισμού

(†) Βλάβη μέτρησης υγρασίας ή/και O_2 σε τουλάχιστον μια (1) ωριαία τιμή. Για την κανονικοποίηση των τιμών εκπομπής αερίων ρύπων χρησιμοποιήθηκαν οι ετήσιοι μέσοι όροι των περιοδικών μετρήσεων υγρασίας και O_2 στην υπόψη Μονάδα.

ΜΕΚ Νο 5	SO ₂	NO _x (ως NO ₂)	NH ₃	Σωματίδια	T	O ₂	Φορτίο
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	(mg/Nm ³ _{dry})	(mg/Nm ³ _{dry})	(mg/Nm ³ _{dry})	(mg/Nm ³ _{dry})	(°C)	(%)	MW
12/02/22	514	#		12,9	354	13,2	9,7
13/02/22	479	#		15,8	357	12,7	9,1
14/02/22							
15/02/22							
16/02/22							
17/02/22							
18/02/22							
19/02/22	515	#		12,0	326	13,3	10,8
20/02/22	512	#		11,9	333	13,4	11,4
21/02/22							
22/02/22							
23/02/22							
24/02/22							
25/02/22							
26/02/22	522	1534		10,0	315	13,6	12,0
27/02/22	480	#		7,6	361	13,2	10,3
28/02/22							
01/03/22	502	1442		11,4	326	13,3	11,7
02/03/22	492	#		11,8	349	13,2	10,5
03/03/22	497	#		12,1	328	13,4	11,2
04/03/22	486	1459		9,5	344	13,4	11,8
05/03/22							
06/03/22	524	1471		11,8	325	13,6	12,0
07/03/22	507	#		18,3	298	13,4	11,3
08/03/22	498	#		13,1	332	13,4	11,2
09/03/22	494	#		14,2	371	13,2	8,4
10/03/22	504	1660		11,2	309	13,9	12,2
11/03/22	481	#		9,9	347	13,6	10,6
12/03/22	478	#		11,4	354	13,4	8,1
13/03/22	516	#		14,3	301	13,7	10,0
14/03/22	496	#		14,2	343	13,3	10,4
15/03/22	491	#		13,3	369	13,2	10,5
16/03/22	494	#		12,2	350	13,4	11,5
17/03/22							
18/03/22							
19/03/22							
20/03/22							
21/03/22	506	1569		11,3	313	13,7	13,0
22/03/22	477	#		9,5	349	13,4	10,8
23/03/22	503	1395		11,9	333	13,5	11,8
24/03/22							
25/03/22							

Επικυρωμένες 24ωρες μέσες τιμές συγκέντρωσης αέριων εκπομπών

() : Η Μονάδα ήταν εκτός λειτουργίας ή σε εκκίνηση/κράτηση ή/και το σύστημα καταλυτικής απονίτρωσης καυσαερίων ήταν εκτός λειτουργίας (βλ. όρο Δ1.1.3 της ΑΕΠΟ του ΘΗΣ).

(#) Μέσο φορτίο λειτουργίας μονάδας $\leq 70\%$

(*) : Σφάλμα μέτρησης / βλάβη εξοπλισμού

(†) Βλάβη μέτρησης υγρασίας ή/και O_2 σε τουλάχιστον μια (1) ωριαία τιμή. Για την κανονικοποίηση των τιμών εκπομπής αερίων ρύπων χρησιμοποιήθηκαν οι ετήσιοι μέσοι όροι των περιοδικών μετρήσεων υγρασίας και O_2 στην υπόψη Μονάδα.

ΜΕΚ Νο 5	SO ₂	NO _x (ως NO ₂)	NH ₃	Σωματίδια	T	O ₂	Φορτίο
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	(mg/Nm ³ _{dry})	(mg/Nm ³ _{dry})	(mg/Nm ³ _{dry})	(mg/Nm ³ _{dry})	(°C)	(%)	MW
26/03/22	562	#		19,3	324	13,6	10,2
27/03/22							
28/03/22	487	#		21,9	306	12,4	9,2
29/03/22							
30/03/22							
31/03/22							
01/04/22							
02/04/22							
03/04/22	*	*		12,9	333	(12,4)†	11,0
04/04/22	431	#		16,0	354	(12,3)†	9,3
05/04/22	429	#		29,2	275	11,6	7,8
06/04/22							
07/04/22							
08/04/22	*	*		18,0	351	(12,9)†	10,1
09/04/22	*	*		8,9	366	(12,4)†	11,3
10/04/22	*	*		24,3	293	(12,4)†	11,0
11/04/22	452	#		17,1	354	(12,8)†	9,4
12/04/22	468	#		20,9	338	12,9	9,0
13/04/22							
14/04/22	425	1202		15,7	328	12,7	11,8
15/04/22							
16/04/22	428	#		17,9	342	12,4	10,6
17/04/22	427	#		18,9	361	12,3	9,6
18/04/22	425	#		15,1	330	12,7	11,3
19/04/22							
20/04/22							
21/04/22							
22/04/22							
23/04/22	431	#		13,4	327	12,4	10,4
24/04/22	429	#		14,2	330	12,6	10,9
25/04/22	438	#		11,2	352	(13)†	10,3
26/04/22	*	*		15,0	323	(12,4)†	11,5
27/04/22	*	*		10,7	352	(12,9)†	11,0
28/04/22	438	#		13,2	372	12,6	10,5
29/04/22	440	#		10,9	352	13,3	10,5
30/04/22							
01/05/22	*	*		18,2	306	(12,4)†	10,2
02/05/22	*	*		10,6	354	(12,4)†	10,6
03/05/22	*	*		8,0	320	(13)†	11,4
04/05/22							
05/05/22							
06/05/22							

Επικυρωμένες 24ωρες μέσες τιμές συγκέντρωσης αέριων εκπομπών

() : Η Μονάδα ήταν εκτός λειτουργίας ή σε εκκίνηση/κράτηση ή/και το σύστημα καταλυτικής απονίτρωσης καυσαερίων ήταν εκτός λειτουργίας (βλ. όρο Δ1.1.3 της ΑΕΠΟ του ΘΗΣ).

(#) Μέσο φορτίο λειτουργίας μονάδας $\leq 70\%$

(*) : Σφάλμα μέτρησης / βλάβη εξοπλισμού

(†) Βλάβη μέτρησης υγρασίας ή/και O_2 σε τουλάχιστον μια (1) ωριαία τιμή. Για την κανονικοποίηση των τιμών εκπομπής αερίων ρύπων χρησιμοποιήθηκαν οι ετήσιοι μέσοι όροι των περιοδικών μετρήσεων υγρασίας και O_2 στην υπόψη Μονάδα.

ΜΕΚ Νο 5	SO ₂	NO _x (ως NO ₂)	NH ₃	Σωματίδια	T	O ₂	Φορτίο
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	(mg/Nm ³ _{dry})	(mg/Nm ³ _{dry})	(mg/Nm ³ _{dry})	(mg/Nm ³ _{dry})	(°C)	(%)	MW
07/05/22							
08/05/22							
09/05/22							
10/05/22							
11/05/22							
12/05/22							
13/05/22	422	#		17,9	220	12,6	10,0
14/05/22	434	#		6,4	310	13,4	11,1
15/05/22	430	#		6,2	311	13,4	11,2
16/05/22	436	1150		6,9	351	13,0	11,8
17/05/22	439	#		7,9	326	13,3	11,0
18/05/22	427	#		7,8	298	13,3	11,2
19/05/22							
20/05/22							
21/05/22							
22/05/22							
23/05/22							
24/05/22	447	#		9,5	353	12,7	11,5
25/05/22	438	1147		8,4	358	12,6	11,7
26/05/22	436	1173		7,8	342	12,9	12,2
27/05/22	437	1117		7,6	374	12,6	12,1
28/05/22	431	1125		6,0	348	12,9	12,5
29/05/22	434	1175		6,3	351	12,8	12,9
30/05/22	432	1163		6,8	341	13,1	11,7
31/05/22							
01/06/22	433	1130		11,4	329	12,8	11,8
02/06/22	432	1113		7,2	341	12,9	12,6
03/06/22	435	1143		6,9	338	13,0	12,2
04/06/22	434	1123		6,5	339	13,0	12,1
05/06/22	431	1175		8,5	301	13,3	11,7
06/06/22	436	1114		7,2	347	12,8	12,3
07/06/22	433	#		7,8	347	13,0	10,1
08/06/22	441	#		14,4	302	13,0	10,9
09/06/22	439	1115		10,8	359	12,4	12,5
10/06/22	438	1051		9,3	348	12,7	12,1
11/06/22	457	#		18,7	299	12,5	11,1
12/06/22							
13/06/22	428	#		12,2	300	12,7	11,5
14/06/22	436	1114		12,1	344	12,5	12,2
15/06/22	436	1125		8,5	347	12,9	12,4
16/06/22	432	#		12,7	338	12,5	11,4
17/06/22	438	#		9,5	335	13,0	11,4

Επικυρωμένες 24ωρες μέσες τιμές συγκέντρωσης αέριων εκπομπών

() : Η Μονάδα ήταν εκτός λειτουργίας ή σε εκκίνηση/κράτηση ή/και το σύστημα καταλυτικής απονίτρωσης καυσαερίων ήταν εκτός λειτουργίας (βλ. όρο Δ1.1.3 της ΑΕΠΟ του ΘΗΣ).

(#) Μέσο φορτίο λειτουργίας μονάδας $\leq 70\%$

(*) : Σφάλμα μέτρησης / βλάβη εξοπλισμού

(†) Βλάβη μέτρησης υγρασίας ή/και O_2 σε τουλάχιστον μια (1) ωριαία τιμή. Για την κανονικοποίηση των τιμών εκπομπής αερίων ρύπων χρησιμοποιήθηκαν οι ετήσιοι μέσοι όροι των περιοδικών μετρήσεων υγρασίας και O_2 στην υπόψη Μονάδα.

ΜΕΚ Νο 5	SO ₂	NO _x (ως NO ₂)	NH ₃	Σωματίδια	T	O ₂	Φορτίο
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	(mg/Nm ³ _{dry})	(mg/Nm ³ _{dry})	(mg/Nm ³ _{dry})	(mg/Nm ³ _{dry})	(°C)	(%)	MW
18/06/22	436	1126		8,7	347	12,9	11,9
19/06/22	439	1131		8,5	354	12,9	11,6
20/06/22	436	#		10,4	359	12,8	9,1
21/06/22	433	#		18,3	271	12,3	9,6
22/06/22	450	1154		8,9	358	12,6	11,7
23/06/22	439	1145		9,7	344	12,6	11,9
24/06/22	439	#		9,3	357	12,7	11,4
25/06/22	453	#		11,0	374	12,5	11,1
26/06/22	458	#		11,2	371	12,5	11,1
27/06/22	441	1136		9,9	355	12,5	12,1
28/06/22	437	1139		9,9	348	12,6	12,5
29/06/22	436	1152		6,8	349	12,9	12,6
30/06/22	436	1118		8,0	343	12,7	12,7
01/07/22	439	1124		7,0	348	12,8	11,9
02/07/22	438	1121		5,3	352	12,8	12,1
03/07/22	438	1133		5,5	344	12,9	12,1
04/07/22	444	#		7,0	339	12,9	11,5
05/07/22							
06/07/22	431	#		13,0	292	12,5	11,5
07/07/22	433	1103		10,8	320	12,5	11,6
08/07/22	436	#		13,3	333	12,5	11,0
09/07/22	456	1093		11,5	368	12,5	12,0
10/07/22	441	#		18,2	327	12,1	10,3
11/07/22	446	#		13,6	352	12,5	11,3
12/07/22							
13/07/22							
14/07/22	493	1292		18,5	276	12,7	12,0
15/07/22	442	#		12,4	348	12,3	11,3
16/07/22	435	#		12,8	334	12,3	11,5
17/07/22	447	1116		11,7	362	12,4	12,1
18/07/22	438	1149		7,6	364	12,6	12,4
19/07/22	440	1128		8,0	354	12,7	12,1
20/07/22	445	#		12,7	345	12,5	10,9
21/07/22	441	#		14,7	348	12,6	10,1
22/07/22	436	*		7,6	348	(12,6)†	13,5
23/07/22	423	*		7,9	347	(12,4)†	12,4
24/07/22	429	1143		7,0	352	12,4	12,8
25/07/22	440	1183		5,6	350	12,6	14,1
26/07/22	433	1112		5,5	343	12,8	13,1
27/07/22	437	1121		6,0	342	12,8	13,1
28/07/22	443	1087		6,8	363	12,5	13,4
29/07/22	438	1082		8,3	347	12,6	13,1

Επικυρωμένες 24ωρες μέσες τιμές συγκέντρωσης αέριων εκπομπών

() : Η Μονάδα ήταν εκτός λειτουργίας ή σε εκκίνηση/κράτηση ή/και το σύστημα καταλυτικής απονίτρωσης καυσαερίων ήταν εκτός λειτουργίας (βλ. όρο Δ1.1.3 της ΑΕΠΟ του ΘΗΣ).

(#) Μέσο φορτίο λειτουργίας μονάδας $\leq 70\%$

(*) : Σφάλμα μέτρησης / βλάβη εξοπλισμού

(†) Βλάβη μέτρησης υγρασίας ή/και O_2 σε τουλάχιστον μια (1) ωριαία τιμή. Για την κανονικοποίηση των τιμών εκπομπής αερίων ρύπων χρησιμοποιήθηκαν οι ετήσιοι μέσοι όροι των περιοδικών μετρήσεων υγρασίας και O_2 στην υπόψη Μονάδα.

ΜΕΚ Νο 5	SO ₂	NO _x (ως NO ₂)	NH ₃	Σωματίδια	T	O ₂	Φορτίο
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	(mg/Nm ³ _{dry})	(mg/Nm ³ _{dry})	(mg/Nm ³ _{dry})	(mg/Nm ³ _{dry})	(°C)	(%)	MW
30/07/22	440	1093		8,4	350	12,6	12,6
31/07/22	433	1056		13,7	328	12,3	11,7
01/08/22	445	1100		9,2	354	12,5	13,3
02/08/22	436	1105		10,9	337	12,6	13,1
03/08/22	433	1094		7,5	343	12,7	13,1
04/08/22	433	*		7,5	345	(12,6)†	12,9
05/08/22	429	1067		8,1	348	(12,5)†	12,1
06/08/22	428	1059		6,9	345	12,6	12,9
07/08/22	428	1045		9,2	335	12,5	11,8
08/08/22	432	1062		7,3	342	12,6	13,5
09/08/22	436	1062		7,3	350	12,6	12,1
10/08/22	441	1094		7,5	352	12,7	11,6
11/08/22	445	1031		8,4	375	12,3	12,3
12/08/22	439	1061		6,2	357	12,5	13,0
13/08/22							
14/08/22							
15/08/22	442	1063		6,9	354	12,5	12,2
16/08/22	441	1094		6,8	356	12,6	12,3
17/08/22	444	1097		7,1	354	12,6	12,6
18/08/22	438	1084		4,8	350	12,5	14,0
19/08/22	439	1093		4,8	350	12,6	13,4
20/08/22	442	1104		5,7	344	12,7	13,1
21/08/22	435	1071		4,8	342	12,7	12,7
22/08/22	434	1060		4,5	342	12,6	13,6
23/08/22	435	1082		4,7	335	12,7	14,0
24/08/22	450	#		13,6	356	12,1	11,2
25/08/22	446	1061		9,7	358	12,3	11,6
26/08/22	441	1082		7,2	360	12,5	12,5
27/08/22	439	1080		8,7	351	12,4	12,1
28/08/22	443	1042		10,6	339	12,4	11,7
29/08/22	449	1049		10,8	354	12,4	11,6
30/08/22	442	1073		8,3	353	12,5	13,7
31/08/22	446	1078		8,3	352	12,6	12,8
01/09/22	441	1073		8,0	347	12,7	12,5
02/09/22	438	1073		8,8	348	12,5	11,7
03/09/22	442	1048		9,3	345	12,5	11,9
04/09/22	440	1040		10,5	343	12,5	11,6
05/09/22	438	1070		10,5	346	12,5	12,1
06/09/22	449	#		10,6	356	12,6	11,5
07/09/22	439	1112		13,2	324	12,5	11,6
08/09/22	439	1100		11,3	346	12,4	11,8
09/09/22	443	#		13,7	342	12,4	11,4

Επικυρωμένες 24ωρες μέσες τιμές συγκέντρωσης αέριων εκπομπών

() : Η Μονάδα ήταν εκτός λειτουργίας ή σε εκκίνηση/κράτηση ή/και το σύστημα καταλυτικής απονίτρωσης καυσαερίων ήταν εκτός λειτουργίας (βλ. όρο Δ1.1.3 της ΑΕΠΟ του ΘΗΣ).

(#) Μέσο φορτίο λειτουργίας μονάδας $\leq 70\%$

(*) : Σφάλμα μέτρησης / βλάβη εξοπλισμού

(†) Βλάβη μέτρησης υγρασίας ή/και O_2 σε τουλάχιστον μια (1) ωριαία τιμή. Για την κανονικοποίηση των τιμών εκπομπής αερίων ρύπων χρησιμοποιήθηκαν οι ετήσιοι μέσοι όροι των περιοδικών μετρήσεων υγρασίας και O_2 στην υπόψη Μονάδα.

ΜΕΚ Νο 5	SO ₂	NO _x (ως NO ₂)	NH ₃	Σωματίδια	T	O ₂	Φορτίο
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	(mg/Nm ³ _{dry})	(mg/Nm ³ _{dry})	(mg/Nm ³ _{dry})	(mg/Nm ³ _{dry})	(°C)	(%)	MW
10/09/22							
11/09/22	447	1037		11,6	357	12,3	12,6
12/09/22	449	1063		9,1	359	12,7	12,5
13/09/22	449	#		11,4	370	12,4	11,2
14/09/22	440	1146		10,6	345	12,5	12,4
15/09/22	440	#		16,4	325	12,3	11,3
16/09/22	442	1097		11,4	355	12,4	11,8
17/09/22	439	1135		10,7	342	12,5	11,9
18/09/22	446	#		17,9	324	12,2	11,0
19/09/22	445	#		10,9	365	12,5	11,5
20/09/22							
21/09/22							
22/09/22	443	#		9,6	349	12,7	11,5
23/09/22							
24/09/22							
25/09/22							
26/09/22	440	1160		9,0	335	12,5	12,0
27/09/22	443	1085		7,2	364	12,5	11,8
28/09/22							
29/09/22	490	#		25,6	272	(12,4)†	8,8
30/09/22	440	#		11,6	345	12,2	11,5
01/10/22	439	1089		9,9	354	12,3	11,8
02/10/22	443	1179		7,2	380	12,5	11,9
03/10/22							
04/10/22	432	#		11,2	336	12,2	11,2
05/10/22							
06/10/22							
07/10/22	430	#		9,4	348	12,4	11,4
08/10/22	428	#		7,4	372	12,5	11,0
09/10/22	426	1126		14,8	317	12,3	11,6
10/10/22	439	1141		8,5	376	12,6	11,6
11/10/22	435	#		22,2	320	12,1	9,6
12/10/22	438	#		14,9	397	12,5	9,0
13/10/22	434	#		12,0	381	12,3	11,4
14/10/22	431	1119		9,4	375	12,3	12,4
15/10/22	436	#		16,0	398	12,4	8,6
16/10/22							
17/10/22							
18/10/22							
19/10/22							
20/10/22	433	#		10,3	361	12,2	10,7
21/10/22	431	1151		5,6	385	12,5	12,2

Επικυρωμένες 24ωρες μέσες τιμές συγκέντρωσης αέριων εκπομπών

() : Η Μονάδα ήταν εκτός λειτουργίας ή σε εκκίνηση/κράτηση ή/και το σύστημα καταλυτικής απονίτρωσης καυσαερίων ήταν εκτός λειτουργίας (βλ. όρο Δ1.1.3 της ΑΕΠΟ του ΘΗΣ).

(#) Μέσο φορτίο λειτουργίας μονάδας $\leq 70\%$

(*) : Σφάλμα μέτρησης / βλάβη εξοπλισμού

(†) Βλάβη μέτρησης υγρασίας ή/και O_2 σε τουλάχιστον μια (1) ωριαία τιμή. Για την κανονικοποίηση των τιμών εκπομπής αερίων ρύπων χρησιμοποιήθηκαν οι ετήσιοι μέσοι όροι των περιοδικών μετρήσεων υγρασίας και O_2 στην υπόψη Μονάδα.

ΜΕΚ Νο 5	SO ₂	NO _x (ως NO ₂)	NH ₃	Σωματίδια	T	O ₂	Φορτίο
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	(mg/Nm ³ _{dry})	(mg/Nm ³ _{dry})	(mg/Nm ³ _{dry})	(mg/Nm ³ _{dry})	(°C)	(%)	MW
22/10/22							
23/10/22							
24/10/22							
25/10/22							
26/10/22	389	1094		12,8	358	12,2	11,8
27/10/22	433	#		19,0	339	11,9	9,8
28/10/22	432	#		15,4	339	12,0	10,5
29/10/22							
30/10/22							
31/10/22							
01/11/22							
02/11/22							
03/11/22							
04/11/22							
05/11/22	433	#		12,6	362	12,2	10,5
06/11/22							
07/11/22							
08/11/22							
09/11/22							
10/11/22							
11/11/22							
12/11/22							
13/11/22							
14/11/22							
15/11/22							
16/11/22							
17/11/22							
18/11/22							
19/11/22							
20/11/22							
21/11/22	378	*		17,9	354	(12,4)†	10,7
22/11/22							
23/11/22							
24/11/22							
25/11/22							
26/11/22							
27/11/22							
28/11/22							
29/11/22							
30/11/22							
01/12/22							
02/12/22							

Επικυρωμένες 24ωρες μέσες τιμές συγκέντρωσης αέριων εκπομπών

() : Η Μονάδα ήταν εκτός λειτουργίας ή σε εκκίνηση/κράτηση ή/και το σύστημα καταλυτικής απονίτρωσης καυσαερίων ήταν εκτός λειτουργίας (βλ. όρο Δ1.1.3 της ΑΕΠΟ του ΘΗΣ).

(#) Μέσο φορτίο λειτουργίας μονάδας $\leq 70\%$

(*) : Σφάλμα μέτρησης / βλάβη εξοπλισμού

(†) Βλάβη μέτρησης υγρασίας ή/και O_2 σε τουλάχιστον μια (1) ωριαία τιμή. Για την κανονικοποίηση των τιμών εκπομπής αερίων ρύπων χρησιμοποιήθηκαν οι ετήσιοι μέσοι όροι των περιοδικών μετρήσεων υγρασίας και O_2 στην υπόψη Μονάδα.

ΜΕΚ Νο 5	SO ₂	NO _x (ως NO ₂)	NH ₃	Σωματίδια	T	O ₂	Φορτίο
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	(mg/Nm ³ _{dry})	(mg/Nm ³ _{dry})	(mg/Nm ³ _{dry})	(mg/Nm ³ _{dry})	(°C)	(%)	MW
03/12/22							
04/12/22							
05/12/22							
06/12/22							
07/12/22							
08/12/22							
09/12/22							
10/12/22							
11/12/22							
12/12/22							
13/12/22							
14/12/22							
15/12/22							
16/12/22							
17/12/22							
18/12/22							
19/12/22							
20/12/22							
21/12/22	2	1009		17,6	360	12,3	12,8
22/12/22	360	1159		20,9	361	12,9	11,8
23/12/22							
24/12/22							
25/12/22							
26/12/22							
27/12/22							
28/12/22							
29/12/22							
30/12/22							
31/12/22	425	#		13,5	374	12,2	11,4

Έγκυρες 24ωρες μέσες τιμές συγκέντρωσης αέριων εκπομπών

() : Η Μονάδα ήταν εκτός λειτουργίας ή σε εκκίνηση/κράτηση ή/και το σύστημα καταλυτικής απονίτρωσης καυσαερίων ήταν εκτός λειτουργίας (βλ. όρο Δ1.1.3 της ΑΕΠΟ του ΘΗΣ).

(*) : Σφάλμα μέτρησης / βλάβη εξοπλισμού

(†) Βλάβη μέτρησης υγρασίας ή/και O₂ σε τουλάχιστον μια (1) ωριαία τιμή. Για την κανονικοποίηση των τιμών εκπομπής αερίων ρύπων χρησιμοποιήθηκαν οι ετήσιοι μέσοι όροι των περιοδικών μετρήσεων υγρασίας και O₂ στην υπόψη Μονάδα.

ΜΕΚ Νο 6	SO ₂	NO _x (ως NO ₂)	NH ₃	Σωματίδια	T	O ₂	Φορτίο
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	(mg/Nm ³ _{dry})	(mg/Nm ³ _{dry})	(mg/Nm ³ _{dry})	(mg/Nm ³ _{dry})	(°C)	(%)	MW
01/01/22							
02/01/22	565	1578		32,0	330	12,6	8,5
03/01/22	563	1656		26,1	360	12,6	9,9
04/01/22	556	1712		21,1	374	12,7	11,8
05/01/22	*	*		23,2	384	(12,8)†	10,6
06/01/22	556	1737		20,5	357	12,8	11,5
07/01/22	557	1630		31,0	358	12,5	8,7
08/01/22	553	1639		30,9	334	12,4	8,6
09/01/22	553	1740		24,9	346	12,6	10,1
10/01/22	553	1722		21,1	328	12,7	11,9
11/01/22	550	1709		25,5	339	12,6	9,7
12/01/22	544	1829		17,4	342	13,2	12,4
13/01/22	547	1914		18,2	337	13,3	11,4
14/01/22	545	1937		19,4	357	13,1	10,7
15/01/22	542	1924		19,3	332	13,0	11,0
16/01/22	537	2045		17,3	321	13,4	11,4
17/01/22	540	1977		16,9	341	13,3	11,8
18/01/22	542	1906		18,8	335	13,2	11,2
19/01/22	540	2048		17,7	323	13,5	11,6
20/01/22	538	1968		17,4	332	13,4	11,8
21/01/22	545	1859		19,3	364	13,2	10,8
22/01/22	548	1851		21,0	358	13,0	10,5
23/01/22	533	1951		19,0	328	13,2	11,4
24/01/22	539	2033		16,8	339	13,8	11,7
25/01/22	544	1982		16,7	346	13,5	11,9
26/01/22	*	*		15,0	340	(12,4)†	11,6
27/01/22	538	2011		16,6	336	12,9	11,7
28/01/22	537	2026		15,8	336	13,1	12,2
29/01/22	544	2050		16,1	341	13,4	11,0
30/01/22	539	1875		19,3	323	12,8	12,5
31/01/22	538	1984		16,6	326	13,0	11,6
01/02/22	540	1907		17,0	350	12,9	11,0
02/02/22	543	1820		20,0	337	12,6	9,9
03/02/22	536	1904		16,7	334	12,9	12,0
04/02/22	544	1934		19,9	356	12,8	9,4
05/02/22	540	1869		17,5	352	12,6	12,1
06/02/22	538	1892		17,3	349	12,8	11,7
07/02/22	540	1823		20,9	377	12,5	10,9
08/02/22	534	1877		19,2	323	12,9	11,3
09/02/22	543	1961		20,5	346	12,8	9,4
10/02/22	538	1873		25,1	328	12,4	9,0
11/02/22	533	1935		19,0	350	12,7	11,4

Έγκυρες 24ωρες μέσες τιμές συγκέντρωσης αέριων εκπομπών

() : Η Μονάδα ήταν εκτός λειτουργίας ή σε εκκίνηση/κράτηση ή/και το σύστημα καταλυτικής απονίτρωσης καυσαερίων ήταν εκτός λειτουργίας (βλ. όρο Δ1.1.3 της ΑΕΠΟ του ΘΗΣ).

(*) : Σφάλμα μέτρησης / βλάβη εξοπλισμού

(†) Βλάβη μέτρησης υγρασίας ή/και O₂ σε τουλάχιστον μια (1) ωριαία τιμή. Για την κανονικοποίηση των τιμών εκπομπής αερίων ρύπων χρησιμοποιήθηκαν οι ετήσιοι μέσοι όροι των περιοδικών μετρήσεων υγρασίας και O₂ στην υπόψη Μονάδα.

ΜΕΚ Νο 6	SO ₂	NO _x (ως NO ₂)	NH ₃	Σωματίδια	T	O ₂	Φορτίο
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	(mg/Nm ³ _{dry})	(mg/Nm ³ _{dry})	(mg/Nm ³ _{dry})	(mg/Nm ³ _{dry})	(°C)	(%)	MW
12/02/22	541	1914		19,3	361	12,7	10,1
13/02/22	541	1871		18,1	373	12,7	10,5
14/02/22	537	1888		18,9	355	12,7	10,4
15/02/22	538	1816		24,8	324	12,4	9,6
16/02/22	538	1846		23,2	361	12,3	9,3
17/02/22	535	1865		16,3	349	12,9	12,0
18/02/22	541	1829		19,1	357	12,7	10,7
19/02/22	529	1915		16,1	333	12,9	12,0
20/02/22	537	1853		18,1	325	12,8	11,0
21/02/22	540	1722		20,4	370	12,5	10,3
22/02/22	536	1738		23,2	301	12,4	10,2
23/02/22							
24/02/22							
25/02/22							
26/02/22	529	1922		18,4	311	13,0	11,9
27/02/22	540	1863		19,3	330	12,8	11,0
28/02/22	533	1887		19,7	306	13,0	11,8
01/03/22	537	1857		19,3	342	12,9	11,2
02/03/22	539	1815		18,6	373	12,7	11,2
03/03/22							
04/03/22	534	1861		19,1	337	12,7	11,7
05/03/22	538	1845		17,5	368	12,7	11,5
06/03/22	535	1873		17,7	343	13,0	11,3
07/03/22	539	1811		18,8	355	13,0	8,6
08/03/22	537	1917		18,1	324	13,2	11,2
09/03/22	540	1889		20,6	326	13,0	9,3
10/03/22	533	1910		21,9	299	13,0	10,9
11/03/22	533	2018		17,8	335	13,1	10,4
12/03/22	537	2064		17,6	338	13,3	11,0
13/03/22	536	2093		16,9	338	13,4	11,0
14/03/22	540	2089		16,9	349	13,3	10,6
15/03/22							
16/03/22	536	1920		16,7	354	12,8	11,7
17/03/22	540	1897		17,7	361	13,0	11,0
18/03/22							
19/03/22	529	1966		19,0	328	12,8	10,9
20/03/22	531	1979		17,9	320	13,1	12,1
21/03/22							
22/03/22							
23/03/22							
24/03/22							
25/03/22							

Έγκυρες 24ωρες μέσες τιμές συγκέντρωσης αέριων εκπομπών

() : Η Μονάδα ήταν εκτός λειτουργίας ή σε εκκίνηση/κράτηση ή/και το σύστημα καταλυτικής απονίτρωσης καυσαερίων ήταν εκτός λειτουργίας (βλ. όρο Δ1.1.3 της ΑΕΠΟ του ΘΗΣ).

(*) : Σφάλμα μέτρησης / βλάβη εξοπλισμού

(†) Βλάβη μέτρησης υγρασίας ή/και O₂ σε τουλάχιστον μια (1) ωριαία τιμή. Για την κανονικοποίηση των τιμών εκπομπής αερίων ρύπων χρησιμοποιήθηκαν οι ετήσιοι μέσοι όροι των περιοδικών μετρήσεων υγρασίας και O₂ στην υπόψη Μονάδα.

ΜΕΚ Νο 6	SO ₂	NO _x (ως NO ₂)	NH ₃	Σωματίδια	T	O ₂	Φορτίο
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	(mg/Nm ³ _{dry})	(mg/Nm ³ _{dry})	(mg/Nm ³ _{dry})	(mg/Nm ³ _{dry})	(°C)	(%)	MW
26/03/22							
27/03/22							
28/03/22	544	1752		24,2	331	12,3	9,6
29/03/22	555	1857		23,6	331	12,8	10,9
30/03/22	545	1844		18,7	358	12,9	11,6
31/03/22	543	1609		32,4	381	12,6	8,9
01/04/22	515	1553		28,6	388	12,3	10,2
02/04/22	517	1581		28,5	384	12,5	10,2
03/04/22							
04/04/22	515	1456		34,1	225	11,7	8,2
05/04/22							
06/04/22							
07/04/22	518	1604		21,1	333	12,4	10,9
08/04/22							
09/04/22	513	1528		21,8	337	12,4	11,1
10/04/22	519	1566		20,8	375	12,6	10,8
11/04/22	527	1564		22,9	372	12,8	8,9
12/04/22							
13/04/22							
14/04/22	519	1624		20,6	354	12,5	11,3
15/04/22	525	1658		20,1	372	12,6	11,3
16/04/22							
17/04/22							
18/04/22	523	1636		19,6	339	12,8	11,3
19/04/22	525	1675		19,5	350	13,0	10,6
20/04/22	542	1739		20,7	352	13,0	10,9
21/04/22	540	1778		18,7	338	13,3	11,7
22/04/22	529	1602		25,5	380	12,6	10,2
23/04/22	529	1739		19,4	361	13,1	10,7
24/04/22							
25/04/22							
26/04/22	524	1721		17,1	318	13,3	12,3
27/04/22	535	1506		23,7	368	12,7	10,3
28/04/22							
29/04/22	532	1550		19,9	362	12,5	11,0
30/04/22	526	1608		19,9	337	12,8	10,9
01/05/22	537	1541		23,9	369	12,8	8,3
02/05/22	529	1661		18,9	333	13,2	10,6
03/05/22	530	1575		19,4	361	12,9	11,0
04/05/22							
05/05/22	527	1640		23,3	308	12,7	10,7
06/05/22	532	1777		18,9	335	13,3	11,2

Έγκυρες 24ωρες μέσες τιμές συγκέντρωσης αέριων εκπομπών

() : Η Μονάδα ήταν εκτός λειτουργίας ή σε εκκίνηση/κράτηση ή/και το σύστημα καταλυτικής απονίτρωσης καυσαερίων ήταν εκτός λειτουργίας (βλ. όρο Δ1.1.3 της ΑΕΠΟ του ΘΗΣ).

(*) : Σφάλμα μέτρησης / βλάβη εξοπλισμού

(†) Βλάβη μέτρησης υγρασίας ή/και O₂ σε τουλάχιστον μια (1) ωριαία τιμή. Για την κανονικοποίηση των τιμών εκπομπής αερίων ρύπων χρησιμοποιήθηκαν οι ετήσιοι μέσοι όροι των περιοδικών μετρήσεων υγρασίας και O₂ στην υπόψη Μονάδα.

ΜΕΚ Νο 6	SO ₂	NO _x (ως NO ₂)	NH ₃	Σωματίδια	T	O ₂	Φορτίο
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	(mg/Nm ³ _{dry})	(mg/Nm ³ _{dry})	(mg/Nm ³ _{dry})	(mg/Nm ³ _{dry})	(°C)	(%)	MW
07/05/22	535	1656		22,8	358	13,0	11,2
08/05/22	533	1775		19,5	330	13,4	12,0
09/05/22	534	1510		30,7	364	12,2	10,2
10/05/22	533	1602		20,8	369	12,8	11,6
11/05/22	534	1658		20,2	354	13,1	11,1
12/05/22	534	1599		21,3	359	12,9	11,0
13/05/22	533	1701		19,9	344	13,2	11,2
14/05/22	533	1724		18,7	344	13,2	12,1
15/05/22	535	1578		20,9	361	12,9	10,9
16/05/22	534	1615		20,6	341	13,1	11,0
17/05/22	534	1572		19,4	356	12,9	12,0
18/05/22	533	1613		20,2	355	13,0	11,4
19/05/22	530	1545		21,6	379	12,5	11,2
20/05/22	535	1616		20,3	364	12,8	11,4
21/05/22	533	1684		18,8	350	13,2	11,4
22/05/22	531	1633		21,5	321	13,1	11,1
23/05/22	535	1563		20,9	361	12,7	11,4
24/05/22	535	1579		19,7	361	12,8	11,9
25/05/22	535	1613		18,7	353	12,9	12,4
26/05/22	532	1579		21,3	355	12,8	10,7
27/05/22	537	1581		21,6	361	12,5	11,4
28/05/22	530	1594		17,8	340	13,0	12,7
29/05/22	539	1698		19,1	355	13,1	10,7
30/05/22	535	1554		19,6	348	12,8	12,5
31/05/22	530	1483		19,9	380	12,6	11,8
01/06/22	534	1543		18,7	362	12,9	12,0
02/06/22	532	1529		18,8	355	13,0	12,2
03/06/22	534	1561		17,8	351	13,0	12,4
04/06/22	533	1549		17,6	349	13,0	12,4
05/06/22	531	1561		17,4	341	13,1	12,5
06/06/22	535	1533		19,2	355	12,9	11,6
07/06/22	529	1475		21,1	382	12,4	11,5
08/06/22	535	1571		18,9	358	13,0	12,2
09/06/22	530	1579		18,0	356	12,9	12,8
10/06/22	534	1505		19,7	352	13,0	12,0
11/06/22	535	1496		21,0	351	13,0	11,4
12/06/22	527	1512		20,4	339	13,2	10,9
13/06/22	529	1472		21,7	325	12,7	12,8
14/06/22	533	1485		22,3	344	12,6	12,5
15/06/22	535	1499		20,3	355	12,9	11,9
16/06/22	534	1513		19,8	348	13,0	12,4
17/06/22	540	1459		21,9	372	12,5	12,0

Έγκυρες 24ωρες μέσες τιμές συγκέντρωσης αέριων εκπομπών

() : Η Μονάδα ήταν εκτός λειτουργίας ή σε εκκίνηση/κράτηση ή/και το σύστημα καταλυτικής απονίτρωσης καυσαερίων ήταν εκτός λειτουργίας (βλ. όρο Δ1.1.3 της ΑΕΠΟ του ΘΗΣ).

(*) : Σφάλμα μέτρησης / βλάβη εξοπλισμού

(†) Βλάβη μέτρησης υγρασίας ή/και O₂ σε τουλάχιστον μια (1) ωριαία τιμή. Για την κανονικοποίηση των τιμών εκπομπής αερίων ρύπων χρησιμοποιήθηκαν οι ετήσιοι μέσοι όροι των περιοδικών μετρήσεων υγρασίας και O₂ στην υπόψη Μονάδα.

ΜΕΚ Νο 6	SO ₂	NO _x (ως NO ₂)	NH ₃	Σωματίδια	T	O ₂	Φορτίο
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	(mg/Nm ³ _{dry})	(mg/Nm ³ _{dry})	(mg/Nm ³ _{dry})	(mg/Nm ³ _{dry})	(°C)	(%)	MW
18/06/22	533	1445		23,4	349	12,4	11,1
19/06/22							
20/06/22	536	1500		21,5	361	12,7	11,6
21/06/22	533	1444		28,2	329	12,3	10,7
22/06/22	532	1472		26,6	342	12,4	11,0
23/06/22	536	1555		18,3	369	12,8	12,1
24/06/22	539	1521		19,4	364	12,8	11,5
25/06/22	534	1542		19,5	343	12,7	12,5
26/06/22	537	1540		20,5	366	12,7	11,2
27/06/22	538	1559		19,0	363	12,8	12,1
28/06/22	540	1608		17,7	355	13,0	12,2
29/06/22	539	1615		16,8	346	13,1	12,8
30/06/22	536	1588		17,4	342	13,1	12,7
01/07/22	534	1462		18,3	381	12,4	12,5
02/07/22	537	1499		20,9	384	12,5	11,0
03/07/22	531	1428		23,2	369	12,1	11,0
04/07/22	533	1468		19,7	386	12,4	11,8
05/07/22	534	1489		19,1	372	12,5	12,1
06/07/22	538	1480		23,4	367	12,3	11,0
07/07/22	536	1516		18,4	372	12,5	12,5
08/07/22	534	1459		23,2	362	12,4	11,4
09/07/22	536	1477		19,4	373	12,4	11,9
10/07/22	532	1469		21,2	352	12,4	12,1
11/07/22	536	1530		19,0	377	12,5	11,8
12/07/22	536	1530		18,9	372	12,6	11,9
13/07/22	537	1542		20,5	373	12,6	11,5
14/07/22	533	1542		17,6	355	12,7	13,4
15/07/22	542	1512		19,5	367	12,6	11,3
16/07/22	536	1493		20,1	356	12,5	12,4
17/07/22	532	1473		18,3	382	12,3	12,8
18/07/22	535	1568		16,6	376	12,6	12,5
19/07/22	539	1582		16,8	359	12,9	12,3
20/07/22	539	1535		17,9	365	12,7	12,0
21/07/22	537	1540		18,6	361	12,7	12,1
22/07/22	538	1572		16,8	356	12,9	12,8
23/07/22	537	1545		17,5	360	12,7	12,5
24/07/22	533	1596		17,3	366	12,6	12,6
25/07/22	532	1620		16,8	365	12,6	13,0
26/07/22	529	1458		18,0	382	12,3	12,8
27/07/22	534	1492		18,7	367	12,6	12,9
28/07/22	533	1486		21,9	364	12,6	13,1
29/07/22	532	1477		22,3	360	12,6	13,3

Έγκυρες 24ωρες μέσες τιμές συγκέντρωσης αέριων εκπομπών

() : Η Μονάδα ήταν εκτός λειτουργίας ή σε εκκίνηση/κράτηση ή/και το σύστημα καταλυτικής απονίτρωσης καυσαερίων ήταν εκτός λειτουργίας (βλ. όρο Δ1.1.3 της ΑΕΠΟ του ΘΗΣ).

(*) : Σφάλμα μέτρησης / βλάβη εξοπλισμού

(†) Βλάβη μέτρησης υγρασίας ή/και O₂ σε τουλάχιστον μια (1) ωριαία τιμή. Για την κανονικοποίηση των τιμών εκπομπής αερίων ρύπων χρησιμοποιήθηκαν οι ετήσιοι μέσοι όροι των περιοδικών μετρήσεων υγρασίας και O₂ στην υπόψη Μονάδα.

ΜΕΚ Νο 6	SO ₂	NO _x (ως NO ₂)	NH ₃	Σωματίδια	T	O ₂	Φορτίο
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	(mg/Nm ³ _{dry})	(mg/Nm ³ _{dry})	(mg/Nm ³ _{dry})	(mg/Nm ³ _{dry})	(°C)	(%)	MW
30/07/22	533	1457		25,3	356	12,6	12,2
31/07/22	533	1447		23,6	359	12,5	11,9
01/08/22	531	1488		19,7	362	12,5	13,3
02/08/22	530	1514		19,0	356	12,7	13,3
03/08/22	531	1514		17,5	352	12,8	13,1
04/08/22	531	1479		18,5	354	12,7	13,0
05/08/22	529	1428		18,8	383	12,4	12,2
06/08/22	532	1430		18,1	370	12,4	12,5
07/08/22	528	1429		17,8	374	12,3	11,9
08/08/22	530	1434		16,1	365	12,5	13,1
09/08/22	533	1446		16,6	368	12,5	12,2
10/08/22	537	1490		16,4	363	12,8	11,8
11/08/22	534	1454		16,0	361	12,5	12,9
12/08/22	539	1489		15,9	357	12,8	12,7
13/08/22	539	1470		18,8	355	12,5	11,4
14/08/22	536	1416		22,4	325	12,2	11,0
15/08/22	536	1458		18,4	365	12,5	12,0
16/08/22	535	1449		18,4	383	12,3	12,4
17/08/22	534	1421		20,7	360	12,2	11,2
18/08/22	535	1469		17,4	370	12,3	13,8
19/08/22	536	1474		18,2	367	12,5	12,9
20/08/22	538	1530		14,9	354	12,8	13,5
21/08/22	540	1529		14,6	342	13,1	13,0
22/08/22	540	1507		14,4	343	12,9	13,6
23/08/22	539	1527		14,5	342	12,9	14,0
24/08/22	539	1548		14,7	345	13,0	12,6
25/08/22	543	1544		15,6	346	12,9	12,5
26/08/22	533	1450		16,2	380	12,2	12,3
27/08/22	536	1483		16,0	369	12,5	12,3
28/08/22	535	1433		17,5	369	12,4	11,6
29/08/22	552	1448		16,9	369	12,5	12,5
30/08/22	533	1479		15,5	357	12,5	13,6
31/08/22	539	1532		14,6	346	(12,9)†	13,0
01/09/22	535	1480		15,7	346	12,7	13,1
02/09/22	539	1547		14,5	350	12,9	12,7
03/09/22	537	1480		16,2	350	12,7	12,1
04/09/22	541	1392		21,2	389	12,0	11,4
05/09/22	537	1471		17,4	376	12,4	12,0
06/09/22	537	1506		18,3	373	12,4	11,8
07/09/22	534	1525		15,7	358	12,6	13,5
08/09/22	537	1519		17,8	364	12,5	11,8
09/09/22	537	1526		18,9	358	12,5	11,6

Έγκυρες 24ωρες μέσες τιμές συγκέντρωσης αέριων εκπομπών

() : Η Μονάδα ήταν εκτός λειτουργίας ή σε εκκίνηση/κράτηση ή/και το σύστημα καταλυτικής απονίτρωσης καυσαερίων ήταν εκτός λειτουργίας (βλ. όρο Δ1.1.3 της ΑΕΠΟ του ΘΗΣ).

(*) : Σφάλμα μέτρησης / βλάβη εξοπλισμού

(†) Βλάβη μέτρησης υγρασίας ή/και O₂ σε τουλάχιστον μια (1) ωριαία τιμή. Για την κανονικοποίηση των τιμών εκπομπής αερίων ρύπων χρησιμοποιήθηκαν οι ετήσιοι μέσοι όροι των περιοδικών μετρήσεων υγρασίας και O₂ στην υπόψη Μονάδα.

ΜΕΚ Νο 6	SO ₂	NO _x (ως NO ₂)	NH ₃	Σωματίδια	T	O ₂	Φορτίο
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	(mg/Nm ³ _{dry})	(mg/Nm ³ _{dry})	(mg/Nm ³ _{dry})	(mg/Nm ³ _{dry})	(°C)	(%)	MW
10/09/22	537	1520		17,5	365	12,6	11,9
11/09/22	534	1427		19,3	350	12,4	10,9
12/09/22	535	1473		16,6	357	12,6	12,8
13/09/22	540	1537		21,0	357	12,6	10,8
14/09/22							
15/09/22	537	1542		18,0	346	12,6	12,5
16/09/22	537	1563		18,1	352	12,6	12,1
17/09/22	538	1571		17,6	354	12,7	12,4
18/09/22	537	1504		20,1	351	12,6	11,9
19/09/22	535	1424		20,2	383	12,2	11,8
20/09/22	539	1557		22,9	373	12,5	11,0
21/09/22	545	1573		21,1	363	12,5	11,2
22/09/22	538	1569		22,5	362	12,3	11,0
23/09/22							
24/09/22	537	1669		18,6	339	12,6	12,5
25/09/22	538	1676		16,8	364	12,9	12,0
26/09/22	535	1702		16,2	352	13,1	12,0
27/09/22	535	1615		15,3	349	13,1	12,4
28/09/22	536	1512		15,5	358	12,9	12,4
29/09/22	533	1480		17,0	363	12,6	11,2
30/09/22	526	1484		18,0	371	12,6	9,4
01/10/22							
02/10/22	521	1448		19,9	355	12,3	10,9
03/10/22	524	1601		16,5	366	12,6	11,7
04/10/22	522	1604		18,6	361	12,3	11,0
05/10/22	523	1565		22,2	379	12,4	10,4
06/10/22	523	1553		22,0	387	12,5	11,5
07/10/22							
08/10/22	518	1477		22,4	370	12,2	10,6
09/10/22	516	1545		18,7	380	12,3	12,5
10/10/22							
11/10/22							
12/10/22							
13/10/22							
14/10/22							
15/10/22							
16/10/22							
17/10/22							
18/10/22							
19/10/22							
20/10/22							
21/10/22	518	1533		14,3	365	12,2	12,0

Έγκυρες 24ωρες μέσες τιμές συγκέντρωσης αέριων εκπομπών

() : Η Μονάδα ήταν εκτός λειτουργίας ή σε εκκίνηση/κράτηση ή/και το σύστημα καταλυτικής απονίτρωσης καυσαερίων ήταν εκτός λειτουργίας (βλ. όρο Δ1.1.3 της ΑΕΠΟ του ΘΗΣ).

(*) : Σφάλμα μέτρησης / βλάβη εξοπλισμού

(†) Βλάβη μέτρησης υγρασίας ή/και O₂ σε τουλάχιστον μια (1) ωριαία τιμή. Για την κανονικοποίηση των τιμών εκπομπής αερίων ρύπων χρησιμοποιήθηκαν οι ετήσιοι μέσοι όροι των περιοδικών μετρήσεων υγρασίας και O₂ στην υπόψη Μονάδα.

ΜΕΚ Νο 6	SO ₂	NO _x (ως NO ₂)	NH ₃	Σωματίδια	T	O ₂	Φορτίο
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	(mg/Nm ³ _{dry})	(mg/Nm ³ _{dry})	(mg/Nm ³ _{dry})	(mg/Nm ³ _{dry})	(°C)	(%)	MW
22/10/22	*	*		11,6	392	(12,5)†	12,2
23/10/22	520	1554		19,1	382	(12,6)†	11,0
24/10/22	*	*		17,7	375	(12,3)†	11,3
25/10/22	513	1552		17,1	380	12,3	12,5
26/10/22							
27/10/22							
28/10/22							
29/10/22							
30/10/22	518	1363		37,7	247	11,8	7,9
31/10/22							
01/11/22							
02/11/22							
03/11/22							
04/11/22							
05/11/22							
06/11/22							
07/11/22							
08/11/22							
09/11/22							
10/11/22							
11/11/22							
12/11/22							
13/11/22							
14/11/22							
15/11/22							
16/11/22							
17/11/22							
18/11/22							
19/11/22							
20/11/22							
21/11/22							
22/11/22							
23/11/22							
24/11/22	515	1356		37,3	224	11,9	7,4
25/11/22							
26/11/22	516	1611		19,7	352	12,4	10,9
27/11/22							
28/11/22							
29/11/22							
30/11/22							
01/12/22							
02/12/22	514	1494		23,7	377	12,5	10,7

Έγκυρες 24ωρες μέσες τιμές συγκέντρωσης αέριων εκπομπών

() : Η Μονάδα ήταν εκτός λειτουργίας ή σε εκκίνηση/κράτηση ή/και το σύστημα καταλυτικής απονίτρωσης καυσαερίων ήταν εκτός λειτουργίας (βλ. όρο Δ1.1.3 της ΑΕΠΟ του ΘΗΣ).

(*) : Σφάλμα μέτρησης / βλάβη εξοπλισμού

(†) Βλάβη μέτρησης υγρασίας ή/και O₂ σε τουλάχιστον μια (1) ωριαία τιμή. Για την κανονικοποίηση των τιμών εκπομπής αερίων ρύπων χρησιμοποιήθηκαν οι ετήσιοι μέσοι όροι των περιοδικών μετρήσεων υγρασίας και O₂ στην υπόψη Μονάδα.

ΜΕΚ Νο 6	SO ₂	NO _x (ως NO ₂)	NH ₃	Σωματίδια	T	O ₂	Φορτίο
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	(mg/Nm ³ _{dry})	(mg/Nm ³ _{dry})	(mg/Nm ³ _{dry})	(mg/Nm ³ _{dry})	(°C)	(%)	MW
03/12/22	518	1455		37,5	399	12,8	8,6
04/12/22							
05/12/22							
06/12/22	544	1621		20,6	324	(12,7)†	11,4
07/12/22	*	*		26,5	345	(12,3)†	10,1
08/12/22							
09/12/22							
10/12/22							
11/12/22							
12/12/22							
13/12/22	520	1429		26,2	350	12,2	10,7
14/12/22	517	1529		20,9	365	12,3	11,7
15/12/22	517	1492		28,0	390	12,3	11,1
16/12/22	519	1445		40,3	395	12,4	10,1
17/12/22	515	1470		34,7	384	12,2	10,8
18/12/22							
19/12/22	522	1461		30,9	365	12,5	9,5
20/12/22	514	1599		25,4	345	12,3	11,7
21/12/22	519	1586		28,0	376	12,5	10,4
22/12/22	517	1563		26,3	385	12,4	10,3
23/12/22	517	1651		20,7	360	12,5	12,3
24/12/22	520	1601		24,6	391	12,5	11,0
25/12/22	520	1488		38,5	353	12,6	8,1
26/12/22	519	1546		32,4	366	12,6	9,2
27/12/22	516	1589		25,5	350	12,3	12,0
28/12/22	515	1581		31,1	390	12,5	11,1
29/12/22	515	1648		28,9	387	12,5	10,7
30/12/22	512	1624		26,1	384	12,5	11,5
31/12/22	509	1659		21,8	383	12,5	11,7

Επικυρωμένες 24ωρες μέσες τιμές συγκέντρωσης αέριων εκπομπών

() : Η Μονάδα ήταν εκτός λειτουργίας ή σε εκκίνηση/κράτηση ή/και το σύστημα καταλυτικής απονίτρωσης καυσαερίων ήταν εκτός λειτουργίας (βλ. όρο Δ1.1.3 της ΑΕΠΟ του ΘΗΣ).

(#) Μέσο φορτίο λειτουργίας μονάδας $\leq 70\%$

(*) : Σφάλμα μέτρησης / βλάβη εξοπλισμού

(†) Βλάβη μέτρησης υγρασίας ή/και O_2 σε τουλάχιστον μια (1) ωριαία τιμή. Για την κανονικοποίηση των τιμών εκπομπής αερίων ρύπων χρησιμοποιήθηκαν οι ετήσιοι μέσοι όροι των περιοδικών μετρήσεων υγρασίας και O_2 στην υπόψη Μονάδα.

ΜΕΚ Νο 6	SO ₂	NO _x (ως NO ₂)	NH ₃	Σωματίδια	T	O ₂	Φορτίο
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	(mg/Nm ³ _{dry})	(mg/Nm ³ _{dry})	(mg/Nm ³ _{dry})	(mg/Nm ³ _{dry})	(°C)	(%)	MW
01/01/22							
02/01/22	453	#		22,4	330	12,6	8,5
03/01/22	451	#		18,3	360	12,6	9,9
04/01/22	445	1441		14,8	374	12,7	11,8
05/01/22	*	*		16,3	384	(12,8)†	10,6
06/01/22	445	#		14,3	357	12,8	11,5
07/01/22	445	#		21,7	358	12,5	8,7
08/01/22	443	#		21,6	334	12,4	8,6
09/01/22	443	#		17,4	346	12,6	10,1
10/01/22	443	1431		14,7	328	12,7	11,9
11/01/22	440	#		17,9	339	12,6	9,7
12/01/22	435	1476		12,2	342	13,2	12,4
13/01/22	437	#		12,8	337	13,3	11,4
14/01/22	436	#		13,6	357	13,1	10,7
15/01/22	434	#		13,5	332	13,0	11,0
16/01/22	430	#		12,1	321	13,4	11,4
17/01/22	432	1570		11,8	341	13,3	11,8
18/01/22	434	#		13,2	335	13,2	11,2
19/01/22	432	1691		12,4	323	13,5	11,6
20/01/22	431	1593		12,1	332	13,4	11,8
21/01/22	436	#		13,5	364	13,2	10,8
22/01/22	439	#		14,7	358	13,0	10,5
23/01/22	426	#		13,3	328	13,2	11,4
24/01/22	431	1645		11,8	339	13,8	11,7
25/01/22	436	1579		11,7	346	13,5	11,9
26/01/22	*	*		10,5	340	(12,4)†	11,6
27/01/22	430	1639		11,6	336	12,9	11,7
28/01/22	429	1645		11,1	336	13,1	12,2
29/01/22	435	#		11,2	341	13,4	11,0
30/01/22	431	1545		13,5	323	12,8	12,5
31/01/22	431	1619		11,6	326	13,0	11,6
01/02/22	432	#		11,9	350	12,9	11,0
02/02/22	435	#		14,0	337	12,6	9,9
03/02/22	429	1544		11,7	334	12,9	12,0
04/02/22	435	#		14,0	356	12,8	9,4
05/02/22	432	1519		12,3	352	12,6	12,1
06/02/22	430	1545		12,1	349	12,8	11,7
07/02/22	432	#		14,6	377	12,5	10,9
08/02/22	427	#		13,4	323	12,9	11,3
09/02/22	434	#		14,4	346	12,8	9,4
10/02/22	430	#		17,6	328	12,4	9,0
11/02/22	426	#		13,3	350	12,7	11,4

Επικυρωμένες 24ωρες μέσες τιμές συγκέντρωσης αέριων εκπομπών

() : Η Μονάδα ήταν εκτός λειτουργίας ή σε εκκίνηση/κράτηση ή/και το σύστημα καταλυτικής απονίτρωσης καυσαερίων ήταν εκτός λειτουργίας (βλ. όρο Δ1.1.3 της ΑΕΠΟ του ΘΗΣ).

(#) Μέσο φορτίο λειτουργίας μονάδας $\leq 70\%$

(*) : Σφάλμα μέτρησης / βλάβη εξοπλισμού

(†) Βλάβη μέτρησης υγρασίας ή/και O_2 σε τουλάχιστον μια (1) ωριαία τιμή. Για την κανονικοποίηση των τιμών εκπομπής αερίων ρύπων χρησιμοποιήθηκαν οι ετήσιοι μέσοι όροι των περιοδικών μετρήσεων υγρασίας και O_2 στην υπόψη Μονάδα.

ΜΕΚ Νο 6	SO ₂	NO _x (ως NO ₂)	NH ₃	Σωματίδια	T	O ₂	Φορτίο
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	(mg/Nm ³ _{dry})	(mg/Nm ³ _{dry})	(mg/Nm ³ _{dry})	(mg/Nm ³ _{dry})	(°C)	(%)	MW
12/02/22	432	#		13,5	361	12,7	10,1
13/02/22	432	#		12,7	373	12,7	10,5
14/02/22	430	#		13,2	355	12,7	10,4
15/02/22	430	#		17,4	324	12,4	9,6
16/02/22	430	#		16,3	361	12,3	9,3
17/02/22	428	1504		11,4	349	12,9	12,0
18/02/22	433	#		13,3	357	12,7	10,7
19/02/22	423	1538		11,3	333	12,9	12,0
20/02/22	429	#		12,7	325	12,8	11,0
21/02/22	432	#		14,3	370	12,5	10,3
22/02/22	429	#		16,2	301	12,4	10,2
23/02/22							
24/02/22							
25/02/22							
26/02/22	423	1567		12,9	311	13,0	11,9
27/02/22	432	#		13,5	330	12,8	11,0
28/02/22	426	1554		13,8	306	13,0	11,8
01/03/22	430	#		13,5	342	12,9	11,2
02/03/22	431	#		13,0	373	12,7	11,2
03/03/22							
04/03/22	427	1523		13,4	337	12,7	11,7
05/03/22	430	#		12,2	368	12,7	11,5
06/03/22	428	#		12,4	343	13,0	11,3
07/03/22	431	#		13,2	355	13,0	8,6
08/03/22	430	#		12,7	324	13,2	11,2
09/03/22	432	#		14,4	326	13,0	9,3
10/03/22	426	#		15,3	299	13,0	10,9
11/03/22	427	#		12,4	335	13,1	10,4
12/03/22	430	#		12,3	338	13,3	11,0
13/03/22	429	#		11,8	338	13,4	11,0
14/03/22	432	#		11,8	349	13,3	10,6
15/03/22							
16/03/22	429	1557		11,7	354	12,8	11,7
17/03/22	432	#		12,4	361	13,0	11,0
18/03/22							
19/03/22	423	#		13,3	328	12,8	10,9
20/03/22	425	1630		12,5	320	13,1	12,1
21/03/22							
22/03/22							
23/03/22							
24/03/22							
25/03/22							

Επικυρωμένες 24ωρες μέσες τιμές συγκέντρωσης αέριων εκπομπών

() : Η Μονάδα ήταν εκτός λειτουργίας ή σε εκκίνηση/κράτηση ή/και το σύστημα καταλυτικής απονίτρωσης καυσαερίων ήταν εκτός λειτουργίας (βλ. όρο Δ1.1.3 της ΑΕΠΟ του ΘΗΣ).

(#) Μέσο φορτίο λειτουργίας μονάδας $\leq 70\%$

(*) : Σφάλμα μέτρησης / βλάβη εξοπλισμού

(†) Βλάβη μέτρησης υγρασίας ή/και O_2 σε τουλάχιστον μια (1) ωριαία τιμή. Για την κανονικοποίηση των τιμών εκπομπής αερίων ρύπων χρησιμοποιήθηκαν οι ετήσιοι μέσοι όροι των περιοδικών μετρήσεων υγρασίας και O_2 στην υπόψη Μονάδα.

ΜΕΚ Νο 6	SO ₂	NO _x (ως NO ₂)	NH ₃	Σωματίδια	T	O ₂	Φορτίο
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	(mg/Nm ³ _{dry})	(mg/Nm ³ _{dry})	(mg/Nm ³ _{dry})	(mg/Nm ³ _{dry})	(°C)	(%)	MW
26/03/22							
27/03/22							
28/03/22	435	#		16,9	331	12,3	9,6
29/03/22	444	#		16,5	331	12,8	10,9
30/03/22	437	1500		13,1	358	12,9	11,6
31/03/22	437	#		22,7	381	12,6	8,9
01/04/22	412	#		20,0	388	12,3	10,2
02/04/22	414	#		20,0	384	12,5	10,2
03/04/22							
04/04/22	412	#		23,9	225	11,7	8,2
05/04/22							
06/04/22							
07/04/22	414	#		14,7	333	12,4	10,9
08/04/22							
09/04/22	411	#		15,3	337	12,4	11,1
10/04/22	415	#		14,5	375	12,6	10,8
11/04/22	421	#		16,0	372	12,8	8,9
12/04/22							
13/04/22							
14/04/22	415	#		14,4	354	12,5	11,3
15/04/22	420	#		14,1	372	12,6	11,3
16/04/22							
17/04/22							
18/04/22	418	#		13,7	339	12,8	11,3
19/04/22	420	#		13,7	350	13,0	10,6
20/04/22	434	#		14,5	352	13,0	10,9
21/04/22	432	1438		13,1	338	13,3	11,7
22/04/22	424	#		17,9	380	12,6	10,2
23/04/22	423	#		13,6	361	13,1	10,7
24/04/22							
25/04/22							
26/04/22	419	1386		12,0	318	13,3	12,3
27/04/22	428	#		16,6	368	12,7	10,3
28/04/22							
29/04/22	426	#		13,9	362	12,5	11,0
30/04/22	421	#		13,9	337	12,8	10,9
01/05/22	429	#		16,7	369	12,8	8,3
02/05/22	423	#		13,2	333	13,2	10,6
03/05/22	424	#		13,6	361	12,9	11,0
04/05/22							
05/05/22	422	#		16,3	308	12,7	10,7
06/05/22	425	#		13,2	335	13,3	11,2

Επικυρωμένες 24ωρες μέσες τιμές συγκέντρωσης αέριων εκπομπών

() : Η Μονάδα ήταν εκτός λειτουργίας ή σε εκκίνηση/κράτηση ή/και το σύστημα καταλυτικής απονίτρωσης καυσαερίων ήταν εκτός λειτουργίας (βλ. όρο Δ1.1.3 της ΑΕΠΟ του ΘΗΣ).

(#) Μέσο φορτίο λειτουργίας μονάδας $\leq 70\%$

(*) : Σφάλμα μέτρησης / βλάβη εξοπλισμού

(†) Βλάβη μέτρησης υγρασίας ή/και O_2 σε τουλάχιστον μια (1) ωριαία τιμή. Για την κανονικοποίηση των τιμών εκπομπής αερίων ρύπων χρησιμοποιήθηκαν οι ετήσιοι μέσοι όροι των περιοδικών μετρήσεων υγρασίας και O_2 στην υπόψη Μονάδα.

ΜΕΚ Νο 6	SO ₂	NO _x (ως NO ₂)	NH ₃	Σωματίδια	T	O ₂	Φορτίο
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	(mg/Nm ³ _{dry})	(mg/Nm ³ _{dry})	(mg/Nm ³ _{dry})	(mg/Nm ³ _{dry})	(°C)	(%)	MW
07/05/22	428	#		16,0	358	13,0	11,2
08/05/22	426	1434		13,7	330	13,4	12,0
09/05/22	427	#		21,5	364	12,2	10,2
10/05/22	426	1300		14,6	369	12,8	11,6
11/05/22	428	#		14,1	354	13,1	11,1
12/05/22	427	#		14,9	359	12,9	11,0
13/05/22	426	#		14,0	344	13,2	11,2
14/05/22	427	1437		13,1	344	13,2	12,1
15/05/22	428	#		14,6	361	12,9	10,9
16/05/22	427	#		14,4	341	13,1	11,0
17/05/22	427	1265		13,6	356	12,9	12,0
18/05/22	426	#		14,2	355	13,0	11,4
19/05/22	424	#		15,1	379	12,5	11,2
20/05/22	428	#		14,2	364	12,8	11,4
21/05/22	426	#		13,1	350	13,2	11,4
22/05/22	425	#		15,0	321	13,1	11,1
23/05/22	428	#		14,6	361	12,7	11,4
24/05/22	428	1277		13,8	361	12,8	11,9
25/05/22	428	1296		13,1	353	12,9	12,4
26/05/22	425	#		14,9	355	12,8	10,7
27/05/22	430	#		15,1	361	12,5	11,4
28/05/22	424	1272		12,4	340	13,0	12,7
29/05/22	431	#		13,4	355	13,1	10,7
30/05/22	428	1263		13,7	348	12,8	12,5
31/05/22	424	1213		13,9	380	12,6	11,8
01/06/22	427	1248		13,1	362	12,9	12,0
02/06/22	426	1232		13,2	355	13,0	12,2
03/06/22	427	1252		12,5	351	13,0	12,4
04/06/22	426	1245		12,4	349	13,0	12,4
05/06/22	424	1256		12,2	341	13,1	12,5
06/06/22	428	1248		13,5	355	12,9	11,6
07/06/22	423	#		14,8	382	12,4	11,5
08/06/22	428	1261		13,2	358	13,0	12,2
09/06/22	424	1266		12,6	356	12,9	12,8
10/06/22	427	1208		13,8	352	13,0	12,0
11/06/22	428	#		14,7	351	13,0	11,4
12/06/22	422	#		14,3	339	13,2	10,9
13/06/22	423	1190		15,2	325	12,7	12,8
14/06/22	427	1204		15,6	344	12,6	12,5
15/06/22	428	1209		14,2	355	12,9	11,9
16/06/22	427	1222		13,9	348	13,0	12,4
17/06/22	432	1181		15,4	372	12,5	12,0

Επικυρωμένες 24ωρες μέσες τιμές συγκέντρωσης αέριων εκπομπών

() : Η Μονάδα ήταν εκτός λειτουργίας ή σε εκκίνηση/κράτηση ή/και το σύστημα καταλυτικής απονίτρωσης καυσαερίων ήταν εκτός λειτουργίας (βλ. όρο Δ1.1.3 της ΑΕΠΟ του ΘΗΣ).

(#) Μέσο φορτίο λειτουργίας μονάδας $\leq 70\%$

(*) : Σφάλμα μέτρησης / βλάβη εξοπλισμού

(†) Βλάβη μέτρησης υγρασίας ή/και O_2 σε τουλάχιστον μια (1) ωριαία τιμή. Για την κανονικοποίηση των τιμών εκπομπής αερίων ρύπων χρησιμοποιήθηκαν οι ετήσιοι μέσοι όροι των περιοδικών μετρήσεων υγρασίας και O_2 στην υπόψη Μονάδα.

ΜΕΚ Νο 6	SO ₂	NO _x (ως NO ₂)	NH ₃	Σωματίδια	T	O ₂	Φορτίο
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	(mg/Nm ³ _{dry})	(mg/Nm ³ _{dry})	(mg/Nm ³ _{dry})	(mg/Nm ³ _{dry})	(°C)	(%)	MW
18/06/22	426	#		16,3	349	12,4	11,1
19/06/22							
20/06/22	429	1227		15,1	361	12,7	11,6
21/06/22	426	#		19,7	329	12,3	10,7
22/06/22	426	#		18,6	342	12,4	11,0
23/06/22	429	1249		12,8	369	12,8	12,1
24/06/22	431	#		13,6	364	12,8	11,5
25/06/22	427	1249		13,6	343	12,7	12,5
26/06/22	430	#		14,3	366	12,7	11,2
27/06/22	430	1257		13,3	363	12,8	12,1
28/06/22	432	1287		12,4	355	13,0	12,2
29/06/22	431	1292		11,8	346	13,1	12,8
30/06/22	429	1273		12,2	342	13,1	12,7
01/07/22	427	1180		12,8	381	12,4	12,5
02/07/22	429	#		14,7	384	12,5	11,0
03/07/22	425	#		16,3	369	12,1	11,0
04/07/22	427	1181		13,8	386	12,4	11,8
05/07/22	428	1198		13,4	372	12,5	12,1
06/07/22	431	#		16,4	367	12,3	11,0
07/07/22	429	1212		12,9	372	12,5	12,5
08/07/22	427	#		16,3	362	12,4	11,4
09/07/22	429	1186		13,6	373	12,4	11,9
10/07/22	425	1189		14,8	352	12,4	12,1
11/07/22	429	1217		13,3	377	12,5	11,8
12/07/22	429	1231		13,2	372	12,6	11,9
13/07/22	430	#		14,4	373	12,6	11,5
14/07/22	426	1234		12,3	355	12,7	13,4
15/07/22	434	#		13,7	367	12,6	11,3
16/07/22	429	1215		14,1	356	12,5	12,4
17/07/22	425	1192		12,8	382	12,3	12,8
18/07/22	428	1252		11,7	376	12,6	12,5
19/07/22	431	1263		11,7	359	12,9	12,3
20/07/22	431	1228		12,6	365	12,7	12,0
21/07/22	429	1236		13,0	361	12,7	12,1
22/07/22	431	1259		11,8	356	12,9	12,8
23/07/22	430	1239		12,3	360	12,7	12,5
24/07/22	426	1287		12,1	366	12,6	12,6
25/07/22	426	1291		11,7	365	12,6	13,0
26/07/22	423	1170		12,6	382	12,3	12,8
27/07/22	428	1201		13,1	367	12,6	12,9
28/07/22	427	1191		15,3	364	12,6	13,1
29/07/22	426	1186		15,6	360	12,6	13,3

Επικυρωμένες 24ωρες μέσες τιμές συγκέντρωσης αέριων εκπομπών

() : Η Μονάδα ήταν εκτός λειτουργίας ή σε εκκίνηση/κράτηση ή/και το σύστημα καταλυτικής απονίτρωσης καυσαερίων ήταν εκτός λειτουργίας (βλ. όρο Δ1.1.3 της ΑΕΠΟ του ΘΗΣ).

(#) Μέσο φορτίο λειτουργίας μονάδας ≤ 70%

(*) : Σφάλμα μέτρησης / βλάβη εξοπλισμού

(†) Βλάβη μέτρησης υγρασίας ή/και O₂ σε τουλάχιστον μια (1) ωριαία τιμή. Για την κανονικοποίηση των τιμών εκπομπής αερίων ρύπων χρησιμοποιήθηκαν οι ετήσιοι μέσοι όροι των περιοδικών μετρήσεων υγρασίας και O₂ στην υπόψη Μονάδα.

ΜΕΚ Νο 6	SO ₂	NO _x (ως NO ₂)	NH ₃	Σωματίδια	T	O ₂	Φορτίο
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	(mg/Nm ³ _{dry})	(mg/Nm ³ _{dry})	(mg/Nm ³ _{dry})	(mg/Nm ³ _{dry})	(°C)	(%)	MW
30/07/22	426	1188		17,8	356	12,6	12,2
31/07/22	426	1175		16,5	359	12,5	11,9
01/08/22	425	1198		13,8	362	12,5	13,3
02/08/22	424	1222		13,3	356	12,7	13,3
03/08/22	425	1211		12,2	352	12,8	13,1
04/08/22	425	1194		12,9	354	12,7	13,0
05/08/22	423	1150		13,2	383	12,4	12,2
06/08/22	426	1136		12,7	370	12,4	12,5
07/08/22	422	1148		12,4	374	12,3	11,9
08/08/22	424	1150		11,3	365	12,5	13,1
09/08/22	427	1161		11,6	368	12,5	12,2
10/08/22	429	1206		11,4	363	12,8	11,8
11/08/22	427	1167		11,2	361	12,5	12,9
12/08/22	432	1198		11,2	357	12,8	12,7
13/08/22	431	#		13,1	355	12,5	11,4
14/08/22	428	#		15,7	325	12,2	11,0
15/08/22	429	1165		12,9	365	12,5	12,0
16/08/22	428	1161		12,9	383	12,3	12,4
17/08/22	427	#		14,5	360	12,2	11,2
18/08/22	428	1178		12,2	370	12,3	13,8
19/08/22	429	1195		12,8	367	12,5	12,9
20/08/22	430	1224		10,5	354	12,8	13,5
21/08/22	432	1223		10,2	342	13,1	13,0
22/08/22	432	1206		10,1	343	12,9	13,6
23/08/22	432	1222		10,2	342	12,9	14,0
24/08/22	432	1240		10,3	345	13,0	12,6
25/08/22	435	1245		10,9	346	12,9	12,5
26/08/22	426	1161		11,4	380	12,2	12,3
27/08/22	429	1194		11,2	369	12,5	12,3
28/08/22	428	1143		12,3	369	12,4	11,6
29/08/22	444	1163		11,8	369	12,5	12,5
30/08/22	427	1194		10,9	357	12,5	13,6
31/08/22	431	1227		10,3	346	(12,9)†	13,0
01/09/22	428	1191		11,0	346	12,7	13,1
02/09/22	431	1238		10,1	350	12,9	12,7
03/09/22	429	1191		11,3	350	12,7	12,1
04/09/22	433	#		14,8	389	12,0	11,4
05/09/22	430	1183		12,2	376	12,4	12,0
06/09/22	430	1230		12,8	373	12,4	11,8
07/09/22	427	1220		11,0	358	12,6	13,5
08/09/22	429	1224		12,5	364	12,5	11,8
09/09/22	430	1247		13,3	358	12,5	11,6

Επικυρωμένες 24ωρες μέσες τιμές συγκέντρωσης αέριων εκπομπών

() : Η Μονάδα ήταν εκτός λειτουργίας ή σε εκκίνηση/κράτηση ή/και το σύστημα καταλυτικής απονίτρωσης καυσαερίων ήταν εκτός λειτουργίας (βλ. όρο Δ1.1.3 της ΑΕΠΟ του ΘΗΣ).

(#) Μέσο φορτίο λειτουργίας μονάδας $\leq 70\%$

(*) : Σφάλμα μέτρησης / βλάβη εξοπλισμού

(†) Βλάβη μέτρησης υγρασίας ή/και O_2 σε τουλάχιστον μια (1) ωριαία τιμή. Για την κανονικοποίηση των τιμών εκπομπής αερίων ρύπων χρησιμοποιήθηκαν οι ετήσιοι μέσοι όροι των περιοδικών μετρήσεων υγρασίας και O_2 στην υπόψη Μονάδα.

ΜΕΚ Νο 6	SO ₂	NO _x (ως NO ₂)	NH ₃	Σωματίδια	T	O ₂	Φορτίο
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	(mg/Nm ³ _{dry})	(mg/Nm ³ _{dry})	(mg/Nm ³ _{dry})	(mg/Nm ³ _{dry})	(°C)	(%)	MW
10/09/22	429	1238		12,2	365	12,6	11,9
11/09/22	428	#		13,5	350	12,4	10,9
12/09/22	428	1185		11,6	357	12,6	12,8
13/09/22	432	#		14,7	357	12,6	10,8
14/09/22							
15/09/22	430	1244		12,6	346	12,6	12,5
16/09/22	430	1250		12,7	352	12,6	12,1
17/09/22	430	1260		12,3	354	12,7	12,4
18/09/22	429	1228		14,0	351	12,6	11,9
19/09/22	428	1154		14,2	383	12,2	11,8
20/09/22	431	#		16,1	373	12,5	11,0
21/09/22	437	#		14,7	363	12,5	11,2
22/09/22	430	#		15,7	362	12,3	11,0
23/09/22							
24/09/22	429	1346		13,0	339	12,6	12,5
25/09/22	430	1349		11,8	364	12,9	12,0
26/09/22	428	1380		11,4	352	13,1	12,0
27/09/22	428	1292		10,7	349	13,1	12,4
28/09/22	429	1208		10,9	358	12,9	12,4
29/09/22	426	#		11,9	363	12,6	11,2
30/09/22	421	#		12,6	371	12,6	9,4
01/10/22							
02/10/22	417	#		13,9	355	12,3	10,9
03/10/22	419	1310		11,5	366	12,6	11,7
04/10/22	418	#		13,0	361	12,3	11,0
05/10/22	418	#		15,5	379	12,4	10,4
06/10/22	419	#		15,4	387	12,5	11,5
07/10/22							
08/10/22	414	#		15,7	370	12,2	10,6
09/10/22	413	1250		13,1	380	12,3	12,5
10/10/22							
11/10/22							
12/10/22							
13/10/22							
14/10/22							
15/10/22							
16/10/22							
17/10/22							
18/10/22							
19/10/22							
20/10/22							
21/10/22	414	1251		10,0	365	12,2	12,0

Επικυρωμένες 24ωρες μέσες τιμές συγκέντρωσης αέριων εκπομπών

() : Η Μονάδα ήταν εκτός λειτουργίας ή σε εκκίνηση/κράτηση ή/και το σύστημα καταλυτικής απονίτρωσης καυσαερίων ήταν εκτός λειτουργίας (βλ. όρο Δ1.1.3 της ΑΕΠΟ του ΘΗΣ).

(#) Μέσο φορτίο λειτουργίας μονάδας ≤ 70%

(*) : Σφάλμα μέτρησης / βλάβη εξοπλισμού

(†) Βλάβη μέτρησης υγρασίας ή/και O₂ σε τουλάχιστον μια (1) ωριαία τιμή. Για την κανονικοποίηση των τιμών εκπομπής αερίων ρύπων χρησιμοποιήθηκαν οι ετήσιοι μέσοι όροι των περιοδικών μετρήσεων υγρασίας και O₂ στην υπόψη Μονάδα.

ΜΕΚ Νο 6	SO ₂	NO _x (ως NO ₂)	NH ₃	Σωματίδια	T	O ₂	Φορτίο
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	(mg/Nm ³ _{dry})	(mg/Nm ³ _{dry})	(mg/Nm ³ _{dry})	(mg/Nm ³ _{dry})	(°C)	(%)	MW
22/10/22	*	*		8,1	392	(12,5)†	12,2
23/10/22	416	#		13,4	382	(12,6)†	11,0
24/10/22	*	*		12,4	375	(12,3)†	11,3
25/10/22	411	1266		12,0	380	12,3	12,5
26/10/22							
27/10/22							
28/10/22							
29/10/22							
30/10/22	414	#		26,4	247	11,8	7,9
31/10/22							
01/11/22							
02/11/22							
03/11/22							
04/11/22							
05/11/22							
06/11/22							
07/11/22							
08/11/22							
09/11/22							
10/11/22							
11/11/22							
12/11/22							
13/11/22							
14/11/22							
15/11/22							
16/11/22							
17/11/22							
18/11/22							
19/11/22							
20/11/22							
21/11/22							
22/11/22							
23/11/22							
24/11/22	412	#		26,1	224	11,9	7,4
25/11/22							
26/11/22	412	#		13,8	352	12,4	10,9
27/11/22							
28/11/22							
29/11/22							
30/11/22							
01/12/22							
02/12/22	411	#		16,6	377	12,5	10,7

Επικυρωμένες 24ωρες μέσες τιμές συγκέντρωσης αέριων εκπομπών

() : Η Μονάδα ήταν εκτός λειτουργίας ή σε εκκίνηση/κράτηση ή/και το σύστημα καταλυτικής απονίτρωσης καυσαερίων ήταν εκτός λειτουργίας (βλ. όρο Δ1.1.3 της ΑΕΠΟ του ΘΗΣ).

(#) Μέσο φορτίο λειτουργίας μονάδας $\leq 70\%$

(*) : Σφάλμα μέτρησης / βλάβη εξοπλισμού

(†) Βλάβη μέτρησης υγρασίας ή/και O_2 σε τουλάχιστον μια (1) ωριαία τιμή. Για την κανονικοποίηση των τιμών εκπομπής αερίων ρύπων χρησιμοποιήθηκαν οι ετήσιοι μέσοι όροι των περιοδικών μετρήσεων υγρασίας και O_2 στην υπόψη Μονάδα.

ΜΕΚ Νο 6	SO ₂	NO _x (ως NO ₂)	NH ₃	Σωματίδια	T	O ₂	Φορτίο
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	(mg/Nm ³ _{dry})	(mg/Nm ³ _{dry})	(mg/Nm ³ _{dry})	(mg/Nm ³ _{dry})	(°C)	(%)	MW
03/12/22	415	#		26,3	399	12,8	8,6
04/12/22							
05/12/22							
06/12/22	436	#		14,4	324	(12,7)†	11,4
07/12/22		#		18,5	345	(12,3)†	10,1
08/12/22							
09/12/22							
10/12/22							
11/12/22							
12/12/22							
13/12/22	416	#		18,3	350	12,2	10,7
14/12/22	414	1264		14,6	365	12,3	11,7
15/12/22	414	#		19,6	390	12,3	11,1
16/12/22	416	#		28,2	395	12,4	10,1
17/12/22	412	#		24,3	384	12,2	10,8
18/12/22							
19/12/22	417	#		21,6	365	12,5	9,5
20/12/22	411	1342		17,8	345	12,3	11,7
21/12/22	415	#		19,6	376	12,5	10,4
22/12/22	414	#		18,4	385	12,4	10,3
23/12/22	413	1366		14,5	360	12,5	12,3
24/12/22	416	#		17,2	391	12,5	11,0
25/12/22	416	#		26,9	353	12,6	8,1
26/12/22	416	#		22,7	366	12,6	9,2
27/12/22	413	1302		17,9	350	12,3	12,0
28/12/22	412	#		21,8	390	12,5	11,1
29/12/22	412	#		20,2	387	12,5	10,7
30/12/22	409	#		18,3	384	12,5	11,5
31/12/22	407	1333		15,3	383	12,5	11,7

Έγκυρες 24ωρες μέσες τιμές συγκέντρωσης αέριων εκπομπών

() : Η Μονάδα ήταν εκτός λειτουργίας ή σε εκκίνηση/κράτηση ή/και το σύστημα καταλυτικής απονίτρωσης καυσαερίων ήταν εκτός λειτουργίας (βλ. όρο Δ1.1.3 της ΑΕΠΟ του ΘΗΣ).

(*) : Σφάλμα μέτρησης / βλάβη εξοπλισμού

(†) Βλάβη μέτρησης υγρασίας ή/και O₂ σε τουλάχιστον μια (1) ωριαία τιμή. Για την κανονικοποίηση των τιμών εκπομπής αερίων ρύπων χρησιμοποιήθηκαν οι ετήσιοι μέσοι όροι των περιοδικών μετρήσεων υγρασίας και O₂ στην υπόψη Μονάδα.

ΜΕΚ Νο 7	SO ₂	NO _x (ως NO ₂)	NH ₃	Σωματίδια	T	O ₂	Φορτίο
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	(mg/Nm ³ _{dry})	(mg/Nm ³ _{dry})	(mg/Nm ³ _{dry})	(mg/Nm ³ _{dry})	(°C)	(%)	MW
01/01/22	527	1887		15,1	275	12,6	12,3
02/01/22	530	1910		15,5	250	12,9	10,8
03/01/22							
04/01/22							
05/01/22	528	1839		19,4	307	12,3	11,6
06/01/22	524	1875		17,4	288	12,5	11,9
07/01/22	524	1943		14,9	272	12,9	11,7
08/01/22	523	1905		17,6	294	12,9	11,3
09/01/22	522	1927		16,2	277	12,9	11,5
10/01/22	520	1881		18,4	284	12,7	11,4
11/01/22	516	1915		15,7	274	12,7	11,8
12/01/22	515	1949		15,8	267	12,8	12,0
13/01/22	515	1974		21,4	269	12,8	11,1
14/01/22	508	2093		14,8	266	13,1	11,9
15/01/22	520	1974		22,4	287	12,7	10,9
16/01/22	509	2124		15,4	267	13,0	12,1
17/01/22	501	2144		13,3	257	13,3	12,1
18/01/22	505	2121		14,1	258	13,5	11,7
19/01/22	503	2314		13,4	241	14,0	12,2
20/01/22	508	2284		14,0	251	14,0	12,0
21/01/22	517	1964		16,7	305	12,5	11,7
22/01/22	510	1971		15,1	289	12,7	11,5
23/01/22	503	2205		13,1	258	13,5	12,0
24/01/22	499	2211		13,3	247	13,7	12,0
25/01/22	495	2195		15,2	241	13,7	12,3
26/01/22	499	2276		13,8	241	13,9	12,0
27/01/22	498	2288		13,4	237	14,0	12,2
28/01/22	498	2293		13,2	233	14,0	12,4
29/01/22	514	2133		15,0	265	13,2	11,2
30/01/22	509	1987		14,3	281	12,8	12,2
31/01/22	503	2099		13,3	261	13,3	11,6
01/02/22	503	2092		13,5	263	13,4	11,9
02/02/22							
03/02/22	509	1949		16,8	281	12,6	12,4
04/02/22	514	2017		15,8	285	12,9	10,7
05/02/22	504	2050		13,4	269	13,1	12,2
06/02/22	503	2074		14,1	267	13,3	11,6
07/02/22	505	2083		15,3	254	13,4	11,5
08/02/22	512	1935		16,5	290	12,6	11,7
09/02/22	502	2096		13,6	258	13,3	11,2
10/02/22	502	2145		14,3	252	13,4	11,0
11/02/22	497	2177		14,0	248	13,6	12,0

Έγκυρες 24ωρες μέσες τιμές συγκέντρωσης αέριων εκπομπών

() : Η Μονάδα ήταν εκτός λειτουργίας ή σε εκκίνηση/κράτηση ή/και το σύστημα καταλυτικής απονίτρωσης καυσαερίων ήταν εκτός λειτουργίας (βλ. όρο Δ1.1.3 της ΑΕΠΟ του ΘΗΣ).

(*) : Σφάλμα μέτρησης / βλάβη εξοπλισμού

(†) Βλάβη μέτρησης υγρασίας ή/και O₂ σε τουλάχιστον μια (1) ωριαία τιμή. Για την κανονικοποίηση των τιμών εκπομπής αερίων ρύπων χρησιμοποιήθηκαν οι ετήσιοι μέσοι όροι των περιοδικών μετρήσεων υγρασίας και O₂ στην υπόψη Μονάδα.

ΜΕΚ Νο 7	SO ₂	NO _x (ως NO ₂)	NH ₃	Σωματίδια	T	O ₂	Φορτίο
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	(mg/Nm ³ _{dry})	(mg/Nm ³ _{dry})	(mg/Nm ³ _{dry})	(mg/Nm ³ _{dry})	(°C)	(%)	MW
12/02/22	499	2166		13,1	243	13,7	11,9
13/02/22	502	2153		13,1	246	13,8	11,6
14/02/22	512	1984		18,0	262	12,6	11,3
15/02/22	507	2032		13,8	256	12,9	11,2
16/02/22	511	1965		13,8	279	12,5	11,6
17/02/22	535	1957		18,6	324	12,7	11,7
18/02/22							
19/02/22							
20/02/22							
21/02/22							
22/02/22	504	1867		16,2	287	12,5	11,7
23/02/22	505	1920		16,0	266	12,9	10,4
24/02/22	508	1914		16,2	274	12,7	11,3
25/02/22	499	2047		13,0	256	13,2	11,6
26/02/22	501	2106		13,4	256	13,5	11,3
27/02/22	513	1881		16,8	296	12,3	11,1
28/02/22	508	1952		15,6	284	12,8	11,3
01/03/22	507	1959		14,7	285	12,8	11,6
02/03/22	503	1981		15,0	276	13,1	11,2
03/03/22	510	2014		15,3	291	12,8	11,3
04/03/22	500	2063		13,6	272	13,2	11,9
05/03/22	500	2034		13,3	273	13,3	11,8
06/03/22	501	2055		13,0	259	13,5	11,9
07/03/22	512	1969		15,0	283	13,0	10,9
08/03/22	507	2000		15,2	282	13,0	12,5
09/03/22	502	2040		14,8	252	13,4	11,7
10/03/22	505	2004		14,3	246	12,9	12,0
11/03/22							
12/03/22							
13/03/22							
14/03/22							
15/03/22							
16/03/22	491	1505		71,9	87	11,7	7,1
17/03/22	500	1843		27,5	237	12,4	9,9
18/03/22							
19/03/22							
20/03/22							
21/03/22	521	2033		18,9	335	13,0	10,8
22/03/22	509	1965		18,6	347	12,5	10,8
23/03/22	501	1959		18,4	290	12,7	11,3
24/03/22	502	2008		15,6	271	12,9	11,3
25/03/22	506	1859		19,4	288	12,5	10,5

Έγκυρες 24ωρες μέσες τιμές συγκέντρωσης αέριων εκπομπών

() : Η Μονάδα ήταν εκτός λειτουργίας ή σε εκκίνηση/κράτηση ή/και το σύστημα καταλυτικής απονίτρωσης καυσαερίων ήταν εκτός λειτουργίας (βλ. όρο Δ1.1.3 της ΑΕΠΟ του ΘΗΣ).

(*) : Σφάλμα μέτρησης / βλάβη εξοπλισμού

(†) Βλάβη μέτρησης υγρασίας ή/και O₂ σε τουλάχιστον μια (1) ωριαία τιμή. Για την κανονικοποίηση των τιμών εκπομπής αερίων ρύπων χρησιμοποιήθηκαν οι ετήσιοι μέσοι όροι των περιοδικών μετρήσεων υγρασίας και O₂ στην υπόψη Μονάδα.

ΜΕΚ Νο 7	SO ₂	NO _x (ως NO ₂)	NH ₃	Σωματίδια	T	O ₂	Φορτίο
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	(mg/Nm ³ _{dry})	(mg/Nm ³ _{dry})	(mg/Nm ³ _{dry})	(mg/Nm ³ _{dry})	(°C)	(%)	MW
26/03/22	508	1920		18,5	291	12,5	10,6
27/03/22	509	1911		20,4	292	12,5	9,7
28/03/22	518	1932		17,1	304	(12,5)†	10,9
29/03/22	*	*		21,1	310	(12,9)†	10,5
30/03/22	*	*		20,8	354	(12,2)†	9,9
31/03/22							
01/04/22							
02/04/22							
03/04/22							
04/04/22							
05/04/22							
06/04/22							
07/04/22							
08/04/22							
09/04/22							
10/04/22							
11/04/22	*	*		*	*	*	11,2
12/04/22	*	*		*	*	*	11,6
13/04/22	*	*		*	*	*	12,1
14/04/22	*	*		*	352	12,4	11,5
15/04/22							
16/04/22							
17/04/22							
18/04/22							
19/04/22							
20/04/22	570	2174		19,1	295	13,6	11,8
21/04/22	521	2075		15,2	283	13,4	12,0
22/04/22							
23/04/22	472	1712		22,1	283	11,1	10,6
24/04/22							
25/04/22							
26/04/22							
27/04/22							
28/04/22	634	2157		24,5	293	13,9	11,5
29/04/22	545	1945		17,0	304	13,0	11,3
30/04/22	486	1852		14,9	261	12,8	11,0
01/05/22	487	1981		13,7	241	13,4	11,1
02/05/22	492	1765		15,5	286	12,1	11,3
03/05/22	491	1767		15,2	268	12,2	11,3
04/05/22	503	1875		17,8	259	12,6	10,0
05/05/22	496	1849		17,1	318	12,1	11,3
06/05/22	488	1820		17,5	326	12,1	12,2

Έγκυρες 24ωρες μέσες τιμές συγκέντρωσης αέριων εκπομπών

() : Η Μονάδα ήταν εκτός λειτουργίας ή σε εκκίνηση/κράτηση ή/και το σύστημα καταλυτικής απονίτρωσης καυσαερίων ήταν εκτός λειτουργίας (βλ. όρο Δ1.1.3 της ΑΕΠΟ του ΘΗΣ).

(*) : Σφάλμα μέτρησης / βλάβη εξοπλισμού

(†) Βλάβη μέτρησης υγρασίας ή/και O₂ σε τουλάχιστον μια (1) ωριαία τιμή. Για την κανονικοποίηση των τιμών εκπομπής αερίων ρύπων χρησιμοποιήθηκαν οι ετήσιοι μέσοι όροι των περιοδικών μετρήσεων υγρασίας και O₂ στην υπόψη Μονάδα.

ΜΕΚ Νο 7	SO ₂	NO _x (ως NO ₂)	NH ₃	Σωματίδια	T	O ₂	Φορτίο
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	(mg/Nm ³ _{dry})	(mg/Nm ³ _{dry})	(mg/Nm ³ _{dry})	(mg/Nm ³ _{dry})	(°C)	(%)	MW
07/05/22							
08/05/22	494	1923		16,3	349	12,2	11,9
09/05/22	492	1856		17,7	345	12,5	10,9
10/05/22	488	1820		16,2	297	12,2	11,3
11/05/22	492	1924		15,4	305	12,8	11,2
12/05/22	493	1760		20,5	337	11,9	10,5
13/05/22	495	1842		18,7	357	12,0	11,5
14/05/22	493	1895		15,6	356	12,3	11,7
15/05/22							
16/05/22							
17/05/22	487	1790		18,9	302	12,3	10,8
18/05/22	492	1820		15,7	358	12,3	11,3
19/05/22	492	1763		18,2	335	11,8	11,2
20/05/22	489	1826		14,4	311	12,1	12,0
21/05/22	491	1852		13,5	277	12,2	11,6
22/05/22	492	1829		15,8	301	12,5	10,7
23/05/22	491	1775		14,9	318	12,2	11,7
24/05/22	490	1803		13,8	305	12,4	12,2
25/05/22	491	1801		14,6	310	12,3	12,2
26/05/22	497	1726		15,9	338	11,8	11,7
27/05/22	494	1749		14,8	319	12,0	12,0
28/05/22	488	1740		13,8	310	12,2	12,5
29/05/22	494	1855		14,5	361	11,9	11,5
30/05/22	489	1732		15,6	345	12,1	12,4
31/05/22	499	1803		17,0	342	12,5	11,1
01/06/22	490	1749		15,6	354	12,0	11,9
02/06/22	487	1727		15,2	347	12,2	12,3
03/06/22	490	1763		14,8	348	12,2	12,2
04/06/22	488	1737		14,8	344	12,2	12,9
05/06/22	489	1659		16,4	369	11,8	12,5
06/06/22	488	1690		15,0	365	12,0	12,2
07/06/22	488	1716		18,5	351	12,0	11,3
08/06/22	486	1767		14,2	320	12,2	12,2
09/06/22	488	1779		13,0	306	12,1	12,8
10/06/22	487	1699		13,2	301	12,3	12,2
11/06/22	363	1578		21,2	321	12,0	11,1
12/06/22	16	1318		29,0	397	11,5	9,6
13/06/22							
14/06/22							
15/06/22							
16/06/22							
17/06/22							

Έγκυρες 24ωρες μέσες τιμές συγκέντρωσης αέριων εκπομπών

() : Η Μονάδα ήταν εκτός λειτουργίας ή σε εκκίνηση/κράτηση ή/και το σύστημα καταλυτικής απονίτρωσης καυσαερίων ήταν εκτός λειτουργίας (βλ. όρο Δ1.1.3 της ΑΕΠΟ του ΘΗΣ).

(*) : Σφάλμα μέτρησης / βλάβη εξοπλισμού

(†) Βλάβη μέτρησης υγρασίας ή/και O₂ σε τουλάχιστον μια (1) ωριαία τιμή. Για την κανονικοποίηση των τιμών εκπομπής αερίων ρύπων χρησιμοποιήθηκαν οι ετήσιοι μέσοι όροι των περιοδικών μετρήσεων υγρασίας και O₂ στην υπόψη Μονάδα.

ΜΕΚ Νο 7	SO ₂	NO _x (ως NO ₂)	NH ₃	Σωματίδια	T	O ₂	Φορτίο
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	(mg/Nm ³ _{dry})	(mg/Nm ³ _{dry})	(mg/Nm ³ _{dry})	(mg/Nm ³ _{dry})	(°C)	(%)	MW
18/06/22							
19/06/22							
20/06/22							
21/06/22							
22/06/22							
23/06/22							
24/06/22							
25/06/22							
26/06/22							
27/06/22							
28/06/22							
29/06/22							
30/06/22							
01/07/22							
02/07/22	450	1630		25,2	380	11,6	11,8
03/07/22	490	1639		14,1	379	11,7	13,1
04/07/22	491	1673		14,6	359	12,1	12,4
05/07/22	496	1660		17,3	366	11,9	11,8
06/07/22	495	1683		16,6	365	12,0	11,6
07/07/22	494	1661		15,7	369	11,8	12,7
08/07/22	496	1636		17,5	369	11,8	12,0
09/07/22	495	1654		16,8	368	12,0	11,5
10/07/22	497	1655		18,5	370	11,9	11,4
11/07/22	502	1656		17,6	390	11,7	12,2
12/07/22	497	1689		16,9	375	11,9	11,7
13/07/22	501	1690		18,7	380	11,8	11,5
14/07/22	492	1661		16,7	368	11,8	12,6
15/07/22	496	1681		15,1	357	12,1	12,1
16/07/22	497	1655		15,9	366	11,9	12,5
17/07/22	494	1699		13,8	356	12,1	12,7
18/07/22	494	1787		12,2	351	12,2	12,8
19/07/22	504	1659		17,3	388	11,7	12,1
20/07/22	499	1659		16,9	379	11,8	11,8
21/07/22	496	1702		15,1	357	12,1	12,2
22/07/22	496	1704		14,5	354	12,1	12,5
23/07/22	496	1696		14,9	360	12,0	12,3
24/07/22	493	1771		13,5	358	12,1	12,3
25/07/22	494	1824		12,0	350	12,1	13,2
26/07/22	499	1590		15,8	383	11,6	12,9
27/07/22	495	1623		14,8	367	11,8	13,0
28/07/22	494	1617		14,5	361	11,9	13,3
29/07/22	492	1625		14,7	353	12,1	12,8

Έγκυρες 24ωρες μέσες τιμές συγκέντρωσης αέριων εκπομπών

() : Η Μονάδα ήταν εκτός λειτουργίας ή σε εκκίνηση/κράτηση ή/και το σύστημα καταλυτικής απονίτρωσης καυσαερίων ήταν εκτός λειτουργίας (βλ. όρο Δ1.1.3 της ΑΕΠΟ του ΘΗΣ).

(*) : Σφάλμα μέτρησης / βλάβη εξοπλισμού

(†) Βλάβη μέτρησης υγρασίας ή/και O₂ σε τουλάχιστον μια (1) ωριαία τιμή. Για την κανονικοποίηση των τιμών εκπομπής αερίων ρύπων χρησιμοποιήθηκαν οι ετήσιοι μέσοι όροι των περιοδικών μετρήσεων υγρασίας και O₂ στην υπόψη Μονάδα.

ΜΕΚ Νο 7	SO ₂	NO _x (ως NO ₂)	NH ₃	Σωματίδια	T	O ₂	Φορτίο
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	(mg/Nm ³ _{dry})	(mg/Nm ³ _{dry})	(mg/Nm ³ _{dry})	(mg/Nm ³ _{dry})	(°C)	(%)	MW
30/07/22	493	1637		14,3	350	12,2	12,7
31/07/22	494	1639		14,4	347	12,2	12,5
01/08/22	495	1658		14,0	348	12,1	12,9
02/08/22	494	1688		13,6	345	12,2	13,0
03/08/22	494	1674		13,8	341	12,3	12,9
04/08/22	503	1553		17,0	385	11,6	12,9
05/08/22	495	1589		16,2	373	11,8	12,1
06/08/22	499	1557		19,7	373	11,6	11,6
07/08/22	497	1528		18,0	386	11,6	12,2
08/08/22	497	1563		15,6	367	11,9	12,7
09/08/22	503	1520		18,9	378	11,4	12,1
10/08/22	502	1551		18,3	385	11,5	12,0
11/08/22	501	1527		16,9	379	11,6	12,8
12/08/22	506	1555		19,4	363	11,5	12,4
13/08/22	505	1574		18,7	382	11,7	11,7
14/08/22	503	1530		21,1	385	11,4	12,2
15/08/22	507	1570		17,6	382	11,7	12,2
16/08/22	507	1604		18,4	383	11,6	12,3
17/08/22	498	1607		15,2	366	11,9	12,6
18/08/22	498	1629		14,0	355	12,0	13,0
19/08/22	499	1653		13,0	349	12,1	13,0
20/08/22	499	1661		12,7	344	12,2	13,3
21/08/22	499	1627		13,1	341	12,2	13,1
22/08/22	507	1539		14,8	375	11,7	13,8
23/08/22	496	1582		13,3	355	11,9	13,9
24/08/22	501	1658		13,8	349	12,2	12,7
25/08/22	502	1631		16,4	356	11,9	12,1
26/08/22	503	1668		15,0	350	12,2	12,2
27/08/22	502	1656		14,8	349	12,2	12,3
28/08/22	503	1605		16,2	355	12,1	12,1
29/08/22	509	1606		15,1	350	12,2	12,4
30/08/22	506	1567		17,5	383	11,7	12,8
31/08/22	499	1601		14,8	363	(12)†	13,2
01/09/22	499	1607		14,6	354	12,1	13,0
02/09/22	504	1669		14,7	351	12,2	12,6
03/09/22	500	1618		15,0	352	12,1	12,3
04/09/22	505	1626		16,2	360	12,1	11,6
05/09/22	503	1651		15,7	349	12,2	12,1
06/09/22	512	1624		18,3	393	11,7	12,1
07/09/22	501	1648		15,4	364	12,0	12,7
08/09/22	511	1627		18,4	377	11,7	12,1
09/09/22	505	1645		17,9	379	11,8	11,7

Έγκυρες 24ωρες μέσες τιμές συγκέντρωσης αέριων εκπομπών

() : Η Μονάδα ήταν εκτός λειτουργίας ή σε εκκίνηση/κράτηση ή/και το σύστημα καταλυτικής απονίτρωσης καυσαερίων ήταν εκτός λειτουργίας (βλ. όρο Δ1.1.3 της ΑΕΠΟ του ΘΗΣ).

(*) : Σφάλμα μέτρησης / βλάβη εξοπλισμού

(†) Βλάβη μέτρησης υγρασίας ή/και O₂ σε τουλάχιστον μια (1) ωριαία τιμή. Για την κανονικοποίηση των τιμών εκπομπής αερίων ρύπων χρησιμοποιήθηκαν οι ετήσιοι μέσοι όροι των περιοδικών μετρήσεων υγρασίας και O₂ στην υπόψη Μονάδα.

ΜΕΚ Νο 7	SO ₂	NO _x (ως NO ₂)	NH ₃	Σωματίδια	T	O ₂	Φορτίο
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	(mg/Nm ³ _{dry})	(mg/Nm ³ _{dry})	(mg/Nm ³ _{dry})	(mg/Nm ³ _{dry})	(°C)	(%)	MW
10/09/22	503	1664		16,3	359	12,1	11,9
11/09/22	500	1572		15,7	355	12,1	12,2
12/09/22	503	1606		15,7	350	12,2	12,4
13/09/22	514	1546		23,2	396	11,9	9,9
14/09/22	510	1610		24,3	343	11,5	11,9
15/09/22	508	1615		17,5	381	11,6	12,7
16/09/22	508	1611		17,4	381	11,7	12,6
17/09/22	504	1613		17,7	377	11,7	12,3
18/09/22	502	1653		15,4	359	12,1	12,4
19/09/22	504	1635		15,7	357	12,2	11,9
20/09/22	509	1799		17,9	366	12,2	10,8
21/09/22	510	1675		27,0	353	11,8	10,5
22/09/22	503	1753		22,0	344	11,6	11,3
23/09/22	507	1819		20,3	387	11,9	10,7
24/09/22	506	1792		19,4	366	11,8	12,0
25/09/22	508	1746		17,9	390	11,7	12,2
26/09/22	504	1806		15,8	361	12,2	12,2
27/09/22	505	1735		15,3	351	12,3	12,3
28/09/22	501	1632		14,6	349	12,2	12,6
29/09/22	504	1637		16,0	357	12,1	11,8
30/09/22	498	1618		15,0	352	12,2	12,2
01/10/22	505	1618		17,6	360	12,3	11,0
02/10/22							
03/10/22	492	1726		17,0	268	11,7	12,4
04/10/22	490	1716		15,1	278	11,8	12,1
05/10/22	495	1732		15,7	287	11,7	12,3
06/10/22	495	1698		15,1	285	11,7	12,6
07/10/22	495	1659		15,6	291	11,7	12,4
08/10/22	499	1652		16,7	284	11,7	11,8
09/10/22	491	1694		14,1	282	11,7	13,1
10/10/22	502	1640		18,6	342	11,7	11,9
11/10/22	497	1647		18,8	394	11,7	12,1
12/10/22	492	1615		20,9	386	11,7	11,7
13/10/22	494	1634		22,3	387	11,8	11,2
14/10/22	493	1639		18,9	393	11,7	12,2
15/10/22	494	1629		20,4	395	11,8	11,5
16/10/22							
17/10/22	*	*		*	309	11,9	11,6
18/10/22	494	1627		18,2	326	11,7	12,1
19/10/22	492	1614		18,6	326	11,8	12,0
20/10/22							
21/10/22	498	1654		25,6	363	11,7	11,0

Έγκυρες 24ωρες μέσες τιμές συγκέντρωσης αέριων εκπομπών

() : Η Μονάδα ήταν εκτός λειτουργίας ή σε εκκίνηση/κράτηση ή/και το σύστημα καταλυτικής απονίτρωσης καυσαερίων ήταν εκτός λειτουργίας (βλ. όρο Δ1.1.3 της ΑΕΠΟ του ΘΗΣ).

(*) : Σφάλμα μέτρησης / βλάβη εξοπλισμού

(†) Βλάβη μέτρησης υγρασίας ή/και O₂ σε τουλάχιστον μια (1) ωριαία τιμή. Για την κανονικοποίηση των τιμών εκπομπής αερίων ρύπων χρησιμοποιήθηκαν οι ετήσιοι μέσοι όροι των περιοδικών μετρήσεων υγρασίας και O₂ στην υπόψη Μονάδα.

ΜΕΚ Νο 7	SO ₂	NO _x (ως NO ₂)	NH ₃	Σωματίδια	T	O ₂	Φορτίο
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	(mg/Nm ³ _{dry})	(mg/Nm ³ _{dry})	(mg/Nm ³ _{dry})	(mg/Nm ³ _{dry})	(°C)	(%)	MW
22/10/22	497	1725		21,6	381	11,9	11,6
23/10/22	492	1705		18,7	393	11,7	12,0
24/10/22	494	1644		21,0	392	11,8	11,6
25/10/22	492	1672		19,2	378	11,8	12,1
26/10/22	493	1629		16,7	288	11,7	12,2
27/10/22	494	1603		17,8	280	11,7	11,6
28/10/22	494	1620		17,6	285	11,7	11,7
29/10/22	493	1662		15,5	280	11,7	12,3
30/10/22	495	1641		18,4	279	11,8	11,4
31/10/22	492	1673		16,0	282	11,7	12,2
01/11/22	499	1640		19,6	323	11,8	11,5
02/11/22	493	1604		24,3	393	11,9	11,1
03/11/22	493	1607		21,9	368	11,8	11,7
04/11/22	495	1595		22,3	387	11,8	11,6
05/11/22	495	1591		24,3	399	11,8	10,7
06/11/22	496	1600		34,2	393	12,3	8,8
07/11/22	489	1597		29,8	313	11,7	10,1
08/11/22	494	1660		28,7	316	12,3	9,5
09/11/22	490	1683		19,1	327	11,8	12,3
10/11/22	490	1694		18,7	333	11,8	11,9
11/11/22	492	1699		19,1	329	11,8	11,6
12/11/22	492	1685		19,3	323	11,7	11,5
13/11/22	495	1640		26,3	321	12,0	9,9
14/11/22	493	1598		26,6	314	12,0	9,8
15/11/22	490	1681		21,1	316	11,9	11,2
16/11/22	492	1642		23,6	315	12,0	10,3
17/11/22	493	1596		23,7	305	11,9	10,5
18/11/22	494	1541		24,9	317	12,0	10,6
19/11/22	496	1504		28,7	315	12,0	9,9
20/11/22							
21/11/22							
22/11/22							
23/11/22							
24/11/22							
25/11/22							
26/11/22							
27/11/22							
28/11/22							
29/11/22							
30/11/22							
01/12/22							
02/12/22							

Έγκυρες 24ωρες μέσες τιμές συγκέντρωσης αέριων εκπομπών

() : Η Μονάδα ήταν εκτός λειτουργίας ή σε εκκίνηση/κράτηση ή/και το σύστημα καταλυτικής απονίτρωσης καυσαερίων ήταν εκτός λειτουργίας (βλ. όρο Δ1.1.3 της ΑΕΠΟ του ΘΗΣ).

(*) : Σφάλμα μέτρησης / βλάβη εξοπλισμού

(†) Βλάβη μέτρησης υγρασίας ή/και O₂ σε τουλάχιστον μια (1) ωριαία τιμή. Για την κανονικοποίηση των τιμών εκπομπής αερίων ρύπων χρησιμοποιήθηκαν οι ετήσιοι μέσοι όροι των περιοδικών μετρήσεων υγρασίας και O₂ στην υπόψη Μονάδα.

ΜΕΚ Νο 7	SO ₂	NO _x (ως NO ₂)	NH ₃	Σωματίδια	T	O ₂	Φορτίο
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	(mg/Nm ³ _{dry})	(mg/Nm ³ _{dry})	(mg/Nm ³ _{dry})	(mg/Nm ³ _{dry})	(°C)	(%)	MW
03/12/22	482	1674		22,0	333	11,4	12,4
04/12/22	488	1605		33,2	338	11,6	9,1
05/12/22							
06/12/22							
07/12/22	478	1652		27,6	350	11,8	10,7
08/12/22	489	1623		34,8	369	12,1	9,1
09/12/22	481	1597		30,1	279	12,1	9,8
10/12/22	495	1652		39,8	265	12,8	7,3
11/12/22							
12/12/22	488	1618		28,0	347	11,6	10,4
13/12/22							
14/12/22	489	1642		22,9	363	11,6	11,8
15/12/22							
16/12/22							
17/12/22							
18/12/22							
19/12/22							
20/12/22							
21/12/22							
22/12/22							
23/12/22							
24/12/22							
25/12/22							
26/12/22							
27/12/22							
28/12/22							
29/12/22							
30/12/22	478	1756		21,8	358	11,6	11,8
31/12/22	479	1750		21,0	372	11,6	12,1

Επικυρωμένες 24ωρες μέσες τιμές συγκέντρωσης αέριων εκπομπών

() : Η Μονάδα ήταν εκτός λειτουργίας ή σε εκκίνηση/κράτηση ή/και το σύστημα καταλυτικής απονίτρωσης καυσαερίων ήταν εκτός λειτουργίας (βλ. όρο Δ1.1.3 της ΑΕΠΟ του ΘΗΣ).

(#) Μέσο φορτίο λειτουργίας μονάδας $\leq 70\%$

(*) : Σφάλμα μέτρησης / βλάβη εξοπλισμού

(†) Βλάβη μέτρησης υγρασίας ή/και O_2 σε τουλάχιστον μια (1) ωριαία τιμή. Για την κανονικοποίηση των τιμών εκπομπής αερίων ρύπων χρησιμοποιήθηκαν οι ετήσιοι μέσοι όροι των περιοδικών μετρήσεων υγρασίας και O_2 στην υπόψη Μονάδα.

ΜΕΚ Νο 7	SO ₂	NO _x (ως NO ₂)	NH ₃	Σωματίδια	T	O ₂	Φορτίο
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	(mg/Nm ³ _{dry})	(mg/Nm ³ _{dry})	(mg/Nm ³ _{dry})	(mg/Nm ³ _{dry})	(°C)	(%)	MW
01/01/22	422	1516		10,6	275	12,6	12,3
02/01/22	424	#		10,9	250	12,9	10,8
03/01/22							
04/01/22							
05/01/22	423	1522		13,6	307	12,3	11,6
06/01/22	419	1542		12,2	288	12,5	11,9
07/01/22	419	1599		10,4	272	12,9	11,7
08/01/22	419	#		12,3	294	12,9	11,3
09/01/22	418	#		11,4	277	12,9	11,5
10/01/22	416	#		12,9	284	12,7	11,4
11/01/22	413	1518		11,0	274	12,7	11,8
12/01/22	412	1576		11,1	267	12,8	12,0
13/01/22	412	#		14,9	269	12,8	11,1
14/01/22	407	1714		10,4	266	13,1	11,9
15/01/22	416	#		15,7	287	12,7	10,9
16/01/22	407	1726		10,8	267	13,0	12,1
17/01/22	401	1765		9,3	257	13,3	12,1
18/01/22	404	1764		9,9	258	13,5	11,7
19/01/22	403	1915		9,4	241	14,0	12,2
20/01/22	406	1891		9,8	251	14,0	12,0
21/01/22	414	1604		11,7	305	12,5	11,7
22/01/22	408	#		10,6	289	12,7	11,5
23/01/22	402	1824		9,2	258	13,5	12,0
24/01/22	399	1805		9,3	247	13,7	12,0
25/01/22	396	1791		10,7	241	13,7	12,3
26/01/22	400	1889		9,7	241	13,9	12,0
27/01/22	398	1892		9,4	237	14,0	12,2
28/01/22	399	1891		9,2	233	14,0	12,4
29/01/22	411	#		10,5	265	13,2	11,2
30/01/22	407	1628		10,0	281	12,8	12,2
31/01/22	402	1733		9,3	261	13,3	11,6
01/02/22	402	1693		9,4	263	13,4	11,9
02/02/22							
03/02/22	407	1594		11,8	281	12,6	12,4
04/02/22	411	#		11,1	285	12,9	10,7
05/02/22	403	1657		9,4	269	13,1	12,2
06/02/22	402	1702		9,9	267	13,3	11,6
07/02/22	404	#		10,7	254	13,4	11,5
08/02/22	410	1574		11,6	290	12,6	11,7
09/02/22	402	#		9,6	258	13,3	11,2
10/02/22	401	#		10,0	252	13,4	11,0
11/02/22	398	1777		9,8	248	13,6	12,0

Επικυρωμένες 24ωρες μέσες τιμές συγκέντρωσης αέριων εκπομπών

() : Η Μονάδα ήταν εκτός λειτουργίας ή σε εκκίνηση/κράτηση ή/και το σύστημα καταλυτικής απονίτρωσης καυσαερίων ήταν εκτός λειτουργίας (βλ. όρο Δ1.1.3 της ΑΕΠΟ του ΘΗΣ).

(#) Μέσο φορτίο λειτουργίας μονάδας $\leq 70\%$

(*) : Σφάλμα μέτρησης / βλάβη εξοπλισμού

(†) Βλάβη μέτρησης υγρασίας ή/και O_2 σε τουλάχιστον μια (1) ωριαία τιμή. Για την κανονικοποίηση των τιμών εκπομπής αερίων ρύπων χρησιμοποιήθηκαν οι ετήσιοι μέσοι όροι των περιοδικών μετρήσεων υγρασίας και O_2 στην υπόψη Μονάδα.

ΜΕΚ Νο 7	SO ₂	NO _x (ως NO ₂)	NH ₃	Σωματίδια	T	O ₂	Φορτίο
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	(mg/Nm ³ _{dry})	(mg/Nm ³ _{dry})	(mg/Nm ³ _{dry})	(mg/Nm ³ _{dry})	(°C)	(%)	MW
12/02/22	400	1773		9,2	243	13,7	11,9
13/02/22	402	1762		9,2	246	13,8	11,6
14/02/22	410	#		12,6	262	12,6	11,3
15/02/22	405	#		9,7	256	12,9	11,2
16/02/22	409	1582		9,7	279	12,5	11,6
17/02/22	428	1609		13,0	324	12,7	11,7
18/02/22							
19/02/22							
20/02/22							
21/02/22							
22/02/22	403	1522		11,3	287	12,5	11,7
23/02/22	404	#		11,2	266	12,9	10,4
24/02/22	406	#		11,3	274	12,7	11,3
25/02/22	400	1652		9,1	256	13,2	11,6
26/02/22	401	#		9,4	256	13,5	11,3
27/02/22	410	#		11,8	296	12,3	11,1
28/02/22	406	#		10,9	284	12,8	11,3
01/03/22	406	1590		10,3	285	12,8	11,6
02/03/22	403	#		10,5	276	13,1	11,2
03/03/22	408	#		10,7	291	12,8	11,3
04/03/22	400	1666		9,5	272	13,2	11,9
05/03/22	400	1653		9,3	273	13,3	11,8
06/03/22	401	1663		9,1	259	13,5	11,9
07/03/22	410	#		10,5	283	13,0	10,9
08/03/22	405	1609		10,6	282	13,0	12,5
09/03/22	402	1664		10,3	252	13,4	11,7
10/03/22	404	1624		10,0	246	12,9	12,0
11/03/22							
12/03/22							
13/03/22							
14/03/22							
15/03/22							
16/03/22	393	#		50,3	87	11,7	7,1
17/03/22	400	#		19,3	237	12,4	9,9
18/03/22							
19/03/22							
20/03/22							
21/03/22	417	#		13,2	335	13,0	10,8
22/03/22	407	#		13,0	347	12,5	10,8
23/03/22	401	#		12,9	290	12,7	11,3
24/03/22	402	#		10,9	271	12,9	11,3
25/03/22	405	#		13,6	288	12,5	10,5

Επικυρωμένες 24ωρες μέσες τιμές συγκέντρωσης αέριων εκπομπών

() : Η Μονάδα ήταν εκτός λειτουργίας ή σε εκκίνηση/κράτηση ή/και το σύστημα καταλυτικής απονίτρωσης καυσαερίων ήταν εκτός λειτουργίας (βλ. όρο Δ1.1.3 της ΑΕΠΟ του ΘΗΣ).

(#) Μέσο φορτίο λειτουργίας μονάδας $\leq 70\%$

(*) : Σφάλμα μέτρησης / βλάβη εξοπλισμού

(†) Βλάβη μέτρησης υγρασίας ή/και O_2 σε τουλάχιστον μια (1) ωριαία τιμή. Για την κανονικοποίηση των τιμών εκπομπής αερίων ρύπων χρησιμοποιήθηκαν οι ετήσιοι μέσοι όροι των περιοδικών μετρήσεων υγρασίας και O_2 στην υπόψη Μονάδα.

ΜΕΚ Νο 7	SO ₂	NO _x (ως NO ₂)	NH ₃	Σωματίδια	T	O ₂	Φορτίο
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	(mg/Nm ³ _{dry})	(mg/Nm ³ _{dry})	(mg/Nm ³ _{dry})	(mg/Nm ³ _{dry})	(°C)	(%)	MW
26/03/22	406	#		12,9	291	12,5	10,6
27/03/22	407	#		14,3	292	12,5	9,7
28/03/22	414	#		12,0	304	(12,5)†	10,9
29/03/22	*	*		14,8	310	(12,9)†	10,5
30/03/22	*	*		14,5	354	(12,2)†	9,9
31/03/22							
01/04/22							
02/04/22							
03/04/22							
04/04/22							
05/04/22							
06/04/22							
07/04/22							
08/04/22							
09/04/22							
10/04/22							
11/04/22	*	*		*	*	*	11,2
12/04/22	*	*		*	*	*	11,6
13/04/22	*	*		*	*	*	12,1
14/04/22	*	*		*	352	12,4	11,5
15/04/22							
16/04/22							
17/04/22							
18/04/22							
19/04/22							
20/04/22	457	1797		13,4	295	13,6	11,8
21/04/22	417	1671		10,6	283	13,4	12,0
22/04/22							
23/04/22	378	#		15,4	283	11,1	10,6
24/04/22							
25/04/22							
26/04/22							
27/04/22							
28/04/22	521	#		17,2	293	13,9	11,5
29/04/22	441	#		11,9	304	13,0	11,3
30/04/22	389	#		10,4	261	12,8	11,0
01/05/22	390	#		9,6	241	13,4	11,1
02/05/22	394	#		10,8	286	12,1	11,3
03/05/22	393	#		10,6	268	12,2	11,3
04/05/22	402	#		12,4	259	12,6	10,0
05/05/22	397	#		11,9	318	12,1	11,3
06/05/22	390	1474		12,2	326	12,1	12,2

Επικυρωμένες 24ωρες μέσες τιμές συγκέντρωσης αέριων εκπομπών

() : Η Μονάδα ήταν εκτός λειτουργίας ή σε εκκίνηση/κράτηση ή/και το σύστημα καταλυτικής απονίτρωσης καυσαερίων ήταν εκτός λειτουργίας (βλ. όρο Δ1.1.3 της ΑΕΠΟ του ΘΗΣ).

(#) Μέσο φορτίο λειτουργίας μονάδας $\leq 70\%$

(*) : Σφάλμα μέτρησης / βλάβη εξοπλισμού

(†) Βλάβη μέτρησης υγρασίας ή/και O_2 σε τουλάχιστον μια (1) ωριαία τιμή. Για την κανονικοποίηση των τιμών εκπομπής αερίων ρύπων χρησιμοποιήθηκαν οι ετήσιοι μέσοι όροι των περιοδικών μετρήσεων υγρασίας και O_2 στην υπόψη Μονάδα.

ΜΕΚ Νο 7	SO ₂	NO _x (ως NO ₂)	NH ₃	Σωματίδια	T	O ₂	Φορτίο
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	(mg/Nm ³ _{dry})	(mg/Nm ³ _{dry})	(mg/Nm ³ _{dry})	(mg/Nm ³ _{dry})	(°C)	(%)	MW
07/05/22							
08/05/22	395	1558		11,4	349	12,2	11,9
09/05/22	394	#		12,4	345	12,5	10,9
10/05/22	391	#		11,4	297	12,2	11,3
11/05/22	393	#		10,8	305	12,8	11,2
12/05/22	395	#		14,3	337	11,9	10,5
13/05/22	396	#		13,1	357	12,0	11,5
14/05/22	395	1534		10,9	356	12,3	11,7
15/05/22							
16/05/22							
17/05/22	389	#		13,2	302	12,3	10,8
18/05/22	394	#		11,0	358	12,3	11,3
19/05/22	394	#		12,7	335	11,8	11,2
20/05/22	391	1469		10,1	311	12,1	12,0
21/05/22	392	1487		9,4	277	12,2	11,6
22/05/22	393	#		11,1	301	12,5	10,7
23/05/22	393	1436		10,4	318	12,2	11,7
24/05/22	392	1442		9,7	305	12,4	12,2
25/05/22	393	1446		10,2	310	12,3	12,2
26/05/22	397	1407		11,1	338	11,8	11,7
27/05/22	396	1414		10,4	319	12,0	12,0
28/05/22	390	1395		9,7	310	12,2	12,5
29/05/22	395	#		10,2	361	11,9	11,5
30/05/22	391	1403		10,9	345	12,1	12,4
31/05/22	401	#		11,9	342	12,5	11,1
01/06/22	392	1408		10,9	354	12,0	11,9
02/06/22	390	1396		10,7	347	12,2	12,3
03/06/22	392	1423		10,4	348	12,2	12,2
04/06/22	390	1401		10,4	344	12,2	12,9
05/06/22	391	1341		11,5	369	11,8	12,5
06/06/22	390	1351		10,5	365	12,0	12,2
07/06/22	391	#		13,0	351	12,0	11,3
08/06/22	389	1419		9,9	320	12,2	12,2
09/06/22	390	1421		9,1	306	12,1	12,8
10/06/22	389	1364		9,2	301	12,3	12,2
11/06/22	291	#		14,9	321	12,0	11,1
12/06/22	13	#		20,3	397	11,5	9,6
13/06/22							
14/06/22							
15/06/22							
16/06/22							
17/06/22							

Επικυρωμένες 24ωρες μέσες τιμές συγκέντρωσης αέριων εκπομπών

() : Η Μονάδα ήταν εκτός λειτουργίας ή σε εκκίνηση/κράτηση ή/και το σύστημα καταλυτικής απονίτρωσης καυσαερίων ήταν εκτός λειτουργίας (βλ. όρο Δ1.1.3 της ΑΕΠΟ του ΘΗΣ).

(#) Μέσο φορτίο λειτουργίας μονάδας $\leq 70\%$

(*) : Σφάλμα μέτρησης / βλάβη εξοπλισμού

(†) Βλάβη μέτρησης υγρασίας ή/και O_2 σε τουλάχιστον μια (1) ωριαία τιμή. Για την κανονικοποίηση των τιμών εκπομπής αερίων ρύπων χρησιμοποιήθηκαν οι ετήσιοι μέσοι όροι των περιοδικών μετρήσεων υγρασίας και O_2 στην υπόψη Μονάδα.

ΜΕΚ Νο 7	SO ₂	NO _x (ως NO ₂)	NH ₃	Σωματίδια	T	O ₂	Φορτίο
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	(mg/Nm ³ _{dry})	(mg/Nm ³ _{dry})	(mg/Nm ³ _{dry})	(mg/Nm ³ _{dry})	(°C)	(%)	MW
18/06/22							
19/06/22							
20/06/22							
21/06/22							
22/06/22							
23/06/22							
24/06/22							
25/06/22							
26/06/22							
27/06/22							
28/06/22							
29/06/22							
30/06/22							
01/07/22							
02/07/22	360	1314		18,0	380	11,6	11,8
03/07/22	392	1311		9,9	379	11,7	13,1
04/07/22	393	1341		10,2	359	12,1	12,4
05/07/22	397	1325		12,1	366	11,9	11,8
06/07/22	396	1346		11,6	365	12,0	11,6
07/07/22	396	1329		11,0	369	11,8	12,7
08/07/22	396	1313		12,2	369	11,8	12,0
09/07/22	396	#		11,8	368	12,0	11,5
10/07/22	398	#		12,9	370	11,9	11,4
11/07/22	402	1321		12,3	390	11,7	12,2
12/07/22	397	1353		11,9	375	11,9	11,7
13/07/22	401	#		13,1	380	11,8	11,5
14/07/22	394	1333		11,7	368	11,8	12,6
15/07/22	397	1343		10,6	357	12,1	12,1
16/07/22	398	1328		11,1	366	11,9	12,5
17/07/22	395	1367		9,7	356	12,1	12,7
18/07/22	395	1428		8,5	351	12,2	12,8
19/07/22	403	1316		12,1	388	11,7	12,1
20/07/22	399	1321		11,8	379	11,8	11,8
21/07/22	396	1367		10,5	357	12,1	12,2
22/07/22	396	1353		10,2	354	12,1	12,5
23/07/22	397	1367		10,4	360	12,0	12,3
24/07/22	394	1440		9,5	358	12,1	12,3
25/07/22	395	1437		8,4	350	12,1	13,2
26/07/22	399	1271		11,0	383	11,6	12,9
27/07/22	396	1303		10,4	367	11,8	13,0
28/07/22	395	1294		10,1	361	11,9	13,3
29/07/22	394	1307		10,3	353	12,1	12,8

Επικυρωμένες 24ωρες μέσες τιμές συγκέντρωσης αέριων εκπομπών

() : Η Μονάδα ήταν εκτός λειτουργίας ή σε εκκίνηση/κράτηση ή/και το σύστημα καταλυτικής απονίτρωσης καυσαερίων ήταν εκτός λειτουργίας (βλ. όρο Δ1.1.3 της ΑΕΠΟ του ΘΗΣ).

(#) Μέσο φορτίο λειτουργίας μονάδας $\leq 70\%$

(*) : Σφάλμα μέτρησης / βλάβη εξοπλισμού

(†) Βλάβη μέτρησης υγρασίας ή/και O_2 σε τουλάχιστον μια (1) ωριαία τιμή. Για την κανονικοποίηση των τιμών εκπομπής αερίων ρύπων χρησιμοποιήθηκαν οι ετήσιοι μέσοι όροι των περιοδικών μετρήσεων υγρασίας και O_2 στην υπόψη Μονάδα.

ΜΕΚ Νο 7	SO ₂	NO _x (ως NO ₂)	NH ₃	Σωματίδια	T	O ₂	Φορτίο
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	(mg/Nm ³ _{dry})	(mg/Nm ³ _{dry})	(mg/Nm ³ _{dry})	(mg/Nm ³ _{dry})	(°C)	(%)	MW
30/07/22	395	1310		10,0	350	12,2	12,7
31/07/22	395	1311		10,1	347	12,2	12,5
01/08/22	396	1332		9,8	348	12,1	12,9
02/08/22	396	1350		9,5	345	12,2	13,0
03/08/22	396	1342		9,7	341	12,3	12,9
04/08/22	402	1247		11,9	385	11,6	12,9
05/08/22	396	1269		11,3	373	11,8	12,1
06/08/22	399	1218		13,8	373	11,6	11,6
07/08/22	398	1226		12,6	386	11,6	12,2
08/08/22	398	1247		10,9	367	11,9	12,7
09/08/22	402	1222		13,2	378	11,4	12,1
10/08/22	402	1247		12,8	385	11,5	12,0
11/08/22	401	1219		11,8	379	11,6	12,8
12/08/22	405	1240		13,6	363	11,5	12,4
13/08/22	404	1254		13,1	382	11,7	11,7
14/08/22	402	1231		14,7	385	11,4	12,2
15/08/22	406	1254		12,3	382	11,7	12,2
16/08/22	406	1289		12,9	383	11,6	12,3
17/08/22	399	1286		10,7	366	11,9	12,6
18/08/22	398	1307		9,8	355	12,0	13,0
19/08/22	399	1320		9,1	349	12,1	13,0
20/08/22	399	1327		8,9	344	12,2	13,3
21/08/22	399	1301		9,2	341	12,2	13,1
22/08/22	406	1234		10,4	375	11,7	13,8
23/08/22	397	1266		9,3	355	11,9	13,9
24/08/22	401	1321		9,7	349	12,2	12,7
25/08/22	402	1296		11,5	356	11,9	12,1
26/08/22	402	1339		10,5	350	12,2	12,2
27/08/22	402	1328		10,3	349	12,2	12,3
28/08/22	402	1275		11,4	355	12,1	12,1
29/08/22	408	1285		10,6	350	12,2	12,4
30/08/22	405	1251		12,3	383	11,7	12,8
31/08/22	400	1281		10,4	363	(12)†	13,2
01/09/22	400	1285		10,2	354	12,1	13,0
02/09/22	403	1341		10,3	351	12,2	12,6
03/09/22	400	1280		10,5	352	12,1	12,3
04/09/22	404	1300		11,3	360	12,1	11,6
05/09/22	402	1332		11,0	349	12,2	12,1
06/09/22	410	1298		12,8	393	11,7	12,1
07/09/22	401	1323		10,8	364	12,0	12,7
08/09/22	408	1299		12,9	377	11,7	12,1
09/09/22	404	1310		12,5	379	11,8	11,7

Επικυρωμένες 24ωρες μέσες τιμές συγκέντρωσης αέριων εκπομπών

() : Η Μονάδα ήταν εκτός λειτουργίας ή σε εκκίνηση/κράτηση ή/και το σύστημα καταλυτικής απονίτρωσης καυσαερίων ήταν εκτός λειτουργίας (βλ. όρο Δ1.1.3 της ΑΕΠΟ του ΘΗΣ).

(#) Μέσο φορτίο λειτουργίας μονάδας $\leq 70\%$

(*) : Σφάλμα μέτρησης / βλάβη εξοπλισμού

(†) Βλάβη μέτρησης υγρασίας ή/και O_2 σε τουλάχιστον μια (1) ωριαία τιμή. Για την κανονικοποίηση των τιμών εκπομπής αερίων ρύπων χρησιμοποιήθηκαν οι ετήσιοι μέσοι όροι των περιοδικών μετρήσεων υγρασίας και O_2 στην υπόψη Μονάδα.

ΜΕΚ Νο 7	SO ₂	NO _x (ως NO ₂)	NH ₃	Σωματίδια	T	O ₂	Φορτίο
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	(mg/Nm ³ _{dry})	(mg/Nm ³ _{dry})	(mg/Nm ³ _{dry})	(mg/Nm ³ _{dry})	(°C)	(%)	MW
10/09/22	403	1332		11,4	359	12,1	11,9
11/09/22	400	1257		11,0	355	12,1	12,2
12/09/22	402	1300		11,0	350	12,2	12,4
13/09/22	411	#		16,2	396	11,9	9,9
14/09/22	408	1312		17,0	343	11,5	11,9
15/09/22	406	1294		12,3	381	11,6	12,7
16/09/22	406	1287		12,2	381	11,7	12,6
17/09/22	403	1302		12,4	377	11,7	12,3
18/09/22	401	1322		10,8	359	12,1	12,4
19/09/22	403	1311		11,0	357	12,2	11,9
20/09/22	407	#		12,5	366	12,2	10,8
21/09/22	408	#		19,1	353	11,8	10,5
22/09/22	402	#		15,4	344	11,6	11,3
23/09/22	406	#		14,2	387	11,9	10,7
24/09/22	405	1448		13,6	366	11,8	12,0
25/09/22	406	1398		12,6	390	11,7	12,2
26/09/22	403	1459		11,1	361	12,2	12,2
27/09/22	404	1377		10,7	351	12,3	12,3
28/09/22	401	1304		10,2	349	12,2	12,6
29/09/22	403	1306		11,2	357	12,1	11,8
30/09/22	398	1295		10,5	352	12,2	12,2
01/10/22	404	#		12,3	360	12,3	11,0
02/10/22							
03/10/22	393	1391		11,9	268	11,7	12,4
04/10/22	392	1393		10,5	278	11,8	12,1
05/10/22	396	1407		11,0	287	11,7	12,3
06/10/22	396	1367		10,6	285	11,7	12,6
07/10/22	396	1336		10,9	291	11,7	12,4
08/10/22	399	1326		11,7	284	11,7	11,8
09/10/22	393	1360		9,9	282	11,7	13,1
10/10/22	401	1331		13,0	342	11,7	11,9
11/10/22	398	1320		13,2	394	11,7	12,1
12/10/22	394	1308		14,6	386	11,7	11,7
13/10/22	396	#		15,6	387	11,8	11,2
14/10/22	394	1328		13,2	393	11,7	12,2
15/10/22	395	#		14,3	395	11,8	11,5
16/10/22							
17/10/22	*	*		*	309	11,9	11,6
18/10/22	395	1321		12,7	326	11,7	12,1
19/10/22	394	1328		13,0	326	11,8	12,0
20/10/22							
21/10/22	398	#		17,9	363	11,7	11,0

Επικυρωμένες 24ωρες μέσες τιμές συγκέντρωσης αέριων εκπομπών

() : Η Μονάδα ήταν εκτός λειτουργίας ή σε εκκίνηση/κράτηση ή/και το σύστημα καταλυτικής απονίτρωσης καυσαερίων ήταν εκτός λειτουργίας (βλ. όρο Δ1.1.3 της ΑΕΠΟ του ΘΗΣ).

(#) Μέσο φορτίο λειτουργίας μονάδας $\leq 70\%$

(*) : Σφάλμα μέτρησης / βλάβη εξοπλισμού

(†) Βλάβη μέτρησης υγρασίας ή/και O_2 σε τουλάχιστον μια (1) ωριαία τιμή. Για την κανονικοποίηση των τιμών εκπομπής αερίων ρύπων χρησιμοποιήθηκαν οι ετήσιοι μέσοι όροι των περιοδικών μετρήσεων υγρασίας και O_2 στην υπόψη Μονάδα.

ΜΕΚ Νο 7	SO ₂	NO _x (ως NO ₂)	NH ₃	Σωματίδια	T	O ₂	Φορτίο
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	(mg/Nm ³ _{dry})	(mg/Nm ³ _{dry})	(mg/Nm ³ _{dry})	(mg/Nm ³ _{dry})	(°C)	(%)	MW
22/10/22	398	1390		15,1	381	11,9	11,6
23/10/22	393	1370		13,1	393	11,7	12,0
24/10/22	395	1338		14,7	392	11,8	11,6
25/10/22	394	1356		13,4	378	11,8	12,1
26/10/22	395	1319		11,7	288	11,7	12,2
27/10/22	396	1305		12,5	280	11,7	11,6
28/10/22	395	1301		12,4	285	11,7	11,7
29/10/22	394	1338		10,9	280	11,7	12,3
30/10/22	396	#		12,9	279	11,8	11,4
31/10/22	394	1349		11,2	282	11,7	12,2
01/11/22	399	#		13,7	323	11,8	11,5
02/11/22	395	#		17,0	393	11,9	11,1
03/11/22	394	1316		15,3	368	11,8	11,7
04/11/22	396	1298		15,6	387	11,8	11,6
05/11/22	396	#		17,0	399	11,8	10,7
06/11/22	397	#		23,9	393	12,3	8,8
07/11/22	391	#		20,9	313	11,7	10,1
08/11/22	395	#		20,1	316	12,3	9,5
09/11/22	392	1367		13,4	327	11,8	12,3
10/11/22	392	1378		13,1	333	11,8	11,9
11/11/22	393	1381		13,4	329	11,8	11,6
12/11/22	393	#		13,5	323	11,7	11,5
13/11/22	396	#		18,4	321	12,0	9,9
14/11/22	395	#		18,6	314	12,0	9,8
15/11/22	392	#		14,8	316	11,9	11,2
16/11/22	394	#		16,5	315	12,0	10,3
17/11/22	395	#		16,6	305	11,9	10,5
18/11/22	395	#		17,4	317	12,0	10,6
19/11/22	396	#		20,1	315	12,0	9,9
20/11/22							
21/11/22							
22/11/22							
23/11/22							
24/11/22							
25/11/22							
26/11/22							
27/11/22							
28/11/22							
29/11/22							
30/11/22							
01/12/22							
02/12/22							

Επικυρωμένες 24ωρες μέσες τιμές συγκέντρωσης αέριων εκπομπών

() : Η Μονάδα ήταν εκτός λειτουργίας ή σε εκκίνηση/κράτηση ή/και το σύστημα καταλυτικής απονίτρωσης καυσαερίων ήταν εκτός λειτουργίας (βλ. όρο Δ1.1.3 της ΑΕΠΟ του ΘΗΣ).

(#) Μέσο φορτίο λειτουργίας μονάδας $\leq 70\%$

(*) : Σφάλμα μέτρησης / βλάβη εξοπλισμού

(†) Βλάβη μέτρησης υγρασίας ή/και O_2 σε τουλάχιστον μια (1) ωριαία τιμή. Για την κανονικοποίηση των τιμών εκπομπής αερίων ρύπων χρησιμοποιήθηκαν οι ετήσιοι μέσοι όροι των περιοδικών μετρήσεων υγρασίας και O_2 στην υπόψη Μονάδα.

ΜΕΚ Νο 7	SO ₂	NO _x (ως NO ₂)	NH ₃	Σωματίδια	T	O ₂	Φορτίο
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	(mg/Nm ³ _{dry})	(mg/Nm ³ _{dry})	(mg/Nm ³ _{dry})	(mg/Nm ³ _{dry})	(°C)	(%)	MW
03/12/22	385	1368		15,4	333	11,4	12,4
04/12/22	390	#		23,3	338	11,6	9,1
05/12/22							
06/12/22							
07/12/22	382	#		19,3	350	11,8	10,7
08/12/22	391	#		24,3	369	12,1	9,1
09/12/22	385	#		21,1	279	12,1	9,8
10/12/22	396	#		27,9	265	12,8	7,3
11/12/22							
12/12/22	391	#		19,6	347	11,6	10,4
13/12/22							
14/12/22	391	1330		16,0	363	11,6	11,8
15/12/22							
16/12/22							
17/12/22							
18/12/22							
19/12/22							
20/12/22							
21/12/22							
22/12/22							
23/12/22							
24/12/22							
25/12/22							
26/12/22							
27/12/22							
28/12/22							
29/12/22							
30/12/22	383	1427		15,2	358	11,6	11,8
31/12/22	383	1408		14,7	372	11,6	12,1