

ΑΚΦΑ ΑΒΕΕ

Όρμος Βαθέως Χαλκίδας

Χαλκίδα 341 00

Υπ' όψιν κας Χριστοδούλου Μίνας/ κ. Αγιασοφίτη Νίκου

Πειραιάς 21-07-2023

α/α 11/2306203e-T-23

ΕΚΘΕΣΗ ΔΟΚΙΜΩΝ**ΘΕΜΑ: Μετρήσεις θορύβου στα όρια και περιμετρικά του οικοπέδου****Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ – ΣΚΟΠΟΣ:**

Στα πλαίσια της περιοδικής εκτίμησης των επιπέδων του θορύβου στα όρια και περιμετρικά του οικοπέδου, πραγματοποιήσαμε μετρήσεις στο εργοστάσιο της εταιρείας **ΑΚΦΑ ΑΒΕΕ** που βρίσκεται στη Χαλκίδα και έχει σαν αντικείμενο την παραγωγή διαφόρων προϊόντων με βάση ρητίνες.

Β. ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ:

Οι ανωτέρω μετρήσεις έγιναν στις **23-06-2023**, σε **κανονικές συνθήκες** παραγωγής του εργοστασίου.

Οι θέσεις και τα αποτελέσματα των μετρήσεων, φαίνονται στο Δελτίο που ακολουθεί (σελ. 2 και 3 του παρόντος).

Γ. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ:

Τα επίπεδα θορύβου βρίσκονται σε αποδεκτά επίπεδα για περιοχές που επικρατεί το βιομηχανικό στοιχείο.

Δ. ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ:

ΠΔ 1180/81, Περιβαλλοντικοί Όροι Λειτουργίας της Μονάδας -ΑΕΠΟ.

Όριο για περιοχές που επικρατεί το Βιομηχανικό στοιχείο: 65dB.

σελ. 1 από 3



Για την chemmar

Θεόδ. Βασιλόπουλος
Διπλ. Χημικός Μηχ. ΕΜΠ
Δ/τής Εργαστηρίου

Τα αποτελέσματα των αναλύσεων ανταποκρίνονται στα δείγματα που αναλύθηκαν. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή του πιστοποιητικού μερικώς ή ολικώς χωρίς την γραπτή άδεια του Εργαστηρίου CHEMMAR. Το εργαστήριο CHEM.MAR είναι πιστοποιημένο κατά EN ISO 9001:2015 από την TUV NORD με Αρ. Πιστ. 041 22 0077.

ΑΚΦΑ ΑΒΕΕ
Όρμος Βαθέως Χαλκίδας
Χαλκίδα 341 00

Πειραιάς 21-07-2023
α/α 11/2306203e-T-23

ΔΕΛΤΙΟ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ
ΘΟΡΥΒΟΥ ΣΤΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ

Εργοστάσιο: ΑΚΦΑ ΑΒΕΕ, Χαλκίδα.

Ημερομηνία μετρήσεων: 23-06-2023 (μεσημεριανή βάρδια).

Θέση μέτρησης (*)	Αποτελέσματα, Leq dB(A)	
	Α' κύκλος	Β' κύκλος
Θέση 01	52,7	53,1
Θέση 02	51,2	51,8
Θέση 03	51,0	52,9
Θέση 04	45,2	46,3
Θέση 05	48,1	48,5
Θέση 06	49,5	49,8
Θέση 07	45,6	48,2
Θέση 08	46,5	46,6
Θέση 09	54,0	56,5
Θέση 10	49,3	52,1
Μέθοδος	Ηχόμετρο GREISINGER GSH8922, Α-σταθμισμένη στιγμιαία ισοδύναμη στάθμη ηχητικής πίεσης	

(*) Η θέση μέτρησης φαίνεται στο επισυναπτόμενο σκαρίφημα.

σελ. 2 από 3

Για την chemmar

Θεόδ. Βασιλόπουλος
Διπλ/χος Χημικός Μηχ. ΕΜΠ
Δ/τής Εργαστηρίου

Τα αποτελέσματα των αναλύσεων ανταποκρίνονται στα δείγματα που αναλύθηκαν. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή του πιστοποιητικού μερικώς ή ολικώς χωρίς την γραπτή άδεια του Εργαστηρίου CHEMMAR. Το εργαστήριο CHEM.MAR είναι πιστοποιημένο κατά EN ISO 9001:2015 από την TUV NORD με Αρ. Πιστ. 041 22 0077.

Έντυπο 24.07/ Έκδοση 3/ 20.10.2022

ΑΚΦΑ ΑΒΕΕ
Όρμος Βαθέως Χαλκίδας
Χαλκίδα 341 00

Πειραιάς 21-07-2023
α/α 11/2306203e-T-23

**ΔΕΛΤΙΟ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΘΟΡΥΒΟΥ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΑ
ΤΟΥ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ ΣΕ ΑΚΤΙΝΑ ~100m**

Εργοστάσιο: ΑΚΦΑ ΑΒΕΕ, Χαλκίδα.

Ημερομηνία μετρήσεων: 23-06-2023 (μεσημεριανή βάρδια).

Θέση μέτρησης (*)	Αποτελέσματα, Leq dB(A)	
	Α' κύκλος	Β' κύκλος
Θέση 1Α	52,3	53,0
Θέση 2Α	50,5	51,5
Θέση 3Α	47,0	52,2
Μέθοδος	Ηχόμετρο GREISINGER GSH8922, Α-σταθμισμένη στιγμιαία ισοδύναμη στάθμη ηχητικής πίεσης	

(*) Η θέση μέτρησης φαίνεται στο επισυναπτόμενο σκαρίφημα.

σελ. 3 από 3



Για την chemmar

Θεόδ. Βασιλόπουλος
Διπλ. Χημικός Μηχ. ΕΜΠ
Δ/τής Εργαστηρίου

Τα αποτελέσματα των αναλύσεων ανταποκρίνονται στα δείγματα που αναλύθηκαν. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή του πιστοποιητικού μερικώς ή ολικώς χωρίς την γραπτή άδεια του Εργαστηρίου CHEMMAR. Το εργαστήριο CHEM.MAR είναι πιστοποιημένο κατά EN ISO 9001:2015 από την TÜV NORD με Αρ. Πιστ. 041 22 0077.

Έντυπο 24.07/ Έκδοση 3/ 20.10.2022