



ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ 5/2/24  
ΠΑΡΟΧΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ  $32 \text{ m}^3/\text{day}$

|                   |            |
|-------------------|------------|
| Θερμοκρασία       | 18°C       |
| pH                | 7,7        |
| Διαλυμένο Οξυγόνο | 3,5 mg/lit |
| Αιωρούμενα στερεά | 12 -1/-    |
| COD               | 55 -1/-    |
| BOD <sub>5</sub>  | 12 -1/-    |
| Χλωροφύλλη        | 34 -1/-    |
| Πτην-Έλαια        | 210 -1/-   |

-0-

ΧΗΜΙΚΟΣ

Κακαρούρας Νικόλαος



ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ 11/1/24  
ΠΑΡΟΧΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ  $100 \text{ m}^3/\text{day}$

|                   |              |
|-------------------|--------------|
| Θερμοκρασία       | 17°C         |
| pH                | 7,1          |
| Διαλυμένα οξυγόνα | 3,2 mg/l     |
| Αιωρούμενα στερεά | 19 - 11 -    |
| COD               | 96 - 11 -    |
| BODs              | 19 - 11 -    |
| Χλωροφόρμα        | 39 - 11 -    |
| Λιπιν-Έλαια       | < 1,0 - 11 - |

- 0 -

ΧΗΜΙΚΟΣ

Kyriakos Michailidis



ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ 15/1/24  
ΠΑΡΟΧΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ  $125 \text{ m}^3/\text{day}$

|                   |            |
|-------------------|------------|
| Θερμοκρασία       | 17°C       |
| pH                | 7,4        |
| Διυδμένο οξυγόνο  | 3,3 mg/lit |
| Αιωρούμενα στερεά | 20 -11-    |
| COD               | 102 -11-   |
| BOD <sub>5</sub>  | 20 -11-    |
| Χλωροφύλλη        | 37 -11-    |
| Λίπη - Έλαια      | < 1,0 -11- |

-0-

ΧΗΜΙΚΟΣ

Κακαρούχης Νικόλαος



ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ 20/1/24  
ΠΑΡΟΧΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ  $108 \text{ m}^3/\text{day}$

|                   |            |
|-------------------|------------|
| Θέρμοκρασία       | 17°C       |
| pH                | 7,5        |
| Διαλυμένο Οξυγόνο | 3,5 mg/lit |
| Αιωρούμενα Στερεά | 19-11-     |
| COD               | 101-11-    |
| BOD <sub>5</sub>  | 20-11-     |
| Χρωσιότητα        | 34-11-     |
| Λιπν-Έλαια        | < 2,0-11-  |

- 0 -

ΧΗΜΙΚΟΣ

Κακαρούχας Νικόλαος



ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ 25/1/24  
ΠΑΡΟΧΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ  $45 \text{ m}^3/\text{day}$

|                   |            |
|-------------------|------------|
| Θερμοκρασία       | 17°C       |
| pH                | 7.6        |
| Διαζώριο οξυγόνου | 3.5 mg/lit |
| Αμφοτεροπρωτεΐνη  | 15-11-     |
| COD               | 70-11-     |
| BOD <sub>5</sub>  | 15-11-     |
| Χλωροφύλλη        | 31-11-     |
| Λιπύ - Έλαια      | < 2.0-11-  |

- 0 -

XHMΙΚΟΣ

Karapoulos Nikolaos




ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ 5/2/24  
ΠΑΡΟΧΗ ΑΡΘΡΩΝ 40m<sup>3</sup>/day

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Θερμοκρασία       | 17°C     |
| pH                | 7,4      |
| Διαλυμένο οξυγόνο | 3,4mg/l  |
| Αιωρούμενα στερεά | 13-11-   |
| COD               | 41-11-   |
| BOD <sub>5</sub>  | 12-11-   |
| Χλωροφύλλη        | 37-11-   |
| Λιπν-Έλαια        | <2,0-11- |

-0-

ΧΗΜΙΚΟΣ

Kostas Mikiros



ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ 10/2/24  
ΠΑΡΟΧΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 102 m<sup>3</sup>/day

|                   |            |
|-------------------|------------|
| Θερμοκρασία       | 17°C       |
| pH                | 7,6        |
| Διαλυμένο οξυγόνο | 3,5 mg/l   |
| Αιωρούμενα στερεά | 19 -11-    |
| COD               | 99 -11-    |
| BOD <sub>5</sub>  | 18 -11-    |
| Χλωροφύλλη        | 37 -11-    |
| Λιπν-έλαια        | < 2,0 -11- |

- 0 -  
ΧΗΜΙΚΟΕ

Κακαρούχας Νικόλαος



ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ 15/2/24  
ΠΑΡΟΧΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 108 m<sup>3</sup>/day

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| Θερμοκρασία       | 17°C        |
| pH                | 7.6         |
| Διαλυμένο οξυγόνο | 3.3 mg/l    |
| Αιωρούμενα στερεά | 19 - 11-    |
| COD               | 102 - 11-   |
| BOD <sub>5</sub>  | 19 - 11-    |
| Χλωροφύλλη        | 35 - 11-    |
| Λίπη - έλαια      | < 2,0 - 11- |

- 0 -

ΧΗΜΙΚΟΣ

Κακροπούλου Νίκο



ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ 20/2/24  
ΠΑΡΟΧΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ  $100 \text{ m}^3/\text{day}$

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| Θερμοκρασία       | 17°C      |
| pH                | 7,9       |
| Διαλυμένο οξυγόνο | 3,4 mg/l  |
| Αιωρούμενα στερεά | 18-11-    |
| CO <sub>2</sub>   | 96-11-    |
| BOD <sub>5</sub>  | 19-11-    |
| Χλωροφύλλη        | 36-11-    |
| Λίπιδ-Έλαια       | < 2,0-11- |

- 0 -

ΧΗΜΙΚΟΣ

Κακουργιάς Νικόλαος



ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ 25/2/24  
ΠΑΡΟΧΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ  $80 \text{ m}^3/\text{day}$

|                   |              |
|-------------------|--------------|
| Θερμοκρασία       | 17°C         |
| pH                | 7.6          |
| Διαλυμένο οξυγόνο | 3.3 mg/dwt   |
| Αιωρούμενα στερεά | 17 - 11 -    |
| COD               | 88 - 11 -    |
| BOD <sub>5</sub>  | 19 - 11 -    |
| Χλωροφόρμα        | 38 - 11 -    |
| Λιπώδη Έλαια      | < 2,0 - 11 - |

- 0 -

ΧΗΜΙΚΟΣ

Καρακούριαν Νικόλαος



ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ 5/3/24  
ΠΑΡΟΧΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 80 m<sup>3</sup>/day

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| Θερμοκρασία       | 17°C      |
| pH                | 7,8       |
| Διαλυμένο οξυγόνο | 3,5 mg/l  |
| Αιωρούμενα στερεά | 17 l/l    |
| COD               | 93-11-    |
| BOD <sub>5</sub>  | 19-11-    |
| Χλωροσύνθεση      | 35-11-    |
| Λιπώδη ύλη        | < 1,0 l/l |

- 0 -

ΧΗΜΙΚΟΣ

Κυ. Καρολός Νικολάου



ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ 10/3/24  
ΠΑΡΟΧΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ  $90 \text{ m}^3/\text{day}$

|                   |            |
|-------------------|------------|
| Θερμοκρασία       | 17°C       |
| pH                | 7.5        |
| Διαλυμένο οξυγόνο | 3.5 mg/l   |
| Αιωρούμενα στερεά | 20 - 11    |
| COD               | 97 - 11    |
| BOD <sub>5</sub>  | 20 - 11    |
| Χλωροφύλλη        | 36 - 11    |
| Λιπνο-Έλαια       | < 2.0 - 11 |

- 0 -

ΧΗΜΙΚΟΣ

Κακρόιχας Μιχαήλ



ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΕΙΞΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ 15/3/24  
ΠΑΡΟΧΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 19 m<sup>3</sup>/day

|                      |            |
|----------------------|------------|
| Θερμοκρασία          | 17°C       |
| pH                   | 7.6        |
| Διυδρόνισμα οξυγόνου | 3.6 mg/lis |
| Αιτιορροπική στέρεα  | 12 -11-    |
| COD                  | 46 -11-    |
| BOD5                 | 11 -11-    |
| Χλωροφόρμα           | 32 -11-    |
| Διπλή-βρωμ           | < 1.0 -11- |

-0-  
ΧΗΜΙΚΟΣ

Κυριαρχία Νικολάου



ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ 20/3/24  
ΠΑΡΟΧΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ  $76 \text{ m}^3/\text{day}$

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| Θερμοκρασία       | 18°       |
| pH                | 7,2       |
| Διαλυμένο οξυγόνο | 3,0 mg/l  |
| Αιωρούμενα στερεά | 15-11-    |
| COD               | 69-11-    |
| BOD5              | 14-11-    |
| Χλωροφύττα        | 38-11-    |
| Λίπη-ελαία        | < 1,0-11- |

- 0 -

ΧΗΜΙΚΟΣ

Κακαρούχας Μιχαήλ



ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ 26/3/24

ΠΑΡΟΧΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ  $90 \text{ m}^3/\text{day}$

|                   |            |
|-------------------|------------|
| Θερμοκρασία       | 18°C       |
| pH                | 7,5        |
| Διαλυμένο οξυγόνο | 3,2 mg/lit |
| Αμφοξίμεν στερεά  | 17-11-     |
| COB               | 94-11-     |
| BOD <sub>5</sub>  | 18-11-     |
| Χλωροφόρμα        | 38-11-     |
| Λιπν - Έλαια      | < 2,0 -11- |

- 0 -

ΧΗΜΙΚΟΣ

Κακαράκης Νικόλαος



ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ 5/4/24  
ΠΑΡΟΧΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ  $51 \text{ m}^3/\text{dag}$

|                   |                     |
|-------------------|---------------------|
| Θερμοκρασία       | $18^\circ \text{C}$ |
| pH                | 7,7                 |
| Διαλυμένο οξυγόνο | $3,3 \text{ mg/l}$  |
| Αιωρούμενα στερεά | 15 - 11             |
| COD               | 65 - 11             |
| BOD <sub>5</sub>  | 14 - 11             |
| Χλωροφύλλη        | 37 - 11             |
| Λιπν-Έλαια        | < 2,0 - 11          |

- 0 -  
ΧΗΜΙΚΟΣ

Κακαρούχας Νικόλαος



ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΕΙΣΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ 12/4/24  
ΠΑΡΟΧΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ  $72 \text{ m}^3/\text{day}$

|                   |            |
|-------------------|------------|
| Θερμοκρασία       | 18°C       |
| pH                | 7,7        |
| Διαλυμένο οξυγόνο | 3,4 mg/L   |
| Αιωρούμενα στερεά | 16-11-     |
| CO <sub>2</sub>   | 70-11-     |
| ΒΟΡs              | 15-11-     |
| Χλωροφύλλη        | 39-11-     |
| Λίπη - Έλαια      | < 4,0 -11- |

- 0 -

ΧΗΜΙΚΟΣ

Κακαρσίχας Νικόλαος



ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ 15/4/24  
ΠΑΡΟΧΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 68 m<sup>3</sup>/day

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| Θερμοκρασία       | 18°C      |
| pH                | 7.4       |
| Διαλυμένο Οξυγόνο | 3.2 mg/dl |
| Αιωρούμενα Στερεά | 15-11-    |
| COD               | 72-11-    |
| BOD5              | 15-11-    |
| Χλωροφύλλη        | 36-11-    |
| Λίπη-Έλαια        | < 2,0-11- |

- 0 -  
ΧΗΜΙΚΟΙ

Κυριακός Μιχαήλ



ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ 20/4/24  
ΠΑΡΟΧΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 114 m<sup>3</sup>/day

|                   |            |
|-------------------|------------|
| Θερμοκρασία       | 18°C       |
| pH                | 7,5        |
| Διαλυμένο οξυγόνο | 3,0 mg/lit |
| Αιωρούμενα στερεά | 21-11-     |
| COD               | 105-11-    |
| BOD <sub>5</sub>  | 20-11-     |
| Χλωροκόκκινη      | 38-11-     |
| Λίπη - Έλαια      | < 4,0-11-  |

- 0 -

ΧΗΜΙΚΟΣ

Κακαρόνης Μιχαήλ



ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΕΙΞΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ 25/4/24  
ΠΑΡΟΧΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ  $40 \text{ m}^3/\text{day}$

Θερμοκρασία

18°C

pH

7,5

Διαλυμένο οξυγόνο

3,5 mg/l

Αιωρούμενα στερεά

13-15

CO<sub>D</sub>

55-11

BOD<sub>5</sub>

12-11

Χώρο CO<sub>2</sub> στα

36-11

Λίπη-Έλαια

< 1,0-11

-0-

ΧΗΜΙΚΟΣ

Κακαρούχας Νικόλαος



ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ 7/5/24  
ΠΑΡΟΧΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 100 m<sup>3</sup>/day

|                   |            |
|-------------------|------------|
| Θερμοκρασία       | 19°C       |
| pH                | 7,5        |
| Διαλυμένο οξυγόνο | 3,3 mg/l   |
| Αιωρούμενα στερεά | 19 - 11    |
| COD               | 102 - 11   |
| BOD <sub>5</sub>  | 19 - 11    |
| Χλωροφύλλες       | 33 - 11    |
| Λιπαρά Έλαια      | < 1,0 - 11 |

- 0 -

ΧΗΜΙΚΟΣ

Κακαρούχας Νικόλαος



ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ 10/5/24  
ΠΑΡΟΧΗ ΑΠΟΒΑΝΤΩΝ 69 m<sup>3</sup>/day

|                   |            |
|-------------------|------------|
| Θερμοκρασία       | 19°C       |
| pH                | 7,7        |
| Διαλυμένο οξυγόνο | 3,6 mg/lit |
| Απώρευση βερμύ    | 14-11-     |
| CO <sub>2</sub>   | 70-11-     |
| ΒΟΒε              | 15-11-     |
| Χλωριούχο         | 38-11-     |
| Λίπη-έλαια        | < 2,0 -11- |

- 0 -

ΧΗΜΙΚΟΣ

Κακαρούχας Νικόλαος



ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΣΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ 15/5/24

ΠΑΡΟΧΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ  $92 \text{ m}^3/\text{day}$

Θερμοκρασία

19°C

pH

7,3

Διλυμένα οξυγόνα

3,2 mg/lit

Αιωρούμενα στερεά

18-11-

COD

88-11-

BOD<sub>5</sub>

17-11-

Χλωροσύντη

32-11-

Λιπν-Ελαια

< 1,0-11-

- 0 -

ΧΗΜΙΚΟΣ

Κυ. Καραγιάννης Νικόλαος



ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ 20/5/24  
ΠΑΡΟΧΗ ΑΡΘΡΗΤΩΝ 85 m<sup>3</sup>/day

|                   |            |
|-------------------|------------|
| Θερμοκρασία       | 19.5       |
| pH                | 7.6        |
| Διαλυμένο οξυγόνο | 3.5 mg/lit |
| Αιωρούμενα στερεά | 18 -lt     |
| COD               | 81 -lt     |
| BOD5              | 18 -lt     |
| Χλωροφύλλη        | 39 -lt     |
| Λίπη - έλαια      | 2 L, 0 -lt |

ΧΗΜΙΚΟΣ

Καταρτίστη Μηχανικός



ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΕΙΚΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ 25/5/24  
ΠΑΡΟΧΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 100 m<sup>3</sup>/day

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| Θερμοκρασία       | 19°C        |
| pH                | 7.5         |
| Διαλυμένο οξυγόνο | 3.5 mg/lit  |
| Αιωρούμενα στερεά | 19 - 11-    |
| COD               | 88 - 11-    |
| BOD <sub>5</sub>  | 19 - 11-    |
| Χλωροϋώτι         | 36 - 11-    |
| Λιπν-έλαια        | < 2.0 - 11- |

- 0 -

ΧΗΜΙΚΟΣ

Κατερίνα Νικολάου



ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ 5/6/24  
ΠΑΡΟΧΗ ΑΡΟΒΛΗΤΩΝ 54m<sup>2</sup>/day

|                  |             |
|------------------|-------------|
| Θερμοκρασία      | 19°C        |
| pH               | 7,5         |
| Διγλυκίτιν οξύ   | 3,5mg/lit   |
| Αιμοσφαιρίνη     | 17-11-      |
| COD              | 63-11-      |
| BOD <sub>5</sub> | 15-11-      |
| Χλωρ. σόδα       | 33-11-      |
| Λιπ. έλαια       | < 2,0 - 11- |

no-  
χημικός

Κακιστοπούλου Νικηφόρος



ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ 10/6/24  
ΠΑΡΟΧΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ  $33 \text{ m}^3/\text{day}$

|                   |            |
|-------------------|------------|
| Θερμοκρασία       | 19°        |
| pH                | 7,5        |
| Διαλυμένα οξυγόνα | 3,5 mg/lit |
| Αμυράκια στερεά   | 14-15      |
| COD               | 50-11      |
| BOD <sub>5</sub>  | 13-11      |
| Χλωρο-σύν         | 36-11      |
| Λιπα-έναν         | < 1,0-11   |

-0-  
ΧΗΜΙΚΟΙ

*[Signature]*

Κακ.ρ.ούχο Μικροο



ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ 15/6/24  
ΠΑΡΟΧΗ ΑΠΟΒΛΗΤΟΥ 100 m<sup>3</sup>/day

|                     |            |
|---------------------|------------|
| Θερμοκρασία         | 19°C       |
| pH                  | 7,1        |
| Διυζυμική οξυζόνιση | 3,3 mg/lit |
| Αιωρούμενα στερεά   | 19-11-     |
| COD                 | 91-11-     |
| BOD <sub>5</sub>    | 19-11-     |
| Χυρό σίκα           | 38-11-     |
| Λιπνο-έλαια         | < 1,0 -11- |

- 6 -

ΧΗΜΙΚΟΣ

(Συμπεριλαμβανομένης της ΜΚΟ)



ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΕΙΣΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ 20/6/24

ΠΑΡΟΧΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ  $80 \text{ m}^3/\text{day}$

|                    |          |
|--------------------|----------|
| Θερμοκρασία        | 19°C     |
| pH                 | 7.6      |
| Διαλυμένο οξυγόνο  | 3.3 mg/l |
| Αμφοιμονικά σερικά | 18-11    |
| COD                | 85-11    |
| BOD <sub>5</sub>   | 27-11    |
| Χλωροφύλλη         | 36-11    |
| Λιπώνες - Έλαια    | < 2.0-11 |

- 0 -  
ΧΗΜΙΚΟΣ

Καταρτίστη Νίκη...



ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ 25/6/24  
ΠΑΡΟΧΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 70 m<sup>3</sup>/day

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| Θερμότητα         | 19°C        |
| pH                | 7,5         |
| Διαλυμένο οξυγόνο | 3,5 mg/l    |
| Αιωρούμενα στερεά | 18 - 11 -   |
| COD               | 86 - 11 -   |
| BOD <sub>5</sub>  | 15 - 11 -   |
| Χλωροφύλλη        | 36 - 11 -   |
| Λιπιδία           | 4.20 - 11 - |

- 0 -

ΧΗΜΙΚΟΣ

Καταρτίστης Μηχανικός



ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΕΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ 5/7/24  
ΠΑΡΟΧΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ  $100 \text{ m}^3/\text{day}$

|                   |            |
|-------------------|------------|
| Θερμοκρασία       | 20°C       |
| pH                | 7,7        |
| Διαλυμένο οξυγόνο | 3,3 mg/L   |
| Απερoύμενα στερεά | 19 -11-    |
| COD               | 96 -11-    |
| BOD <sub>5</sub>  | 17 -11-    |
| Χλωροσόντε        | 39 -11-    |
| Λιπo-Έλαια        | < 1,0 -11- |

- 0 -

ΧΗΜΙΚΟΣ

Καταρτίστη Νικόλαος



ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ 10/7/24  
ΠΑΡΟΧΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ  $60 \text{ m}^3/\text{day}$

|                    |            |
|--------------------|------------|
| Θερμοκρασία        | 20°C       |
| pH                 | 7,9        |
| Διγλυκίνη οξυγόνου | 3,1 mg/lit |
| Αιωροζόνιο βερνι   | 17 - 11    |
| COD                | 70 - 11    |
| BOD <sub>5</sub>   | 18 - 11    |
| Χλωροφόρμιο        | 37 - 11    |
| Λιπν - έλαια       | < 20 - 11  |

- 0 -

ΧΗΜΙΚΟΣ

Κακωρύχης Νίκος

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ 15/7/24  
ΠΑΡΟΧΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 25 m<sup>3</sup>/day

Θερμοκρασία

pH

20°C

Διυτρεύς οξυγόνου

7,2

Απορρυπαντικά στερεά

3,1 mg/lit

COD

13-11-

BOD<sub>5</sub>

55-11-

Χυρωσίς

12-11-

Λίπη-Έλαια

30-11-

< 1,0-11-

- 0 -

ΧΗΜΙΚΟΣ



Κυριακός Μιχαλός



ΗΜΕΡΩΜΗΝΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ 20/7/24  
ΠΑΡΟΧΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 18 m<sup>3</sup>/day

|                   |            |
|-------------------|------------|
| Θερμοκρασία       | 21°C       |
| pH                | 7.4        |
| Διλυμένο οξυγόνο  | 3.5 mg/lit |
| Αιωρούμενα στερεά | 10 -11-    |
| COD               | 39 -11-    |
| BODs              | 11 -11-    |
| Χλωροφύλλη        | 35 -11-    |
| Λιπν - Έλαια      | < 2.0 -11- |

- 0 -  
ΧΗΜΙΚΟΣ

Κατερίνα Μικίου



ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ 25/7/24


ΠΑΡΟΧΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ  $60 \text{ m}^3/\text{day}$

|                   |            |
|-------------------|------------|
| Θερμοκρασία       | 21°C       |
| pH                | 7,4        |
| Διαλυμένο οξυγόνο | 3,3 mg/L   |
| Αιωρούμενα στερεά | 14 -11-    |
| COD               | 62 -11-    |
| BODs              | 13 -11-    |
| Χλωροφύλλη        | 36 -11-    |
| Λιπν - Έλαια      | < 1,0 -11- |

- 0 -

ΧΗΜΙΚΟΣ

Κακαρούχας Νικόλαος



ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ 5/8/24  
ΠΑΡΟΧΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 60 m<sup>3</sup>/day

|                   |              |
|-------------------|--------------|
| Θερμοκρασία       | 21°C         |
| pH                | 7,6          |
| Διαλυμένο οξυγόνο | 3,6 mg/lit   |
| Αιωρούμενα στερεά | 16 - 11 -    |
| COD               | 82 - 11 -    |
| BOD <sub>5</sub>  | 18 - 11 -    |
| Χλωρίδα           | 35 - 11 -    |
| Λιπνο- Έλαια      | < 1,0 - 11 - |

- 0 -

ΧΗΜΙΚΟΣ

Kostas Nikolaou




ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ 10/8/24  
ΠΑΡΟΧΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 90m<sup>3</sup>/day

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Θερμοκρασία        | 21°C      |
| pH                 | 7,5       |
| Διυφάνεια οξυγόνου | 3,4 mg/l  |
| Αμμοσύρεα στερεά   | 19-11-    |
| COD                | 95-11-    |
| BOD <sub>5</sub>   | 18-11-    |
| Χλωροφύλλη         | 36-11-    |
| Λίπη - Έλαια       | < 1,0-11- |

- 0 -

ΧΗΜΙΚΟΣ

Κακαρούχος Νικόλαος



ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ 16/8/24  
ΠΑΡΟΧΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 36 m<sup>3</sup>/day

|                   |            |
|-------------------|------------|
| Θερμοκρασία       | 21°C       |
| pH                | 7,5        |
| Διαλυμένη Οξυγόνο | 3,3 mg/lit |
| Αιωρούμενα Στερεά | 13-lt      |
| COD               | 56-lt      |
| BOD <sub>5</sub>  | 11-lt      |
| Χλωροφόρμα        | 33-lt      |
| Λιπώδη Έλαια      | 220-lt     |

- 0 -

ΧΗΜΙΚΟΣ

Κακαρούλης Νικόλαος



ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ 20/8/24  
ΠΑΡΟΧΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 73 m<sup>3</sup>/day

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| Θερμοκρασία       | 21°C      |
| pH                | 7,6       |
| Διαλυμένο οξυγόνο | 3,2 mg/l  |
| Αμφοξίληνα στερεά | 15-11-    |
| COD               | 72-11-    |
| BOD <sub>5</sub>  | 13-11-    |
| Χλωροφύλλη        | 35-11-    |
| Λιπν-έλαια        | < 1,0-11- |

- 0 -

ΧΗΜΙΚΟΕ

Κακαρούχης Νικόλαος



ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ 25/8/24  
ΠΑΡΟΧΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 70 m<sup>3</sup>/day

|                   |            |
|-------------------|------------|
| Θερμοκρασία       | 21°C       |
| pH                | 7,4        |
| Διαλυμένο Οξυγόνο | 3,2 mg/lit |
| Αιωρούμενη στερεά | 18 -lt     |
| COD               | 79 -lt     |
| BOD <sub>5</sub>  | 16 -lt     |
| Χλωροφόρμιο       | 39 -lt     |
| Λιπν-Έλαια        | < 1,0 -lt  |

- 0 -

ΧΗΜΙΚΟΣ

Κακαρούλας Νικόλαος



ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ 5/2/24  
ΠΑΡΟΧΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 90 m<sup>3</sup>/day

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| Θερμοκρασία       | 21°C      |
| pH                | 7,5       |
| Διαλυμένο οξυγόνο | 3,3 mg/l  |
| Αιωρούμενα στερεά | 19 -l-    |
| COD               | 83 -l-    |
| BOD <sub>5</sub>  | 16 -l-    |
| Χλωροσίτις        | 36 -l-    |
| Λιπν-Έλαια        | < 2,0 -l- |

- 0 -

ΧΗΜΙΚΟΣ

Κακαρούχας Νικόλαος



ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ 10/9/24  
ΠΑΡΟΧΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ  $108 \text{ m}^3/\text{day}$

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| Θερμοκρασία       | 21°C      |
| pH                | 7.7       |
| Διαλυμένο οξυγόνο | 3.2 mg/l  |
| Αιωρούμενα στερεά | 20-11-    |
| COD               | 95-11-    |
| BOD <sub>5</sub>  | 18-11-    |
| Χλωροφύλλη        | 36-11-    |
| Λιπν-Έλαια        | < 1.0-11- |

- 0 -

ΧΗΜΙΚΟΣ

Κακαρούχας Νικόλαος



ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ 16/9/24  
ΠΑΡΟΧΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 140m<sup>3</sup>/day

Θερμοκρασία

20°C

pH

7.8

Διαλυμένο οξυγόνο

3.0mg/lit

Αιωρούμενα στερεά

21-11

COD

99-11

BOD<sub>5</sub>

19-11

Χλωροκόκκοι

35-11

Λιπν-Έλαια

< 2.0-11

- 0 -

ΧΗΜΙΚΟΣ

Κοκκυρούχος Νικηφόρος



ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ 20/3/24  
ΠΑΡΟΧΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ  $120 \text{ m}^3/\text{day}$

|                   |            |
|-------------------|------------|
| Θερμοκρασία       | 20°C       |
| pH                | 7,5        |
| Διαλυμένο οξυγόνο | 3,1 mg/lit |
| Αιωρούμενα στερεά | 20-lr      |
| COD               | 94-lr      |
| BOD5              | 19-lr      |
| Χλωροφύλλη        | 36-lr      |
| Λιπν-έλαια        | < 1,0-lr   |

- 0 -

ΧΗΜΙΚΟΣ

Karapouras Nikolaos



ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ 28/9/24

ΠΑΡΟΧΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ  $140 \text{ m}^3/\text{day}$

|                   |            |
|-------------------|------------|
| Θερμοκρασία       | 20°C       |
| pH                | 7,6        |
| Διαλυμένο οξυγόνο | 3,2 mg/l   |
| Αιωρούμενα στερεά | 21 -ll-    |
| COD               | 102 -ll-   |
| BOD <sub>5</sub>  | 20 -ll-    |
| Χλωροσύνθεση      | 35 -ll-    |
| Λιπν-Έλαια        | < 2,0 -ll- |

- 0 -

ΧΗΜΙΚΟΣ

Καταρτίστη Νιρόπου



ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΕΙΞΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ 4/6/79  
ΠΑΡΟΧΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ  $20 \text{ m}^3/\text{day}$

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Θερμοκρασία       | 20°C     |
| pH                | 7.5      |
| Διαλυμένο οξυγόνο | 3.5 mg/l |
| Απώρευση στερεών  | 12-11    |
| CoD               | 46-11    |
| BOD <sub>5</sub>  | 10-11    |
| Χλωροφόρμα        | 33-11    |
| Λιπώδη έλαια      | < 1,0-11 |

-0-

ΧΗΜΙΚΟΣ

Katerina Michailidou



ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΕΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ 12/10/24  
ΠΑΡΟΧΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 26m<sup>3</sup>/day

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| Θερμοκρασία       | 20°C      |
| pH                | 7,6       |
| Διαλυμένο οξυγόνο | 3,6mg/l   |
| Αιωρούμενα στερεά | 12-1/-    |
| CO <sub>2</sub>   | 44-1/-    |
| BOD <sub>5</sub>  | 10-1/-    |
| Χλωροκότυ         | 36-1/-    |
| Λιπν-Έλαια        | < 1,0-1/- |

-0-

ΧΗΜΙΚΟΣ

Καταρτίστρας Νικίου



ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ 16/10/24  
ΠΑΡΟΧΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ  $67 \text{ m}^3/\text{day}$

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| Θέρμκρασις        | 20°       |
| pH                | 7,7       |
| Διαλυμένο οξυγόνο | 3,4 mg/dl |
| Αμφοίμετρα στερεά | 14-11     |
| COD               | 69-11     |
| BOD5              | 14-11     |
| Χλωροείδη         | 35-11     |
| Λιπ-Έλαια         | < 1,0-11  |

- 0 -  
ΧΗΜΙΚΟΣ

Κακαρό-Χρ Μιχαήλ



ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΕΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ 22/10/24  
ΠΑΡΟΧΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ  $101 \text{ m}^3/\text{day}$

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| Θερμότητα         | 19°C      |
| pH                | 7,3       |
| Διαλυμένο οξυγόνο | 3,3 mg/l  |
| Αμφοιμέτα στέρκα  | 19-11-    |
| COD               | 93-11-    |
| BOD <sub>5</sub>  | 17-11-    |
| Χλωροφόρμα        | 34-11-    |
| Λιπν-Έλαια        | < 1,0-11- |

- 0 -  
ΧΗΜΙΚΟΣ

Ευκαρπώχης Μικιόπουλος



ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ 27/10/24  
ΠΑΡΟΧΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ  $130 \text{ m}^3/\text{day}$

|                   |            |
|-------------------|------------|
| Θερμοκρασία       | 19°C       |
| pH                | 7,3        |
| Διαλυμένο οξυγόνο | 3,8 mg/lit |
| Αμφοξίμεν στερέα  | 19-11-     |
| COD               | 99-11-     |
| BOD <sub>5</sub>  | 18-11-     |
| Χλωροφύλλη        | 34-11-     |
| Λιπν-Έλαια        | < 1,0-11-  |

- 0 -

ΧΗΜΙΚΟΣ

Κακαρούχας Νικόλαος



ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΕΙΞΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ 5/11/24  
ΠΑΡΟΧΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 90 m<sup>3</sup>/day

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| Θερμοκρασία       | 19°C      |
| pH                | 7,5       |
| Διυφιμένο οξυγόνο | 3,5 mg/l  |
| Αιωρούμενη σέρβι  | 18-11-    |
| COD               | 93-11-    |
| BOD <sub>5</sub>  | 18-11-    |
| Χλωροσόν.         | 36-11-    |
| Λιπν-Έλαια        | < 1,0-11- |

-6-  
ΧΗΜΙΚΟΣ

Κακαρούχας Νικόλαος



ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ 10/11/24

ΠΑΡΟΧΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ  $100 \text{ m}^3/\text{day}$

|                   |              |
|-------------------|--------------|
| Θερμοκρασία       | 19°C         |
| pH                | 7,8          |
| Διαλυμένο οξυγόνο | 3,4 mg/lit   |
| Αιωρούμενα στερεά | 19 - 11 -    |
| COD               | 99 - 11 -    |
| BOD <sub>5</sub>  | 19 - 11 -    |
| Χλωροφύττες       | 37 - 11 -    |
| Λιπν-Έλαια        | < 1,0 - 11 - |

- 0 -

ΧΗΜΙΚΟΣ

Κακουργάκης Νικόλαος



ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ 15/11/24  
ΠΑΡΟΧΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ  $79 \text{ m}^3/\text{day}$

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| Θερμοκρασία       | 19°C        |
| pH                | 7,7         |
| Διαλυμένο οξυγόνο | 3,4 mg/l    |
| Αιωρούμενα στερεά | 17 - 11-    |
| COD               | 88 - 11-    |
| BOD <sub>5</sub>  | 17 - 11-    |
| Χλωροφύλλη        | 36 - 11-    |
| Λίπη - Έλαια      | < 2,0 - 11- |

- 0 -

ΧΗΜΙΚΟΣ

Karavouza Nikoleta



ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ 19/11/24  
ΠΑΡΟΧΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ  $53 \text{ m}^3/\text{day}$

|                   |            |
|-------------------|------------|
| Θερμοκρασία       | 19°C       |
| pH                | 7,6        |
| Διαλυμένο οξυγόνο | 3,3 mg/lit |
| Αιωρούμενα στερεά | 15-lt      |
| COD               | 69-lt      |
| BOD <sub>5</sub>  | 16-lt      |
| Χλωροκόκκοι       | 35-lt      |
| Λίπη-Έλαια        | < 1,0-lt   |

- 0 -

ΧΗΜΙΚΟΣ

Κακαρυήης Νικόλαος



ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ 25/11/74  
ΠΑΡΟΧΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ  $100 \text{ m}^3/\text{day}$

|                      |            |
|----------------------|------------|
| Θερμοκρασία          | 19°C       |
| pH                   | 7,3        |
| Διαλυμένο οξυγόνο    | 3,3 mg/lit |
| Απορρυπαντικά στερεά | 18 -11-    |
| COD                  | 98 -11-    |
| BOD <sub>5</sub>     | 19 -11-    |
| Χλωροείδη            | 35 -11-    |
| Λίπη - Έλαια         | < 1,0 -11- |

- 0 -  
ΧΗΜΙΚΟΣ

Κακροίχης Νικόλαος



ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ 4/12/24  
ΠΑΡΟΛΑ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ  $80 \text{ m}^3/\text{day}$

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| Θερμοκρασία        | 19°C        |
| pH                 | 7.5         |
| Διαλυμένο Οξυγόνο  | 3.6 mg/l    |
| Απορρόφηση στερεών | 1.5 - 11-   |
| COD                | 70 - 11-    |
| BOD <sub>5</sub>   | 16 - 11-    |
| Χλωροσύνθεση       | 33 - 11-    |
| Μήκη - Έγχυση      | < 1.0 - 11- |

- 0 -

ΧΗΜΙΚΟΣ

Κακαρούχας Νικόλαος



ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΕΙΣΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ 10/12/24  
ΠΑΡΟΧΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 140m<sup>3</sup>/day

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Θερμοκρασία       | 19°C     |
| pH                | 7,5      |
| Διαλυμένο οξυγόνο | 3,3mg/Li |
| Απορρυμένα στερεά | 19-11-   |
| COD               | 101-11-  |
| BOD <sub>5</sub>  | 20-11-   |
| Χλωροφύκη         | 35-11-   |
| Λιπνο-έλαια       | <1,0-11- |

-ο-

ΧΗΜΙΚΟΣ

Κατερούχα Μικέλου



ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ 15/12/24  
ΠΑΡΟΧΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ  $120 \text{ m}^3/\text{day}$

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Θερμοκρασία       | 18°C     |
| pH                | 7,7      |
| Διαλυμένο οξυγόνο | 3,4 mg/l |
| Αιωρούμενα στερεά | 18-15    |
| COD               | 96-15    |
| BODs              | 19-15    |
| Χλωροφύλλη        | 39-15    |
| Λιπώδη ύλη        | <1,0-15  |

-0-

ΧΗΜΙΚΟΣ

Karapoulos Nikolaos



ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ 20/12/24

ΠΑΡΟΧΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 59 m<sup>3</sup>/day

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| Θερμοκρασία       | 18 C      |
| pH                | 7,9       |
| Διαλυμένο οξυγόνο | 3,6 mg/Li |
| Αιωρούμενα στερεά | 14 -11-   |
| CO <sub>2</sub>   | 57 -11-   |
| BOD <sub>5</sub>  | 12 -11-   |
| Χλωροφύττα        | 36 -11-   |
| Λιπώδη ύλη        | 61,0 -11- |

- 0 -

ΧΗΜΙΚΟΣ

Κακαρούχας Μιχάλης



ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΕΙΣΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ 27/12/24  
ΠΑΡΟΧΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ  $40 \text{ m}^3/\text{day}$

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Θερμοκρασία       | 18°C     |
| pH                | 7.5      |
| Διαλυμένο οξυγόνο | 3.5 mg/l |
| Αιωρούμενα στερεά | 14-11    |
| COD               | 60-11    |
| BOD5              | 13-11    |
| Χλωροφύλλη        | 33-11    |
| Λιπώ-βλάνα        | <1,0-11  |

-0-

ΧΗΜΙΚΟΣ

Κακαρούχος Νικόλαος