

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Έλεγχος λειτουργίας μονάδας Συμπαγωγής Ηλεκτρισμού & Θερμότητας (ΣΗΘ)/ Καταγραφές
αναλυτών καυσαερίων (ημερήσιες τιμές)

UNIT I	JANUARY 2024				
	NOx	CO	O2	PRESSURE	TEMP
	mg/Nm3	mg/Nm3	%	MBAR	οC
1	24,4	2,1	14,7	3,3	169,5
2	21,8	6,5	14,6	2,5	170,5
3	24,8	1,9	14,7	3,2	169,7
4	24,6	1,6	14,6	3,1	170,8
5	24,3	1,6	14,7	3,2	166,9
6	25,4	1,3	14,7	3,2	168,1
7	24,6	2,2	14,7	3,0	163,7
8	24,7	1,7	14,7	3,2	168,1
9	18,9	22,7	14,7	1,0	143,2
10	24,8	4,1	14,7	2,7	159,9
11	24,9	2,6	14,7	3,0	170,1
12	24,8	2,3	14,7	3,0	169,8
13	25,5	2,1	14,7	3,0	170,0
14	22,4	7,6	14,7	2,3	169,2
15	24,8	2,6	14,7	3,2	170,9
16	23,9	2,7	14,7	3,1	172,3
17	24,3	2,6	14,7	3,3	171,8
18	24,9	2,3	14,7	3,2	171,0
19	23,5	2,7	14,7	3,1	169,8
20	23,7	2,7	14,7	3,3	171,5
21	25,3	2,3	14,7	3,3	169,7
22	25,7	2,0	14,7	3,0	168,9
23	25,8	1,9	14,7	3,0	168,3
24	25,8	1,9	14,7	2,9	168,9
25	24,7	2,3	14,7	3,3	171,2
26	26,1	2,0	14,7	3,2	171,4
27	25,9	2,4	14,7	3,2	171,4
28	22,9	7,0	14,7	2,3	172,1
29	23,6	4,9	14,7	2,9	172,1
30	23,8	5,5	14,7	2,9	172,1
31	24,9	3,4	14,7	3,0	172,2

UNIT 1	FEBRUARY 2024				
	NOx	CO	O2	PRESSURE	TEMP
	mg/Nm3	mg/Nm3	%	MBAR	oC
1	18,0	24,0	14,8	0,8	152,5
2	24,4	6,4	14,7	2,8	166,1
3	25,2	2,4	14,7	3,2	171,0
4	25,3	2,4	14,7	3,3	171,4
5	24,7	2,4	14,7	3,4	171,4
6	24,5	2,6	14,7	3,4	171,6
7	24,7	2,4	14,7	3,3	171,4
8	23,7	2,7	14,7	3,2	169,3
9	23,7	2,7	14,7	3,2	169,9
10	24,4	2,6	14,7	3,3	171,1
11	21,3	6,5	14,7	2,6	173,3
12	24,7	2,5	14,7	3,2	172,1
13	21,3	8,2	14,7	2,3	167,7
14	24,9	2,8	14,6	3,0	165,3
15	24,9	2,2	14,7	3,1	173,3
16	24,7	2,1	14,7	3,1	172,9
17	24,4	2,4	14,7	3,3	172,8
18	24,0	2,3	14,6	3,3	174,0
19	24,8	2,5	14,7	3,3	173,3
20	25,3	2,3	14,7	3,2	171,9
21	16,9	34,4	14,7	0,8	148,8
22	21,5	15,8	14,7	2,2	155,7
23	24,2	2,5	14,7	3,2	171,1
24	24,5	2,7	14,6	3,3	171,3
25	21,5	7,1	14,6	2,6	172,0
26	24,2	2,5	14,6	3,0	172,0
27	24,0	2,5	14,6	3,2	174,0
28	23,0	2,5	14,6	3,2	173,2
29	24,5	2,5	14,7	3,3	169,7
30					
31					

UNIT 1	MARCH 2024				
	NOx	CO	O2	PRESSURE	TEMP
	mg/Nm3	mg/Nm3	%	MBAR	oC
1	24,3	2,6	14,7	3,1	169,0
2	22,6	4,6	14,6	2,8	169,3
3	20,3	9,6	14,6	2,2	170,3
4	20,7	9,9	14,6	2,2	170,4
5	20,0	13,2	14,6	1,4	166,5
6	20,5	9,8	14,6	2,1	166,9
7	21,0	9,8	14,6	2,1	172,7
8	20,9	10,4	14,6	2,0	173,2
9	19,5	11,9	14,6	1,9	173,3
10	20,0	10,8	14,6	2,1	173,2
11	19,5	10,4	14,7	2,2	174,6
12	20,0	11,2	14,6	2,0	174,1
13	20,9	9,5	14,6	2,2	175,0
14	16,0	28,3	14,7	0,9	156,7
15	21,9	9,3	14,6	2,6	161,6
16	23,7	4,3	14,6	3,2	168,7
17	23,7	3,9	14,5	3,1	168,7
18	23,5	3,3	14,5	3,2	169,1
19	24,0	3,3	14,6	3,1	167,5
20	24,1	4,2	14,6	2,9	166,1
21	23,4	5,2	14,6	3,1	166,7
22	23,4	4,3	14,5	3,0	166,9
23	24,7	4,0	14,5	3,2	166,7
24	23,9	3,4	14,4	3,0	165,5
25	23,8	3,4	14,4	3,0	165,1
26	24,7	3,2	14,5	3,2	167,5
27	22,2	4,4	14,5	3,0	166,5
28	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29	22,2	4,0	14,6	3,2	166,7
30	22,6	4,7	14,6	3,3	169,0
31	22,7	5,0	14,6	3,2	167,7

UNIT 1	APRIL 2024				
	NOx	CO	O2	PRESSURE	TEMP
	mg/Nm3	mg/Nm3	%	MBAR	oC
1	23,3	3,6	14,7	3,1	166,4
2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31					

UNIT 1	MAY 2024				
	NOx	CO	O2	PRESSURE	TEMP
	mg/Nm3	mg/Nm3	%	MBAR	oC
1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	14,0	52,6	14,8	0,8	149,0
15	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	17,4	13,0	14,7	2,1	149,9
21	16,7	34,4	14,8	1,5	146,0
22	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	23,4	2,6	14,6	3,2	167,4
28	24,8	2,9	15,0	3,3	170,1
29	21,1	2,9	14,7	3,2	168,6
30	20,5	2,7	14,6	3,2	165,0
31	21,1	2,9	14,5	3,1	167,9

UNIT 1	JUNE 2024				
	NOx	CO	O2	PRESSURE	TEMP
	mg/Nm3	mg/Nm3	%	MBAR	oC
1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	15,5	42,6	14,8	1,5	149,9
4	19,8	7,4	14,7	2,9	165,4
5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	13,2	63,4	15,0	0,9	145,7
13	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	14,9	41,6	14,8	1,2	149,5
18	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31					

UNIT 1	JULY 2024				
	NOx	CO	O2	PRESSURE	TEMP
	mg/Nm3	mg/Nm3	%	MBAR	oC
1	16,2	28,3	14,7	1,5	150,0
2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	14,1	46,4	14,9	0,9	144,3
9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	17,8	13,9	14,8	2,0	155,0
11	17,5	21,5	14,8	1,8	151,3
12	14,7	35,7	14,8	0,9	148,9
13	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	15,6	27,2	14,8	1,1	151,4
16	19,2	7,8	14,8	2,5	154,3
17	14,8	41,1	14,8	1,2	151,7
18	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	13,7	59,1	14,8	0,9	147,4
20	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	15,8	28,2	14,8	1,8	151,4
23	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	14,2	48,0	14,8	0,9	150,8

UNIT 1	AUGUST 2024				
	NOx	CO	O2	PRESSURE	TEMP
	mg/Nm3	mg/Nm3	%	MBAR	oC
1	0,0	0,0	0,0	0,0	77,5
2	0,0	0,0	0,0	0,0	52,3
3	0,0	0,0	0,0	0,0	41,2
4	0,0	0,0	0,0	0,0	37,5
5	14,7	33,3	14,8	0,2	61,4
6	0,0	0,0	0,0	0,0	85,5
7	13,6	49,8	14,8	0,2	69,8
8	0,0	0,0	0,0	0,0	87,5
9	0,0	0,0	0,0	0,0	49,0
10	0,0	0,0	0,0	0,0	38,4
11	0,0	0,0	0,0	0,0	36,2
12	15,8	19,7	14,8	0,1	54,5
13	18,3	9,1	14,8	0,3	100,3
14	14,3	40,5	14,8	0,2	99,3
15	0,0	0,0	0,0	0,0	84,8
16	15,3	29,6	14,7	0,2	74,2
17	0,0	0,0	0,0	0,0	85,6
18	0,0	0,0	0,0	0,0	49,2
19	15,8	29,9	14,7	0,2	62,0
20	0,0	0,0	0,0	0,0	81,0
21	0,0	0,0	0,0	0,0	44,0
22	0,0	0,0	0,0	0,0	36,8
23	16,8	29,7	14,8	0,4	66,6
24	21,0	2,6	14,6	3,2	173,2
25	20,8	2,6	14,6	3,1	173,0
26	19,9	10,0	14,6	2,5	164,0
27	0,0	0,0	0,0	0,0	86,0
28	14,0	43,6	14,8	0,2	70,8
29	13,9	54,4	14,8	0,2	101,9
30	13,0	54,7	14,8	0,2	96,6
31	0,0	0,0	0,0	0,0	81,9

UNIT 1	SEPTEMBER 2024				
	NOx	CO	O2	PRESSURE	TEMP
	mg/Nm3	mg/Nm3	%	MBAR	oC
1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	16,3	21,9	14,7	156,9	1,8
3	15,6	27,6	14,7	151,8	1,4
4	16,1	18,3	14,7	151,3	1,5
5	14,0	53,6	14,8	152,8	1,0
6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	14,4	50,0	14,8	149,9	0,7
18	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	13,3	44,8	14,8	153,0	0,8
31					

UNIT 1	OCTOBER 2024				
	NOx	CO	O2	PRESSURE	TEMP
	mg/Nm3	mg/Nm3	%	MBAR	oC
1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	13,5	48,6	14,7	0,9	154,3
6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	13,8	47,3	14,8	0,8	154,0
8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	13,7	39,5	14,7	0,8	153,2
10	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	17,9	15,1	14,6	1,8	156,3
26	19,9	9,1	14,5	2,8	166,2
27	19,9	9,1	14,5	2,9	169,9
28	18,9	10,8	14,7	2,6	159,6
29	19,6	10,2	14,6	2,9	166,9
30	20,6	5,7	14,4	3,0	168,8
31	19,4	6,8	14,6	3,0	170,6

UNIT 1	NOVEMBER 2024				
	NOx	CO	O2	PRESSURE	TEMP
	mg/Nm3	mg/Nm3	%	MBAR	oC
1	19,9	7,6	14,6	3,1	170,3
2	19,7	7,1	14,5	3,2	173,4
3	19,7	7,2	14,5	3,1	171,7
4	19,7	7,2	14,6	2,9	171,2
5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31					

UNIT 1	DECEMBER 2024				
	NOx	CO	O2	PRESSURE	TEMP
	mg/Nm3	mg/Nm3	%	MBAR	oC
1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	36,5	2,0	15,1	3,1	167,1
13	30,3	2,4	14,6	2,9	170,5
14	28,7	2,4	14,6	3,0	171,1
15	28,2	2,0	14,6	3,1	170,8
16	28,5	2,1	14,3	2,8	168,9
17	24,4	2,6	14,5	2,9	168,6
18	25,0	1,9	14,6	3,2	169,6
19	24,8	2,0	14,7	2,0	154,1
20	25,9	2,1	14,6	2,5	156,1
21	26,2	2,4	14,5	3,0	168,8
22	24,7	2,4	14,6	2,9	167,8
23	26,1	2,1	14,6	3,1	169,6
24	26,2	2,2	14,5	3,1	170,4
25	24,1	2,6	14,5	2,9	169,1
26	23,5	2,9	14,5	2,8	168,8
27	22,5	2,7	14,5	2,7	168,4
28	23,6	2,3	14,6	2,7	165,1
29	24,0	2,4	14,5	2,8	168,1
30	24,0	2,9	14,5	2,9	170,3
31	23,2	3,8	14,5	2,8	166,9

UNIT II	JANUARY 2024				
	NOx	CO	O2	PRESSURE	TEMP
	mg/Nm3	mg/Nm3	%	MBAR	oC
1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

UNIT II	FEBRUARY 2024				
	NOx	CO	O2	PRESSURE	TEMP
	mg/Nm3	mg/Nm3	%	MBAR	oC
1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30					
31					

UNIT II	MARCH 2024				
	NOx	CO	O2	PRESSURE	TEMP
	mg/Nm3	mg/Nm3	%	MBAR	oC
1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	39,1	2,5	14,6	3,5	166,4
28	37,3	4,0	14,6	3,3	165,9
29	36,1	4,4	14,4	3,3	166,5
30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

UNIT II	APRIL 2024				
	NOx	CO	O2	PRESSURE	TEMP
	mg/Nm3	mg/Nm3	%	MBAR	oC
1	36,2	2,7	14,7	3,5	167,1
2	36,3	3,1	14,7	3,4	169,6
3	35,5	3,4	14,7	2,1	145,6
4	35,9	3,7	14,6	3,0	149,6
5	35,1	3,3	14,8	3,4	166,7
6	34,8	3,5	14,7	3,3	169,9
7	34,8	3,6	14,7	3,2	171,1
8	36,2	3,3	14,7	3,2	172,4
9	36,5	3,1	14,7	3,2	169,7
10	35,1	3,3	14,7	3,4	172,5
11	35,9	2,9	14,8	3,1	168,8
12	35,0	3,4	14,7	2,4	167,6
13	34,4	2,9	14,8	3,4	172,5
14	34,7	2,8	14,8	3,5	173,7
15	33,8	2,8	14,8	3,5	173,6
16	34,0	2,5	14,8	3,4	168,8
17	32,9	2,0	14,8	3,4	170,7
18	34,3	3,3	14,7	3,2	170,9
19	35,1	2,8	14,7	3,4	170,6
20	35,9	2,4	14,7	3,3	169,3
21	36,3	2,1	14,8	3,3	170,2
22	34,9	2,7	14,7	3,4	169,8
23	33,9	3,2	14,6	3,3	172,0
24	32,2	3,8	14,7	2,2	155,8
25	33,9	3,4	14,7	2,8	159,5
26	35,1	3,9	14,7	3,3	169,7
27	34,8	3,4	14,7	3,2	169,1
28	34,7	3,1	14,7	2,4	170,9
29	35,1	3,7	14,6	3,1	168,4
30	34,5	3,7	14,6	3,1	169,6
31					

UNIT II	MAY 2024				
	NOx	CO	O2	PRESSURE	TEMP
	mg/Nm3	mg/Nm3	%	MBAR	oC
1	33,9	3,4	14,7	3,2	169,9
2	33,5	3,5	14,6	3,4	170,0
3	33,9	3,7	14,6	3,2	169,4
4	33,5	3,8	14,5	3,2	168,1
5	33,8	3,7	14,6	3,3	170,1
6	33,5	4,2	14,5	3,4	170,2
7	33,6	3,6	14,6	3,5	171,4
8	33,8	3,3	14,7	3,4	169,9
9	27,1	10,7	14,8	0,5	147,5
10	34,1	3,6	14,6	2,9	153,8
11	34,6	3,0	14,6	3,1	163,6
12	34,5	3,4	14,6	3,3	166,2
13	33,7	3,7	14,6	3,3	167,0
14	32,0	5,7	14,7	2,9	165,5
15	33,8	3,0	14,6	3,4	168,3
16	32,0	3,5	14,5	3,3	168,1
17	30,2	3,2	14,6	3,3	170,1
18	30,6	2,4	14,6	3,5	170,1
19	29,3	2,8	14,7	2,8	170,4
20	29,0	3,3	14,7	3,0	161,4
21	30,4	2,5	14,7	3,4	167,7
22	30,8	2,2	14,7	3,5	172,4
23	30,8	2,0	14,7	3,4	172,1
24	30,2	2,5	14,7	3,5	170,8
25	30,6	2,7	14,6	3,5	168,4
26	30,4	3,0	14,6	3,2	168,1
27	30,9	3,4	14,5	3,1	165,8
28	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	39,4	4,4	15,3	3,5	166,9

UNIT II	JUNE 2024				
	NOx	CO	O2	PRESSURE	TEMP
	mg/Nm3	mg/Nm3	%	MBAR	oC
1	41,3	4,5	15,6	3,6	168,2
2	42,3	4,5	15,8	3,6	169,4
3	37,9	7,6	15,1	3,2	165,1
4	25,3	12,5	14,7	1,9	150,8
5	29,3	3,0	14,7	2,5	154,4
6	30,7	2,8	14,6	3,4	163,3
7	33,1	2,7	14,7	3,4	167,9
8	33,1	2,9	14,7	3,6	170,1
9	32,0	1,9	14,7	3,6	172,5
10	31,7	2,3	14,6	3,3	167,0
11	33,3	2,2	14,7	3,6	169,9
12	32,5	3,8	14,7	3,3	165,9
13	33,4	1,3	14,8	3,6	168,6
14	32,5	2,2	14,7	3,4	167,4
15	34,2	2,3	14,6	3,5	168,7
16	31,8	2,7	14,6	3,5	169,1
17	30,4	4,4	14,6	3,2	164,8
18	32,7	2,5	14,6	3,5	167,2
19	30,7	4,1	14,7	2,1	149,0
20	32,7	2,9	14,7	3,2	158,6
21	33,5	2,7	14,8	3,4	168,6
22	33,4	2,4	14,6	3,4	168,5
23	33,2	2,6	14,6	3,6	168,6
24	32,3	2,3	14,7	3,5	172,0
25	32,3	2,2	14,7	3,4	172,1
26	33,1	2,4	14,7	3,4	172,1
27	31,6	2,3	14,8	3,5	173,3
28	32,9	2,3	14,7	3,4	166,1
29	31,6	2,6	14,8	3,4	165,8
30	32,2	3,4	14,7	3,4	166,0
31					

UNIT II	JULY 2024				
	NOx	CO	O2	PRESSURE	TEMP
	mg/Nm3	mg/Nm3	%	MBAR	oC
1	33,0	3,8	14,7	3,4	165,5
2	33,1	2,7	14,5	3,5	166,3
3	32,8	2,7	14,6	3,4	167,3
4	32,5	2,7	14,5	3,4	167,0
5	32,9	2,6	14,6	3,5	168,1
6	32,6	2,5	14,7	3,5	166,3
7	32,3	2,7	14,7	3,3	164,9
8	30,9	4,5	14,7	3,1	163,3
9	33,5	2,3	14,6	3,4	167,0
10	32,8	3,2	14,6	3,1	166,4
11	31,5	4,1	14,6	3,2	164,5
12	32,1	4,1	14,6	3,2	165,8
13	32,6	2,5	14,5	3,7	169,0
14	32,1	2,6	14,5	3,5	168,5
15	30,7	4,1	14,6	3,2	166,0
16	32,0	2,7	14,6	3,2	164,6
17	31,5	5,0	14,7	3,1	165,8
18	30,7	3,3	14,7	2,6	151,5
19	30,2	5,7	14,7	2,7	153,2
20	31,5	2,3	14,7	3,3	167,4
21	29,8	2,4	14,7	3,0	172,2
22	29,7	4,6	14,7	3,0	164,5
23	31,2	2,6	14,6	3,3	162,9
24	32,4	2,6	14,6	3,3	167,2
25	29,3	3,6	14,7	2,6	150,4
26	30,3	3,1	14,6	3,2	160,2
27	32,6	2,8	14,6	3,5	171,1
28	32,7	3,2	14,6	3,4	170,5
29	31,4	2,7	14,6	3,5	170,0
30	32,2	2,7	14,6	3,5	169,7
31	30,5	5,6	14,6	2,9	167,0

UNIT II	AUGUST 2024				
	NOx	CO	O2	PRESSURE	TEMP
	mg/Nm3	mg/Nm3	%	MBAR	oC
1	30,6	3,5	14,7	2,4	153,5
2	30,9	3,3	14,7	3,3	163,4
3	31,1	2,2	14,7	3,5	171,6
4	31,2	2,2	14,7	3,4	171,2
5	30,4	4,1	14,7	3,2	170,2
6	30,8	2,2	14,7	3,5	172,7
7	29,2	4,6	14,8	3,1	163,2
8	30,0	2,3	14,6	3,5	167,5
9	31,2	2,3	14,7	3,5	170,0
10	29,4	1,8	14,7	3,4	171,2
11	30,5	2,0	14,7	3,5	171,7
12	29,8	2,9	14,7	3,1	168,4
13	28,2	3,5	14,7	2,5	152,3
14	29,3	4,3	14,6	3,2	167,7
15	30,4	2,0	14,6	3,4	172,9
16	27,9	3,8	14,6	3,3	170,3
17	29,0	2,2	14,6	3,5	173,8
18	28,2	2,4	14,5	3,5	173,2
19	27,4	3,9	14,6	3,2	169,8
20	28,7	2,4	14,6	3,4	173,2
21	29,7	2,5	14,6	3,4	173,2
22	30,1	2,7	14,6	3,5	173,0
23	28,0	5,1	14,6	3,2	171,0
24	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26	26,1	9,8	14,8	2,1	158,2
27	29,1	2,8	14,8	3,3	164,2
28	28,5	5,6	14,7	3,1	171,0
29	28,4	5,4	14,7	3,1	170,5
30	27,8	5,6	14,7	3,0	171,1
31	29,3	2,6	14,6	3,4	173,4

UNIT II	SEPTEMBER 2024				
	NOx	CO	O2	PRESSURE	TEMP
	mg/Nm3	mg/Nm3	%	MBAR	oC
1	30,1	3,0	14,6	3,4	173,5
2	25,6	7,8	14,7	2,1	160,5
3	28,2	3,6	14,7	2,6	162,4
4	27,7	3,6	14,7	2,9	162,2
5	28,0	6,0	14,6	3,0	164,6
6	29,8	2,8	14,5	3,4	172,6
7	29,2	2,9	14,5	3,4	172,0
8	29,7	2,8	14,5	3,3	171,7
9	30,2	2,6	14,6	3,5	172,0
10	26,1	4,5	14,7	2,1	148,7
11	29,5	3,3	14,7	2,9	155,5
12	30,3	2,3	14,7	3,4	168,9
13	28,6	3,6	14,7	2,9	161,3
14	29,7	4,6	14,5	3,1	163,9
15	30,0	4,4	14,6	3,2	169,1
16	29,3	4,5	14,6	3,3	169,5
17	28,5	6,5	14,6	3,0	167,4
18	30,1	3,7	14,6	3,3	169,9
19	28,7	4,5	14,7	2,4	156,7
20	29,7	4,5	14,6	3,1	164,8
21	28,8	4,6	14,7	2,5	172,4
22	30,0	5,1	14,5	3,2	169,9
23	30,0	5,1	14,5	3,4	170,8
24	29,0	5,1	14,5	3,3	170,1
25	28,6	4,6	14,5	3,4	170,3
26	29,1	3,2	14,6	3,5	172,5
27	29,7	3,5	14,6	3,5	172,8
28	29,3	3,6	14,6	3,5	172,0
29	30,5	3,4	14,6	3,3	166,3
30	28,5	6,4	14,7	3,0	168,4
31					

UNIT II	OCTOBER 2024				
	NOx	CO	O2	PRESSURE	TEMP
	mg/Nm3	mg/Nm3	%	MBAR	oC
1	28,5	3,8	14,8	3,2	167,6
2	29,5	4,7	14,5	3,3	168,4
3	29,7	4,2	14,5	3,5	174,6
4	29,9	4,0	14,5	3,5	173,9
5	28,2	5,7	14,6	3,1	170,0
6	28,8	4,1	14,6	3,4	173,0
7	28,4	7,1	14,6	2,9	169,9
8	29,3	4,0	14,8	3,4	171,6
9	28,9	6,4	14,5	3,0	166,1
10	30,4	3,5	14,6	3,4	170,4
11	29,4	3,0	14,5	3,5	172,0
12	29,6	4,2	14,5	3,5	173,3
13	30,5	4,8	14,5	3,3	173,0
14	30,1	4,5	14,5	3,4	173,4
15	27,3	6,3	14,7	2,1	150,8
16	29,3	5,5	14,6	2,6	156,4
17	29,0	5,5	14,5	2,9	169,5
18	29,5	6,0	14,4	2,8	170,4
19	29,2	6,2	14,4	2,8	171,0
20	29,1	6,1	14,5	2,8	170,4
21	29,5	6,0	14,4	2,8	170,6
22	31,8	5,9	14,3	2,8	171,1
23	30,1	5,1	14,5	3,1	173,0
24	32,1	4,5	14,6	3,0	171,6
25	31,1	7,0	14,5	2,4	164,5
26	31,7	8,7	14,8	1,7	151,8
27	30,3	9,1	14,8	2,0	152,2
28	27,3	11,0	14,8	2,1	151,7
29	28,3	8,6	14,8	2,3	155,1
30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

UNIT II	NOVEMBER 2024				
	NOx	CO	O2	PRESSURE	TEMP
	mg/Nm3	mg/Nm3	%	MBAR	oC
1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	34,1	5,9	14,6	3,1	170,6
5	33,5	5,8	14,5	2,8	170,0
6	34,5	5,3	14,5	2,7	169,5
7	34,6	4,3	14,8	2,7	166,6
8	34,4	5,5	14,4	2,9	165,9
9	34,6	5,3	14,4	2,8	164,4
10	34,1	5,7	14,4	2,7	164,6
11	33,2	5,8	14,5	2,9	166,5
12	32,5	5,6	14,5	3,1	168,1
13	31,9	5,0	14,6	3,2	167,6
14	31,4	4,8	14,8	2,5	155,1
15	32,4	5,5	14,6	3,1	163,0
16	31,9	6,7	14,5	2,8	164,9
17	33,0	5,9	14,5	3,0	166,0
18	32,7	5,0	14,6	3,1	168,8
19	32,0	5,3	14,7	2,6	172,9
20	31,9	5,0	14,6	3,2	168,8
21	32,7	4,9	14,6	3,1	168,5
22	32,1	6,2	14,5	3,0	168,7
23	33,8	5,1	14,5	2,8	167,7
24	36,3	5,3	14,5	2,7	165,1
25	35,1	5,5	14,5	2,8	165,9
26	33,6	6,0	14,4	2,9	165,8
27	31,6	6,3	14,8	1,9	151,8
28	32,7	6,3	14,5	2,8	160,6
29	32,3	5,6	14,6	3,2	168,9
30	31,4	5,8	14,5	3,2	168,8
31					

UNIT II	DECEMBER 2024				
	NOx	CO	O2	PRESSURE	TEMP
	mg/Nm3	mg/Nm3	%	MBAR	oC
1	31,9	6,5	14,6	2,9	165,1
2	31,8	5,9	14,5	2,8	167,8
3	32,6	5,3	14,7	2,9	169,9
4	32,5	6,0	14,6	3,1	168,7
5	32,2	6,0	14,5	2,9	167,8
6	31,9	5,6	14,6	2,9	168,1
7	31,4	5,2	14,7	3,1	167,8
8	32,2	5,2	14,6	3,2	168,1
9	32,1	5,2	14,6	3,1	167,7
10	32,6	5,8	14,6	3,1	166,7
11	32,8	5,8	14,6	3,0	168,0
12	32,3	6,4	14,5	2,9	169,4
13	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	33,9	5,6	14,6	3,1	168,6
18	32,5	6,3	14,6	3,0	168,6
19	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	29,0	17,2	14,8	1,0	151,8