

AKFA ABEE

Όρμος Βαθέως Χαλκίδας

Χαλκίδα 341 00

Υπ' όψιν κας Χριστοδούλου Μίνας / κ. Αγιασοφίτη Ν.

Πειραιάς 10-01-2025

α/α 11/2412141d-T-24

ΕΚΘΕΣΗ ΔΟΚΙΜΩΝ**ΘΕΜΑ: Δειγματοληψία και μετρήσεις εκπομπών ρύπων (Λέβητας Ατμογεννήτριας)****Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ – ΣΚΟΠΟΣ:**

Στα πλαίσια των περιοδικών ελέγχων των επιπέδων των εκπομπών ρύπων προς την ατμόσφαιρα, πραγματοποιήσαμε δειγματοληψίες και μετρήσεις στο εργοστάσιο της εταιρείας **AKFA ABEE** που βρίσκεται στη Χαλκίδα και έχει σαν αντικείμενο την παραγωγή διαφόρων προϊόντων με βάση ρητίνες.

Β. ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΕΣ – ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ:

Οι ανωτέρω εργασίες έγιναν στις **13-12-2024**, σε κανονικές συνθήκες λειτουργίας του Λέβητα Ατμογεννήτριας.

Συγκεκριμένα, έγινε δειγματοληψία "αέρα" και επί τόπου μετρήσεις για τον προσδιορισμό των εκπεμπόμενων σωματιδίων, VOCs (Πτητικών Οργανικών Ουσιών), καυσαερίων, αιθάλης, απόδοσης, Οξειδίων του Αζώτου, Διοξειδίου του Θείου και Μονοξειδίου του Άνθρακα στην έξοδο του Λέβητα Ατμογεννήτριας.

Οι εκπομπές VOCs σύμφωνα με την Νομοθεσία, εκφράζονται σαν εκπομπές TOC (Ολικός Οργανικός Άνθρακας).

Τα στοιχεία της δειγματοληψίας καθώς και τα αποτελέσματα των αναλύσεων, φαίνονται στο Δελτίο που ακολουθεί (σελ. 3 του παρόντος).

Γ. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ:


Όπως προκύπτει από τα αποτελέσματα των μετρήσεων και των εργαστηριακών αναλύσεων, τα επίπεδα των εκπεμπόμενων ρύπων βρίσκονται εντός των θεσπισμένων ορίων (όπου υπάρχουν).

σελ. 1 από 3



Τα αποτελέσματα των αναλύσεων ανταποκρίνονται στα δείγματα που αναλύθηκαν. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή του πιστοποιητικού μερικώς ή ολικώς χωρίς την γραπτή άδεια του Εργαστηρίου CHEM.MAR. Το εργαστήριο CHEM.MAR είναι πιστοποιημένο κατά EN ISO 9001:2015 από την TÜV NORD με Αρ. Πιστ. 041 22 0077 και διαπιστευμένο κατά EN ISO 17025:2017 από το ΕΣΥΔ με Αρ. Πιστ. 659-6 σε «Δοκιμές»
δοκιμή εκτός πεδίου διαπίστευσης του εργαστηρίου

Έντυπο 24.07/ Έκδοση 4/ 10.02.2023

**chem-mar**

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ - Διπλ. Χημικός Μηχανικός Ε.Μ.Π.

Τεχνικές Υπηρεσίες - Εργαστήρια Ποιοτικού Ελέγχου

Κεντρικά Γραφεία: Γ. Κασσιμάτη 28 (πρώην Λουδοβίκου), 185 31 Πειραιάς - Υποκατάστημα: Σουλίου 4, 173 42 Αγ. Δημήτριος, (Λ. Βουλαγγμένης)

E-mail: chemmar@otenet.gr / www.chemmar.gr

Τηλ.: 210 41 25 965-6, Fax: 210 41 25 988, Κινητό: 6944 30 48 61

ΑΚΦΑ ΑΒΕΕ
Όρμος Βαθέως Χαλκίδας
Χαλκίδα 341 00Πειραιάς 10-01-2025
α/α 11/2412141d-T-24**Δ. ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ:**

Παράμετρος	Νομοθεσία	Οριακή τιμή
VOCs (Π.Ο.Ε.)	Περιβαλλοντικοί Όροι Λειτουργίας της Μονάδας -ΑΕΠΟ	100 mg/m ³
Σωματίδια	ΠΔ 1180/81	100 mg/m ³
Οξυγόνο, O ₂	Κ.Υ.Α. 11294/1993 και Περιβαλλοντικοί Όροι Λειτουργίας της Μονάδας -ΑΕΠΟ	7,5% κ.ό. καυσαερίων
Αιθάλη		1 της κλίμακας Bacharach (καύση LPG)

σελ. 2 από 3



Για την chemmar

Θεόδ. Βασιλόπουλος
Διπλ. Χημικός Μηχ. ΕΜΠ
Δ/τής Εργαστηρίου

2/3

Τα αποτελέσματα των αναλύσεων ανταποκρίνονται στα δείγματα που αναλύθηκαν. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή του πιστοποιητικού μερικώς ή ολικώς χωρίς την γραπτή άδεια του Εργαστηρίου CHEM.MAR. Το εργαστήριο CHEM.MAR είναι πιστοποιημένο κατά EN ISO 9001:2015 από την TÜV NORD με Αρ. Πιστ. 041 22 0077 και διαπιστευμένο κατά EN ISO 17025:2017 από το ΕΣΥΔ με Αρ. Πιστ. 659-6 σε «Δοκιμές»
δοκιμή εκτός πεδίου διαπίστευσης του εργαστηρίου

Έντυπο 24.07/ Έκδοση 4/ 10.02.2023

ΑΚΦΑ ΑΒΕΕ
Όρμος Βαθέως Χαλκίδας
Χαλκίδα 341 00

Πειραιάς 10-01-2025
α/α 11/2412141d-T-24

**ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ
ΑΕΡΙΩΝ ΛΕΒΗΤΑ ΑΤΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ**

Εργοστάσιο: ΑΚΦΑ ΑΒΕΕ, Χαλκίδα.

Ημερομηνία δειγματοληψίας: 13-12-2024.

Καμινάδα: Έξοδος απαερίων Λέβητα Ατμογεννήτριας (VAP111).

Διάμετρος καμινάδας: 0,30m.

Μετρηθείσα παράμετρος	Αποτελέσματα	Μέθοδος
Μέση θερμοκρασία απαερίων [#] , °C	250	ISO 9096/ EN 13284-1
Μέση ταχύτητα απαερίων [#] , m/s	6,0	
Παροχή καμινάδας [#] , Nm ³ /h	773	
Εκπεμπόμενα στερεά σωματίδια, mg/Nm ³	0,53	
Εκπεμπόμενες Πτητικές Οργανικές Ενώσεις (ΠΟΕ- NMVOCs) [#] σαν TOC (μέση ημερήσια τιμή), mgNMC/Nm ³	3,1	MDHS 96 GC/FID/PID EN 12619
Δείκτης αιθάλης [#] κλίμακας Bacharach	<1	ΕΛΟΤ 525.1
O ₂ [#] , % κ.ό.	7,0	Αναλυτής καυσαερίων KANE 905
Οξείδια του Αζώτου, NO _x [#] , mg/m ³	113	
Διοξείδιο του θείου, SO ₂ [#] , mg/m ³	4	
Μονοξείδιο του άνθρακα, CO [#] mg/m ³	82	
Βαθμός απόδοσης λέβητα [#] , %	88	

σελ. 3 από 3



Για την chemmar

Θεόδ. Βασιλόπουλος
Διπλ. Χημικός Μηχ. ΕΜΠ
Δ/τής Εργαστηρίου

Τα αποτελέσματα των αναλύσεων ανταποκρίνονται στα δείγματα που αναλύθηκαν. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή του πιστοποιητικού μερικώς ή ολικώς χωρίς την γραπτή άδεια του Εργαστηρίου CHEM.MAR. Το εργαστήριο CHEM.MAR είναι πιστοποιημένο κατά EN ISO 9001:2015 από την TÜV NORD με Αρ. Πιστ. 041 22 0077 και διαπιστευμένο κατά EN ISO 17025:2017 από το ΕΣΥΔ με Αρ. Πιστ. 659-6 σε «Δοκιμές»
δοκιμή εκτός πεδίου διαπίστευσης του εργαστηρίου

Έντυπο 24.07/ Έκδοση 4/ 10.02.2023