

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ ΡΟΔΟΥ
2024

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α'

Μέσες Ημερήσιες Τιμές
Συνεχών Μετρήσεων
Αερίων Ρύπων

ΕΤΟΥΣ 2024

Έγκυρες 24ωρες μέσες τιμές συγκέντρωσης αέριων εκπομπών

() : Μονάδα εκτός λειτουργίας ή σε εκκίνηση/κράτηση
(*) : Σφάλμα μέτρησης / βλάβη εξοπλισμού

ΑΗΜ Νο 1	Σωματίδια	T	O ₂
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	(mg/Nm ³ _{dry})	(°C)	(%)
01/01/24	54,2	153	10,1
02/01/24	53,5	154	10,0
03/01/24	62,5	152	9,9
04/01/24	88,5	152	9,6
05/01/24	52,7	154	10,2
06/01/24	50,9	152	10,1
07/01/24	51,3	152	10,0
08/01/24	55,7	152	10,0
09/01/24	60,3	150	10,3
10/01/24	60,6	148	10,2
11/01/24	54,4	153	10,3
12/01/24	56,2	151	10,6
13/01/24	53,5	152	10,3
14/01/24			
15/01/24			
16/01/24			
17/01/24	54,0	150	10,2
18/01/24	53,3	149	10,2
19/01/24	48,8	150	9,8
20/01/24	49,7	149	9,9
21/01/24	50,2	149	9,9
22/01/24	50,7	148	10,1
23/01/24	53,3	148	10,1
24/01/24	51,3	148	10,3
25/01/24	49,3	148	10,2
26/01/24	49,8	148	10,1
27/01/24	51,2	148	10,3
28/01/24	48,5	148	10,2
29/01/24	53,2	147	10,9
30/01/24	53,8	147	10,8
31/01/24	48,3	147	10,2
01/02/24	48,6	148	10,1
02/02/24	50,4	148	9,9
03/02/24	48,1	148	10,2
04/02/24	48,0	148	9,9
05/02/24	48,0	150	9,7
06/02/24	47,7	150	9,5
07/02/24	45,3	150	9,7
08/02/24	46,3	150	9,6
09/02/24	46,6	149	9,8
10/02/24	45,8	149	9,7
11/02/24	45,3	150	9,6
12/02/24	50,0	148	9,7
13/02/24	44,6	148	9,9

ΑΗΜ Νο 2	Σωματίδια	T	O ₂
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	(mg/Nm ³ _{dry})	(°C)	(%)
01/01/24			
02/01/24			
03/01/24			
04/01/24			
05/01/24			
06/01/24			
07/01/24			
08/01/24			
09/01/24			
10/01/24			
11/01/24			
12/01/24			
13/01/24			
14/01/24			
15/01/24			
16/01/24			
17/01/24			
18/01/24			
19/01/24			
20/01/24			
21/01/24			
22/01/24			
23/01/24			
24/01/24			
25/01/24			
26/01/24			
27/01/24			
28/01/24			
29/01/24			
30/01/24			
31/01/24			
01/02/24			
02/02/24			
03/02/24			
04/02/24			
05/02/24			
06/02/24			
07/02/24			
08/02/24			
09/02/24			
10/02/24			
11/02/24			
12/02/24			
13/02/24			

Έγκυρες 24ωρες μέσες τιμές συγκέντρωσης αέριων εκπομπών

() : Μονάδα εκτός λειτουργίας ή σε εκκίνηση/κράτηση
(*) : Σφάλμα μέτρησης / βλάβη εξοπλισμού

ΑΗΜ Νο 1	Σωματίδια	T	O ₂
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	(mg/Nm ³ _{dry})	(°C)	(%)
14/02/24	46,7	149	9,7
15/02/24	47,6	148	10,1
16/02/24	45,7	149	9,9
17/02/24	52,6	149	9,8
18/02/24	53,7	149	9,7
19/02/24	54,2	148	9,8
20/02/24	56,4	148	10,0
21/02/24	56,4	148	9,9
22/02/24	52,4	149	9,8
23/02/24	54,0	149	9,8
24/02/24	54,4	149	9,6
25/02/24	52,4	150	9,5
26/02/24	58,3	150	9,6
27/02/24	53,5	149	9,6
28/02/24	52,2	150	9,7
29/02/24	53,7	150	9,6
01/03/24	56,0	150	9,8
02/03/24	56,3	149	9,9
03/03/24	53,5	149	9,7
04/03/24	53,7	149	9,7
05/03/24	58,7	149	9,7
06/03/24	55,6	150	9,8
07/03/24	53,4	150	9,7
08/03/24	56,4	150	9,9
09/03/24	54,9	150	10,0
10/03/24	55,1	149	10,1
11/03/24	53,8	150	10,0
12/03/24	50,2	151	9,7
13/03/24	46,6	149	9,7
14/03/24	45,5	150	9,9
15/03/24	49,3	151	9,9
16/03/24	51,1	150	9,9
17/03/24	49,3	150	10,1
18/03/24	51,8	152	9,7
19/03/24	49,9	150	9,9
20/03/24	50,7	151	9,7
21/03/24	50,9	150	9,6
22/03/24	49,1	148	10,1
23/03/24	47,9	150	10,4
24/03/24	48,0	150	10,1
25/03/24	49,7	150	9,7
26/03/24	46,5	151	9,8
27/03/24	46,1	152	9,6
28/03/24	49,3	152	9,5

ΑΗΜ Νο 2	Σωματίδια	T	O ₂
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	(mg/Nm ³ _{dry})	(°C)	(%)
14/02/24			
15/02/24			
16/02/24			
17/02/24			
18/02/24			
19/02/24			
20/02/24			
21/02/24			
22/02/24			
23/02/24			
24/02/24			
25/02/24			
26/02/24			
27/02/24			
28/02/24			
29/02/24			
01/03/24			
02/03/24			
03/03/24			
04/03/24			
05/03/24			
06/03/24			
07/03/24			
08/03/24			
09/03/24			
10/03/24			
11/03/24			
12/03/24			
13/03/24			
14/03/24			
15/03/24			
16/03/24			
17/03/24			
18/03/24			
19/03/24			
20/03/24			
21/03/24			
22/03/24			
23/03/24			
24/03/24			
25/03/24			
26/03/24			
27/03/24			
28/03/24			

Έγκυρες 24ωρες μέσες τιμές συγκέντρωσης αέριων εκπομπών

() : Μονάδα εκτός λειτουργίας ή σε εκκίνηση/κράτηση
(*) : Σφάλμα μέτρησης / βλάβη εξοπλισμού

ΑΗΜ Νο 1	Σωματίδια	T	O ₂
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	(mg/Nm ³ _{dry})	(°C)	(%)
29/03/24	45,2	152	9,4
30/03/24	44,1	152	9,6
31/03/24	43,0	152	9,6
01/04/24	44,3	152	9,7
02/04/24	45,2	152	9,6
03/04/24	45,2	152	9,2
04/04/24	44,3	152	9,6
05/04/24	44,4	153	9,7
06/04/24	45,0	151	9,7
07/04/24	46,2	152	9,8
08/04/24	44,7	152	9,9
09/04/24	48,7	151	9,8
10/04/24	44,4	151	9,7
11/04/24			
12/04/24			
13/04/24			
14/04/24			
15/04/24			
16/04/24			
17/04/24			
18/04/24			
19/04/24			
20/04/24			
21/04/24			
22/04/24			
23/04/24			
24/04/24			
25/04/24			
26/04/24			
27/04/24			
28/04/24			
29/04/24			
30/04/24			
01/05/24			
02/05/24			
03/05/24			
04/05/24			
05/05/24			
06/05/24			
07/05/24			
08/05/24			
09/05/24			
10/05/24			
11/05/24			

ΑΗΜ Νο 2	Σωματίδια	T	O ₂
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	(mg/Nm ³ _{dry})	(°C)	(%)
29/03/24			
30/03/24			
31/03/24			
01/04/24			
02/04/24			
03/04/24			
04/04/24			
05/04/24			
06/04/24			
07/04/24			
08/04/24			
09/04/24			
10/04/24	*	119	8,5
11/04/24	*	123	8,6
12/04/24			
13/04/24			
14/04/24			
15/04/24			
16/04/24			
17/04/24			
18/04/24			
19/04/24	38,8	121	8,4
20/04/24	39,9	126	8,5
21/04/24	39,1	127	8,2
22/04/24	38,6	129	8,1
23/04/24	38,9	129	8,2
24/04/24	40,1	132	8,4
25/04/24	40,2	130	8,2
26/04/24	39,3	130	8,2
27/04/24	38,7	130	8,1
28/04/24	38,9	130	8,2
29/04/24	38,4	130	8,0
30/04/24	38,3	130	7,9
01/05/24	38,5	131	8,0
02/05/24	39,9	130	8,4
03/05/24	39,5	129	8,3
04/05/24	38,7	132	8,0
05/05/24	39,2	132	8,1
06/05/24	38,9	131	8,1
07/05/24	38,1	134	7,8
08/05/24	38,9	130	8,2
09/05/24	38,7	131	8,0
10/05/24	39,3	131	8,1
11/05/24	39,2	129	8,2

Έγκυρες 24ωρες μέσες τιμές συγκέντρωσης αέριων εκπομπών

() : Μονάδα εκτός λειτουργίας ή σε εκκίνηση/κράτηση
(*) : Σφάλμα μέτρησης / βλάβη εξοπλισμού

ΑΗΜ Νο 1	Σωματίδια	T	O ₂
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	(mg/Nm ³ _{dry})	(°C)	(%)
12/05/24			
13/05/24			
14/05/24			
15/05/24			
16/05/24			
17/05/24			
18/05/24			
19/05/24			
20/05/24			
21/05/24			
22/05/24			
23/05/24			
24/05/24			
25/05/24			
26/05/24			
27/05/24			
28/05/24			
29/05/24			
30/05/24			
31/05/24			
01/06/24			
02/06/24			
03/06/24			
04/06/24			
05/06/24			
06/06/24			
07/06/24	61,6	142	10,4
08/06/24	59,8	145	9,9
09/06/24	53,9	152	8,7
10/06/24	49,5	156	8,3
11/06/24	43,3	159	7,9
12/06/24	45,9	156	8,5
13/06/24	47,8	160	8,2
14/06/24	44,9	155	8,5
15/06/24	43,3	153	8,3
16/06/24	45,1	153	8,5
17/06/24	47,2	154	8,3
18/06/24	43,7	154	8,0
19/06/24	43,6	153	8,3
20/06/24	46,4	152	8,4
21/06/24	47,1	153	8,4
22/06/24	45,2	153	8,2
23/06/24	42,9	153	8,4
24/06/24	42,4	152	8,3

ΑΗΜ Νο 2	Σωματίδια	T	O ₂
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	(mg/Nm ³ _{dry})	(°C)	(%)
12/05/24	38,4	128	8,0
13/05/24	38,9	131	8,1
14/05/24	38,6	132	8,0
15/05/24	38,5	128	8,1
16/05/24	37,9	132	7,8
17/05/24	38,6	132	8,0
18/05/24	38,3	133	7,9
19/05/24	38,6	135	7,8
20/05/24	38,2	137	7,6
21/05/24	39,2	128	8,3
22/05/24	38,9	131	8,1
23/05/24	39,8	129	8,4
24/05/24	39,7	128	8,4
25/05/24	39,3	130	8,2
26/05/24	39,7	126	8,5
27/05/24	38,3	134	7,8
28/05/24	38,9	132	8,0
29/05/24	39,1	127	8,2
30/05/24	39,0	130	8,2
31/05/24	38,6	134	7,9
01/06/24	38,8	133	8,0
02/06/24	38,1	134	7,8
03/06/24	37,4	140	7,3
04/06/24			
05/06/24			
06/06/24	39,4	133	8,1
07/06/24	41,1	143	7,6
08/06/24	43,9	140	7,2
09/06/24	39,4	140	7,6
10/06/24	102,8	138	7,6
11/06/24	55,7	141	7,3
12/06/24	68,1	140	7,4
13/06/24	61,8	146	7,1
14/06/24	87,6	145	7,0
15/06/24	91,1	144	7,1
16/06/24	69,7	145	7,0
17/06/24	49,8	144	7,1
18/06/24	118,2	144	7,0
19/06/24	99,7	145	7,0
20/06/24	88,1	145	6,7
21/06/24	78,4	146	6,8
22/06/24			
23/06/24			
24/06/24			

Έγκυρες 24ωρες μέσες τιμές συγκέντρωσης αέριων εκπομπών

() : Μονάδα εκτός λειτουργίας ή σε εκκίνηση/κράτηση
(*) : Σφάλμα μέτρησης / βλάβη εξοπλισμού

ΑΗΜ Νο 1	Σωματίδια	T	O ₂
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	(mg/Nm ³ _{dry})	(°C)	(%)
25/06/24	41,3	154	8,1
26/06/24	42,7	156	8,2
27/06/24	42,6	156	8,2
28/06/24	39,9	156	8,2
29/06/24	39,8	158	8,1
30/06/24	41,3	156	8,1
01/07/24	40,1	157	8,2
02/07/24	41,9	157	8,4
03/07/24	40,7	156	8,3
04/07/24	39,6	157	7,8
05/07/24	40,6	158	8,2
06/07/24	39,7	159	8,0
07/07/24	38,4	160	8,1
08/07/24	39,6	162	7,9
09/07/24	41,7	159	7,8
10/07/24	39,6	158	8,3
11/07/24	39,2	160	8,0
12/07/24	39,8	159	8,4
13/07/24	39,1	160	8,1
14/07/24	41,2	162	8,1
15/07/24	40,8	160	8,2
16/07/24	40,9	160	8,1
17/07/24	41,9	160	8,0
18/07/24	41,2	158	8,1
19/07/24	40,6	160	8,0
20/07/24	40,7	160	8,1
21/07/24	40,9	158	8,0
22/07/24	40,5	160	8,0
23/07/24	41,1	161	8,1
24/07/24	38,5	159	8,1
25/07/24	38,2	160	7,9
26/07/24	38,4	162	8,0
27/07/24	39,5	161	8,3
28/07/24	39,0	161	8,4
29/07/24	38,6	161	8,0
30/07/24	37,5	162	8,1
31/07/24	38,5	163	8,0
01/08/24	39,0	161	8,0
02/08/24	37,8	162	8,1
03/08/24	38,6	163	8,0
04/08/24	40,9	160	8,2
05/08/24	49,0	162	9,8
06/08/24	58,3	162	11,6
07/08/24	55,3	162	11,8

ΑΗΜ Νο 2	Σωματίδια	T	O ₂
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	(mg/Nm ³ _{dry})	(°C)	(%)
25/06/24			
26/06/24			
27/06/24			
28/06/24			
29/06/24			
30/06/24			
01/07/24			
02/07/24			
03/07/24			
04/07/24	71,5	134	8,4
05/07/24	77,3	142	7,6
06/07/24	75,6	147	7,0
07/07/24	81,9	148	6,8
08/07/24	85,2	147	6,7
09/07/24	97,0	147	6,8
10/07/24	85,7	147	6,9
11/07/24	83,2	145	6,8
12/07/24	82,2	145	6,9
13/07/24	83,4	146	6,9
14/07/24	82,7	146	6,9
15/07/24	80,4	146	7,1
16/07/24	81,2	145	7,1
17/07/24	83,9	141	6,7
18/07/24			
19/07/24			
20/07/24			
21/07/24	82,4	134	8,7
22/07/24	90,8	143	7,4
23/07/24	85,1	146	6,8
24/07/24	83,7	148	6,7
25/07/24	85,5	147	6,7
26/07/24	84,4	148	6,8
27/07/24	119,7	144	6,9
28/07/24			
29/07/24			
30/07/24			
31/07/24			
01/08/24	94,1	136	8,1
02/08/24	101,6	142	7,7
03/08/24	94,7	147	7,2
04/08/24	97,9	148	7,2
05/08/24	100,7	146	7,1
06/08/24	101,8	147	7,1
07/08/24	107,3	148	7,1

Έγκυρες 24ωρες μέσες τιμές συγκέντρωσης αέριων εκπομπών

() : Μονάδα εκτός λειτουργίας ή σε εκκίνηση/κράτηση

(*) : Σφάλμα μέτρησης / βλάβη εξοπλισμού

ΑΗΜ Νο 1	Σωματίδια	T	O ₂
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	(mg/Nm ³ _{dry})	(°C)	(%)
08/08/24	53,0	162	11,5
09/08/24	54,3	162	11,4
10/08/24	54,1	161	11,8
11/08/24	53,5	163	11,6
12/08/24	43,8	163	8,1
13/08/24	35,8	161	6,7
14/08/24	34,9	162	6,6
15/08/24	34,6	163	6,2
16/08/24	34,4	162	6,5
17/08/24	35,5	163	7,6
18/08/24	35,0	164	7,4
19/08/24	34,2	161	7,6
20/08/24	*	164	7,4
21/08/24	*	164	7,4
22/08/24	48,4	162	7,3
23/08/24	57,0	160	9,2
24/08/24	60,4	164	10,0
25/08/24	60,3	161	10,3
26/08/24	59,4	161	10,2
27/08/24	60,8	162	10,1
28/08/24	62,2	160	10,4
29/08/24	56,4	162	9,2
30/08/24	50,2	163	7,4
31/08/24	49,8	162	7,3
01/09/24	49,3	162	7,4
02/09/24	48,7	164	7,5
03/09/24	47,0	162	7,5
04/09/24	47,5	163	7,2
05/09/24	47,8	164	7,1
06/09/24	48,4	163	7,2
07/09/24	48,3	163	7,3
08/09/24	48,9	164	7,2
09/09/24	49,0	162	7,4
10/09/24	49,0	163	7,4
11/09/24	48,1	163	7,1
12/09/24	47,6	161	7,2
13/09/24	45,5	163	6,3
14/09/24	41,2	166	4,6
15/09/24	46,2	162	6,3
16/09/24	49,4	164	7,4
17/09/24	49,4	165	7,2
18/09/24	51,5	162	7,6
19/09/24	50,4	164	6,6
20/09/24	49,4	167	6,6

ΑΗΜ Νο 2	Σωματίδια	T	O ₂
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	(mg/Nm ³ _{dry})	(°C)	(%)
08/08/24	108,9	147	7,1
09/08/24	88,9	146	7,2
10/08/24	104,8	148	7,0
11/08/24	123,5	147	7,1
12/08/24	108,3	145	7,2
13/08/24	96,7	144	7,3
14/08/24	105,5	144	7,3
15/08/24	84,0	145	7,3
16/08/24	93,6	145	7,4
17/08/24	107,4	144	7,4
18/08/24	105,3	144	7,4
19/08/24	115,5	145	7,3
20/08/24	116,3	145	7,3
21/08/24	116,4	145	7,5
22/08/24	118,4	145	7,5
23/08/24	113,2	146	7,3
24/08/24	114,3	145	7,3
25/08/24	114,8	145	7,3
26/08/24	113,0	143	7,3
27/08/24	113,0	144	7,3
28/08/24	112,9	144	7,4
29/08/24	109,9	144	7,3
30/08/24	127,7	144	7,3
31/08/24	108,2	147	7,1
01/09/24	106,2	146	7,3
02/09/24	105,5	147	7,4
03/09/24	107,2	150	7,1
04/09/24	104,7	148	7,1
05/09/24	105,8	150	6,9
06/09/24	110,0	150	7,0
07/09/24	109,7	148	7,0
08/09/24	111,3	146	7,2
09/09/24	114,6	147	7,2
10/09/24	116,2	148	7,1
11/09/24	118,7	148	7,0
12/09/24	121,9	149	7,0
13/09/24	122,2	148	7,0
14/09/24	121,3	150	6,7
15/09/24	125,0	149	7,1
16/09/24	123,0	149	6,9
17/09/24	123,7	149	6,9
18/09/24	125,3	150	7,0
19/09/24	127,8	150	6,7
20/09/24	126,9	151	6,7

Έγκυρες 24ωρες μέσες τιμές συγκέντρωσης αέριων εκπομπών

() : Μονάδα εκτός λειτουργίας ή σε εκκίνηση/κράτηση

(*) : Σφάλμα μέτρησης / βλάβη εξοπλισμού

ΑΗΜ Νο 1	Σωματίδια	T	O ₂
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	(mg/Nm ³ _{dry})	(°C)	(%)
21/09/24	48,4	163	6,5
22/09/24	46,7	162	6,5
23/09/24	48,0	163	6,5
24/09/24	47,3	161	6,6
25/09/24	47,5	162	6,6
26/09/24	49,0	163	6,6
27/09/24	50,9	157	7,6
28/09/24	54,9	150	8,7
29/09/24	56,0	151	8,1
30/09/24	52,0	159	7,2
01/10/24	62,8	147	9,3
02/10/24	62,1	148	9,5
03/10/24	60,9	147	9,4
04/10/24	61,2	147	9,5
05/10/24	61,2	147	9,2
06/10/24	59,5	146	9,6
07/10/24	57,6	148	9,1
08/10/24	57,5	148	8,9
09/10/24	56,5	147	8,9
10/10/24	55,7	148	8,8
11/10/24	56,1	148	8,9
12/10/24	55,0	147	8,7
13/10/24	54,9	148	8,6
14/10/24	57,3	149	8,9
15/10/24	56,1	147	9,0
16/10/24	55,7	148	8,9
17/10/24	58,4	149	9,1
18/10/24	59,3	146	9,5
19/10/24	58,6	150	9,3
20/10/24	56,4	149	9,1
21/10/24	57,7	147	9,5
22/10/24	55,0	153	9,0
23/10/24	54,8	152	8,8
24/10/24	61,8	146	10,2
25/10/24	55,2	153	8,9
26/10/24			
27/10/24			
28/10/24			
29/10/24			
30/10/24			
31/10/24			
01/11/24			
02/11/24	63,9	142	9,5
03/11/24	59,4	145	9,5

ΑΗΜ Νο 2	Σωματίδια	T	O ₂
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	(mg/Nm ³ _{dry})	(°C)	(%)
21/09/24	126,5	151	6,8
22/09/24	125,1	148	6,8
23/09/24	125,0	148	7,0
24/09/24	128,5	148	7,0
25/09/24	125,2	147	6,9
26/09/24	97,7	143	7,4
27/09/24	102,4	137	8,1
28/09/24	135,9	142	7,4
29/09/24	138,6	131	8,0
30/09/24	127,4	131	8,1
01/10/24	105,9	131	8,2
02/10/24	106,3	134	8,0
03/10/24	124,6	135	8,2
04/10/24	108,3	135	8,0
05/10/24	132,6	135	8,1
06/10/24	125,6	137	8,0
07/10/24	121,7	136	8,1
08/10/24	123,7	137	8,0
09/10/24	126,7	137	7,9
10/10/24	123,7	137	7,9
11/10/24	125,2	137	7,9
12/10/24	128,8	136	7,9
13/10/24	123,9	140	7,1
14/10/24	126,2	135	7,6
15/10/24	127,6	136	7,5
16/10/24	125,3	135	7,6
17/10/24	127,5	136	7,8
18/10/24	129,3	136	7,8
19/10/24	131,2	138	8,0
20/10/24	133,9	136	8,2
21/10/24	135,4	138	8,2
22/10/24	134,4	143	7,9
23/10/24	129,8	142	7,9
24/10/24	115,3	136	8,3
25/10/24	113,5	144	7,5
26/10/24	115,5	137	7,7
27/10/24	119,2	138	7,6
28/10/24	87,4	138	7,6
29/10/24			
30/10/24			
31/10/24			
01/11/24			
02/11/24			
03/11/24			

Έγκυρες 24ωρες μέσες τιμές συγκέντρωσης αέριων εκπομπών

() : Μονάδα εκτός λειτουργίας ή σε εκκίνηση/κράτηση
(*) : Σφάλμα μέτρησης / βλάβη εξοπλισμού

ΑΗΜ Νο 1	Σωματίδια	T	O ₂
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	(mg/Nm ³ _{dry})	(°C)	(%)
04/11/24	44,6	146	5,9
05/11/24	45,6	147	5,7
06/11/24	58,0	145	9,3
07/11/24	50,6	148	7,6
08/11/24			
09/11/24	43,9	146	5,7
10/11/24	44,6	147	5,5
11/11/24	53,0	147	5,6
12/11/24	45,3	146	5,7
13/11/24	44,3	148	5,4
14/11/24	45,9	148	5,4
15/11/24	46,7	146	5,5
16/11/24	46,6	146	5,5
17/11/24	48,5	145	5,4
18/11/24	*	145	9,3
19/11/24	49,8	145	7,4
20/11/24	*	145	16,9
21/11/24	*	147	14,8
22/11/24	69,9	147	11,2
23/11/24	77,7	147	11,3
24/11/24	75,9	142	10,7
25/11/24	55,0	143	8,6
26/11/24	58,8	144	8,3
27/11/24	54,5	145	8,2
28/11/24	53,4	146	8,2
29/11/24	52,7	146	8,3
30/11/24			
01/12/24			
02/12/24			
03/12/24			
04/12/24			
05/12/24			
06/12/24			
07/12/24			
08/12/24	57,8	146	8,2
09/12/24	52,0	146	8,2
10/12/24	49,8	148	8,2
11/12/24	52,7	148	8,4
12/12/24	52,4	146	8,4
13/12/24	54,4	146	8,3
14/12/24	56,6	146	8,4
15/12/24	52,4	146	8,4
16/12/24	50,9	148	7,9
17/12/24	53,2	144	8,1

ΑΗΜ Νο 2	Σωματίδια	T	O ₂
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	(mg/Nm ³ _{dry})	(°C)	(%)
04/11/24			
05/11/24			
06/11/24			
07/11/24			
08/11/24			
09/11/24			
10/11/24			
11/11/24			
12/11/24			
13/11/24			
14/11/24			
15/11/24			
16/11/24			
17/11/24			
18/11/24			
19/11/24			
20/11/24			
21/11/24			
22/11/24			
23/11/24			
24/11/24			
25/11/24			
26/11/24			
27/11/24			
28/11/24			
29/11/24			
30/11/24			
01/12/24			
02/12/24			
03/12/24			
04/12/24			
05/12/24			
06/12/24			
07/12/24			
08/12/24			
09/12/24			
10/12/24			
11/12/24			
12/12/24			
13/12/24			
14/12/24			
15/12/24			
16/12/24			
17/12/24			

Έγκυρες 24ωρες μέσες τιμές συγκέντρωσης αέριων εκπομπών

() : Μονάδα εκτός λειτουργίας ή σε εκκίνηση/κράτηση
(*) : Σφάλμα μέτρησης / βλάβη εξοπλισμού

ΑΗΜ Νο 1	Σωματίδια	T	O ₂
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	(mg/Nm ³ _{dry})	(°C)	(%)
18/12/24	52,8	143	8,1
19/12/24	52,7	143	7,9
20/12/24	55,4	146	7,9
21/12/24	54,1	144	8,1
22/12/24	51,8	144	8,0
23/12/24	55,8	144	8,0
24/12/24	56,9	143	8,1
25/12/24	52,4	142	8,2
26/12/24	59,3	142	8,1
27/12/24	52,6	141	8,3
28/12/24	51,5	141	8,5
29/12/24	57,1	142	8,2
30/12/24	54,2	142	8,1
31/12/24	50,6	142	8,3

ΑΗΜ Νο 2	Σωματίδια	T	O ₂
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	(mg/Nm ³ _{dry})	(°C)	(%)
18/12/24			
19/12/24			
20/12/24			
21/12/24			
22/12/24			
23/12/24			
24/12/24			
25/12/24			
26/12/24			
27/12/24			
28/12/24			
29/12/24			
30/12/24			
31/12/24			

Επικυρωμένες 24ωρες μέσες τιμές συγκέντρωσης αέριων εκπομπών

() : Μονάδα εκτός λειτουργίας ή σε εκκίνηση/κράτηση
(*) : Σφάλμα μέτρησης / βλάβη εξοπλισμού

ΑΗΜ Νο 1	Σωματίδια	T	O ₂
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	(mg/Nm ³ _{dry})	(°C)	(%)
01/01/24	38,0	153	10,1
02/01/24	37,4	154	10,0
03/01/24	44,7	152	9,9
04/01/24	65,4	152	9,6
05/01/24	36,9	154	10,2
06/01/24	35,7	152	10,1
07/01/24	35,9	152	10,0
08/01/24	39,0	152	10,0
09/01/24	42,2	150	10,3
10/01/24	42,4	148	10,2
11/01/24	38,1	153	10,3
12/01/24	39,3	151	10,6
13/01/24	37,4	152	10,3
14/01/24			
15/01/24			
16/01/24			
17/01/24	37,8	150	10,2
18/01/24	37,4	149	10,2
19/01/24	34,1	150	9,8
20/01/24	34,8	149	9,9
21/01/24	35,1	149	9,9
22/01/24	35,5	148	10,1
23/01/24	37,3	148	10,1
24/01/24	35,9	148	10,3
25/01/24	34,5	148	10,2
26/01/24	34,8	148	10,1
27/01/24	35,8	148	10,3
28/01/24	33,9	148	10,2
29/01/24	37,3	147	10,9
30/01/24	37,7	147	10,8
31/01/24	33,8	147	10,2
01/02/24	34,0	148	10,1
02/02/24	35,3	148	9,9
03/02/24	33,7	148	10,2
04/02/24	33,6	148	9,9
05/02/24	33,6	150	9,7
06/02/24	33,4	150	9,5
07/02/24	31,7	150	9,7
08/02/24	32,4	150	9,6
09/02/24	32,7	149	9,8

ΑΗΜ Νο 2	Σωματίδια	T	O ₂
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	(mg/Nm ³ _{dry})	(°C)	(%)
01/01/24			
02/01/24			
03/01/24			
04/01/24			
05/01/24			
06/01/24			
07/01/24			
08/01/24			
09/01/24			
10/01/24			
11/01/24			
12/01/24			
13/01/24			
14/01/24			
15/01/24			
16/01/24			
17/01/24			
18/01/24			
19/01/24			
20/01/24			
21/01/24			
22/01/24			
23/01/24			
24/01/24			
25/01/24			
26/01/24			
27/01/24			
28/01/24			
29/01/24			
30/01/24			
31/01/24			
01/02/24			
02/02/24			
03/02/24			
04/02/24			
05/02/24			
06/02/24			
07/02/24			
08/02/24			
09/02/24			

Επικυρωμένες 24ωρες μέσες τιμές συγκέντρωσης αέριων εκπομπών

() : Μονάδα εκτός λειτουργίας ή σε εκκίνηση/κράτηση
(*) : Σφάλμα μέτρησης / βλάβη εξοπλισμού

ΑΗΜ No 1	Σωματίδια	T	O ₂
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	(mg/Nm ³ _{dry})	(°C)	(%)
10/02/24	32,1	149	9,7
11/02/24	31,7	150	9,6
12/02/24	35,0	148	9,7
13/02/24	31,2	148	9,9
14/02/24	32,7	149	9,7
15/02/24	33,3	148	10,1
16/02/24	32,0	149	9,9
17/02/24	36,8	149	9,8
18/02/24	37,6	149	9,7
19/02/24	37,9	148	9,8
20/02/24	39,5	148	10,0
21/02/24	39,6	148	9,9
22/02/24	36,7	149	9,8
23/02/24	37,8	149	9,8
24/02/24	38,2	149	9,6
25/02/24	36,7	150	9,5
26/02/24	40,8	150	9,6
27/02/24	37,5	149	9,6
28/02/24	36,5	150	9,7
29/02/24	37,6	150	9,6
01/03/24	39,2	150	9,8
02/03/24	39,4	149	9,9
03/03/24	37,4	149	9,7
04/03/24	37,6	149	9,7
05/03/24	41,1	149	9,7
06/03/24	38,9	150	9,8
07/03/24	37,4	150	9,7
08/03/24	39,5	150	9,9
09/03/24	38,4	150	10,0
10/03/24	38,6	149	10,1
11/03/24	37,7	150	10,0
12/03/24	35,1	151	9,7
13/03/24	32,6	149,4	9,7
14/03/24	31,8	149,6	9,9
15/03/24	34,5	150,8	9,9
16/03/24	35,7	149,9	9,9
17/03/24	34,5	150	10,1
18/03/24	36,4	152	9,7
19/03/24	34,9	150	9,9
20/03/24	35,5	151	9,7

ΑΗΜ No 2	Σωματίδια	T	O ₂
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	(mg/Nm ³ _{dry})	(°C)	(%)
10/02/24			
11/02/24			
12/02/24			
13/02/24			
14/02/24			
15/02/24			
16/02/24			
17/02/24			
18/02/24			
19/02/24			
20/02/24			
21/02/24			
22/02/24			
23/02/24			
24/02/24			
25/02/24			
26/02/24			
27/02/24			
28/02/24			
29/02/24			
01/03/24			
02/03/24			
03/03/24			
04/03/24			
05/03/24			
06/03/24			
07/03/24			
08/03/24			
09/03/24			
10/03/24			
11/03/24			
12/03/24			
13/03/24			
14/03/24			
15/03/24			
16/03/24			
17/03/24			
18/03/24			
19/03/24			
20/03/24			

Επικυρωμένες 24ωρες μέσες τιμές συγκέντρωσης αέριων εκπομπών

() : Μονάδα εκτός λειτουργίας ή σε εκκίνηση/κράτηση
(*) : Σφάλμα μέτρησης / βλάβη εξοπλισμού

ΑΗΜ Νο 1	Σωματίδια	T	O ₂
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	(mg/Nm ³ _{dry})	(°C)	(%)
21/03/24	35,6	150	9,6
22/03/24	34,4	148	10,1
23/03/24	33,5	150	10,4
24/03/24	33,6	150	10,1
25/03/24	34,8	150	9,7
26/03/24	32,5	151	9,8
27/03/24	32,3	152	9,6
28/03/24	34,5	152	9,5
29/03/24	31,7	152	9,4
30/03/24	30,9	152	9,6
31/03/24	30,1	152	9,6
01/04/24	31,0	152	9,7
02/04/24	31,6	152	9,6
03/04/24	31,6	152	9,2
04/04/24	31,0	152	9,6
05/04/24	31,1	153,1	9,7
06/04/24	31,5	151,2	9,7
07/04/24	32,3	151,8	9,8
08/04/24	31,3	152,2	9,9
09/04/24	34,3	150,5	9,8
10/04/24	31,1	151,3	9,7
11/04/24			
12/04/24			
13/04/24			
14/04/24			
15/04/24			
16/04/24			
17/04/24			
18/04/24			
19/04/24			
20/04/24			
21/04/24			
22/04/24			
23/04/24			
24/04/24			
25/04/24			
26/04/24			
27/04/24			
28/04/24			
29/04/24			

ΑΗΜ Νο 2	Σωματίδια	T	O ₂
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	(mg/Nm ³ _{dry})	(°C)	(%)
21/03/24			
22/03/24			
23/03/24			
24/03/24			
25/03/24			
26/03/24			
27/03/24			
28/03/24			
29/03/24			
30/03/24			
31/03/24			
01/04/24			
02/04/24			
03/04/24			
04/04/24			
05/04/24			
06/04/24			
07/04/24			
08/04/24			
09/04/24			
10/04/24	*	119	8,5
11/04/24	*	123	8,6
12/04/24			
13/04/24			
14/04/24			
15/04/24			
16/04/24			
17/04/24			
18/04/24			
19/04/24	27,2	121	8,4
20/04/24	27,9	126	8,5
21/04/24	27,3	127	8,2
22/04/24	27,0	129	8,1
23/04/24	27,2	129	8,2
24/04/24	28,1	132	8,4
25/04/24	28,1	130	8,2
26/04/24	27,5	130	8,2
27/04/24	27,1	130	8,1
28/04/24	27,2	130	8,2
29/04/24	26,9	130	8,0

Επικυρωμένες 24ωρες μέσες τιμές συγκέντρωσης αέριων εκπομπών

() : Μονάδα εκτός λειτουργίας ή σε εκκίνηση/κράτηση
(*) : Σφάλμα μέτρησης / βλάβη εξοπλισμού

ΑΗΜ Νο 1	Σωματίδια	T	O ₂
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	(mg/Nm ³ _{dry})	(°C)	(%)
30/04/24			
01/05/24			
02/05/24			
03/05/24			
04/05/24			
05/05/24			
06/05/24			
07/05/24			
08/05/24			
09/05/24			
10/05/24			
11/05/24			
12/05/24			
13/05/24			
14/05/24			
15/05/24			
16/05/24			
17/05/24			
18/05/24			
19/05/24			
20/05/24			
21/05/24			
22/05/24			
23/05/24			
24/05/24			
25/05/24			
26/05/24			
27/05/24			
28/05/24			
29/05/24			
30/05/24			
31/05/24			
01/06/24			
02/06/24			
03/06/24			
04/06/24			
05/06/24			
06/06/24			
07/06/24	43,1	142,1	10,4
08/06/24	42,2	144,7	9,9

ΑΗΜ Νο 2	Σωματίδια	T	O ₂
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	(mg/Nm ³ _{dry})	(°C)	(%)
30/04/24	26,8	130	7,9
01/05/24	26,9	131	8,0
02/05/24	27,9	130	8,4
03/05/24	27,6	129	8,3
04/05/24	27,1	132	8,0
05/05/24	27,4	132	8,1
06/05/24	27,3	131	8,1
07/05/24	26,6	134	7,8
08/05/24	27,2	130	8,2
09/05/24	27,1	131	8,0
10/05/24	27,5	131	8,1
11/05/24	27,4	129	8,2
12/05/24	26,9	128	8,0
13/05/24	27,2	131	8,1
14/05/24	27,0	132	8,0
15/05/24	27,0	128	8,1
16/05/24	26,5	132	7,8
17/05/24	27,0	132	8,0
18/05/24	26,8	133	7,9
19/05/24	27,0	135	7,8
20/05/24	26,8	137	7,6
21/05/24	27,4	128	8,3
22/05/24	27,3	131	8,1
23/05/24	27,8	129	8,4
24/05/24	27,8	128	8,4
25/05/24	27,5	130	8,2
26/05/24	27,8	126	8,5
27/05/24	26,8	134	7,8
28/05/24	27,2	132	8,0
29/05/24	27,4	127	8,2
30/05/24	27,3	130	8,2
31/05/24	27,0	134	7,9
01/06/24	27,1	133	8,0
02/06/24	26,7	134	7,8
03/06/24	26,2	140	7,3
04/06/24			
05/06/24			
06/06/24	27,6	133	8,1
07/06/24	28,8	143	7,6
08/06/24	30,7	140	7,2

Επικυρωμένες 24ωρες μέσες τιμές συγκέντρωσης αέριων εκπομπών

() : Μονάδα εκτός λειτουργίας ή σε εκκίνηση/κράτηση
(*) : Σφάλμα μέτρησης / βλάβη εξοπλισμού

ΑΗΜ No 1	Σωματίδια	T	O ₂
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	(mg/Nm ³ _{dry})	(°C)	(%)
09/06/24	38,1	151,6	8,7
10/06/24	34,8	155,9	8,3
11/06/24	30,3	159,3	7,9
12/06/24	32,1	155,7	8,5
13/06/24	33,5	159,9	8,2
14/06/24	31,4	154,9	8,5
15/06/24	30,3	152,9	8,3
16/06/24	31,6	152,7	8,5
17/06/24	33,0	153,9	8,3
18/06/24	30,6	154,2	8,0
19/06/24	30,5	152,9	8,3
20/06/24	32,4	152,0	8,4
21/06/24	33,6	152,6	8,4
22/06/24	31,6	153,5	8,2
23/06/24	30,0	153,3	8,4
24/06/24	29,7	152,2	8,3
25/06/24	28,9	154	8,1
26/06/24	29,9	156	8,2
27/06/24	29,8	156	8,2
28/06/24	27,9	156	8,2
29/06/24	27,9	158	8,1
30/06/24	28,9	156	8,1
01/07/24	28,1	157	8,2
02/07/24	29,3	157	8,4
03/07/24	28,5	156	8,3
04/07/24	27,7	157	7,8
05/07/24	28,4	158	8,2
06/07/24	27,8	159	8,0
07/07/24	26,9	160	8,1
08/07/24	27,7	161,5	7,9
09/07/24	29,2	159,4	7,8
10/07/24	27,7	158,1	8,3
11/07/24	27,4	160	8,0
12/07/24	27,9	159	8,4
13/07/24	27,4	160	8,1
14/07/24	28,8	162	8,1
15/07/24	28,6	160	8,2
16/07/24	28,6	160	8,1
17/07/24	29,3	160	8,0
18/07/24	28,9	158	8,1

ΑΗΜ No 2	Σωματίδια	T	O ₂
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	(mg/Nm ³ _{dry})	(°C)	(%)
09/06/24	27,6	140	7,6
10/06/24	85,9	138	7,6
11/06/24	39,2	141	7,3
12/06/24	47,7	140	7,4
13/06/24	43,6	146	7,1
14/06/24	63,2	145	7,0
15/06/24	65,9	144	7,1
16/06/24	50,5	145	7,0
17/06/24	35,3	144	7,1
18/06/24	94,4	144	7,0
19/06/24	78,3	145	7,0
20/06/24	66,1	145	6,7
21/06/24	56,4	146	6,8
22/06/24			
23/06/24			
24/06/24			
25/06/24			
26/06/24			
27/06/24			
28/06/24			
29/06/24			
30/06/24			
01/07/24			
02/07/24			
03/07/24			
04/07/24	51,6	134	8,4
05/07/24	59,0	142	7,6
06/07/24	56,9	147	7,0
07/07/24	61,0	148	6,8
08/07/24	64,0	147	6,7
09/07/24	73,0	147	6,8
10/07/24	64,0	147	6,9
11/07/24	62,4	145	6,8
12/07/24	61,2	145	6,9
13/07/24	62,2	146	6,9
14/07/24	62,1	146	6,9
15/07/24	60,0	146	7,1
16/07/24	60,6	145	7,1
17/07/24	63,6	141	6,7
18/07/24			

Επικυρωμένες 24ωρες μέσες τιμές συγκέντρωσης αέριων εκπομπών

() : Μονάδα εκτός λειτουργίας ή σε εκκίνηση/κράτηση

(*) : Σφάλμα μέτρησης / βλάβη εξοπλισμού

ΑΗΜ Νο 1	Σωματίδια	T	O ₂
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	(mg/Nm ³ _{dry})	(°C)	(%)
19/07/24	28,4	160	8,0
20/07/24	28,5	160	8,1
21/07/24	28,6	158	8,0
22/07/24	28,3	160	8,0
23/07/24	28,8	161	8,1
24/07/24	26,9	159	8,1
25/07/24	26,8	160	7,9
26/07/24	26,9	162	8,0
27/07/24	27,6	161	8,3
28/07/24	27,3	161	8,4
29/07/24	27,1	161	8,0
30/07/24	26,3	162	8,1
31/07/24	27,0	163	8,0
01/08/24	27,3	161	8,0
02/08/24	26,4	162	8,1
03/08/24	27,0	163	8,0
04/08/24	28,6	160	8,2
05/08/24	34,3	162	9,8
06/08/24	40,8	162	11,6
07/08/24	38,7	162	11,8
08/08/24	37,1	162	11,5
09/08/24	38,0	162	11,4
10/08/24	37,9	161	11,8
11/08/24	37,5	163	11,6
12/08/24	30,7	163	8,1
13/08/24	25,1	161	6,7
14/08/24	24,4	162	6,6
15/08/24	24,3	163	6,2
16/08/24	24,1	162	6,5
17/08/24	24,9	163	7,6
18/08/24	24,5	164	7,4
19/08/24	24,0	161	7,6
20/08/24	*	164	7,4
21/08/24	*	164	7,4
22/08/24	33,9	162	7,3
23/08/24	39,9	160	9,2
24/08/24	42,3	164	10,0
25/08/24	42,2	161	10,3
26/08/24	41,5	161	10,2
27/08/24	42,6	162	10,1

ΑΗΜ Νο 2	Σωματίδια	T	O ₂
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	(mg/Nm ³ _{dry})	(°C)	(%)
19/07/24			
20/07/24			
21/07/24	57,7	134	8,7
22/07/24	68,0	143	7,4
23/07/24	63,1	146	6,8
24/07/24	62,4	148	6,7
25/07/24	64,2	147	6,7
26/07/24	62,6	148	6,8
27/07/24	96,3	144	6,9
28/07/24			
29/07/24			
30/07/24			
31/07/24			
01/08/24	67,9	136	8,1
02/08/24	76,5	142	7,7
03/08/24	70,2	147	7,2
04/08/24	72,6	148	7,2
05/08/24	74,8	146	7,1
06/08/24	75,0	147	7,1
07/08/24	79,3	148	7,1
08/08/24	83,7	147	7,1
09/08/24	66,0	146	7,2
10/08/24	77,3	148	7,0
11/08/24	93,5	147	7,1
12/08/24	83,1	145	7,2
13/08/24	71,7	144	7,3
14/08/24	82,0	144	7,3
15/08/24	62,4	145	7,3
16/08/24	69,1	145	7,4
17/08/24	79,4	144	7,4
18/08/24	80,0	144	7,4
19/08/24	91,9	145	7,3
20/08/24	92,2	145	7,3
21/08/24	92,4	145	7,5
22/08/24	94,2	145	7,5
23/08/24	89,8	146	7,3
24/08/24	90,8	145	7,3
25/08/24	91,5	145	7,3
26/08/24	89,8	143	7,3
27/08/24	89,9	144	7,3

Επικυρωμένες 24ωρες μέσες τιμές συγκέντρωσης αέριων εκπομπών

() : Μονάδα εκτός λειτουργίας ή σε εκκίνηση/κράτηση

(*) : Σφάλμα μέτρησης / βλάβη εξοπλισμού

ΑΗΜ Νο 1	Σωματίδια	T	O ₂
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	(mg/Nm ³ _{dry})	(°C)	(%)
28/08/24	43,5	160	10,4
29/08/24	39,5	162	9,2
30/08/24	35,1	163	7,4
31/08/24	34,8	162	7,3
01/09/24	34,5	162	7,4
02/09/24	34,1	164	7,5
03/09/24	32,9	162	7,5
04/09/24	33,3	163	7,2
05/09/24	33,4	164	7,1
06/09/24	33,9	163	7,2
07/09/24	33,8	163	7,3
08/09/24	34,2	164	7,2
09/09/24	34,3	162	7,4
10/09/24	34,3	163	7,4
11/09/24	33,7	163	7,1
12/09/24	33,3	161	7,2
13/09/24	31,8	163	6,3
14/09/24	28,8	166	4,6
15/09/24	32,3	162	6,3
16/09/24	34,6	164	7,4
17/09/24	34,6	165	7,2
18/09/24	36,0	162	7,6
19/09/24	35,3	164	6,6
20/09/24	34,6	167	6,6
21/09/24	33,9	163	6,5
22/09/24	32,7	162	6,5
23/09/24	33,6	163	6,5
24/09/24	33,1	161	6,6
25/09/24	33,3	162	6,6
26/09/24	34,3	163	6,6
27/09/24	35,6	157	7,6
28/09/24	38,4	150	8,7
29/09/24	39,2	151	8,1
30/09/24	36,4	159	7,2
01/10/24	44,0	147	9,3
02/10/24	43,5	148	9,5
03/10/24	42,6	147	9,4
04/10/24	42,8	147	9,5
05/10/24	42,8	147	9,2
06/10/24	41,7	146	9,6

ΑΗΜ Νο 2	Σωματίδια	T	O ₂
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	(mg/Nm ³ _{dry})	(°C)	(%)
28/08/24	90,1	144	7,4
29/08/24	87,6	144	7,3
30/08/24	102,1	144	7,3
31/08/24	86,6	147	7,1
01/09/24	85,0	146	7,3
02/09/24	84,7	147	7,4
03/09/24	86,1	150	7,1
04/09/24	84,1	148	7,1
05/09/24	84,8	150	6,9
06/09/24	88,1	150	7,0
07/09/24	87,3	148	7,0
08/09/24	88,3	146	7,2
09/09/24	91,1	147	7,2
10/09/24	92,2	148	7,1
11/09/24	93,8	148	7,0
12/09/24	96,2	149	7,0
13/09/24	96,2	148	7,0
14/09/24	95,4	150	6,7
15/09/24	98,5	149	7,1
16/09/24	96,6	149	6,9
17/09/24	97,3	149	6,9
18/09/24	98,8	150	7,0
19/09/24	100,1	150	6,7
20/09/24	99,4	151	6,7
21/09/24	99,6	151	6,8
22/09/24	98,2	148	6,8
23/09/24	98,2	148	7,0
24/09/24	101,2	148	7,0
25/09/24	97,8	147	6,9
26/09/24	69,1	143	7,4
27/09/24	72,9	137	8,1
28/09/24	106,7	142	7,4
29/09/24	108,8	131	8,0
30/09/24	102,8	131	8,1
01/10/24	85,1	131	8,2
02/10/24	85,6	134	8,0
03/10/24	103,2	135	8,2
04/10/24	87,1	135	8,0
05/10/24	104,2	135	8,1
06/10/24	99,9	137	8,0

Επικυρωμένες 24ωρες μέσες τιμές συγκέντρωσης αέριων εκπομπών

() : Μονάδα εκτός λειτουργίας ή σε εκκίνηση/κράτηση
(*) : Σφάλμα μέτρησης / βλάβη εξοπλισμού

ΑΗΜ No 1	Σωματίδια	T	O ₂
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	(mg/Nm ³ _{dry})	(°C)	(%)
07/10/24	40,3	148	9,1
08/10/24	40,3	148	8,9
09/10/24	39,5	147	8,9
10/10/24	39,0	148	8,8
11/10/24	39,3	148	8,9
12/10/24	38,5	147	8,7
13/10/24	38,4	148	8,6
14/10/24	40,1	149	8,9
15/10/24	39,3	147	9,0
16/10/24	39,0	148	8,9
17/10/24	40,9	149	9,1
18/10/24	41,5	146	9,5
19/10/24	41,0	150	9,3
20/10/24	39,4	149	9,1
21/10/24	40,4	147	9,5
22/10/24	38,5	153	9,0
23/10/24	38,3	152	8,8
24/10/24	43,3	146	10,2
25/10/24	38,6	153	8,9
26/10/24			
27/10/24			
28/10/24			
29/10/24			
30/10/24			
31/10/24			
01/11/24			
02/11/24	45,5	142	9,5
03/11/24	41,6	145	9,5
04/11/24	31,2	146	5,9
05/11/24	31,9	147	5,7
06/11/24	40,6	145	9,3
07/11/24	35,4	148	7,6
08/11/24			
09/11/24	30,8	146	5,7
10/11/24	31,2	147	5,5
11/11/24	38,8	147	5,6
12/11/24	31,7	146	5,7
13/11/24	31,0	148	5,4
14/11/24	32,2	148	5,4
15/11/24	32,7	146	5,5

ΑΗΜ No 2	Σωματίδια	T	O ₂
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	(mg/Nm ³ _{dry})	(°C)	(%)
07/10/24	96,3	136	8,1
08/10/24	97,9	137	8,0
09/10/24	100,8	137	7,9
10/10/24	97,6	137	7,9
11/10/24	98,8	137	7,9
12/10/24	101,9	136	7,9
13/10/24	97,7	140	7,1
14/10/24	99,1	135	7,6
15/10/24	100,8	136	7,5
16/10/24	98,4	135	7,6
17/10/24	100,2	136	7,8
18/10/24	101,6	136	7,8
19/10/24	103,0	138	8,0
20/10/24	105,1	136	8,2
21/10/24	106,4	138	8,2
22/10/24	105,5	143	7,9
23/10/24	104,7	142	7,9
24/10/24	92,0	136	8,3
25/10/24	90,6	144	7,5
26/10/24	91,4	137	7,7
27/10/24	94,6	138	7,6
28/10/24	61,7	138	7,6
29/10/24			
30/10/24			
31/10/24			
01/11/24			
02/11/24			
03/11/24			
04/11/24			
05/11/24			
06/11/24			
07/11/24			
08/11/24			
09/11/24			
10/11/24			
11/11/24			
12/11/24			
13/11/24			
14/11/24			
15/11/24			

Επικυρωμένες 24ωρες μέσες τιμές συγκέντρωσης αέριων εκπομπών

() : Μονάδα εκτός λειτουργίας ή σε εκκίνηση/κράτηση
(*) : Σφάλμα μέτρησης / βλάβη εξοπλισμού

ΑΗΜ No 1	Σωματίδια	T	O ₂
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	(mg/Nm ³ _{dry})	(°C)	(%)
16/11/24	32,6	146	5,5
17/11/24	34,0	145	5,4
18/11/24	*	145	9,3
19/11/24	34,8	145	7,4
20/11/24	*	145	16,9
21/11/24	*	147	14,8
22/11/24	49,0	147	11,2
23/11/24	56,3	147	11,3
24/11/24	55,3	142	10,7
25/11/24	38,5	143	8,6
26/11/24	42,1	144	8,3
27/11/24	38,2	145	8,2
28/11/24	37,4	146	8,2
29/11/24	36,9	146	8,3
30/11/24			
01/12/24			
02/12/24			
03/12/24			
04/12/24			
05/12/24			
06/12/24			
07/12/24			
08/12/24	41,1	146	8,2
09/12/24	36,4	146	8,2
10/12/24	34,9	148	8,2
11/12/24	37,3	148	8,4
12/12/24	36,7	146	8,4
13/12/24	38,1	146	8,3
14/12/24	40,1	146	8,4
15/12/24	36,7	146	8,4
16/12/24	35,6	148	7,9
17/12/24	37,5	144	8,1
18/12/24	37,0	143	8,1
19/12/24	36,9	143	7,9
20/12/24	39,3	146	7,9
21/12/24	37,9	144	8,1
22/12/24	36,3	144	8,0
23/12/24	39,7	144	8,0
24/12/24	39,8	143	8,1
25/12/24	36,7	142	8,2

ΑΗΜ No 2	Σωματίδια	T	O ₂
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	(mg/Nm ³ _{dry})	(°C)	(%)
16/11/24			
17/11/24			
18/11/24			
19/11/24			
20/11/24			
21/11/24			
22/11/24			
23/11/24			
24/11/24			
25/11/24			
26/11/24			
27/11/24			
28/11/24			
29/11/24			
30/11/24			
01/12/24			
02/12/24			
03/12/24			
04/12/24			
05/12/24			
06/12/24			
07/12/24			
08/12/24			
09/12/24			
10/12/24			
11/12/24			
12/12/24			
13/12/24			
14/12/24			
15/12/24			
16/12/24			
17/12/24			
18/12/24			
19/12/24			
20/12/24			
21/12/24			
22/12/24			
23/12/24			
24/12/24			
25/12/24			

Επικυρωμένες 24ωρες μέσες τιμές συγκέντρωσης αέριων εκπομπών

() : Μονάδα εκτός λειτουργίας ή σε εκκίνηση/κράτηση
(*) : Σφάλμα μέτρησης / βλάβη εξοπλισμού

ΑΗΜ Νο 1	Σωματίδια	T	O ₂
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	(mg/Nm ³ _{dry})	(°C)	(%)
26/12/24	42,5	142	8,1
27/12/24	36,8	141	8,3
28/12/24	36,1	141	8,5
29/12/24	41,1	142	8,2
30/12/24	37,9	142	8,1
31/12/24	35,4	142	8,3

ΑΗΜ Νο 2	Σωματίδια	T	O ₂
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	(mg/Nm ³ _{dry})	(°C)	(%)
26/12/24			
27/12/24			
28/12/24			
29/12/24			
30/12/24			
31/12/24			

Έγκυρες και επικυρωμένες 24ωρες μέσες τιμές συγκέντρωσης αέριων εκπομπών

() : Μονάδα εκτός λειτουργίας ή σε εκκίνηση/κράτηση

ΜΕΚ Νο 2 (έγκυρες)	Σωματίδια	T	O ₂
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	(mg/Nm ³ _{dry})	(°C)	(%)
01/01/24			
02/01/24			
03/01/24			
04/01/24			
05/01/24			
06/01/24			
07/01/24			
08/01/24			
09/01/24			
10/01/24			
11/01/24			
12/01/24			
13/01/24			
14/01/24			
15/01/24			
16/01/24			
17/01/24			
18/01/24			
19/01/24			
20/01/24			
21/01/24			
22/01/24			
23/01/24			
24/01/24			
25/01/24			
26/01/24			
27/01/24			
28/01/24			
29/01/24			
30/01/24			
31/01/24			
01/02/24			
02/02/24			
03/02/24			
04/02/24			
05/02/24			
06/02/24			
07/02/24			
08/02/24			
09/02/24			

ΜΕΚ Νο 2 (επικυρωμ.)	Σωματίδια	T	O ₂
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	(mg/Nm ³ _{dry})	(°C)	(%)
01/01/24			
02/01/24			
03/01/24			
04/01/24			
05/01/24			
06/01/24			
07/01/24			
08/01/24			
09/01/24			
10/01/24			
11/01/24			
12/01/24			
13/01/24			
14/01/24			
15/01/24			
16/01/24			
17/01/24			
18/01/24			
19/01/24			
20/01/24			
21/01/24			
22/01/24			
23/01/24			
24/01/24			
25/01/24			
26/01/24			
27/01/24			
28/01/24			
29/01/24			
30/01/24			
31/01/24			
01/02/24			
02/02/24			
03/02/24			
04/02/24			
05/02/24			
06/02/24			
07/02/24			
08/02/24			
09/02/24			

Έγκυρες και επικυρωμένες 24ωρες μέσες τιμές συγκέντρωσης αέριων εκπομπών

() : Μονάδα εκτός λειτουργίας ή σε εκκίνηση/κράτηση

ΜΕΚ Νο 2 (έγκυρες)	Σωματίδια	T	O ₂
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	(mg/Nm ³ _{dry})	(°C)	(%)
10/02/24			
11/02/24			
12/02/24			
13/02/24			
14/02/24			
15/02/24			
16/02/24			
17/02/24			
18/02/24			
19/02/24			
20/02/24			
21/02/24			
22/02/24			
23/02/24			
24/02/24			
25/02/24			
26/02/24			
27/02/24			
28/02/24			
29/02/24			
01/03/24			
02/03/24			
03/03/24			
04/03/24			
05/03/24			
06/03/24			
07/03/24			
08/03/24			
09/03/24			
10/03/24			
11/03/24			
12/03/24			
13/03/24			
14/03/24			
15/03/24			
16/03/24			
17/03/24			
18/03/24			
19/03/24			
20/03/24			

ΜΕΚ Νο 2 (επικυρωμ.)	Σωματίδια	T	O ₂
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	(mg/Nm ³ _{dry})	(°C)	(%)
10/02/24			
11/02/24			
12/02/24			
13/02/24			
14/02/24			
15/02/24			
16/02/24			
17/02/24			
18/02/24			
19/02/24			
20/02/24			
21/02/24			
22/02/24			
23/02/24			
24/02/24			
25/02/24			
26/02/24			
27/02/24			
28/02/24			
29/02/24			
01/03/24			
02/03/24			
03/03/24			
04/03/24			
05/03/24			
06/03/24			
07/03/24			
08/03/24			
09/03/24			
10/03/24			
11/03/24			
12/03/24			
13/03/24			
14/03/24			
15/03/24			
16/03/24			
17/03/24			
18/03/24			
19/03/24			
20/03/24			

Έγκυρες και επικυρωμένες 24ωρες μέσες τιμές συγκέντρωσης αέριων εκπομπών

() : Μονάδα εκτός λειτουργίας ή σε εκκίνηση/κράτηση

ΜΕΚ Νο 2 (έγκυρες)	Σωματίδια	T	O ₂
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	(mg/Nm ³ _{dry})	(°C)	(%)
21/03/24			
22/03/24			
23/03/24			
24/03/24			
25/03/24			
26/03/24			
27/03/24			
28/03/24			
29/03/24			
30/03/24			
31/03/24			
01/04/24			
02/04/24			
03/04/24			
04/04/24			
05/04/24			
06/04/24			
07/04/24			
08/04/24			
09/04/24			
10/04/24			
11/04/24			
12/04/24			
13/04/24			
14/04/24			
15/04/24			
16/04/24			
17/04/24			
18/04/24			
19/04/24			
20/04/24			
21/04/24			
22/04/24			
23/04/24			
24/04/24			
25/04/24			
26/04/24			
27/04/24			
28/04/24			
29/04/24			

ΜΕΚ Νο 2 (επικυρωμ.)	Σωματίδια	T	O ₂
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	(mg/Nm ³ _{dry})	(°C)	(%)
21/03/24			
22/03/24			
23/03/24			
24/03/24			
25/03/24			
26/03/24			
27/03/24			
28/03/24			
29/03/24			
30/03/24			
31/03/24			
01/04/24			
02/04/24			
03/04/24			
04/04/24			
05/04/24			
06/04/24			
07/04/24			
08/04/24			
09/04/24			
10/04/24			
11/04/24			
12/04/24			
13/04/24			
14/04/24			
15/04/24			
16/04/24			
17/04/24			
18/04/24			
19/04/24			
20/04/24			
21/04/24			
22/04/24			
23/04/24			
24/04/24			
25/04/24			
26/04/24			
27/04/24			
28/04/24			
29/04/24			

Έγκυρες και επικυρωμένες 24ωρες μέσες τιμές συγκέντρωσης αέριων εκπομπών

() : Μονάδα εκτός λειτουργίας ή σε εκκίνηση/κράτηση

ΜΕΚ Νο 2 (έγκυρες)	Σωματίδια	T	O ₂
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	(mg/Nm ³ _{dry})	(°C)	(%)
30/04/24			
01/05/24			
02/05/24			
03/05/24			
04/05/24			
05/05/24			
06/05/24			
07/05/24			
08/05/24			
09/05/24			
10/05/24			
11/05/24			
12/05/24			
13/05/24			
14/05/24			
15/05/24			
16/05/24			
17/05/24			
18/05/24			
19/05/24			
20/05/24			
21/05/24			
22/05/24			
23/05/24			
24/05/24			
25/05/24			
26/05/24			
27/05/24			
28/05/24			
29/05/24			
30/05/24			
31/05/24			
01/06/24			
02/06/24			
03/06/24			
04/06/24			
05/06/24			
06/06/24			
07/06/24			
08/06/24			

ΜΕΚ Νο 2 (επικυρωμ.)	Σωματίδια	T	O ₂
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	(mg/Nm ³ _{dry})	(°C)	(%)
30/04/24			
01/05/24			
02/05/24			
03/05/24			
04/05/24			
05/05/24			
06/05/24			
07/05/24			
08/05/24			
09/05/24			
10/05/24			
11/05/24			
12/05/24			
13/05/24			
14/05/24			
15/05/24			
16/05/24			
17/05/24			
18/05/24			
19/05/24			
20/05/24			
21/05/24			
22/05/24			
23/05/24			
24/05/24			
25/05/24			
26/05/24			
27/05/24			
28/05/24			
29/05/24			
30/05/24			
31/05/24			
01/06/24			
02/06/24			
03/06/24			
04/06/24			
05/06/24			
06/06/24			
07/06/24			
08/06/24			

Έγκυρες και επικυρωμένες 24ωρες μέσες τιμές συγκέντρωσης αέριων εκπομπών

() : Μονάδα εκτός λειτουργίας ή σε εκκίνηση/κράτηση

ΜΕΚ Νο 2 (έγκυρες)	Σωματίδια	T	O ₂
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	(mg/Nm ³ _{dry})	(°C)	(%)
09/06/24			
10/06/24			
11/06/24			
12/06/24			
13/06/24			
14/06/24			
15/06/24			
16/06/24			
17/06/24			
18/06/24			
19/06/24			
20/06/24			
21/06/24	30,1	234	12,5
22/06/24	24,4	276	11,0
23/06/24	24,5	230	11,5
24/06/24	26,5	250	11,7
25/06/24	27,6	273	11,7
26/06/24	30,6	283	12,1
27/06/24	32,8	268	12,6
28/06/24			
29/06/24			
30/06/24			
01/07/24	30,3	259	12,3
02/07/24	32,2	276	12,4
03/07/24	32,7	285	12,4
04/07/24	33,7	251	12,9
05/07/24	33,0	247	12,9
06/07/24	33,0	265	12,7
07/07/24	34,4	271	12,8
08/07/24	34,0	255	12,9
09/07/24	34,0	267	12,8
10/07/24	34,5	276	12,8
11/07/24	34,5	279	12,8
12/07/24	33,6	282	12,6
13/07/24	35,3	297	12,7
14/07/24	33,2	281	12,5
15/07/24	34,6	263	12,9
16/07/24	34,0	280	12,7
17/07/24	34,7	253	13,0
18/07/24	33,9	275	12,7

ΜΕΚ Νο 2 (επικυρωμ.)	Σωματίδια	T	O ₂
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	(mg/Nm ³ _{dry})	(°C)	(%)
09/06/24			
10/06/24			
11/06/24			
12/06/24			
13/06/24			
14/06/24			
15/06/24			
16/06/24			
17/06/24			
18/06/24			
19/06/24			
20/06/24			
21/06/24	21,1	234	12,5
22/06/24	17,1	276	11,0
23/06/24	17,2	230	11,5
24/06/24	18,5	250	11,7
25/06/24	19,3	273	11,7
26/06/24	21,4	283	12,1
27/06/24	23,0	268	12,6
28/06/24			
29/06/24			
30/06/24			
01/07/24	21,2	259	12,3
02/07/24	22,5	276	12,4
03/07/24	22,9	285	12,4
04/07/24	23,6	251	12,9
05/07/24	23,1	247	12,9
06/07/24	23,1	265	12,7
07/07/24	24,1	271	12,8
08/07/24	23,8	255	12,9
09/07/24	23,8	267	12,8
10/07/24	24,2	276	12,8
11/07/24	24,1	279	12,8
12/07/24	23,5	282	12,6
13/07/24	24,7	297	12,7
14/07/24	23,2	281	12,5
15/07/24	24,2	263	12,9
16/07/24	23,8	280	12,7
17/07/24	24,3	253	13,0
18/07/24	23,7	275	12,7

Έγκυρες και επικυρωμένες 24ωρες μέσες τιμές συγκέντρωσης αέριων εκπομπών

() : Μονάδα εκτός λειτουργίας ή σε εκκίνηση/κράτηση

ΜΕΚ Νο 2 (έγκυρες)	Σωματίδια	T	O ₂
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	(mg/Nm ³ _{dry})	(°C)	(%)
19/07/24	33,7	267	12,7
20/07/24	33,9	271	12,7
21/07/24	34,2	271	12,8
22/07/24	34,8	259	13,0
23/07/24	34,4	276	12,8
24/07/24	34,8	261	13,0
25/07/24	34,7	271	12,8
26/07/24	34,8	269	12,9
27/07/24	34,9	280	12,8
28/07/24	34,6	287	12,7
29/07/24	33,9	284	12,6
30/07/24	33,7	281	12,6
31/07/24	33,4	283	12,6
01/08/24	33,3	283	12,5
02/08/24	33,2	283	12,5
03/08/24	33,4	282	12,6
04/08/24	33,1	264	12,7
05/08/24	31,6	298	12,1
06/08/24	32,0	282	12,4
07/08/24	32,7	281	12,3
08/08/24	32,6	281	12,4
09/08/24	32,4	267	12,6
10/08/24	31,5	281	12,3
11/08/24	31,8	277	12,4
12/08/24	31,9	263	12,5
13/08/24	31,5	264	12,5
14/08/24	31,4	274	12,4
15/08/24	31,2	284	12,2
16/08/24	31,6	290	12,2
17/08/24	32,2	284	12,4
18/08/24	31,3	282	12,2
19/08/24	30,9	298	12,1
20/08/24	31,1	295	12,1
21/08/24	30,6	280	12,2
22/08/24	30,9	269	12,3
23/08/24	30,2	263	12,3
24/08/24	31,3	255	12,5
25/08/24	31,0	274	12,3
26/08/24	31,2	263	12,4
27/08/24	31,4	255	12,5

ΜΕΚ Νο 2 (επικυρωμ.)	Σωματίδια	T	O ₂
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	(mg/Nm ³ _{dry})	(°C)	(%)
19/07/24	23,6	267	12,7
20/07/24	23,7	271	12,7
21/07/24	24,0	271	12,8
22/07/24	24,3	259	13,0
23/07/24	24,1	276	12,8
24/07/24	24,3	261	13,0
25/07/24	24,3	271	12,8
26/07/24	24,4	269	12,9
27/07/24	24,4	280	12,8
28/07/24	24,2	287	12,7
29/07/24	23,8	284	12,6
30/07/24	23,6	281	12,6
31/07/24	23,4	283	12,6
01/08/24	23,3	283	12,5
02/08/24	23,3	283	12,5
03/08/24	23,4	282	12,6
04/08/24	23,2	264	12,7
05/08/24	22,1	298	12,1
06/08/24	22,4	282	12,4
07/08/24	22,9	281	12,3
08/08/24	22,8	281	12,4
09/08/24	22,7	267	12,6
10/08/24	22,1	281	12,3
11/08/24	22,3	277	12,4
12/08/24	22,4	263	12,5
13/08/24	22,1	264	12,5
14/08/24	22,0	274	12,4
15/08/24	21,8	284	12,2
16/08/24	22,2	290	12,2
17/08/24	22,6	284	12,4
18/08/24	21,9	282	12,2
19/08/24	21,6	298	12,1
20/08/24	21,8	295	12,1
21/08/24	21,4	280	12,2
22/08/24	21,6	269	12,3
23/08/24	21,1	263	12,3
24/08/24	21,9	255	12,5
25/08/24	21,7	274	12,3
26/08/24	21,9	263	12,4
27/08/24	22,0	255	12,5

Έγκυρες και επικυρωμένες 24ωρες μέσες τιμές συγκέντρωσης αέριων εκπομπών

() : Μονάδα εκτός λειτουργίας ή σε εκκίνηση/κράτηση

ΜΕΚ Νο 2 (έγκυρες)	Σωματίδια	T	O ₂
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	(mg/Nm ³ _{dry})	(°C)	(%)
28/08/24	31,4	260	12,5
29/08/24	31,3	254	12,5
30/08/24	31,3	257	12,5
31/08/24	30,8	271	12,3
01/09/24	31,0	293	12,1
02/09/24			
03/09/24			
04/09/24			
05/09/24			
06/09/24			
07/09/24			
08/09/24			
09/09/24			
10/09/24			
11/09/24			
12/09/24			
13/09/24			
14/09/24			
15/09/24	33,1	247	12,9
16/09/24	34,4	270	12,8
17/09/24	34,7	258	13,0
18/09/24	33,9	259	12,9
19/09/24	33,8	257	12,9
20/09/24	33,8	239	13,1
21/09/24	33,6	272	12,7
22/09/24	34,4	258	13,0
23/09/24	34,4	269	12,9
24/09/24	35,3	257	13,1
25/09/24	34,5	257	13,0
26/09/24	34,0	256	12,9
27/09/24	34,1	258	12,9
28/09/24	33,9	258	12,9
29/09/24	33,6	257	12,9
30/09/24	35,6	226	13,4
01/10/24	35,9	250	13,2
02/10/24	35,3	254	13,1
03/10/24	34,0	267	12,8
04/10/24	33,8	258	12,9
05/10/24	33,3	261	12,8
06/10/24	32,5	272	12,6

ΜΕΚ Νο 2 (επικυρωμ.)	Σωματίδια	T	O ₂
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	(mg/Nm ³ _{dry})	(°C)	(%)
28/08/24	21,9	260	12,5
29/08/24	21,9	254	12,5
30/08/24	21,9	257	12,5
31/08/24	21,6	271	12,3
01/09/24	21,7	293	12,1
02/09/24			
03/09/24			
04/09/24			
05/09/24			
06/09/24			
07/09/24			
08/09/24			
09/09/24			
10/09/24			
11/09/24			
12/09/24			
13/09/24			
14/09/24			
15/09/24	23,2	247	12,9
16/09/24	24,1	270	12,8
17/09/24	24,3	258	13,0
18/09/24	23,7	259	12,9
19/09/24	23,7	257	12,9
20/09/24	23,6	239	13,1
21/09/24	23,5	272	12,7
22/09/24	24,1	258	13,0
23/09/24	24,1	269	12,9
24/09/24	24,7	257	13,1
25/09/24	24,1	257	13,0
26/09/24	23,8	256	12,9
27/09/24	23,9	258	12,9
28/09/24	23,8	258	12,9
29/09/24	23,5	257	12,9
30/09/24	24,9	226	13,4
01/10/24	25,2	250	13,2
02/10/24	24,7	254	13,1
03/10/24	23,8	267	12,8
04/10/24	23,7	258	12,9
05/10/24	23,3	261	12,8
06/10/24	22,7	272	12,6

Έγκυρες και επικυρωμένες 24ωρες μέσες τιμές συγκέντρωσης αέριων εκπομπών

() : Μονάδα εκτός λειτουργίας ή σε εκκίνηση/κράτηση

ΜΕΚ Νο 2 (έγκυρες)	Σωματίδια	T	O ₂
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	(mg/Nm ³ _{dry})	(°C)	(%)
07/10/24	32,9	273	12,6
08/10/24	32,1	284	12,4
09/10/24	33,4	264	12,8
10/10/24	32,6	262	12,7
11/10/24	32,3	264	12,6
12/10/24	31,9	274	12,4
13/10/24	31,6	276	12,4
14/10/24	33,4	272	12,7
15/10/24	33,3	265	12,7
16/10/24	32,6	272	12,6
17/10/24	34,5	269	12,9
18/10/24	37,0	261	13,3
19/10/24	37,7	261	13,4
20/10/24	34,6	264	13,0
21/10/24	34,8	264	13,0
22/10/24			
23/10/24			
24/10/24			
25/10/24	31,6	232	12,8
26/10/24	33,8	258	12,9
27/10/24	34,4	254	13,0
28/10/24	34,0	260	12,9
29/10/24			
30/10/24			
31/10/24			
01/11/24	34,8	238	13,2
02/11/24	35,1	251	13,1
03/11/24	34,2	248	13,1
04/11/24	35,5	250	13,2
05/11/24	36,2	249	13,3
06/11/24	35,9	252	13,3
07/11/24	36,7	245	13,5
08/11/24			
09/11/24	37,1	248	13,5
10/11/24	36,0	249	13,3
11/11/24	36,3	248	13,4
12/11/24	36,5	248	13,4
13/11/24	34,3	252	13,1
14/11/24	33,8	253	13,0
15/11/24	34,3	250	13,0

ΜΕΚ Νο 2 (επικυρωμ.)	Σωματίδια	T	O ₂
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	(mg/Nm ³ _{dry})	(°C)	(%)
07/10/24	23,0	273	12,6
08/10/24	22,5	284	12,4
09/10/24	23,4	264	12,8
10/10/24	22,8	262	12,7
11/10/24	22,6	264	12,6
12/10/24	22,3	274	12,4
13/10/24	22,1	276	12,4
14/10/24	23,4	272	12,7
15/10/24	23,3	265	12,7
16/10/24	22,8	272	12,6
17/10/24	24,2	269	12,9
18/10/24	25,9	261	13,3
19/10/24	26,4	261	13,4
20/10/24	24,2	264	13,0
21/10/24	24,4	264	13,0
22/10/24			
23/10/24			
24/10/24			
25/10/24	22,1	232	12,8
26/10/24	23,7	258	12,9
27/10/24	24,1	254	13,0
28/10/24	23,8	260	12,9
29/10/24			
30/10/24			
31/10/24			
01/11/24	24,3	238	13,2
02/11/24	24,6	251	13,1
03/11/24	24,0	248	13,1
04/11/24	24,9	250	13,2
05/11/24	25,4	249	13,3
06/11/24	25,1	252	13,3
07/11/24	25,7	245	13,5
08/11/24			
09/11/24	26,0	248	13,5
10/11/24	25,2	249	13,3
11/11/24	25,4	248	13,4
12/11/24	25,6	248	13,4
13/11/24	24,0	252	13,1
14/11/24	23,6	253	13,0
15/11/24	24,0	250	13,0

Έγκυρες και επικυρωμένες 24ωρες μέσες τιμές συγκέντρωσης αέριων εκπομπών

() : Μονάδα εκτός λειτουργίας ή σε εκκίνηση/κράτηση

ΜΕΚ Νο 2 (έγκυρες)	Σωματίδια	T	O ₂
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	(mg/Nm ³ _{dry})	(°C)	(%)
16/11/24	34,3	249	13,0
17/11/24	34,4	247	13,1
18/11/24	35,8	249	13,2
19/11/24	35,9	250	13,3
20/11/24	37,0	243	13,5
21/11/24	33,3	253	12,9
22/11/24	32,9	253	12,8
23/11/24	33,4	255	12,9
24/11/24	42,1	245	14,1
25/11/24	42,4	246	14,1
26/11/24	40,0	245	13,8
27/11/24	39,2	242	13,8
28/11/24	37,6	247	13,5
29/11/24	36,7	245	13,4
30/11/24	34,0	247	13,1
01/12/24	31,5	252	12,6
02/12/24	33,8	250	13,0
03/12/24	34,1	251	13,0
04/12/24	34,7	250	13,1
05/12/24	32,6	259	12,7
06/12/24	30,9	263	12,4
07/12/24	32,0	250	12,7
08/12/24	33,7	250	13,0
09/12/24	31,6	240	12,8
10/12/24	32,5	251	12,8
11/12/24	33,3	251	12,9
12/12/24	36,4	249	13,4
13/12/24	38,8	248	13,7
14/12/24	39,2	248	13,8
15/12/24	36,4	251	13,3
16/12/24	36,0	252	13,3
17/12/24	38,2	249	13,6
18/12/24	37,6	244	13,6
19/12/24	36,8	247	13,4
20/12/24	35,9	249	13,3
21/12/24	35,0	251	13,1
22/12/24	36,9	250	13,4
23/12/24	37,0	250	13,4
24/12/24	35,8	252	13,2
25/12/24	36,8	251	13,3

ΜΕΚ Νο 2 (επικυρωμ.)	Σωματίδια	T	O ₂
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	(mg/Nm ³ _{dry})	(°C)	(%)
16/11/24	24,0	249	13,0
17/11/24	24,1	247	13,1
18/11/24	25,0	249	13,2
19/11/24	25,2	250	13,3
20/11/24	25,9	243	13,5
21/11/24	23,3	253	12,9
22/11/24	23,0	253	12,8
23/11/24	23,4	255	12,9
24/11/24	29,5	245	14,1
25/11/24	29,7	246	14,1
26/11/24	28,0	245	13,8
27/11/24	27,4	242	13,8
28/11/24	26,3	247	13,5
29/11/24	25,7	245	13,4
30/11/24	23,8	247	13,1
01/12/24	22,1	252	12,6
02/12/24	23,7	250	13,0
03/12/24	23,9	251	13,0
04/12/24	24,3	250	13,1
05/12/24	22,9	259	12,7
06/12/24	21,6	263	12,4
07/12/24	22,4	250	12,7
08/12/24	23,6	250	13,0
09/12/24	22,1	240	12,8
10/12/24	22,8	251	12,8
11/12/24	23,3	251	12,9
12/12/24	25,5	249	13,4
13/12/24	27,2	248	13,7
14/12/24	27,5	248	13,8
15/12/24	25,5	251	13,3
16/12/24	25,2	252	13,3
17/12/24	26,7	249	13,6
18/12/24	26,4	244	13,6
19/12/24	25,7	247	13,4
20/12/24	25,1	249	13,3
21/12/24	24,5	251	13,1
22/12/24	25,8	250	13,4
23/12/24	25,9	250	13,4
24/12/24	25,0	252	13,2
25/12/24	25,7	251	13,3

Έγκυρες και επικυρωμένες 24ωρες μέσες τιμές συγκέντρωσης αέριων εκπομπών

() : Μονάδα εκτός λειτουργίας ή σε εκκίνηση/κράτηση

ΜΕΚ Νο 2 (έγκυρες)	Σωματίδια	T	O ₂
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	(mg/Nm ³ _{dry})	(°C)	(%)
26/12/24	36,8	249	13,4
27/12/24	36,4	247	13,3
28/12/24	38,7	246	13,7
29/12/24	38,7	245	13,7
30/12/24	38,7	246	13,7
31/12/24	39,3	248	13,8

ΜΕΚ Νο 2 (επικυρωμ.)	Σωματίδια	T	O ₂
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	(mg/Nm ³ _{dry})	(°C)	(%)
26/12/24	25,8	249	13,4
27/12/24	25,5	247	13,3
28/12/24	27,1	246	13,7
29/12/24	27,1	245	13,7
30/12/24	27,1	246	13,7
31/12/24	27,5	248	13,8

Έγκυρες 24ωρες μέσες τιμές συγκέντρωσης αέριων εκπομπών

() : Μονάδα εκτός λειτουργίας ή σε εκκίνηση/κράτηση

(*) : Σφάλμα μέτρησης / βλάβη εξοπλισμού

(†): Βλάβη μέτρησης O₂ σε τουλάχιστον μια (1) ωριαία τιμή. Για την κανονικοποίηση των τιμών εκπομπής αερίων ρύπων στα διαστήματα αυτά χρησιμοποιήθηκαν οι ετήσιοι μέσοι όροι των περιοδικών μετρήσεων O₂ στην υπόψη Μονάδα.

ΜΕΚ Νο 3	NO _x (ως NO ₂)	Σωματίδια	T	O ₂	Φορτίο
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	(mg/Nm ³ _{dry})	(mg/Nm ³ _{dry})	(°C)	(%)	MW
01/01/24					
02/01/24	2202	78,8	371	12,6	14,5
03/01/24					
04/01/24	*	76,7	372	12,5	14,8
05/01/24	*	80,8	378	12,5	14,1
06/01/24					
07/01/24					
08/01/24					
09/01/24					
10/01/24					
11/01/24					
12/01/24					
13/01/24	2235	75,3	347	12,7	14,4
14/01/24	2278	74,6	367	12,8	14,5
15/01/24	2219	78,3	366	12,8	14,5
16/01/24					
17/01/24	2145	78,4	365	12,7	14,5
18/01/24	2186	80,2	364	12,7	14,6
19/01/24					
20/01/24					
21/01/24	2143	78,6	368	12,6	14,5
22/01/24	2223	76,2	368	12,8	14,9
23/01/24					
24/01/24					
25/01/24					
26/01/24	*	73,5	346	12,7	14,6
27/01/24					
28/01/24					
29/01/24					
30/01/24					
31/01/24					
01/02/24					
02/02/24					
03/02/24					
04/02/24	*	75,4	378	12,8	14,8
05/02/24					
06/02/24					
07/02/24					
08/02/24					

Έγκυρες 24ωρες μέσες τιμές συγκέντρωσης αέριων εκπομπών

() : Μονάδα εκτός λειτουργίας ή σε εκκίνηση/κράτηση
(*) : Σφάλμα μέτρησης / βλάβη εξοπλισμού
(†): Βλάβη μέτρησης O₂ σε τουλάχιστον μια (1) ωριαία τιμή. Για την κανονικοποίηση των τιμών εκπομπής αερίων ρύπων στα διαστήματα αυτά χρησιμοποιήθηκαν οι ετήσιοι μέσοι όροι των περιοδικών μετρήσεων O₂ στην υπόψη Μονάδα.

ΜΕΚ Νο 3	NOx (ως NO ₂)	Σωματίδια	T	O ₂	Φορτίο
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	(mg/Nm ³ _{dry})	(mg/Nm ³ _{dry})	(°C)	(%)	MW
09/02/24					
10/02/24					
11/02/24					
12/02/24	*	79,7	379	(12,9)†	14,7
13/02/24	1957	77,3	341	12,9	15,0
14/02/24					
15/02/24	2077	76,5	355	13,1	15,3
16/02/24					
17/02/24	*	71,8	355	(12,9)†	15,8
18/02/24					
19/02/24					
20/02/24					
21/02/24					
22/02/24					
23/02/24					
24/02/24					
25/02/24					
26/02/24	1797	74,1	351	13,0	15,2
27/02/24					
28/02/24					
29/02/24					
01/03/24	2052	77,9	352	12,6	14,5
02/03/24	2070	75,7	342	12,9	15,3
03/03/24					
04/03/24					
05/03/24					
06/03/24	1837	75,6	349	12,9	14,9
07/03/24					
08/03/24					
09/03/24					
10/03/24					
11/03/24					
12/03/24					
13/03/24					
14/03/24					
15/03/24					
16/03/24					
17/03/24					
18/03/24					

Έγκυρες 24ωρες μέσες τιμές συγκέντρωσης αέριων εκπομπών

() : Μονάδα εκτός λειτουργίας ή σε εκκίνηση/κράτηση
(*) : Σφάλμα μέτρησης / βλάβη εξοπλισμού
(†): Βλάβη μέτρησης O₂ σε τουλάχιστον μια (1) ωριαία τιμή. Για την κανονικοποίηση των τιμών εκπομπής αέριων ρύπων στα διαστήματα αυτά χρησιμοποιήθηκαν οι ετήσιοι μέσοι όροι των περιοδικών μετρήσεων O₂ στην υπόψη Μονάδα.

ΜΕΚ Νο 3	NOx (ως NO ₂)	Σωματίδια	T	O ₂	Φορτίο
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	(mg/Nm ³ _{dry})	(mg/Nm ³ _{dry})	(°C)	(%)	MW
19/03/24					
20/03/24					
21/03/24					
22/03/24					
23/03/24	2062	70,2	346	13,0	15,0
24/03/24					
25/03/24					
26/03/24					
27/03/24					
28/03/24					
29/03/24					
30/03/24	1747	73,4	350	12,6	14,9
31/03/24					
01/04/24	1946	83,1	362	(13,3)†	14,8
02/04/24					
03/04/24					
04/04/24					
05/04/24					
06/04/24					
07/04/24					
08/04/24					
09/04/24					
10/04/24					
11/04/24	1243	71,0	366	12,4	14,4
12/04/24					
13/04/24	1624	76,3	348	12,2	14,4
14/04/24					
15/04/24	1605	71,3	352	12,4	14,9
16/04/24	1722	70,6	366	12,5	15,2
17/04/24	1784	74,4	368	12,4	14,7
18/04/24	1767	74,0	368	12,5	15,0
19/04/24	1846	76,0	367	(12,8)†	15,2
20/04/24					
21/04/24	1738	80,3	379	12,6	14,5
22/04/24	1618	79,8	375	12,6	14,7
23/04/24					
24/04/24	1529	80,4	376	12,4	14,7
25/04/24	1480	77,5	369	12,7	15,3
26/04/24	*	76,3	369	12,8	15,5

Έγκυρες 24ωρες μέσες τιμές συγκέντρωσης αέριων εκπομπών

() : Μονάδα εκτός λειτουργίας ή σε εκκίνηση/κράτηση

(*) : Σφάλμα μέτρησης / βλάβη εξοπλισμού

(†): Βλάβη μέτρησης O₂ σε τουλάχιστον μια (1) ωριαία τιμή. Για την κανονικοποίηση των τιμών εκπομπής αερίων ρύπων στα διαστήματα αυτά χρησιμοποιήθηκαν οι ετήσιοι μέσοι όροι των περιοδικών μετρήσεων O₂ στην υπόψη Μονάδα.

ΜΕΚ Νο 3	NO _x (ως NO ₂)	Σωματίδια	T	O ₂	Φορτίο
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	(mg/Nm ³ _{dry})	(mg/Nm ³ _{dry})	(°C)	(%)	MW
27/04/24	*	75,9	369	12,8	15,5
28/04/24	2280	78,1	370	12,9	15,5
29/04/24	*	81,6	371	13,1	15,5
30/04/24	*	84,1	370	13,4	15,5
01/05/24	2249	86,8	370	13,6	15,5
02/05/24	2181	86,2	371	13,4	15,4
03/05/24	2215	88,1	375	13,3	15,0
04/05/24	2251	86,7	374	(13,3)†	15,1
05/05/24	2248	85,5	369	13,6	15,3
06/05/24					
07/05/24					
08/05/24	1969	80,8	379	12,9	15,2
09/05/24	1904	79,7	390	12,5	15,3
10/05/24	1972	80,3	406	12,2	15,4
11/05/24	1830	78,6	388	12,5	15,4
12/05/24	1966	80,6	388	12,4	14,9
13/05/24	1973	79,1	374	12,7	15,3
14/05/24	2037	79,3	372	12,9	15,4
15/05/24	1856	80,2	374	12,9	15,4
16/05/24	1813	82,1	383	12,8	15,2
17/05/24	1814	80,5	387	12,8	15,4
18/05/24	1508	90,7	414	12,6	14,4
19/05/24	1519	81,5	379	12,7	15,1
20/05/24	*	80,8	377	(12,4)†	15,2
21/05/24	*	81,1	377	(12,5)†	15,4
22/05/24	1867	79,1	393	12,2	15,0
23/05/24	2031	78,6	376	12,4	14,9
24/05/24	1958	77,3	376	12,3	14,8
25/05/24	1948	76,9	377	12,3	14,9
26/05/24	2000	80,8	399	12,3	14,8
27/05/24	1788	81,0	412	12,3	14,9
28/05/24					
29/05/24	*	85,8	418	12,7	14,9
30/05/24	1919	83,8	418	12,8	14,8
31/05/24	1972	88,6	425	12,8	14,8
01/06/24	1968	85,3	425	12,6	14,9
02/06/24	1904	83,2	420	12,6	15,0
03/06/24	1779	84,2	420	12,6	15,2
04/06/24	1820	80,1	422	12,4	15,4

Έγκυρες 24ωρες μέσες τιμές συγκέντρωσης αέριων εκπομπών

() : Μονάδα εκτός λειτουργίας ή σε εκκίνηση/κράτηση

(*) : Σφάλμα μέτρησης / βλάβη εξοπλισμού

(†): Βλάβη μέτρησης O₂ σε τουλάχιστον μια (1) ωριαία τιμή. Για την κανονικοποίηση των τιμών εκπομπής αερίων ρύπων στα διαστήματα αυτά χρησιμοποιήθηκαν οι ετήσιοι μέσοι όροι των περιοδικών μετρήσεων O₂ στην υπόψη Μονάδα.

ΜΕΚ Νο 3	NO _x (ως NO ₂)	Σωματίδια	T	O ₂	Φορτίο
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	(mg/Nm ³ _{dry})	(mg/Nm ³ _{dry})	(°C)	(%)	MW
05/06/24	*	87,1	427	(12,7)†	15,3
06/06/24	1821	86,7	429	(12,5)†	15,2
07/06/24	1803	86,5	428	12,4	15,3
08/06/24	1799	92,9	426	12,5	14,9
09/06/24	1744	79,4	423	12,4	15,1
10/06/24	1779	79,8	417	12,5	15,4
11/06/24	1830	81,7	424	12,5	15,1
12/06/24	1792	85,7	427	12,6	14,9
13/06/24	*	85,5	429	12,6	15,2
14/06/24	1645	85,5	430	12,6	15,1
15/06/24	1597	86,8	426	12,5	14,9
16/06/24	1694	85,7	426	12,5	14,9
17/06/24	1593	88,0	428	12,6	14,6
18/06/24	1725	90,0	429	12,5	14,5
19/06/24	1717	85,9	424	12,5	15,2
20/06/24	1684	86,9	425	12,6	15,1
21/06/24	1693	86,8	426	12,5	15,2
22/06/24	1673	87,9	426	12,5	15,0
23/06/24	1701	91,7	431	12,5	14,5
24/06/24	1760	91,0	430	12,4	14,7
25/06/24	1684	90,6	429	12,4	15,1
26/06/24	1736	89,7	436	12,2	14,7
27/06/24	1764	86,5	429	12,4	15,2
28/06/24	1769	89,2	430	12,4	14,9
29/06/24	1700	84,5	429	12,3	15,5
30/06/24	1633	85,3	432	12,3	15,0
01/07/24	1749	90,6	436	12,5	14,7
02/07/24	1711	84,8	431	12,3	14,9
03/07/24	1716	79,7	423	12,4	15,8
04/07/24	1656	84,9	426	12,4	15,2
05/07/24	1670	86,4	427	12,4	15,3
06/07/24	1740	81,2	429	12,3	15,5
07/07/24	1695	86,1	432	12,2	15,0
08/07/24	1708	81,9	419	12,3	15,5
09/07/24	1673	83,0	417	12,3	15,3
10/07/24	1662	85,7	426	12,3	15,4
11/07/24	1668	85,2	426	12,3	15,5
12/07/24	1593	87,8	426	12,6	15,2
13/07/24	*	97,5	425	(12,8)†	15,0

Έγκυρες 24ωρες μέσες τιμές συγκέντρωσης αέριων εκπομπών

() : Μονάδα εκτός λειτουργίας ή σε εκκίνηση/κράτηση

(*) : Σφάλμα μέτρησης / βλάβη εξοπλισμού

(†): Βλάβη μέτρησης O₂ σε τουλάχιστον μια (1) ωριαία τιμή. Για την κανονικοποίηση των τιμών εκπομπής αερίων ρύπων στα διαστήματα αυτά χρησιμοποιήθηκαν οι ετήσιοι μέσοι όροι των περιοδικών μετρήσεων O₂ στην υπόψη Μονάδα.

ΜΕΚ Νο 3	NO _x (ως NO ₂)	Σωματίδια	T	O ₂	Φορτίο
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	(mg/Nm ³ _{dry})	(mg/Nm ³ _{dry})	(°C)	(%)	MW
14/07/24	1667	94,7	414	12,3	14,8
15/07/24	1706	95,6	423	12,4	14,9
16/07/24	1644	97,9	425	12,6	15,5
17/07/24	1597	98,7	424	12,4	15,3
18/07/24	1472	107,6	427	12,9	15,5
19/07/24	1448	100,2	425	12,4	15,7
20/07/24	1499	98,7	425	12,2	15,6
21/07/24	1570	97,9	423	12,2	15,6
22/07/24	1617	100,4	427	12,2	15,2
23/07/24	1633	100,9	427	12,4	15,6
24/07/24	1565	97,5	425	12,2	15,6
25/07/24	1546	96,7	423	12,3	15,6
26/07/24	1550	98,1	424	12,4	15,5
27/07/24	1581	104,5	432	12,3	14,7
28/07/24	1567	98,8	429	12,4	15,1
29/07/24	1432	98,4	423	12,5	15,5
30/07/24	1051	103,5	425	12,8	15,5
31/07/24	1200	95,5	418	12,6	15,9
01/08/24	1274	64,1	419	12,6	15,5
02/08/24	1416	32,9	422	12,6	15,3
03/08/24	*	39,3	423	12,6	15,2
04/08/24	1625	35,7	419	12,4	15,9
05/08/24	1523	40,9	415	12,5	15,9
06/08/24	1743	61,0	428	12,4	14,9
07/08/24	1743	67,0	424	12,5	15,3
08/08/24	1735	76,8	432	12,8	14,5
09/08/24	1625	79,6	427	13,0	14,8
10/08/24	1743	68,4	425	12,5	15,7
11/08/24	1874	68,5	425	12,5	15,7
12/08/24	1705	75,3	427	(12,5)†	15,3
13/08/24	1673	77,6	424	12,7	15,3
14/08/24	1606	77,7	420	12,5	15,2
15/08/24	1592	79,7	408	12,5	15,1
16/08/24	1715	83,9	427	12,7	15,2
17/08/24	1606	81,1	427	12,4	15,2
18/08/24	1545	84,2	423	12,5	15,1
19/08/24	*	86,1	422	(12,8)†	15,2
20/08/24	1544	82,8	426	12,4	15,0
21/08/24	1489	90,4	428	12,4	14,6

Έγκυρες 24ωρες μέσες τιμές συγκέντρωσης αέριων εκπομπών

() : Μονάδα εκτός λειτουργίας ή σε εκκίνηση/κράτηση

(*) : Σφάλμα μέτρησης / βλάβη εξοπλισμού

(†): Βλάβη μέτρησης O₂ σε τουλάχιστον μια (1) ωριαία τιμή. Για την κανονικοποίηση των τιμών εκπομπής αερίων ρύπων στα διαστήματα αυτά χρησιμοποιήθηκαν οι ετήσιοι μέσοι όροι των περιοδικών μετρήσεων O₂ στην υπόψη Μονάδα.

ΜΕΚ Νο 3	NO _x (ως NO ₂)	Σωματίδια	T	O ₂	Φορτίο
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	(mg/Nm ³ _{dry})	(mg/Nm ³ _{dry})	(°C)	(%)	MW
22/08/24	1459	94,8	427	12,4	14,5
23/08/24	1513	88,6	423	(12,7)†	15,0
24/08/24	1483	87,1	426	12,7	14,7
25/08/24	1474	100,7	426	13,1	14,3
26/08/24	1411	107,2	428	(12,8)†	14,0
27/08/24	1428	98,0	396	13,0	15,1
28/08/24	1444	105,2	415	13,2	15,3
29/08/24	1466	104,6	414	12,9	15,4
30/08/24	1425	118,2	416	(13,1)†	15,0
31/08/24	1310	117,2	415	13,0	14,9
01/09/24	1317	119,5	414	13,1	14,7
02/09/24	1236	127,4	414	13,2	14,7
03/09/24	1213	134,7	414	(13,1)†	14,6
04/09/24					
05/09/24					
06/09/24					
07/09/24					
08/09/24					
09/09/24					
10/09/24					
11/09/24					
12/09/24					
13/09/24					
14/09/24					
15/09/24					
16/09/24					
17/09/24	1662	74,8	414	12,8	15,6
18/09/24					
19/09/24	1890	51,2	403	12,5	15,4
20/09/24	1977	54,1	400	12,8	15,3
21/09/24	1894	54,7	420	12,7	15,1
22/09/24	1919	53,7	404	12,7	15,3
23/09/24	1929	51,8	389	(12,8)†	15,5
24/09/24	1867	52,7	391	12,9	15,3
25/09/24	1832	55,2	393	12,8	15,1
26/09/24	1828	55,2	396	12,8	15,2
27/09/24	1862	57,5	397	(13,0)†	15,3
28/09/24	1787	56,4	398	12,7	15,0
29/09/24	1771	56,4	397	12,7	15,3

Έγκυρες 24ωρες μέσες τιμές συγκέντρωσης αέριων εκπομπών

() : Μονάδα εκτός λειτουργίας ή σε εκκίνηση/κράτηση

(*) : Σφάλμα μέτρησης / βλάβη εξοπλισμού

(†): Βλάβη μέτρησης O₂ σε τουλάχιστον μια (1) ωριαία τιμή. Για την κανονικοποίηση των τιμών εκπομπής αερίων ρύπων στα διαστήματα αυτά χρησιμοποιήθηκαν οι ετήσιοι μέσοι όροι των περιοδικών μετρήσεων O₂ στην υπόψη Μονάδα.

ΜΕΚ Νο 3	NO _x (ως NO ₂)	Σωματίδια	T	O ₂	Φορτίο
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	(mg/Nm ³ _{dry})	(mg/Nm ³ _{dry})	(°C)	(%)	MW
30/09/24	1851	57,9	397	(12,8)†	15,0
01/10/24	1938	57,4	389	12,9	15,0
02/10/24	1935	58,1	394	12,9	14,9
03/10/24	1875	63,4	378	12,9	15,1
04/10/24	1868	56,2	369	12,9	15,0
05/10/24	1832	55,1	373	12,9	15,2
06/10/24	1811	56,3	376	12,8	15,3
07/10/24	1801	55,6	376	(12,9)†	15,6
08/10/24	1720	56,7	377	12,7	15,1
09/10/24	1743	58,2	372	12,7	14,8
10/10/24	1725	56,2	373	12,8	15,4
11/10/24	1788	59,1	390	(12,8)†	15,2
12/10/24	1801	57,9	397	12,7	15,5
13/10/24	1799	58,2	381	12,7	15,4
14/10/24	1991	61,3	389	12,7	14,8
15/10/24	1974	61,3	393	12,8	15,3
16/10/24	1957	63,9	394	12,7	15,0
17/10/24					
18/10/24	2069	60,3	369	(12,9)†	14,9
19/10/24	2106	59,6	380	13,2	15,4
20/10/24	2065	60,1	381	13,2	15,5
21/10/24	2144	63,5	373	(13,2)†	15,0
22/10/24	2118	62,1	380	13,1	15,1
23/10/24	2030	58,1	374	12,8	15,2
24/10/24	1997	60,7	376	(12,8)†	15,0
25/10/24	1915	60,0	378	12,6	15,1
26/10/24	1931	61,3	384	12,7	15,0
27/10/24	1916	59,8	378	12,7	15,3
28/10/24	1910	61,7	380	12,6	15,0
29/10/24	1962	63,9	382	(12,8)†	15,0
30/10/24	1863	62,8	371	12,7	14,9
31/10/24	1814	61,4	371	12,7	15,3
01/11/24	1827	60,5	370	(12,9)†	15,6
02/11/24	1780	60,9	376	12,6	15,0
03/11/24					
04/11/24					
05/11/24					
06/11/24					
07/11/24					

Έγκυρες 24ωρες μέσες τιμές συγκέντρωσης αέριων εκπομπών

() : Μονάδα εκτός λειτουργίας ή σε εκκίνηση/κράτηση

(*) : Σφάλμα μέτρησης / βλάβη εξοπλισμού

(†): Βλάβη μέτρησης O₂ σε τουλάχιστον μια (1) ωριαία τιμή. Για την κανονικοποίηση των τιμών εκπομπής αέριων ρύπων στα διαστήματα αυτά χρησιμοποιήθηκαν οι ετήσιοι μέσοι όροι των περιοδικών μετρήσεων O₂ στην υπόψη Μονάδα.

ΜΕΚ Νο 3	NO _x (ως NO ₂)	Σωματίδια	T	O ₂	Φορτίο
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	(mg/Nm ³ _{dry})	(mg/Nm ³ _{dry})	(°C)	(%)	MW
08/11/24					
09/11/24					
10/11/24					
11/11/24					
12/11/24					
13/11/24					
14/11/24					
15/11/24					
16/11/24					
17/11/24					
18/11/24					
19/11/24					
20/11/24					
21/11/24					
22/11/24					
23/11/24					
24/11/24					
25/11/24					
26/11/24	1772	54,3	351	13,0	15,7
27/11/24					
28/11/24					
29/11/24	1694	54,9	350	12,8	15,5
30/11/24	1659	62,1	362	12,7	14,7
01/12/24	1667	58,7	367	12,7	15,6
02/12/24	1677	61,7	365	12,7	14,8
03/12/24					
04/12/24	1694	61,3	363	12,7	14,9
05/12/24	1651	62,5	361	12,6	15,0
06/12/24	1637	64,2	367	12,7	15,1
07/12/24	1640	64,4	372	12,7	14,3
08/12/24	510	101,3	79	(12,9)†	14,2
09/12/24					
10/12/24					
11/12/24					
12/12/24					
13/12/24					
14/12/24	1809	60,4	364	13,1	14,4
15/12/24					
16/12/24	1759	62,3	366	(12,9)†	15,3

Έγκυρες 24ωρες μέσες τιμές συγκέντρωσης αέριων εκπομπών

() : Μονάδα εκτός λειτουργίας ή σε εκκίνηση/κράτηση
(*) : Σφάλμα μέτρησης / βλάβη εξοπλισμού
(†): Βλάβη μέτρησης O₂ σε τουλάχιστον μια (1) ωριαία τιμή. Για την κανονικοποίηση των τιμών εκπομπής αερίων ρύπων στα διαστήματα αυτά χρησιμοποιήθηκαν οι ετήσιοι μέσοι όροι των περιοδικών μετρήσεων O₂ στην υπόψη Μονάδα.

ΜΕΚ Νο 3	NOx (ως NO ₂)	Σωματίδια	T	O ₂	Φορτίο
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	(mg/Nm ³ _{dry})	(mg/Nm ³ _{dry})	(°C)	(%)	MW
17/12/24					
18/12/24					
19/12/24	1741	69,7	367	13,8	15,0
20/12/24	1798	65,8	371	(13,1)†	15,1
21/12/24	1808	63,9	377	12,8	14,7
22/12/24	1856	62,4	361	12,9	14,6
23/12/24	1868	62,5	367	12,9	14,7
24/12/24	1799	64,8	371	12,9	14,7
25/12/24	1764	63,8	369	13,0	14,8
26/12/24	1775	64,9	363	13,0	14,8
27/12/24	1770	63,5	367	13,0	14,8
28/12/24	1776	63,7	369	12,9	14,7
29/12/24	1751	61,0	358	13,1	15,8
30/12/24	1930	63,3	351	13,0	15,6
31/12/24	1939	64,1	367	13,0	14,8

Επικυρωμένες 24ωρες μέσες τιμές συγκέντρωσης αέριων εκπομπών

() : Μονάδα εκτός λειτουργίας ή σε εκκίνηση/κράτηση

(*) : Σφάλμα μέτρησης / βλάβη εξοπλισμού

(†): Βλάβη μέτρησης O₂ σε τουλάχιστον μια (1) ωριαία τιμή. Για την κανονικοποίηση των τιμών εκπομπής αερίων ρύπων στα διαστήματα αυτά χρησιμοποιήθηκαν οι ετήσιοι μέσοι όροι των περιοδικών μετρήσεων O₂ στην υπόψη Μονάδα.

ΜΕΚ Νο 3	NO _x (ως NO ₂)	Σωματίδια	T	O ₂	Φορτίο
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	(g/kWh κατά IMO)	(mg/Nm ³ _{dry})	(°C)	(%)	MW
01/01/24					
02/01/24	12,0	55,2	371	12,6	14,5
03/01/24					
04/01/24	*	53,7	372	12,5	14,8
05/01/24	*	56,6	378	12,5	14,1
06/01/24					
07/01/24					
08/01/24					
09/01/24					
10/01/24					
11/01/24					
12/01/24					
13/01/24	12,2	52,7	347	12,7	14,4
14/01/24	12,5	52,2	367	12,8	14,5
15/01/24	12,1	54,8	366	12,8	14,5
16/01/24					
17/01/24	11,6	54,9	365	12,7	14,5
18/01/24	11,9	56,1	364	12,7	14,6
19/01/24					
20/01/24					
21/01/24	11,6	55,0	368	12,6	14,5
22/01/24	12,1	53,4	368	12,8	14,9
23/01/24					
24/01/24					
25/01/24					
26/01/24	*	51,5	346	12,7	14,6
27/01/24					
28/01/24					
29/01/24					
30/01/24					
31/01/24					
01/02/24					
02/02/24					
03/02/24					
04/02/24	*	52,8	378	12,8	14,8
05/02/24					
06/02/24					
07/02/24					
08/02/24					

Επικυρωμένες 24ωρες μέσες τιμές συγκέντρωσης αέριων εκπομπών

() : Μονάδα εκτός λειτουργίας ή σε εκκίνηση/κράτηση
(*) : Σφάλμα μέτρησης / βλάβη εξοπλισμού
(†): Βλάβη μέτρησης O₂ σε τουλάχιστον μια (1) ωριαία τιμή. Για την κανονικοποίηση των τιμών εκπομπής αέριων ρύπων στα διαστήματα αυτά χρησιμοποιήθηκαν οι ετήσιοι μέσοι όροι των περιοδικών μετρήσεων O₂ στην υπόψη Μονάδα.

ΜΕΚ Νο 3	NO _x (ως NO ₂)	Σωματίδια	T	O ₂	Φορτίο
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	(g/kWh κατά IMO)	(mg/Nm ³ _{dry})	(°C)	(%)	MW
09/02/24					
10/02/24					
11/02/24					
12/02/24	*	55,8	379	(12,9)†	14,7
13/02/24	10,4	54,1	341	12,9	15,0
14/02/24					
15/02/24	11,2	53,6	355	13,1	15,3
16/02/24					
17/02/24	*	50,3	355	(12,9)†	15,8
18/02/24					
19/02/24					
20/02/24					
21/02/24					
22/02/24					
23/02/24					
24/02/24					
25/02/24					
26/02/24	9,3	51,8	351	13,0	15,2
27/02/24					
28/02/24					
29/02/24					
01/03/24	11,0	54,6	352	12,6	14,5
02/03/24	11,1	53,0	342	12,9	15,3
03/03/24					
04/03/24					
05/03/24					
06/03/24	9,6	52,9	349	12,9	14,9
07/03/24					
08/03/24					
09/03/24					
10/03/24					
11/03/24					
12/03/24					
13/03/24					
14/03/24					
15/03/24					
16/03/24					
17/03/24					
18/03/24					

Επικυρωμένες 24ωρες μέσες τιμές συγκέντρωσης αέριων εκπομπών

() : Μονάδα εκτός λειτουργίας ή σε εκκίνηση/κράτηση
(*) : Σφάλμα μέτρησης / βλάβη εξοπλισμού
(†): Βλάβη μέτρησης O₂ σε τουλάχιστον μια (1) ωριαία τιμή. Για την κανονικοποίηση των τιμών εκπομπής αέριων ρύπων στα διαστήματα αυτά χρησιμοποιήθηκαν οι ετήσιοι μέσοι όροι των περιοδικών μετρήσεων O₂ στην υπόψη Μονάδα.

ΜΕΚ Νο 3	NOx (ως NO ₂)	Σωματίδια	T	O ₂	Φορτίο
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	(g/kWh κατά IMO)	(mg/Nm ³ _{dry})	(°C)	(%)	MW
19/03/24					
20/03/24					
21/03/24					
22/03/24					
23/03/24	11,1	49,2	346	13,0	15,0
24/03/24					
25/03/24					
26/03/24					
27/03/24					
28/03/24					
29/03/24					
30/03/24	9,0	51,4	350	12,6	14,9
31/03/24					
01/04/24	10,3	58,8	362	(13,3)†	14,8
02/04/24					
03/04/24					
04/04/24					
05/04/24					
06/04/24					
07/04/24					
08/04/24					
09/04/24					
10/04/24					
11/04/24	5,6	49,7	366	12,4	14,4
12/04/24					
13/04/24	8,2	53,4	348	12,2	14,4
14/04/24					
15/04/24	8,0	49,9	352	12,4	14,9
16/04/24	8,8	49,4	366	12,5	15,2
17/04/24	9,2	52,1	368	12,4	14,7
18/04/24	9,1	51,8	368	12,5	15,0
19/04/24	9,6	53,2	367	(12,8)†	15,2
20/04/24					
21/04/24	8,9	56,2	379	12,6	14,5
22/04/24	8,1	55,8	375	12,6	14,7
23/04/24					
24/04/24	7,5	56,3	376	12,4	14,7
25/04/24	7,2	54,3	369	12,7	15,3
26/04/24	*	53,4	369	12,8	15,5

Επικυρωμένες 24ωρες μέσες τιμές συγκέντρωσης αέριων εκπομπών

() : Μονάδα εκτός λειτουργίας ή σε εκκίνηση/κράτηση

(*) : Σφάλμα μέτρησης / βλάβη εξοπλισμού

(†): Βλάβη μέτρησης O₂ σε τουλάχιστον μια (1) ωριαία τιμή. Για την κανονικοποίηση των τιμών εκπομπής αερίων ρύπων στα διαστήματα αυτά χρησιμοποιήθηκαν οι ετήσιοι μέσοι όροι των περιοδικών μετρήσεων O₂ στην υπόψη Μονάδα.

ΜΕΚ Νο 3	NOx (ως NO ₂)	Σωματίδια	T	O ₂	Φορτίο
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	(g/kWh κατά IMO)	(mg/Nm ³ _{dry})	(°C)	(%)	MW
27/04/24	*	53,2	369	12,8	15,5
28/04/24	12,5	54,7	370	12,9	15,5
29/04/24	*	57,2	371	13,1	15,5
30/04/24	*	58,9	370	13,4	15,5
01/05/24	12,3	61,1	370	13,6	15,5
02/05/24	11,8	60,4	371	13,4	15,4
03/05/24	12,1	61,7	375	13,3	15,0
04/05/24	12,3	60,7	374	(13,3)†	15,1
05/05/24	12,3	59,9	369	13,6	15,3
06/05/24					
07/05/24					
08/05/24	10,4	56,6	379	12,9	15,2
09/05/24	10,0	55,8	390	12,5	15,3
10/05/24	10,5	56,2	406	12,2	15,4
11/05/24	9,5	55,0	388	12,5	15,4
12/05/24	10,4	56,4	388	12,4	14,9
13/05/24	10,5	55,4	374	12,7	15,3
14/05/24	10,9	55,5	372	12,9	15,4
15/05/24	9,7	56,1	374	12,9	15,4
16/05/24	9,4	57,5	383	12,8	15,2
17/05/24	9,4	56,3	387	12,8	15,4
18/05/24	7,4	63,5	414	12,6	14,4
19/05/24	7,5	57,1	379	12,7	15,1
20/05/24	*	56,7	377	(12,4)†	15,2
21/05/24	*	56,7	377	(12,5)†	15,4
22/05/24	9,8	55,4	393	12,2	15,0
23/05/24	10,8	55,1	376	12,4	14,9
24/05/24	10,4	54,1	376	12,3	14,8
25/05/24	10,3	53,8	377	12,3	14,9
26/05/24	10,6	56,6	399	12,3	14,8
27/05/24	9,2	56,7	412	12,3	14,9
28/05/24					
29/05/24	*	60,0	418	12,7	14,9
30/05/24	10,1	58,7	418	12,8	14,8
31/05/24	10,5	62,7	425	12,8	14,8
01/06/24	10,4	59,7	425	12,6	14,9
02/06/24	10,0	58,3	420	12,6	15,0
03/06/24	9,2	59,0	420	12,6	15,2
04/06/24	9,5	56,1	422	12,4	15,4

Επικυρωμένες 24ωρες μέσες τιμές συγκέντρωσης αέριων εκπομπών

() : Μονάδα εκτός λειτουργίας ή σε εκκίνηση/κράτηση

(*) : Σφάλμα μέτρησης / βλάβη εξοπλισμού

(†): Βλάβη μέτρησης O₂ σε τουλάχιστον μια (1) ωριαία τιμή. Για την κανονικοποίηση των τιμών εκπομπής αερίων ρύπων στα διαστήματα αυτά χρησιμοποιήθηκαν οι ετήσιοι μέσοι όροι των περιοδικών μετρήσεων O₂ στην υπόψη Μονάδα.

ΜΕΚ Νο 3	NO _x (ως NO ₂)	Σωματίδια	T	O ₂	Φορτίο
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	(g/kWh κατά IMO)	(mg/Nm ³ _{dry})	(°C)	(%)	MW
05/06/24	*	61,7	427	(12,7)†	15,3
06/06/24	9,5	61,1	429	(12,5)†	15,2
07/06/24	9,3	60,5	428	12,4	15,3
08/06/24	9,3	65,1	426	12,5	14,9
09/06/24	8,9	55,6	423	12,4	15,1
10/06/24	9,2	55,8	417	12,5	15,4
11/06/24	9,5	57,2	424	12,5	15,1
12/06/24	9,3	60,0	427	12,6	14,9
13/06/24	*	60,1	429	12,6	15,2
14/06/24	8,3	60,2	430	12,6	15,1
15/06/24	8,0	60,7	426	12,5	14,9
16/06/24	8,6	60,0	426	12,5	14,9
17/06/24	8,0	61,6	428	12,6	14,6
18/06/24	8,8	63,0	429	12,5	14,5
19/06/24	8,8	60,1	424	12,5	15,2
20/06/24	8,6	60,8	425	12,6	15,1
21/06/24	8,6	60,8	426	12,5	15,2
22/06/24	8,5	61,5	426	12,5	15,0
23/06/24	8,7	64,4	431	12,5	14,5
24/06/24	9,1	63,7	430	12,4	14,7
25/06/24	8,6	63,4	429	12,4	15,1
26/06/24	8,9	62,8	436	12,2	14,7
27/06/24	9,1	60,5	429	12,4	15,2
28/06/24	9,1	62,4	430	12,4	14,9
29/06/24	8,7	59,1	429	12,3	15,5
30/06/24	8,2	59,7	432	12,3	15,0
01/07/24	9,0	64,1	436	12,5	14,7
02/07/24	8,7	59,4	431	12,3	14,9
03/07/24	8,8	55,8	423	12,4	15,8
04/07/24	8,4	59,5	426	12,4	15,2
05/07/24	8,5	60,5	427	12,4	15,3
06/07/24	8,9	56,8	429	12,3	15,5
07/07/24	8,6	60,3	432	12,2	15,0
08/07/24	8,7	57,3	419	12,3	15,5
09/07/24	8,5	58,1	417	12,3	15,3
10/07/24	8,4	60,0	426	12,3	15,4
11/07/24	8,4	59,6	426	12,3	15,5
12/07/24	7,9	61,6	426	12,6	15,2
13/07/24	*	69,9	425	(12,8)†	15,0

Επικυρωμένες 24ωρες μέσες τιμές συγκέντρωσης αέριων εκπομπών

() : Μονάδα εκτός λειτουργίας ή σε εκκίνηση/κράτηση

(*) : Σφάλμα μέτρησης / βλάβη εξοπλισμού

(†): Βλάβη μέτρησης O₂ σε τουλάχιστον μια (1) ωριαία τιμή. Για την κανονικοποίηση των τιμών εκπομπής αερίων ρύπων στα διαστήματα αυτά χρησιμοποιήθηκαν οι ετήσιοι μέσοι όροι των περιοδικών μετρήσεων O₂ στην υπόψη Μονάδα.

ΜΕΚ Νο 3	NO _x (ως NO ₂)	Σωματίδια	T	O ₂	Φορτίο
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	(g/kWh κατά IMO)	(mg/Nm ³ _{dry})	(°C)	(%)	MW
14/07/24	8,4	66,3	414	12,3	14,8
15/07/24	8,7	67,0	423	12,4	14,9
16/07/24	8,3	68,8	425	12,6	15,5
17/07/24	8,0	69,3	424	12,4	15,3
18/07/24	7,2	77,9	427	12,9	15,5
19/07/24	7,0	70,9	425	12,4	15,7
20/07/24	7,3	69,4	425	12,2	15,6
21/07/24	7,8	68,8	423	12,2	15,6
22/07/24	8,1	70,6	427	12,2	15,2
23/07/24	8,2	71,3	427	12,4	15,6
24/07/24	7,8	68,3	425	12,2	15,6
25/07/24	7,6	67,7	423	12,3	15,6
26/07/24	7,7	68,9	424	12,4	15,5
27/07/24	7,9	74,6	432	12,3	14,7
28/07/24	7,8	69,3	429	12,4	15,1
29/07/24	6,9	69,1	423	12,5	15,5
30/07/24	4,4	73,8	425	12,8	15,5
31/07/24	5,4	66,9	418	12,6	15,9
01/08/24	5,8	45,0	419	12,6	15,5
02/08/24	6,8	23,0	422	12,6	15,3
03/08/24	*	27,5	423	12,6	15,2
04/08/24	8,2	25,0	419	12,4	15,9
05/08/24	7,5	28,6	415	12,5	15,9
06/08/24	8,9	42,7	428	12,4	14,9
07/08/24	8,9	46,9	424	12,5	15,3
08/08/24	8,9	53,7	432	12,8	14,5
09/08/24	8,2	56,0	427	13,0	14,8
10/08/24	8,9	47,8	425	12,5	15,7
11/08/24	9,8	47,9	425	12,5	15,7
12/08/24	8,7	52,7	427	(12,5)†	15,3
13/08/24	8,5	54,8	424	12,7	15,3
14/08/24	8,0	54,4	420	12,5	15,2
15/08/24	7,9	55,8	408	12,5	15,1
16/08/24	8,8	59,5	427	12,7	15,2
17/08/24	8,0	56,8	427	12,4	15,2
18/08/24	7,6	59,0	423	12,5	15,1
19/08/24	*	60,9	422	(12,8)†	15,2
20/08/24	7,6	57,9	426	12,4	15,0
21/08/24	7,3	63,3	428	12,4	14,6

Επικυρωμένες 24ωρες μέσες τιμές συγκέντρωσης αέριων εκπομπών

() : Μονάδα εκτός λειτουργίας ή σε εκκίνηση/κράτηση

(*) : Σφάλμα μέτρησης / βλάβη εξοπλισμού

(†): Βλάβη μέτρησης O₂ σε τουλάχιστον μια (1) ωριαία τιμή. Για την κανονικοποίηση των τιμών εκπομπής αερίων ρύπων στα διαστήματα αυτά χρησιμοποιήθηκαν οι ετήσιοι μέσοι όροι των περιοδικών μετρήσεων O₂ στην υπόψη Μονάδα.

ΜΕΚ Νο 3	NOx (ως NO ₂)	Σωματίδια	T	O ₂	Φορτίο
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	(g/kWh κατά IMO)	(mg/Nm ³ _{dry})	(°C)	(%)	MW
22/08/24	7,1	66,4	427	12,4	14,5
23/08/24	7,4	62,2	423	(12,7)†	15,0
24/08/24	7,2	61,0	426	12,7	14,7
25/08/24	7,2	71,6	426	13,1	14,3
26/08/24	6,7	77,2	428	(12,8)†	14,0
27/08/24	6,9	68,7	396	13,0	15,1
28/08/24	7,0	75,4	415	13,2	15,3
29/08/24	7,1	74,8	414	12,9	15,4
30/08/24	6,8	88,2	416	(13,1)†	15,0
31/08/24	6,1	87,2	415	13,0	14,9
01/09/24	6,1	89,5	414	13,1	14,7
02/09/24	5,6	97,4	414	13,2	14,7
03/09/24	5,4	104,7	414	(13,1)†	14,6
04/09/24					
05/09/24					
06/09/24					
07/09/24					
08/09/24					
09/09/24					
10/09/24					
11/09/24					
12/09/24					
13/09/24					
14/09/24					
15/09/24					
16/09/24					
17/09/24	8,4	52,3	414	12,8	15,6
18/09/24					
19/09/24	9,9	35,9	403	12,5	15,4
20/09/24	10,5	37,9	400	12,8	15,3
21/09/24	9,9	38,3	420	12,7	15,1
22/09/24	10,1	37,6	404	12,7	15,3
23/09/24	10,2	36,2	389	(12,8)†	15,5
24/09/24	9,8	36,9	391	12,9	15,3
25/09/24	9,5	38,6	393	12,8	15,1
26/09/24	9,5	38,7	396	12,8	15,2
27/09/24	9,7	40,3	397	(13,0)†	15,3
28/09/24	9,2	39,5	398	12,7	15,0
29/09/24	9,1	39,5	397	12,7	15,3

Επικυρωμένες 24ωρες μέσες τιμές συγκέντρωσης αέριων εκπομπών

() : Μονάδα εκτός λειτουργίας ή σε εκκίνηση/κράτηση

(*) : Σφάλμα μέτρησης / βλάβη εξοπλισμού

(†): Βλάβη μέτρησης O₂ σε τουλάχιστον μια (1) ωριαία τιμή. Για την κανονικοποίηση των τιμών εκπομπής αερίων ρύπων στα διαστήματα αυτά χρησιμοποιήθηκαν οι ετήσιοι μέσοι όροι των περιοδικών μετρήσεων O₂ στην υπόψη Μονάδα.

ΜΕΚ Νο 3	NO _x (ως NO ₂)	Σωματίδια	T	O ₂	Φορτίο
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	(g/kWh κατά IMO)	(mg/Nm ³ _{dry})	(°C)	(%)	MW
30/09/24	9,7	40,6	397	(12,8)†	15,0
01/10/24	10,2	40,2	389	12,9	15,0
02/10/24	10,2	40,7	394	12,9	14,9
03/10/24	9,8	44,4	378	12,9	15,1
04/10/24	9,8	39,3	369	12,9	15,0
05/10/24	9,5	38,6	373	12,9	15,2
06/10/24	9,4	39,4	376	12,8	15,3
07/10/24	9,3	38,9	376	(12,9)†	15,6
08/10/24	8,8	39,7	377	12,7	15,1
09/10/24	8,9	40,8	372	12,7	14,8
10/10/24	8,8	39,3	373	12,8	15,4
11/10/24	9,2	41,4	390	(12,8)†	15,2
12/10/24	9,3	40,5	397	12,7	15,5
13/10/24	9,3	40,8	381	12,7	15,4
14/10/24	10,6	42,9	389	12,7	14,8
15/10/24	10,5	42,9	393	12,8	15,3
16/10/24	10,4	44,7	394	12,7	15,0
17/10/24					
18/10/24	11,1	42,2	369	(12,9)†	14,9
19/10/24	11,3	41,7	380	13,2	15,4
20/10/24	11,1	42,1	381	13,2	15,5
21/10/24	11,6	44,5	373	(13,2)†	15,0
22/10/24	11,4	43,4	380	13,1	15,1
23/10/24	10,8	40,7	374	12,8	15,2
24/10/24	10,6	42,5	376	(12,8)†	15,0
25/10/24	10,1	42,0	378	12,6	15,1
26/10/24	10,2	42,9	384	12,7	15,0
27/10/24	10,1	41,8	378	12,7	15,3
28/10/24	10,0	43,2	380	12,6	15,0
29/10/24	10,4	44,8	382	(12,8)†	15,0
30/10/24	9,7	44,0	371	12,7	14,9
31/10/24	9,4	42,9	371	12,7	15,3
01/11/24	9,5	42,4	370	(12,9)†	15,6
02/11/24	9,2	42,6	376	12,6	15,0
03/11/24					
04/11/24					
05/11/24					
06/11/24					
07/11/24					

Επικυρωμένες 24ωρες μέσες τιμές συγκέντρωσης αέριων εκπομπών

() : Μονάδα εκτός λειτουργίας ή σε εκκίνηση/κράτηση
(*) : Σφάλμα μέτρησης / βλάβη εξοπλισμού
(†): Βλάβη μέτρησης O₂ σε τουλάχιστον μια (1) ωριαία τιμή. Για την κανονικοποίηση των τιμών εκπομπής αέριων ρύπων στα διαστήματα αυτά χρησιμοποιήθηκαν οι ετήσιοι μέσοι όροι των περιοδικών μετρήσεων O₂ στην υπόψη Μονάδα.

ΜΕΚ Νο 3	NO _x (ως NO ₂)	Σωματίδια	T	O ₂	Φορτίο
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	(g/kWh κατά IMO)	(mg/Nm ³ _{dry})	(°C)	(%)	MW
08/11/24					
09/11/24					
10/11/24					
11/11/24					
12/11/24					
13/11/24					
14/11/24					
15/11/24					
16/11/24					
17/11/24					
18/11/24					
19/11/24					
20/11/24					
21/11/24					
22/11/24					
23/11/24					
24/11/24					
25/11/24					
26/11/24	9,1	38,0	351	13,0	15,7
27/11/24					
28/11/24					
29/11/24	8,6	38,5	350	12,8	15,5
30/11/24	8,4	43,5	362	12,7	14,7
01/12/24	8,4	41,1	367	12,7	15,6
02/12/24	8,5	43,2	365	12,7	14,8
03/12/24					
04/12/24	8,6	42,9	363	12,7	14,9
05/12/24	8,3	43,7	361	12,6	15,0
06/12/24	8,2	44,9	367	12,7	15,1
07/12/24	8,3	45,1	372	12,7	14,3
08/12/24	0,8	71,3	79	(12,9)†	14,2
09/12/24					
10/12/24					
11/12/24					
12/12/24					
13/12/24					
14/12/24	9,4	42,3	364	13,1	14,4
15/12/24					
16/12/24	9,0	43,6	366	(12,9)†	15,3

Επικυρωμένες 24ωρες μέσες τιμές συγκέντρωσης αέριων εκπομπών

() : Μονάδα εκτός λειτουργίας ή σε εκκίνηση/κράτηση
(*) : Σφάλμα μέτρησης / βλάβη εξοπλισμού
(†): Βλάβη μέτρησης O₂ σε τουλάχιστον μια (1) ωριαία τιμή. Για την κανονικοποίηση των τιμών εκπομπής αέριων ρύπων στα διαστήματα αυτά χρησιμοποιήθηκαν οι ετήσιοι μέσοι όροι των περιοδικών μετρήσεων O₂ στην υπόψη Μονάδα.

ΜΕΚ Νο 3	NOx (ως NO ₂)	Σωματίδια	T	O ₂	Φορτίο
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	(g/kWh κατά IMO)	(mg/Nm ³ _{dry})	(°C)	(%)	MW
17/12/24					
18/12/24					
19/12/24	8,9	48,8	367	13,8	15,0
20/12/24	9,3	46,5	371	(13,1)†	15,1
21/12/24	9,4	44,7	377	12,8	14,7
22/12/24	9,7	43,7	361	12,9	14,6
23/12/24	9,8	43,8	367	12,9	14,7
24/12/24	9,3	45,4	371	12,9	14,7
25/12/24	9,1	44,6	369	13,0	14,8
26/12/24	9,2	45,4	363	13,0	14,8
27/12/24	9,1	44,5	367	13,0	14,8
28/12/24	9,2	44,6	369	12,9	14,7
29/12/24	9,0	42,7	358	13,1	15,8
30/12/24	10,2	44,3	351	13,0	15,6
31/12/24	10,2	44,9	367	13,0	14,8

Έγκυρες 24ωρες μέσες τιμές συγκέντρωσης αέριων εκπομπών

() : Μονάδα εκτός λειτουργίας ή σε εκκίνηση/κράτηση

(*) : Σφάλμα μέτρησης / βλάβη εξοπλισμού

(†): Βλάβη μέτρησης O₂ σε τουλάχιστον μια (1) ωριαία τιμή. Για την κανονικοποίηση των τιμών εκπομπής αερίων ρύπων στα διαστήματα αυτά χρησιμοποιήθηκαν οι ετήσιοι μέσοι όροι των περιοδικών μετρήσεων O₂ στην υπόψη Μονάδα.

ΜΕΚ Νο 4	NO _x (ως NO ₂)	Σωματίδια	T	O ₂	Φορτίο
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	(mg/Nm ³ _{dry})	(mg/Nm ³ _{dry})	(°C)	(%)	MW
01/01/24	1655	71,7	368	12,4	14,6
02/01/24					
03/01/24	1681	70,2	369	12,4	14,8
04/01/24	2053	82,0	372	12,9	14,6
05/01/24	1900	73,5	375	12,4	14,4
06/01/24	1865	73,9	361	12,2	14,4
07/01/24	845	72,8	368	12,3	14,6
08/01/24	1183	75,3	369	13,0	15,0
09/01/24	1588	71,1	369	12,6	14,8
10/01/24	1608	73,9	368	12,6	14,6
11/01/24	1596	67,1	352	12,6	14,9
12/01/24	1591	67,1	360	12,7	15,0
13/01/24	1630	67,4	357	12,6	14,7
14/01/24	1618	68,5	361	12,6	14,7
15/01/24	1597	72,3	370	12,6	14,4
16/01/24	1542	74,2	374	12,4	14,4
17/01/24	1588	72,8	373	12,5	14,7
18/01/24					
19/01/24					
20/01/24	1430	76,6	372	12,4	14,3
21/01/24					
22/01/24					
23/01/24	1477	72,2	364	12,5	14,5
24/01/24	1464	70,4	363	12,5	14,6
25/01/24	1610	71,8	365	12,5	14,5
26/01/24					
27/01/24	1873	71,6	367	12,4	14,2
28/01/24					
29/01/24	1978	68,7	361	12,6	14,6
30/01/24	1803	66,0	360	12,7	15,1
31/01/24	1737	67,6	362	12,7	15,0
01/02/24	1919	74,2	356	12,5	14,2
02/02/24	1970	71,8	360	12,5	14,5
03/02/24	1991	70,6	359	12,5	14,8
04/02/24					
05/02/24	1902	70,8	369	12,4	14,7
06/02/24	1714	72,5	351	12,4	15,0
07/02/24	1755	74,9	371	12,4	14,6
08/02/24	1743	75,3	363	12,5	15,1

Έγκυρες 24ωρες μέσες τιμές συγκέντρωσης αέριων εκπομπών

() : Μονάδα εκτός λειτουργίας ή σε εκκίνηση/κράτηση

(*) : Σφάλμα μέτρησης / βλάβη εξοπλισμού

(†): Βλάβη μέτρησης O₂ σε τουλάχιστον μια (1) ωριαία τιμή. Για την κανονικοποίηση των τιμών εκπομπής αερίων ρύπων στα διαστήματα αυτά χρησιμοποιήθηκαν οι ετήσιοι μέσοι όροι των περιοδικών μετρήσεων O₂ στην υπόψη Μονάδα.

ΜΕΚ Νο 4	NO _x (ως NO ₂)	Σωματίδια	T	O ₂	Φορτίο
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	(mg/Nm ³ _{dry})	(mg/Nm ³ _{dry})	(°C)	(%)	MW
09/02/24	1836	81,5	369	(12,9)†	15,2
10/02/24	1838	80,3	367	12,9	15,3
11/02/24	1846	76,1	364	12,8	15,3
12/02/24	1898	97,5	371	(14,3)†	14,9
13/02/24	1854	84,7	370	13,5	15,0
14/02/24	1809	77,4	360	12,8	14,8
15/02/24	1824	76,1	363	12,9	15,0
16/02/24	1859	80,2	368	(12,9)†	14,8
17/02/24					
18/02/24					
19/02/24					
20/02/24	1867	77,0	363	12,8	14,6
21/02/24					
22/02/24					
23/02/24	1784	78,3	373	12,7	14,2
24/02/24	1778	77,8	366	12,6	14,3
25/02/24	1778	76,4	366	12,6	14,6
26/02/24	1811	77,5	369	12,8	15,1
27/02/24	1770	78,7	371	12,6	14,7
28/02/24	1770	77,0	366	12,7	15,1
29/02/24	1818	80,7	358	12,6	14,6
01/03/24	1789	78,4	370	12,7	15,3
02/03/24	1784	77,0	368	12,8	15,4
03/03/24	1778	79,3	364	12,7	15,1
04/03/24	1805	81,0	368	12,7	15,0
05/03/24	1797	82,5	370	12,7	14,9
06/03/24	1787	82,9	366	12,7	14,5
07/03/24					
08/03/24	1793	82,1	361	(12,8)†	14,8
09/03/24					
10/03/24					
11/03/24					
12/03/24	1812	85,6	361	12,8	14,6
13/03/24	1811	82,0	367	12,8	14,8
14/03/24	1829	81,3	366	12,8	14,9
15/03/24	1781	79,2	364	12,7	15,1
16/03/24					
17/03/24	1887	83,6	367	12,9	14,7
18/03/24					

Έγκυρες 24ωρες μέσες τιμές συγκέντρωσης αέριων εκπομπών

() : Μονάδα εκτός λειτουργίας ή σε εκκίνηση/κράτηση
(*) : Σφάλμα μέτρησης / βλάβη εξοπλισμού
(†): Βλάβη μέτρησης O₂ σε τουλάχιστον μια (1) ωριαία τιμή. Για την κανονικοποίηση των τιμών εκπομπής αέριων ρύπων στα διαστήματα αυτά χρησιμοποιήθηκαν οι ετήσιοι μέσοι όροι των περιοδικών μετρήσεων O₂ στην υπόψη Μονάδα.

ΜΕΚ Νο 4	NOx (ως NO ₂)	Σωματίδια	T	O ₂	Φορτίο
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	(mg/Nm ³ _{dry})	(mg/Nm ³ _{dry})	(°C)	(%)	MW
19/03/24	1910	82,8	369	12,9	14,8
20/03/24	1892	85,5	371	12,9	14,8
21/03/24					
22/03/24					
23/03/24					
24/03/24					
25/03/24					
26/03/24	2164	82,9	365	12,7	14,4
27/03/24					
28/03/24	971	79,8	364	12,6	15,0
29/03/24					
30/03/24					
31/03/24					
01/04/24					
02/04/24	1834	84,1	374	12,6	14,4
03/04/24	1821	83,5	375	12,5	14,5
04/04/24	1831	83,2	353	12,4	14,5
05/04/24					
06/04/24					
07/04/24					
08/04/24	1701	83,1	374	12,6	15,0
09/04/24					
10/04/24	1626	80,8	363	12,6	14,6
11/04/24	1620	84,5	371	12,6	14,5
12/04/24	1647	81,3	370	12,6	14,6
13/04/24	1576	77,9	373	12,5	15,2
14/04/24	1568	77,5	376	12,4	15,1
15/04/24	1585	77,5	376	12,4	15,0
16/04/24					
17/04/24	1652	80,3	372	12,4	14,9
18/04/24	1654	78,1	364	12,5	15,0
19/04/24	1750	86,2	372	(12,7)†	14,5
20/04/24	1687	79,7	375	12,4	14,8
21/04/24					
22/04/24					
23/04/24					
24/04/24					
25/04/24					
26/04/24					

Έγκυρες 24ωρες μέσες τιμές συγκέντρωσης αέριων εκπομπών

() : Μονάδα εκτός λειτουργίας ή σε εκκίνηση/κράτηση

(*) : Σφάλμα μέτρησης / βλάβη εξοπλισμού

(†): Βλάβη μέτρησης O₂ σε τουλάχιστον μια (1) ωριαία τιμή. Για την κανονικοποίηση των τιμών εκπομπής αέριων ρύπων στα διαστήματα αυτά χρησιμοποιήθηκαν οι ετήσιοι μέσοι όροι των περιοδικών μετρήσεων O₂ στην υπόψη Μονάδα.

ΜΕΚ Νο 4	NO _x (ως NO ₂)	Σωματίδια	T	O ₂	Φορτίο
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	(mg/Nm ³ _{dry})	(mg/Nm ³ _{dry})	(°C)	(%)	MW
27/04/24					
28/04/24					
29/04/24					
30/04/24					
01/05/24	1261	82,6	376	(12,8)†	15,0
02/05/24	1570	73,7	375	(12,9)†	15,0
03/05/24					
04/05/24	1536	58,2	355	12,5	14,9
05/05/24	1516	56,4	373	12,6	15,0
06/05/24	1449	56,8	375	12,6	15,0
07/05/24	1341	56,8	374	12,6	15,2
08/05/24	1251	57,3	375	12,5	15,1
09/05/24	1298	57,7	380	12,3	15,1
10/05/24	1421	59,4	378	12,2	15,0
11/05/24	1405	57,9	373	12,4	14,9
12/05/24	1376	57,2	377	12,4	15,1
13/05/24					
14/05/24	1248	56,7	371	12,4	15,1
15/05/24	1472	57,3	375	12,3	15,3
16/05/24	1432	56,4	374	12,4	15,2
17/05/24	1277	59,1	389	12,2	15,2
18/05/24	1186	60,4	378	12,3	15,0
19/05/24	1100	60,5	379	12,2	15,2
20/05/24	*	62,4	377	(12,2)†	15,2
21/05/24	*	65,6	378	(12,9)†	15,3
22/05/24	1783	65,3	384	12,7	15,4
23/05/24	1459	69,2	378	12,7	14,8
24/05/24	1404	66,6	370	12,7	15,0
25/05/24	1387	67,1	376	12,7	15,0
26/05/24	1488	69,1	379	12,8	14,9
27/05/24	1473	65,6	378	(12,8)†	15,1
28/05/24	1488	70,2	377	12,6	15,2
29/05/24	1591	77,4	377	12,7	15,0
30/05/24	1662	66,2	375	12,6	15,2
31/05/24	1792	63,6	378	12,5	14,7
01/06/24	1749	68,3	387	12,5	14,9
02/06/24	1713	66,8	379	12,3	15,1
03/06/24	1708	70,7	379	12,6	14,9
04/06/24	1751	68,9	384	12,5	15,0

Έγκυρες 24ωρες μέσες τιμές συγκέντρωσης αέριων εκπομπών

() : Μονάδα εκτός λειτουργίας ή σε εκκίνηση/κράτηση

(*) : Σφάλμα μέτρησης / βλάβη εξοπλισμού

(†): Βλάβη μέτρησης O₂ σε τουλάχιστον μια (1) ωριαία τιμή. Για την κανονικοποίηση των τιμών εκπομπής αερίων ρύπων στα διαστήματα αυτά χρησιμοποιήθηκαν οι ετήσιοι μέσοι όροι των περιοδικών μετρήσεων O₂ στην υπόψη Μονάδα.

ΜΕΚ Νο 4	NO _x (ως NO ₂)	Σωματίδια	T	O ₂	Φορτίο
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	(mg/Nm ³ _{dry})	(mg/Nm ³ _{dry})	(°C)	(%)	MW
05/06/24	1681	68,5	388	(12,5)†	15,2
06/06/24	1626	69,1	389	(12,6)†	15,5
07/06/24	1617	69,0	399	12,6	15,6
08/06/24	1622	70,7	386	12,6	15,2
09/06/24	1584	67,5	380	12,5	15,1
10/06/24	1588	64,0	379	12,4	14,9
11/06/24	1597	62,4	377	12,4	15,0
12/06/24	1656	61,8	382	12,5	15,1
13/06/24	1620	62,1	385	12,4	15,3
14/06/24	1535	63,4	385	12,5	15,3
15/06/24	1521	67,1	383	12,5	14,9
16/06/24	1588	65,4	386	12,5	15,0
17/06/24	1568	68,4	381	12,5	14,7
18/06/24	1615	66,6	391	12,6	15,0
19/06/24	*	74,2	382	(13,3)†	15,1
20/06/24	1268	66,2	387	12,6	15,1
21/06/24	1540	65,7	394	12,5	15,0
22/06/24	1533	63,2	386	12,4	15,1
23/06/24	1545	62,4	379	12,5	15,1
24/06/24	1544	61,9	378	12,6	15,1
25/06/24	1552	64,3	381	12,7	15,1
26/06/24	1604	65,8	389	13,0	15,0
27/06/24	1516	62,6	388	13,0	15,1
28/06/24	1809	71,0	383	(13,7)†	15,1
29/06/24	1612	57,9	381	12,9	15,3
30/06/24	1672	59,6	383	13,1	15,1
01/07/24	1669	57,8	381	13,1	15,3
02/07/24	1641	59,3	381	13,2	15,2
03/07/24	1595	58,3	381	13,3	15,4
04/07/24	1531	57,6	381	13,0	15,6
05/07/24	1520	54,5	382	12,6	15,5
06/07/24	1529	54,6	383	12,6	15,4
07/07/24	1518	58,9	387	12,6	15,1
08/07/24	1445	56,9	388	12,4	15,3
09/07/24	1379	55,1	386	12,3	15,5
10/07/24	1361	54,9	386	12,4	15,6
11/07/24	1342	55,1	387	12,4	15,6
12/07/24	1447	55,6	383	12,2	15,4
13/07/24	1491	57,7	392	12,2	15,3

Έγκυρες 24ωρες μέσες τιμές συγκέντρωσης αέριων εκπομπών

() : Μονάδα εκτός λειτουργίας ή σε εκκίνηση/κράτηση

(*) : Σφάλμα μέτρησης / βλάβη εξοπλισμού

(†): Βλάβη μέτρησης O₂ σε τουλάχιστον μια (1) ωριαία τιμή. Για την κανονικοποίηση των τιμών εκπομπής αερίων ρύπων στα διαστήματα αυτά χρησιμοποιήθηκαν οι ετήσιοι μέσοι όροι των περιοδικών μετρήσεων O₂ στην υπόψη Μονάδα.

ΜΕΚ Νο 4	NO _x (ως NO ₂)	Σωματίδια	T	O ₂	Φορτίο
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	(mg/Nm ³ _{dry})	(mg/Nm ³ _{dry})	(°C)	(%)	MW
14/07/24	1365	63,5	386	12,3	15,2
15/07/24	1201	68,0	388	12,3	15,0
16/07/24	*	69,5	385	12,2	15,2
17/07/24	1508	67,9	384	12,0	15,5
18/07/24	1498	72,9	391	12,0	15,3
19/07/24	1502	78,3	392	12,2	15,5
20/07/24	1556	77,0	392	12,0	15,2
21/07/24	1591	74,6	388	12,0	15,4
22/07/24	1644	72,0	388	12,0	15,5
23/07/24	1527	73,6	388	12,2	15,4
24/07/24	1409	72,0	388	12,1	15,4
25/07/24	1546	72,7	389	12,0	15,2
26/07/24	1669	74,2	389	(12,2)†	15,3
27/07/24	*	74,2	393	(12,3)†	15,3
28/07/24	1693	65,9	393	12,0	15,8
29/07/24	1464	67,7	388	12,1	15,8
30/07/24	1410	67,7	391	12,1	15,8
31/07/24	1290	71,1	389	12,0	15,5
01/08/24	1215	66,9	380	12,0	15,6
02/08/24	1391	70,9	380	12,4	15,5
03/08/24	1494	72,6	380	12,5	15,5
04/08/24	1654	72,1	385	12,5	15,5
05/08/24	1743	71,5	389	12,4	15,6
06/08/24	1662	69,8	387	12,5	15,6
07/08/24	1565	70,7	387	12,5	15,7
08/08/24	1536	63,1	379	12,2	15,7
09/08/24	1414	66,1	382	12,4	15,7
10/08/24	1306	69,6	383	12,6	15,7
11/08/24	1349	75,0	381	12,4	15,1
12/08/24	1395	75,1	383	(12,6)†	15,3
13/08/24	1455	70,7	379	12,6	15,5
14/08/24	1469	71,5	381	12,6	15,5
15/08/24	1468	72,8	384	12,6	15,5
16/08/24	1638	72,3	389	12,6	15,6
17/08/24	1601	67,2	387	12,2	15,6
18/08/24	1537	72,6	388	12,2	15,1
19/08/24	*	68,8	388	(12,3)†	15,3
20/08/24	1463	67,7	394	12,1	15,3
21/08/24	1396	72,5	403	12,1	15,2

Έγκυρες 24ωρες μέσες τιμές συγκέντρωσης αέριων εκπομπών

() : Μονάδα εκτός λειτουργίας ή σε εκκίνηση/κράτηση
(*) : Σφάλμα μέτρησης / βλάβη εξοπλισμού
(†): Βλάβη μέτρησης O₂ σε τουλάχιστον μια (1) ωριαία τιμή. Για την κανονικοποίηση των τιμών εκπομπής αερίων ρύπων στα διαστήματα αυτά χρησιμοποιήθηκαν οι ετήσιοι μέσοι όροι των περιοδικών μετρήσεων O₂ στην υπόψη Μονάδα.

ΜΕΚ Νο 4	NOx (ως NO ₂)	Σωματίδια	T	O ₂	Φορτίο
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	(mg/Nm ³ _{dry})	(mg/Nm ³ _{dry})	(°C)	(%)	MW
22/08/24	1322	73,9	402	11,9	15,2
23/08/24	1423	80,7	403	(12,3)†	15,3
24/08/24	1450	80,6	403	12,1	15,2
25/08/24	1422	81,5	384	12,0	14,9
26/08/24	1391	91,0	384	(12,3)†	14,5
27/08/24	1338	87,7	383	12,1	14,9
28/08/24	1301	85,7	380	11,9	15,2
29/08/24	1364	89,2	379	12,3	15,3
30/08/24	1348	95,9	380	(12,5)†	15,2
31/08/24	1307	95,3	379	12,4	15,2
01/09/24	1292	94,4	380	12,3	15,1
02/09/24	1221	103,1	381	12,3	15,0
03/09/24	1128	113,8	378	(12,3)†	15,1
04/09/24					
05/09/24					
06/09/24					
07/09/24					
08/09/24					
09/09/24					
10/09/24					
11/09/24					
12/09/24					
13/09/24					
14/09/24					
15/09/24					
16/09/24					
17/09/24					
18/09/24					
19/09/24					
20/09/24					
21/09/24					
22/09/24					
23/09/24					
24/09/24					
25/09/24					
26/09/24					
27/09/24					
28/09/24					
29/09/24					

Έγκυρες 24ωρες μέσες τιμές συγκέντρωσης αέριων εκπομπών

() : Μονάδα εκτός λειτουργίας ή σε εκκίνηση/κράτηση

(*) : Σφάλμα μέτρησης / βλάβη εξοπλισμού

(†): Βλάβη μέτρησης O₂ σε τουλάχιστον μια (1) ωριαία τιμή. Για την κανονικοποίηση των τιμών εκπομπής αερίων ρύπων στα διαστήματα αυτά χρησιμοποιήθηκαν οι ετήσιοι μέσοι όροι των περιοδικών μετρήσεων O₂ στην υπόψη Μονάδα.

ΜΕΚ Νο 4	NO _x (ως NO ₂)	Σωματίδια	T	O ₂	Φορτίο
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	(mg/Nm ³ _{dry})	(mg/Nm ³ _{dry})	(°C)	(%)	MW
30/09/24					
01/10/24					
02/10/24					
03/10/24					
04/10/24					
05/10/24	1772	48,5	385	12,2	14,5
06/10/24	1733	46,2	386	12,1	14,4
07/10/24	1738	42,2	378	(12,2)†	15,4
08/10/24	1684	42,3	385	12,2	15,0
09/10/24	1639	42,5	405	12,3	15,3
10/10/24	1549	46,7	408	12,2	14,8
11/10/24	1674	48,9	399	(12,4)†	14,9
12/10/24	1592	44,7	394	12,1	15,1
13/10/24	1700	45,4	406	12,1	15,1
14/10/24	1804	43,9	391	12,3	15,2
15/10/24	1763	44,3	394	12,3	15,2
16/10/24	1742	42,7	381	12,2	15,3
17/10/24	1824	42,7	377	12,3	15,3
18/10/24					
19/10/24	*	46,6	374	(12,8)†	15,0
20/10/24	1889	51,8	381	(13,0)†	15,1
21/10/24					
22/10/24	2042	50,1	407	12,4	14,6
23/10/24	2001	47,6	375	12,4	14,9
24/10/24	2089	51,1	375	(12,8)†	14,9
25/10/24	1881	45,6	374	12,4	15,2
26/10/24	1882	49,3	370	12,3	14,8
27/10/24	1848	46,9	368	12,4	15,1
28/10/24	1863	45,9	367	12,4	15,3
29/10/24	2019	49,8	379	(12,6)†	15,2
30/10/24	2009	46,3	377	12,4	15,4
31/10/24	1986	47,4	381	12,4	15,2
01/11/24	1918	46,9	374	(12,7)†	15,5
02/11/24	1802	50,4	367	12,3	14,8
03/11/24					
04/11/24					
05/11/24					
06/11/24					
07/11/24					

Έγκυρες 24ωρες μέσες τιμές συγκέντρωσης αέριων εκπομπών

() : Μονάδα εκτός λειτουργίας ή σε εκκίνηση/κράτηση

(*) : Σφάλμα μέτρησης / βλάβη εξοπλισμού

(†): Βλάβη μέτρησης O₂ σε τουλάχιστον μια (1) ωριαία τιμή. Για την κανονικοποίηση των τιμών εκπομπής αέριων ρύπων στα διαστήματα αυτά χρησιμοποιήθηκαν οι ετήσιοι μέσοι όροι των περιοδικών μετρήσεων O₂ στην υπόψη Μονάδα.

ΜΕΚ Νο 4	NO _x (ως NO ₂)	Σωματίδια	T	O ₂	Φορτίο
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	(mg/Nm ³ _{dry})	(mg/Nm ³ _{dry})	(°C)	(%)	MW
08/11/24					
09/11/24					
10/11/24					
11/11/24					
12/11/24					
13/11/24					
14/11/24					
15/11/24	1784	49,3	367	12,4	14,7
16/11/24	1608	50,4	369	12,3	14,6
17/11/24					
18/11/24					
19/11/24					
20/11/24	1724	49,8	372	12,4	14,7
21/11/24	1580	52,8	375	12,2	14,5
22/11/24	1532	54,4	379	12,2	14,2
23/11/24	1788	49,5	364	12,4	14,5
24/11/24					
25/11/24	2014	45,7	348	12,6	15,2
26/11/24					
27/11/24					
28/11/24					
29/11/24	1822	47,0	363	12,6	15,0
30/11/24	1803	49,1	372	12,5	14,7
01/12/24	1755	48,1	368	12,5	15,1
02/12/24	1794	47,0	364	12,6	15,2
03/12/24	1769	48,4	367	12,6	14,8
04/12/24	1714	48,8	365	12,6	14,8
05/12/24	1657	48,9	369	12,6	14,9
06/12/24	1668	48,4	369	12,6	15,2
07/12/24	1370	50,7	372	12,6	14,7
08/12/24	1535	50,9	369	12,5	14,9
09/12/24	1674	52,1	366	(12,6)†	14,9
10/12/24	2058	51,1	362	12,4	14,7
11/12/24	2147	51,8	361	12,4	14,7
12/12/24					
13/12/24					
14/12/24					
15/12/24	2109	53,6	369	12,6	14,6
16/12/24	1978	53,2	359	12,6	14,6

Έγκυρες 24ωρες μέσες τιμές συγκέντρωσης αέριων εκπομπών

() : Μονάδα εκτός λειτουργίας ή σε εκκίνηση/κράτηση
(*) : Σφάλμα μέτρησης / βλάβη εξοπλισμού
(†): Βλάβη μέτρησης O₂ σε τουλάχιστον μια (1) ωριαία τιμή. Για την κανονικοποίηση των τιμών εκπομπής αερίων ρύπων στα διαστήματα αυτά χρησιμοποιήθηκαν οι ετήσιοι μέσοι όροι των περιοδικών μετρήσεων O₂ στην υπόψη Μονάδα.

ΜΕΚ Νο 4	NOx (ως NO ₂)	Σωματίδια	T	O ₂	Φορτίο
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	(mg/Nm ³ _{dry})	(mg/Nm ³ _{dry})	(°C)	(%)	MW
17/12/24	1810	51,1	364	12,7	14,7
18/12/24	1783	49,6	358	12,8	15,2
19/12/24	1694	52,4	367	12,8	14,3
20/12/24					
21/12/24					
22/12/24					
23/12/24	1805	52,6	368	12,7	14,6
24/12/24					
25/12/24	1823	52,2	366	12,8	14,6
26/12/24	1783	48,8	365	12,9	15,1
27/12/24	1729	50,5	367	12,8	14,9
28/12/24	1706	48,6	358	12,8	15,0
29/12/24	1643	49,2	364	12,8	15,0
30/12/24	1561	50,7	368	12,7	14,8
31/12/24	1940	49,7	366	12,8	15,0

Επικυρωμένες 24ωρες μέσες τιμές συγκέντρωσης αερίων εκπομπών

() : Μονάδα εκτός λειτουργίας ή σε εκκίνηση/κράτηση

(*) : Σφάλμα μέτρησης / βλάβη εξοπλισμού

(†): Βλάβη μέτρησης O₂ σε τουλάχιστον μια (1) ωριαία τιμή. Για την κανονικοποίηση των τιμών εκπομπής αερίων ρύπων στα διαστήματα αυτά χρησιμοποιήθηκαν οι ετήσιοι μέσοι όροι των περιοδικών μετρήσεων O₂ στην υπόψη Μονάδα.

ΜΕΚ Νο 4	NO _x (ως NO ₂)	Σωματίδια	T	O ₂	Φορτίο
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	(g/kWh κατά IMO)	(mg/Nm ³ _{dry})	(°C)	(%)	MW
01/01/24	8,5	50,2	368	12,4	14,6
02/01/24					
03/01/24	8,6	49,1	369	12,4	14,8
04/01/24	11,1	59,4	372	12,9	14,6
05/01/24	10,1	51,4	375	12,4	14,4
06/01/24	9,9	51,7	361	12,2	14,4
07/01/24	3,0	51,0	368	12,3	14,6
08/01/24	5,3	53,5	369	13,0	15,0
09/01/24	8,0	49,7	369	12,6	14,8
10/01/24	8,1	51,7	368	12,6	14,6
11/01/24	8,1	47,0	352	12,6	14,9
12/01/24	8,0	47,0	360	12,7	15,0
13/01/24	8,3	47,1	357	12,6	14,7
14/01/24	8,2	47,9	361	12,6	14,7
15/01/24	8,1	50,6	370	12,6	14,4
16/01/24	7,7	51,9	374	12,4	14,4
17/01/24	8,0	50,9	373	12,5	14,7
18/01/24					
19/01/24					
20/01/24	6,9	53,6	372	12,4	14,3
21/01/24					
22/01/24					
23/01/24	7,3	50,6	364	12,5	14,5
24/01/24	7,2	49,3	363	12,5	14,6
25/01/24	8,2	50,2	365	12,5	14,5
26/01/24					
27/01/24	9,9	50,1	367	12,4	14,2
28/01/24					
29/01/24	10,6	48,1	361	12,6	14,6
30/01/24	9,4	46,2	360	12,7	15,1
31/01/24	9,0	47,3	362	12,7	15,0
01/02/24	10,2	51,9	356	12,5	14,2
02/02/24	10,6	50,2	360	12,5	14,5
03/02/24	10,7	49,4	359	12,5	14,8
04/02/24					
05/02/24	10,1	49,5	369	12,4	14,7
06/02/24	8,8	50,8	351	12,4	15,0
07/02/24	9,1	52,4	371	12,4	14,6
08/02/24	9,0	52,7	363	12,5	15,1

Επικυρωμένες 24ωρες μέσες τιμές συγκέντρωσης αέριων εκπομπών

() : Μονάδα εκτός λειτουργίας ή σε εκκίνηση/κράτηση

(*) : Σφάλμα μέτρησης / βλάβη εξοπλισμού

(†): Βλάβη μέτρησης O₂ σε τουλάχιστον μια (1) ωριαία τιμή. Για την κανονικοποίηση των τιμών εκπομπής αερίων ρύπων στα διαστήματα αυτά χρησιμοποιήθηκαν οι ετήσιοι μέσοι όροι των περιοδικών μετρήσεων O₂ στην υπόψη Μονάδα.

ΜΕΚ Νο 4	NOx (ως NO ₂)	Σωματίδια	T	O ₂	Φορτίο
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	(g/kWh κατά IMO)	(mg/Nm ³ _{dry})	(°C)	(%)	MW
09/02/24	9,7	57,2	369	(12,9)†	15,2
10/02/24	9,7	56,2	367	12,9	15,3
11/02/24	9,7	53,3	364	12,8	15,3
12/02/24	10,1	69,8	371	(14,3)†	14,9
13/02/24	9,8	59,7	370	13,5	15,0
14/02/24	9,5	54,2	360	12,8	14,8
15/02/24	9,6	53,2	363	12,9	15,0
16/02/24	9,8	56,3	368	(12,9)†	14,8
17/02/24					
18/02/24					
19/02/24					
20/02/24	9,9	53,9	363	12,8	14,6
21/02/24					
22/02/24					
23/02/24	9,3	54,8	373	12,7	14,2
24/02/24	9,3	54,5	366	12,6	14,3
25/02/24	9,3	53,5	366	12,6	14,6
26/02/24	9,5	54,2	369	12,8	15,1
27/02/24	9,2	55,1	371	12,6	14,7
28/02/24	9,2	53,9	366	12,7	15,1
29/02/24	9,5	56,5	358	12,6	14,6
01/03/24	9,4	54,9	370	12,7	15,3
02/03/24	9,3	53,9	368	12,8	15,4
03/03/24	9,3	55,5	364	12,7	15,1
04/03/24	9,5	56,7	368	12,7	15,0
05/03/24	9,4	57,7	370	12,7	14,9
06/03/24	9,3	58,0	366	12,7	14,5
07/03/24					
08/03/24	9,4	57,5	361	(12,8)†	14,8
09/03/24					
10/03/24					
11/03/24					
12/03/24	9,5	59,9	361	12,8	14,6
13/03/24	9,5	57,4	367	12,8	14,8
14/03/24	9,6	56,9	366	12,8	14,9
15/03/24	9,3	55,4	364	12,7	15,1
16/03/24					
17/03/24	10,0	58,5	367	12,9	14,7
18/03/24					

Επικυρωμένες 24ωρες μέσες τιμές συγκέντρωσης αέριων εκπομπών

() : Μονάδα εκτός λειτουργίας ή σε εκκίνηση/κράτηση
(*) : Σφάλμα μέτρησης / βλάβη εξοπλισμού
(†): Βλάβη μέτρησης O₂ σε τουλάχιστον μια (1) ωριαία τιμή. Για την κανονικοποίηση των τιμών εκπομπής αέριων ρύπων στα διαστήματα αυτά χρησιμοποιήθηκαν οι ετήσιοι μέσοι όροι των περιοδικών μετρήσεων O₂ στην υπόψη Μονάδα.

ΜΕΚ Νο 4	NO _x (ως NO ₂)	Σωματίδια	T	O ₂	Φορτίο
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	(g/kWh κατά IMO)	(mg/Nm ³ _{dry})	(°C)	(%)	MW
19/03/24	10,2	58,0	369	12,9	14,8
20/03/24	10,0	59,9	371	12,9	14,8
21/03/24					
22/03/24					
23/03/24					
24/03/24					
25/03/24					
26/03/24	11,9	58,1	365	12,7	14,4
27/03/24					
28/03/24	3,9	55,9	364	12,6	15,0
29/03/24					
30/03/24					
31/03/24					
01/04/24					
02/04/24	9,7	58,9	374	12,6	14,4
03/04/24	9,6	58,4	375	12,5	14,5
04/04/24	9,6	58,3	353	12,4	14,5
05/04/24					
06/04/24					
07/04/24					
08/04/24	8,8	58,3	374	12,6	15,0
09/04/24					
10/04/24	8,3	56,5	363	12,6	14,6
11/04/24	8,2	59,2	371	12,6	14,5
12/04/24	8,4	56,9	370	12,6	14,6
13/04/24	7,9	54,5	373	12,5	15,2
14/04/24	7,9	54,2	376	12,4	15,1
15/04/24	8,0	54,2	376	12,4	15,0
16/04/24					
17/04/24	8,4	56,2	372	12,4	14,9
18/04/24	8,4	54,6	364	12,5	15,0
19/04/24	9,1	60,9	372	(12,7)†	14,5
20/04/24	8,7	55,8	375	12,4	14,8
21/04/24					
22/04/24					
23/04/24					
24/04/24					
25/04/24					
26/04/24					

Επικυρωμένες 24ωρες μέσες τιμές συγκέντρωσης αέριων εκπομπών

() : Μονάδα εκτός λειτουργίας ή σε εκκίνηση/κράτηση
(*) : Σφάλμα μέτρησης / βλάβη εξοπλισμού
(†): Βλάβη μέτρησης O₂ σε τουλάχιστον μια (1) ωριαία τιμή. Για την κανονικοποίηση των τιμών εκπομπής αέριων ρύπων στα διαστήματα αυτά χρησιμοποιήθηκαν οι ετήσιοι μέσοι όροι των περιοδικών μετρήσεων O₂ στην υπόψη Μονάδα.

ΜΕΚ Νο 4	NOx (ως NO ₂)	Σωματίδια	T	O ₂	Φορτίο
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	(g/kWh κατά IMO)	(mg/Nm ³ _{dry})	(°C)	(%)	MW
27/04/24					
28/04/24					
29/04/24					
30/04/24					
01/05/24	5,8	57,8	376	(12,8)†	15,0
02/05/24	7,9	52,4	375	(12,9)†	15,0
03/05/24					
04/05/24	7,7	40,7	355	12,5	14,9
05/05/24	7,5	39,5	373	12,6	15,0
06/05/24	7,1	39,8	375	12,6	15,0
07/05/24	6,4	39,8	374	12,6	15,2
08/05/24	5,7	40,1	375	12,5	15,1
09/05/24	6,1	40,4	380	12,3	15,1
10/05/24	6,9	41,6	378	12,2	15,0
11/05/24	6,8	40,5	373	12,4	14,9
12/05/24	6,6	40,1	377	12,4	15,1
13/05/24					
14/05/24	5,7	39,7	371	12,4	15,1
15/05/24	7,2	40,1	375	12,3	15,3
16/05/24	7,0	39,5	374	12,4	15,2
17/05/24	5,9	41,3	389	12,2	15,2
18/05/24	5,3	42,3	378	12,3	15,0
19/05/24	4,7	42,3	379	12,2	15,2
20/05/24	*	43,7	377	(12,2)†	15,2
21/05/24	*	45,9	378	(12,9)†	15,3
22/05/24	9,3	45,7	384	12,7	15,4
23/05/24	7,1	48,5	378	12,7	14,8
24/05/24	6,8	46,6	370	12,7	15,0
25/05/24	6,7	47,0	376	12,7	15,0
26/05/24	7,3	48,4	379	12,8	14,9
27/05/24	7,2	45,9	378	(12,8)†	15,1
28/05/24	7,3	49,2	377	12,6	15,2
29/05/24	8,0	54,2	377	12,7	15,0
30/05/24	8,5	46,3	375	12,6	15,2
31/05/24	9,4	44,5	378	12,5	14,7
01/06/24	9,1	47,8	387	12,5	14,9
02/06/24	8,8	46,8	379	12,3	15,1
03/06/24	8,8	49,5	379	12,6	14,9
04/06/24	9,1	48,2	384	12,5	15,0

Επικυρωμένες 24ωρες μέσες τιμές συγκέντρωσης αέριων εκπομπών

() : Μονάδα εκτός λειτουργίας ή σε εκκίνηση/κράτηση

(*) : Σφάλμα μέτρησης / βλάβη εξοπλισμού

(†): Βλάβη μέτρησης O₂ σε τουλάχιστον μια (1) ωριαία τιμή. Για την κανονικοποίηση των τιμών εκπομπής αερίων ρύπων στα διαστήματα αυτά χρησιμοποιήθηκαν οι ετήσιοι μέσοι όροι των περιοδικών μετρήσεων O₂ στην υπόψη Μονάδα.

ΜΕΚ Νο 4	NOx (ως NO ₂)	Σωματίδια	T	O ₂	Φορτίο
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	(g/kWh κατά IMO)	(mg/Nm ³ _{dry})	(°C)	(%)	MW
05/06/24	8,6	47,9	388	(12,5)†	15,2
06/06/24	8,3	48,4	389	(12,6)†	15,5
07/06/24	8,2	48,3	399	12,6	15,6
08/06/24	8,2	49,5	386	12,6	15,2
09/06/24	8,0	47,3	380	12,5	15,1
10/06/24	8,0	44,8	379	12,4	14,9
11/06/24	8,1	43,7	377	12,4	15,0
12/06/24	8,5	43,3	382	12,5	15,1
13/06/24	8,2	43,4	385	12,4	15,3
14/06/24	7,6	44,4	385	12,5	15,3
15/06/24	7,6	47,0	383	12,5	14,9
16/06/24	8,0	45,8	386	12,5	15,0
17/06/24	7,9	47,9	381	12,5	14,7
18/06/24	8,2	46,6	391	12,6	15,0
19/06/24	*	52,2	382	(13,3)†	15,1
20/06/24	5,9	46,3	387	12,6	15,1
21/06/24	7,7	46,0	394	12,5	15,0
22/06/24	7,6	44,2	386	12,4	15,1
23/06/24	7,7	43,6	379	12,5	15,1
24/06/24	7,7	43,3	378	12,6	15,1
25/06/24	7,8	45,0	381	12,7	15,1
26/06/24	8,1	46,1	389	13,0	15,0
27/06/24	7,5	43,8	388	13,0	15,1
28/06/24	9,5	50,6	383	(13,7)†	15,1
29/06/24	8,2	40,6	381	12,9	15,3
30/06/24	8,6	41,7	383	13,1	15,1
01/07/24	8,5	40,5	381	13,1	15,3
02/07/24	8,4	41,5	381	13,2	15,2
03/07/24	8,0	40,8	381	13,3	15,4
04/07/24	7,6	40,3	381	13,0	15,6
05/07/24	7,5	38,2	382	12,6	15,5
06/07/24	7,6	38,2	383	12,6	15,4
07/07/24	7,5	41,2	387	12,6	15,1
08/07/24	7,0	39,9	388	12,4	15,3
09/07/24	6,6	38,6	386	12,3	15,5
10/07/24	6,5	38,4	386	12,4	15,6
11/07/24	6,4	38,6	387	12,4	15,6
12/07/24	7,1	38,9	383	12,2	15,4
13/07/24	7,4	40,4	392	12,2	15,3

Επικυρωμένες 24ωρες μέσες τιμές συγκέντρωσης αέριων εκπομπών

() : Μονάδα εκτός λειτουργίας ή σε εκκίνηση/κράτηση

(*) : Σφάλμα μέτρησης / βλάβη εξοπλισμού

(†): Βλάβη μέτρησης O₂ σε τουλάχιστον μια (1) ωριαία τιμή. Για την κανονικοποίηση των τιμών εκπομπής αερίων ρύπων στα διαστήματα αυτά χρησιμοποιήθηκαν οι ετήσιοι μέσοι όροι των περιοδικών μετρήσεων O₂ στην υπόψη Μονάδα.

ΜΕΚ Νο 4	NOx (ως NO ₂)	Σωματίδια	T	O ₂	Φορτίο
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	(g/kWh κατά IMO)	(mg/Nm ³ _{dry})	(°C)	(%)	MW
14/07/24	6,5	44,5	386	12,3	15,2
15/07/24	5,4	47,6	388	12,3	15,0
16/07/24	*	48,7	385	12,2	15,2
17/07/24	7,5	47,5	384	12,0	15,5
18/07/24	7,4	51,1	391	12,0	15,3
19/07/24	7,4	55,4	392	12,2	15,5
20/07/24	7,8	53,9	392	12,0	15,2
21/07/24	8,0	52,2	388	12,0	15,4
22/07/24	8,4	50,4	388	12,0	15,5
23/07/24	7,6	51,5	388	12,2	15,4
24/07/24	6,8	50,4	388	12,1	15,4
25/07/24	7,7	50,9	389	12,0	15,2
26/07/24	8,5	52,0	389	(12,2)†	15,3
27/07/24	*	52,5	393	(12,3)†	15,3
28/07/24	8,7	46,2	393	12,0	15,8
29/07/24	7,2	47,4	388	12,1	15,8
30/07/24	6,8	47,4	391	12,1	15,8
31/07/24	6,0	49,8	389	12,0	15,5
01/08/24	5,5	46,9	380	12,0	15,6
02/08/24	6,7	49,6	380	12,4	15,5
03/08/24	7,4	50,8	380	12,5	15,5
04/08/24	8,4	50,5	385	12,5	15,5
05/08/24	9,0	50,1	389	12,4	15,6
06/08/24	8,5	48,9	387	12,5	15,6
07/08/24	7,9	49,5	387	12,5	15,7
08/08/24	7,7	44,2	379	12,2	15,7
09/08/24	6,8	46,3	382	12,4	15,7
10/08/24	6,1	48,7	383	12,6	15,7
11/08/24	6,4	52,5	381	12,4	15,1
12/08/24	6,7	52,7	383	(12,6)†	15,3
13/08/24	7,1	49,5	379	12,6	15,5
14/08/24	7,2	50,1	381	12,6	15,5
15/08/24	7,2	51,0	384	12,6	15,5
16/08/24	8,3	51,1	389	12,6	15,6
17/08/24	8,1	47,0	387	12,2	15,6
18/08/24	7,7	50,8	388	12,2	15,1
19/08/24	*	48,2	388	(12,3)†	15,3
20/08/24	7,2	47,4	394	12,1	15,3
21/08/24	6,7	50,7	403	12,1	15,2

Επικυρωμένες 24ωρες μέσες τιμές συγκέντρωσης αέριων εκπομπών

() : Μονάδα εκτός λειτουργίας ή σε εκκίνηση/κράτηση
(*) : Σφάλμα μέτρησης / βλάβη εξοπλισμού
(†): Βλάβη μέτρησης O₂ σε τουλάχιστον μια (1) ωριαία τιμή. Για την κανονικοποίηση των τιμών εκπομπής αερίων ρύπων στα διαστήματα αυτά χρησιμοποιήθηκαν οι ετήσιοι μέσοι όροι των περιοδικών μετρήσεων O₂ στην υπόψη Μονάδα.

ΜΕΚ Νο 4	NOx (ως NO ₂)	Σωματίδια	T	O ₂	Φορτίο
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	(g/kWh κατά IMO)	(mg/Nm ³ _{dry})	(°C)	(%)	MW
22/08/24	6,2	51,8	402	11,9	15,2
23/08/24	6,9	57,2	403	(12,3)†	15,3
24/08/24	7,1	56,4	403	12,1	15,2
25/08/24	6,9	57,1	384	12,0	14,9
26/08/24	6,7	63,7	384	(12,3)†	14,5
27/08/24	6,3	61,4	383	12,1	14,9
28/08/24	6,1	60,0	380	11,9	15,2
29/08/24	6,5	62,4	379	12,3	15,3
30/08/24	6,4	68,3	380	(12,5)†	15,2
31/08/24	6,1	66,7	379	12,4	15,2
01/09/24	6,0	66,1	380	12,3	15,1
02/09/24	5,5	73,3	381	12,3	15,0
03/09/24	4,9	83,8	378	(12,3)†	15,1
04/09/24					
05/09/24					
06/09/24					
07/09/24					
08/09/24					
09/09/24					
10/09/24					
11/09/24					
12/09/24					
13/09/24					
14/09/24					
15/09/24					
16/09/24					
17/09/24					
18/09/24					
19/09/24					
20/09/24					
21/09/24					
22/09/24					
23/09/24					
24/09/24					
25/09/24					
26/09/24					
27/09/24					
28/09/24					
29/09/24					

Επικυρωμένες 24ωρες μέσες τιμές συγκέντρωσης αέριων εκπομπών

() : Μονάδα εκτός λειτουργίας ή σε εκκίνηση/κράτηση

(*) : Σφάλμα μέτρησης / βλάβη εξοπλισμού

(†): Βλάβη μέτρησης O₂ σε τουλάχιστον μια (1) ωριαία τιμή. Για την κανονικοποίηση των τιμών εκπομπής αερίων ρύπων στα διαστήματα αυτά χρησιμοποιήθηκαν οι ετήσιοι μέσοι όροι των περιοδικών μετρήσεων O₂ στην υπόψη Μονάδα.

ΜΕΚ Νο 4	NO _x (ως NO ₂)	Σωματίδια	T	O ₂	Φορτίο
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	(g/kWh κατά IMO)	(mg/Nm ³ _{dry})	(°C)	(%)	MW
30/09/24					
01/10/24					
02/10/24					
03/10/24					
04/10/24					
05/10/24	9,2	34,0	385	12,2	14,5
06/10/24	9,0	32,3	386	12,1	14,4
07/10/24	9,0	29,6	378	(12,2)†	15,4
08/10/24	8,6	29,6	385	12,2	15,0
09/10/24	8,3	29,7	405	12,3	15,3
10/10/24	7,7	32,7	408	12,2	14,8
11/10/24	8,6	34,2	399	(12,4)†	14,9
12/10/24	8,0	31,3	394	12,1	15,1
13/10/24	8,8	31,8	406	12,1	15,1
14/10/24	9,4	30,8	391	12,3	15,2
15/10/24	9,2	31,0	394	12,3	15,2
16/10/24	9,0	29,9	381	12,2	15,3
17/10/24	9,6	29,9	377	12,3	15,3
18/10/24					
19/10/24	*	32,6	374	(12,8)†	15,0
20/10/24	10,0	36,3	381	(13,0)†	15,1
21/10/24					
22/10/24	11,0	35,0	407	12,4	14,6
23/10/24	10,8	33,3	375	12,4	14,9
24/10/24	11,4	35,8	375	(12,8)†	14,9
25/10/24	10,0	32,0	374	12,4	15,2
26/10/24	10,0	34,5	370	12,3	14,8
27/10/24	9,7	32,8	368	12,4	15,1
28/10/24	9,8	32,2	367	12,4	15,3
29/10/24	10,9	34,9	379	(12,6)†	15,2
30/10/24	10,8	32,4	377	12,4	15,4
31/10/24	10,7	33,2	381	12,4	15,2
01/11/24	10,2	32,8	374	(12,7)†	15,5
02/11/24	9,4	35,3	367	12,3	14,8
03/11/24					
04/11/24					
05/11/24					
06/11/24					
07/11/24					

Επικυρωμένες 24ωρες μέσες τιμές συγκέντρωσης αέριων εκπομπών

() : Μονάδα εκτός λειτουργίας ή σε εκκίνηση/κράτηση

(*) : Σφάλμα μέτρησης / βλάβη εξοπλισμού

(†): Βλάβη μέτρησης O₂ σε τουλάχιστον μια (1) ωριαία τιμή. Για την κανονικοποίηση των τιμών εκπομπής αέριων ρύπων στα διαστήματα αυτά χρησιμοποιήθηκαν οι ετήσιοι μέσοι όροι των περιοδικών μετρήσεων O₂ στην υπόψη Μονάδα.

ΜΕΚ Νο 4	NO _x (ως NO ₂)	Σωματίδια	T	O ₂	Φορτίο
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	(g/kWh κατά IMO)	(mg/Nm ³ _{dry})	(°C)	(%)	MW
08/11/24					
09/11/24					
10/11/24					
11/11/24					
12/11/24					
13/11/24					
14/11/24					
15/11/24	9,3	34,5	367	12,4	14,7
16/11/24	8,1	35,3	369	12,3	14,6
17/11/24					
18/11/24					
19/11/24					
20/11/24	8,9	34,8	372	12,4	14,7
21/11/24	7,9	36,9	375	12,2	14,5
22/11/24	7,6	38,1	379	12,2	14,2
23/11/24	9,3	34,6	364	12,4	14,5
24/11/24					
25/11/24	10,8	32,0	348	12,6	15,2
26/11/24					
27/11/24					
28/11/24					
29/11/24	9,6	32,9	363	12,6	15,0
30/11/24	9,4	34,4	372	12,5	14,7
01/12/24	9,1	33,7	368	12,5	15,1
02/12/24	9,4	32,9	364	12,6	15,2
03/12/24	9,2	33,9	367	12,6	14,8
04/12/24	8,8	34,2	365	12,6	14,8
05/12/24	8,5	34,2	369	12,6	14,9
06/12/24	8,5	33,9	369	12,6	15,2
07/12/24	6,5	35,5	372	12,6	14,7
08/12/24	7,7	35,6	369	12,5	14,9
09/12/24	8,6	36,5	366	(12,6)†	14,9
10/12/24	11,1	35,8	362	12,4	14,7
11/12/24	11,7	36,3	361	12,4	14,7
12/12/24					
13/12/24					
14/12/24					
15/12/24	11,5	37,5	369	12,6	14,6
16/12/24	10,6	37,2	359	12,6	14,6

Επικυρωμένες 24ωρες μέσες τιμές συγκέντρωσης αέριων εκπομπών

() : Μονάδα εκτός λειτουργίας ή σε εκκίνηση/κράτηση
(*) : Σφάλμα μέτρησης / βλάβη εξοπλισμού
(†): Βλάβη μέτρησης O₂ σε τουλάχιστον μια (1) ωριαία τιμή. Για την κανονικοποίηση των τιμών εκπομπής αερίων ρύπων στα διαστήματα αυτά χρησιμοποιήθηκαν οι ετήσιοι μέσοι όροι των περιοδικών μετρήσεων O₂ στην υπόψη Μονάδα.

ΜΕΚ Νο 4	NOx (ως NO ₂)	Σωματίδια	T	O ₂	Φορτίο
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	(g/kWh κατά IMO)	(mg/Nm ³ _{dry})	(°C)	(%)	MW
17/12/24	9,5	35,7	364	12,7	14,7
18/12/24	9,3	34,7	358	12,8	15,2
19/12/24	8,7	36,7	367	12,8	14,3
20/12/24					
21/12/24					
22/12/24					
23/12/24	9,5	36,8	368	12,7	14,6
24/12/24					
25/12/24	9,6	36,5	366	12,8	14,6
26/12/24	9,3	34,1	365	12,9	15,1
27/12/24	8,9	35,3	367	12,8	14,9
28/12/24	8,8	34,0	358	12,8	15,0
29/12/24	8,4	34,4	364	12,8	15,0
30/12/24	7,8	35,5	368	12,7	14,8
31/12/24	10,4	34,8	366	12,8	15,0

Έγκυρες 24ωρες μέσες τιμές συγκέντρωσης αέριων εκπομπών

() : Μονάδα εκτός λειτουργίας ή σε εκκίνηση/κράτηση

(*) : Σφάλμα μέτρησης / βλάβη εξοπλισμού

(†): Βλάβη μέτρησης O₂ σε τουλάχιστον μια (1) ωριαία τιμή. Για την κανονικοποίηση των τιμών εκπομπής αερίων ρύπων στα διαστήματα αυτά χρησιμοποιήθηκαν οι ετήσιοι μέσοι όροι των περιοδικών μετρήσεων O₂ στην υπόψη Μονάδα.

ΜΕΚ Νο 5	NOx (ως NO ₂)	Σωματίδια	T	O ₂	Φορτίο
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	(mg/Nm ³ _{dry})	(mg/Nm ³ _{dry})	(°C)	(%)	MW
01/01/24					
02/01/24					
03/01/24	1803	66,3	371	12,8	14,9
04/01/24	*	70,9	372	12,7	14,3
05/01/24	1779	67,4	385	12,8	14,6
06/01/24					
07/01/24					
08/01/24					
09/01/24	1745	67,1	370	12,9	14,7
10/01/24					
11/01/24					
12/01/24	1825	65,3	378	13,0	14,6
13/01/24	1872	67,5	352	12,9	14,2
14/01/24					
15/01/24	1820	67,2	376	12,9	14,6
16/01/24	1746	66,6	383	12,8	14,6
17/01/24	1722	68,2	385	12,9	14,3
18/01/24	1649	66,6	378	12,9	15,1
19/01/24	*	66,8	377	(12,9)†	15,1
20/01/24					
21/01/24					
22/01/24	1917	68,4	369	12,9	14,5
23/01/24					
24/01/24					
25/01/24					
26/01/24					
27/01/24					
28/01/24	*	67,0	378	(12,9)†	14,4
29/01/24					
30/01/24	1806	68,0	361	13,0	14,8
31/01/24					
01/02/24	1944	68,5	367	12,9	14,9
02/02/24					
03/02/24					
04/02/24					
05/02/24					
06/02/24					
07/02/24					
08/02/24					

Έγκυρες 24ωρες μέσες τιμές συγκέντρωσης αέριων εκπομπών

() : Μονάδα εκτός λειτουργίας ή σε εκκίνηση/κράτηση
(*) : Σφάλμα μέτρησης / βλάβη εξοπλισμού
(†): Βλάβη μέτρησης O₂ σε τουλάχιστον μια (1) ωριαία τιμή. Για την κανονικοποίηση των τιμών εκπομπής αερίων ρύπων στα διαστήματα αυτά χρησιμοποιήθηκαν οι ετήσιοι μέσοι όροι των περιοδικών μετρήσεων O₂ στην υπόψη Μονάδα.

ΜΕΚ Νο 5	NOx (ως NO ₂)	Σωματίδια	T	O ₂	Φορτίο
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	(mg/Nm ³ _{dry})	(mg/Nm ³ _{dry})	(°C)	(%)	MW
09/02/24					
10/02/24					
11/02/24					
12/02/24					
13/02/24					
14/02/24					
15/02/24					
16/02/24					
17/02/24					
18/02/24	1765	68,2	363	12,9	15,4
19/02/24					
20/02/24					
21/02/24					
22/02/24					
23/02/24					
24/02/24					
25/02/24					
26/02/24					
27/02/24					
28/02/24					
29/02/24					
01/03/24					
02/03/24					
03/03/24					
04/03/24					
05/03/24	1951	69,3	371	12,9	15,0
06/03/24					
07/03/24					
08/03/24					
09/03/24					
10/03/24					
11/03/24					
12/03/24					
13/03/24					
14/03/24					
15/03/24					
16/03/24					
17/03/24					
18/03/24					

Έγκυρες 24ωρες μέσες τιμές συγκέντρωσης αέριων εκπομπών

() : Μονάδα εκτός λειτουργίας ή σε εκκίνηση/κράτηση
(*) : Σφάλμα μέτρησης / βλάβη εξοπλισμού
(†): Βλάβη μέτρησης O₂ σε τουλάχιστον μια (1) ωριαία τιμή. Για την κανονικοποίηση των τιμών εκπομπής αερίων ρύπων στα διαστήματα αυτά χρησιμοποιήθηκαν οι ετήσιοι μέσοι όροι των περιοδικών μετρήσεων O₂ στην υπόψη Μονάδα.

ΜΕΚ Νο 5	NOx (ως NO ₂)	Σωματίδια	T	O ₂	Φορτίο
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	(mg/Nm ³ _{dry})	(mg/Nm ³ _{dry})	(°C)	(%)	MW
19/03/24					
20/03/24					
21/03/24					
22/03/24					
23/03/24					
24/03/24					
25/03/24					
26/03/24					
27/03/24					
28/03/24					
29/03/24	1870	70,2	376	13,0	15,5
30/03/24					
31/03/24					
01/04/24					
02/04/24					
03/04/24					
04/04/24					
05/04/24					
06/04/24					
07/04/24					
08/04/24					
09/04/24					
10/04/24					
11/04/24					
12/04/24	1623	74,0	387	12,5	14,3
13/04/24					
14/04/24	1735	70,7	381	12,5	15,1
15/04/24					
16/04/24	1730	73,1	381	12,6	14,9
17/04/24	1752	71,9	378	12,6	15,0
18/04/24					
19/04/24					
20/04/24					
21/04/24	1766	73,4	390	12,7	14,7
22/04/24					
23/04/24	1731	74,0	386	12,4	14,6
24/04/24	1497	74,3	391	12,5	14,7
25/04/24					
26/04/24					

Έγκυρες 24ωρες μέσες τιμές συγκέντρωσης αέριων εκπομπών

() : Μονάδα εκτός λειτουργίας ή σε εκκίνηση/κράτηση

(*) : Σφάλμα μέτρησης / βλάβη εξοπλισμού

(†): Βλάβη μέτρησης O₂ σε τουλάχιστον μια (1) ωριαία τιμή. Για την κανονικοποίηση των τιμών εκπομπής αέριων ρύπων στα διαστήματα αυτά χρησιμοποιήθηκαν οι ετήσιοι μέσοι όροι των περιοδικών μετρήσεων O₂ στην υπόψη Μονάδα.

ΜΕΚ Νο 5	NO _x (ως NO ₂)	Σωματίδια	T	O ₂	Φορτίο
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	(mg/Nm ³ _{dry})	(mg/Nm ³ _{dry})	(°C)	(%)	MW
27/04/24					
28/04/24					
29/04/24					
30/04/24					
01/05/24					
02/05/24					
03/05/24					
04/05/24					
05/05/24					
06/05/24					
07/05/24					
08/05/24	1717	70,6	379	12,6	15,0
09/05/24	1727	72,1	386	12,4	14,9
10/05/24	1818	69,7	390	12,5	15,1
11/05/24	1628	77,9	326	11,8	14,8
12/05/24	1778	69,7	388	12,7	15,0
13/05/24	1798	71,5	381	12,5	15,0
14/05/24					
15/05/24					
16/05/24	1763	82,7	368	13,5	15,4
17/05/24	1760	70,6	394	12,5	15,2
18/05/24	1722	70,5	386	12,6	15,2
19/05/24					
20/05/24	1688	71,1	380	12,3	15,4
21/05/24	1764	70,1	389	12,4	15,2
22/05/24	1746	68,8	396	12,4	15,5
23/05/24	1932	73,0	381	12,4	14,9
24/05/24	1956	73,1	347	12,0	15,3
25/05/24					
26/05/24	2057	70,5	386	12,5	15,0
27/05/24	*	79,5	386	(13,4)†	15,3
28/05/24	*	68,9	386	(12,9)†	15,4
29/05/24	2116	70,9	379	(12,8)†	15,3
30/05/24	2197	67,8	382	12,8	15,4
31/05/24	1946	66,1	386	12,7	15,3
01/06/24	1981	66,8	392	12,5	15,3
02/06/24	1922	66,8	387	12,7	15,5
03/06/24	1834	66,5	389	12,4	15,2
04/06/24	1847	64,1	390	12,4	15,4

Έγκυρες 24ωρες μέσες τιμές συγκέντρωσης αέριων εκπομπών

() : Μονάδα εκτός λειτουργίας ή σε εκκίνηση/κράτηση

(*) : Σφάλμα μέτρησης / βλάβη εξοπλισμού

(†): Βλάβη μέτρησης O₂ σε τουλάχιστον μια (1) ωριαία τιμή. Για την κανονικοποίηση των τιμών εκπομπής αερίων ρύπων στα διαστήματα αυτά χρησιμοποιήθηκαν οι ετήσιοι μέσοι όροι των περιοδικών μετρήσεων O₂ στην υπόψη Μονάδα.

ΜΕΚ Νο 5	NO _x (ως NO ₂)	Σωματίδια	T	O ₂	Φορτίο
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	(mg/Nm ³ _{dry})	(mg/Nm ³ _{dry})	(°C)	(%)	MW
05/06/24	1858	63,2	392	12,4	15,6
06/06/24	1906	62,2	394	(12,5)†	15,7
07/06/24	1869	60,6	394	12,4	15,6
08/06/24	1879	59,4	391	(12,4)†	15,2
09/06/24	2039	62,4	390	(12,9)†	15,3
10/06/24	1870	57,8	389	12,3	15,2
11/06/24	1943	57,1	391	12,4	15,3
12/06/24	1946	56,6	389	12,3	15,3
13/06/24	1877	56,4	394	12,3	15,5
14/06/24	1849	58,3	396	12,5	15,4
15/06/24	1802	58,2	393	12,4	15,2
16/06/24	1808	57,4	392	12,3	15,2
17/06/24	1792	58,1	391	12,4	15,4
18/06/24	1984	58,4	390	12,5	15,3
19/06/24	1975	61,1	389	12,4	14,9
20/06/24	1951	61,5	393	12,4	14,9
21/06/24	1876	61,0	394	12,4	15,0
22/06/24	1860	57,9	392	12,4	15,3
23/06/24	1872	56,4	391	12,4	15,3
24/06/24	1902	55,1	391	12,4	15,3
25/06/24	2037	55,8	391	12,5	15,3
26/06/24	1896	55,3	394	12,3	15,2
27/06/24	*	56,6	395	(12,4)†	15,2
28/06/24	1987	55,3	393	(12,3)†	15,2
29/06/24	1878	55,2	394	12,8	15,5
30/06/24	1919	55,3	395	12,7	15,4
01/07/24	1822	54,7	394	12,9	15,6
02/07/24	1717	55,2	388	12,8	15,5
03/07/24	1726	55,5	391	12,8	15,7
04/07/24	1699	55,9	391	12,8	15,7
05/07/24	1702	57,3	392	12,9	15,5
06/07/24	*	62,4	397	12,9	14,9
07/07/24	*	75,8	399	13,8	14,5
08/07/24	1713	65,7	395	12,5	14,3
09/07/24	1681	67,9	399	12,5	14,1
10/07/24	1730	66,0	400	12,6	14,3
11/07/24	1793	67,2	401	12,7	14,2
12/07/24	1744	62,1	397	12,9	15,1
13/07/24	1694	61,0	396	12,8	15,4

Έγκυρες 24ωρες μέσες τιμές συγκέντρωσης αέριων εκπομπών

() : Μονάδα εκτός λειτουργίας ή σε εκκίνηση/κράτηση

(*) : Σφάλμα μέτρησης / βλάβη εξοπλισμού

(†): Βλάβη μέτρησης O₂ σε τουλάχιστον μια (1) ωριαία τιμή. Για την κανονικοποίηση των τιμών εκπομπής αερίων ρύπων στα διαστήματα αυτά χρησιμοποιήθηκαν οι ετήσιοι μέσοι όροι των περιοδικών μετρήσεων O₂ στην υπόψη Μονάδα.

ΜΕΚ Νο 5	NO _x (ως NO ₂)	Σωματίδια	T	O ₂	Φορτίο
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	(mg/Nm ³ _{dry})	(mg/Nm ³ _{dry})	(°C)	(%)	MW
14/07/24	1677	62,8	399	12,7	15,4
15/07/24	1622	63,7	399	12,6	15,4
16/07/24	1605	66,2	398	12,8	15,3
17/07/24	1617	64,5	397	12,8	15,7
18/07/24	1605	66,8	398	12,7	15,5
19/07/24	1548	67,5	397	12,7	15,7
20/07/24	1538	66,0	396	12,5	15,8
21/07/24	1543	66,6	395	12,5	15,7
22/07/24	1559	67,7	395	12,4	15,6
23/07/24	*	73,9	397	(12,9)†	15,6
24/07/24	1782	67,6	396	12,4	15,6
25/07/24	1876	67,5	395	12,4	15,5
26/07/24	1780	67,5	396	12,4	15,4
27/07/24	1833	66,3	398	12,4	15,5
28/07/24	2003	64,4	399	12,5	15,8
29/07/24	1992	62,7	399	12,5	15,9
30/07/24	1880	61,9	402	12,3	16,1
31/07/24	1853	63,3	401	12,3	15,9
01/08/24	1851	67,4	401	12,3	15,4
02/08/24	1842	66,1	400	12,4	15,6
03/08/24	1870	64,4	399	12,5	15,9
04/08/24	1898	64,3	395	12,5	15,9
05/08/24	1931	65,0	395	12,4	15,9
06/08/24	1864	67,8	395	12,3	15,6
07/08/24	1836	67,0	394	12,4	15,9
08/08/24	1709	59,4	385	12,0	16,0
09/08/24	1684	61,1	387	12,2	16,0
10/08/24	*	65,2	394	12,5	15,9
11/08/24	1646	66,7	397	12,7	15,8
12/08/24	1635	70,3	394	(12,8)†	15,7
13/08/24	1670	64,8	392	12,5	16,0
14/08/24	1670	63,6	392	12,3	16,0
15/08/24	1391	71,9	397	12,2	15,4
16/08/24	1593	70,4	396	12,4	15,9
17/08/24	1794	66,3	395	12,2	15,9
18/08/24	1820	68,3	394	12,2	15,2
19/08/24	*	69,7	393	(12,5)†	15,4
20/08/24	1633	74,9	394	12,2	15,5
21/08/24	1628	75,2	393	12,2	15,2

Έγκυρες 24ωρες μέσες τιμές συγκέντρωσης αέριων εκπομπών

() : Μονάδα εκτός λειτουργίας ή σε εκκίνηση/κράτηση
(*) : Σφάλμα μέτρησης / βλάβη εξοπλισμού
(†): Βλάβη μέτρησης O₂ σε τουλάχιστον μια (1) ωριαία τιμή. Για την κανονικοποίηση των τιμών εκπομπής αέριων ρύπων στα διαστήματα αυτά χρησιμοποιήθηκαν οι ετήσιοι μέσοι όροι των περιοδικών μετρήσεων O₂ στην υπόψη Μονάδα.

ΜΕΚ Νο 5	NOx (ως NO ₂)	Σωματίδια	T	O ₂	Φορτίο
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	(mg/Nm ³ _{dry})	(mg/Nm ³ _{dry})	(°C)	(%)	MW
22/08/24	1664	77,7	393	12,2	15,3
23/08/24	1622	81,2	394	(12,4)†	15,3
24/08/24	1590	83,1	395	12,3	15,3
25/08/24	1648	88,1	396	12,4	15,0
26/08/24	1578	95,5	396	(12,5)†	14,6
27/08/24					
28/08/24					
29/08/24					
30/08/24					
31/08/24					
01/09/24	1461	91,3	383	12,6	15,3
02/09/24	1520	90,2	384	12,7	15,2
03/09/24					
04/09/24					
05/09/24					
06/09/24					
07/09/24					
08/09/24					
09/09/24					
10/09/24					
11/09/24					
12/09/24	1385	96,8	375	12,8	15,1
13/09/24	1394	99,5	385	12,8	14,9
14/09/24	1369	101,2	386	12,8	14,9
15/09/24	1438	102,2	387	12,9	14,7
16/09/24	1470	103,3	382	13,0	14,7
17/09/24					
18/09/24					
19/09/24					
20/09/24					
21/09/24					
22/09/24					
23/09/24					
24/09/24					
25/09/24					
26/09/24					
27/09/24					
28/09/24					
29/09/24					

Έγκυρες 24ωρες μέσες τιμές συγκέντρωσης αέριων εκπομπών

() : Μονάδα εκτός λειτουργίας ή σε εκκίνηση/κράτηση

(*) : Σφάλμα μέτρησης / βλάβη εξοπλισμού

(†): Βλάβη μέτρησης O₂ σε τουλάχιστον μια (1) ωριαία τιμή. Για την κανονικοποίηση των τιμών εκπομπής αέριων ρύπων στα διαστήματα αυτά χρησιμοποιήθηκαν οι ετήσιοι μέσοι όροι των περιοδικών μετρήσεων O₂ στην υπόψη Μονάδα.

ΜΕΚ Νο 5	NO _x (ως NO ₂)	Σωματίδια	T	O ₂	Φορτίο
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	(mg/Nm ³ _{dry})	(mg/Nm ³ _{dry})	(°C)	(%)	MW
30/09/24					
01/10/24					
02/10/24					
03/10/24					
04/10/24					
05/10/24					
06/10/24					
07/10/24					
08/10/24					
09/10/24					
10/10/24					
11/10/24	1575	82,7	379	12,6	15,4
12/10/24	1585	84,5	387	12,5	15,3
13/10/24	1628	84,9	387	12,6	15,1
14/10/24	1715	84,7	384	12,7	15,3
15/10/24	1627	85,0	388	12,7	15,4
16/10/24	1618	91,5	395	12,6	14,2
17/10/24	1651	86,3	389	12,7	15,1
18/10/24	1881	89,3	388	12,8	14,8
19/10/24	1856	88,4	381	12,9	15,1
20/10/24	1822	87,7	381	12,8	15,2
21/10/24	1932	91,8	382	(13,0)†	15,1
22/10/24	1866	90,0	388	12,8	14,9
23/10/24	1888	91,5	388	12,8	14,7
24/10/24					
25/10/24					
26/10/24					
27/10/24					
28/10/24					
29/10/24	1718	93,6	389	(12,9)†	14,8
30/10/24	1735	88,3	383	12,7	15,6
31/10/24	1715	89,7	384	12,7	15,2
01/11/24					
02/11/24					
03/11/24					
04/11/24					
05/11/24					
06/11/24					
07/11/24					

Έγκυρες 24ωρες μέσες τιμές συγκέντρωσης αέριων εκπομπών

() : Μονάδα εκτός λειτουργίας ή σε εκκίνηση/κράτηση
(*) : Σφάλμα μέτρησης / βλάβη εξοπλισμού
(†): Βλάβη μέτρησης O₂ σε τουλάχιστον μια (1) ωριαία τιμή. Για την κανονικοποίηση των τιμών εκπομπής αερίων ρύπων στα διαστήματα αυτά χρησιμοποιήθηκαν οι ετήσιοι μέσοι όροι των περιοδικών μετρήσεων O₂ στην υπόψη Μονάδα.

ΜΕΚ Νο 5	NOx (ως NO ₂)	Σωματίδια	T	O ₂	Φορτίο
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	(mg/Nm ³ _{dry})	(mg/Nm ³ _{dry})	(°C)	(%)	MW
08/11/24					
09/11/24					
10/11/24					
11/11/24					
12/11/24					
13/11/24					
14/11/24					
15/11/24					
16/11/24	1683	92,9	358	12,7	14,3
17/11/24					
18/11/24					
19/11/24					
20/11/24					
21/11/24					
22/11/24					
23/11/24					
24/11/24					
25/11/24					
26/11/24	1800	87,4	354	12,8	15,1
27/11/24					
28/11/24					
29/11/24					
30/11/24					
01/12/24					
02/12/24	2171	89,3	369	12,9	15,4
03/12/24	2203	90,7	370	13,0	14,9
04/12/24	2215	91,1	371	13,0	14,4
05/12/24					
06/12/24	1858	87,8	365	13,0	15,7
07/12/24	1721	90,0	372	12,8	14,7
08/12/24	1736	90,6	372	12,7	14,7
09/12/24					
10/12/24					
11/12/24					
12/12/24					
13/12/24					
14/12/24					
15/12/24					
16/12/24					

Έγκυρες 24ωρες μέσες τιμές συγκέντρωσης αέριων εκπομπών

() : Μονάδα εκτός λειτουργίας ή σε εκκίνηση/κράτηση
(*) : Σφάλμα μέτρησης / βλάβη εξοπλισμού
(†): Βλάβη μέτρησης O₂ σε τουλάχιστον μια (1) ωριαία τιμή. Για την κανονικοποίηση των τιμών εκπομπής αερίων ρύπων στα διαστήματα αυτά χρησιμοποιήθηκαν οι ετήσιοι μέσοι όροι των περιοδικών μετρήσεων O₂ στην υπόψη Μονάδα.

ΜΕΚ Νο 5	NO _x (ως NO ₂)	Σωματίδια	T	O ₂	Φορτίο
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	(mg/Nm ³ _{dry})	(mg/Nm ³ _{dry})	(°C)	(%)	MW
17/12/24					
18/12/24	1833	93,0	368	13,2	15,2
19/12/24					
20/12/24	1883	90,9	363	12,8	14,8
21/12/24	1904	92,7	376	12,8	14,5
22/12/24	1958	91,9	367	12,9	14,5
23/12/24					
24/12/24	2010	93,2	372	12,8	14,6
25/12/24	2031	95,1	375	12,9	14,2
26/12/24					
27/12/24					
28/12/24	2078	88,8	361	12,9	15,0
29/12/24					
30/12/24					
31/12/24	1826	89,5	360	13,1	14,9

Επικυρωμένες 24ωρες μέσες τιμές συγκέντρωσης αέριων εκπομπών

() : Μονάδα εκτός λειτουργίας ή σε εκκίνηση/κράτηση
(*) : Σφάλμα μέτρησης / βλάβη εξοπλισμού
(†): Βλάβη μέτρησης O₂ σε τουλάχιστον μια (1) ωριαία τιμή. Για την κανονικοποίηση των τιμών εκπομπής αερίων ρύπων στα διαστήματα αυτά χρησιμοποιήθηκαν οι ετήσιοι μέσοι όροι των περιοδικών μετρήσεων O₂ στην υπόψη Μονάδα.

ΜΕΚ Νο 5	NOx (ως NO ₂)	Σωματίδια	T	O ₂	Φορτίο
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	(g/kWh κατά IMO)	(mg/Nm ³ _{dry})	(°C)	(%)	MW
01/01/24					
02/01/24					
03/01/24	9,4	46,4	371	12,8	14,9
04/01/24	*	49,6	372	12,7	14,3
05/01/24	9,3	47,1	385	12,8	14,6
06/01/24					
07/01/24					
08/01/24					
09/01/24	9,1	47,0	370	12,9	14,7
10/01/24					
11/01/24					
12/01/24	9,6	45,7	378	13,0	14,6
13/01/24	9,9	47,2	352	12,9	14,2
14/01/24					
15/01/24	9,6	47,1	376	12,9	14,6
16/01/24	9,1	46,7	383	12,8	14,6
17/01/24	8,9	47,7	385	12,9	14,3
18/01/24	8,4	46,6	378	12,9	15,1
19/01/24	*	46,7	377	(12,9)†	15,1
20/01/24					
21/01/24					
22/01/24	10,2	47,9	369	12,9	14,5
23/01/24					
24/01/24					
25/01/24					
26/01/24					
27/01/24					
28/01/24	*	46,9	378	(12,9)†	14,4
29/01/24					
30/01/24	9,5	47,6	361	13,0	14,8
31/01/24					
01/02/24	10,4	47,9	367	12,9	14,9
02/02/24					
03/02/24					
04/02/24					
05/02/24					
06/02/24					
07/02/24					
08/02/24					

Επικυρωμένες 24ωρες μέσες τιμές συγκέντρωσης αέριων εκπομπών

() : Μονάδα εκτός λειτουργίας ή σε εκκίνηση/κράτηση
(*) : Σφάλμα μέτρησης / βλάβη εξοπλισμού
(†): Βλάβη μέτρησης O₂ σε τουλάχιστον μια (1) ωριαία τιμή. Για την κανονικοποίηση των τιμών εκπομπής αερίων ρύπων στα διαστήματα αυτά χρησιμοποιήθηκαν οι ετήσιοι μέσοι όροι των περιοδικών μετρήσεων O₂ στην υπόψη Μονάδα.

ΜΕΚ Νο 5	NOx (ως NO ₂)	Σωματίδια	T	O ₂	Φορτίο
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	(g/kWh κατά IMO)	(mg/Nm ³ _{dry})	(°C)	(%)	MW
09/02/24					
10/02/24					
11/02/24					
12/02/24					
13/02/24					
14/02/24					
15/02/24					
16/02/24					
17/02/24					
18/02/24	9,2	47,7	363	12,9	15,4
19/02/24					
20/02/24					
21/02/24					
22/02/24					
23/02/24					
24/02/24					
25/02/24					
26/02/24					
27/02/24					
28/02/24					
29/02/24					
01/03/24					
02/03/24					
03/03/24					
04/03/24					
05/03/24	10,4	48,5	371	12,9	15,0
06/03/24					
07/03/24					
08/03/24					
09/03/24					
10/03/24					
11/03/24					
12/03/24					
13/03/24					
14/03/24					
15/03/24					
16/03/24					
17/03/24					
18/03/24					

Επικυρωμένες 24ωρες μέσες τιμές συγκέντρωσης αέριων εκπομπών

() : Μονάδα εκτός λειτουργίας ή σε εκκίνηση/κράτηση
(*) : Σφάλμα μέτρησης / βλάβη εξοπλισμού
(†): Βλάβη μέτρησης O₂ σε τουλάχιστον μια (1) ωριαία τιμή. Για την κανονικοποίηση των τιμών εκπομπής αέριων ρύπων στα διαστήματα αυτά χρησιμοποιήθηκαν οι ετήσιοι μέσοι όροι των περιοδικών μετρήσεων O₂ στην υπόψη Μονάδα.

ΜΕΚ Νο 5	NOx (ως NO ₂)	Σωματίδια	T	O ₂	Φορτίο
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	(g/kWh κατά IMO)	(mg/Nm ³ _{dry})	(°C)	(%)	MW
19/03/24					
20/03/24					
21/03/24					
22/03/24					
23/03/24					
24/03/24					
25/03/24					
26/03/24					
27/03/24					
28/03/24					
29/03/24	9,9	49,1	376	13,0	15,5
30/03/24					
31/03/24					
01/04/24					
02/04/24					
03/04/24					
04/04/24					
05/04/24					
06/04/24					
07/04/24					
08/04/24					
09/04/24					
10/04/24					
11/04/24					
12/04/24	8,2	51,8	387	12,5	14,3
13/04/24					
14/04/24	9,0	49,5	381	12,5	15,1
15/04/24					
16/04/24	9,0	51,2	381	12,6	14,9
17/04/24	9,1	50,3	378	12,6	15,0
18/04/24					
19/04/24					
20/04/24					
21/04/24	9,2	51,4	390	12,7	14,7
22/04/24					
23/04/24	9,0	51,8	386	12,4	14,6
24/04/24	7,4	52,0	391	12,5	14,7
25/04/24					
26/04/24					

Επικυρωμένες 24ωρες μέσες τιμές συγκέντρωσης αέριων εκπομπών

() : Μονάδα εκτός λειτουργίας ή σε εκκίνηση/κράτηση

(*) : Σφάλμα μέτρησης / βλάβη εξοπλισμού

(†): Βλάβη μέτρησης O₂ σε τουλάχιστον μια (1) ωριαία τιμή. Για την κανονικοποίηση των τιμών εκπομπής αέριων ρύπων στα διαστήματα αυτά χρησιμοποιήθηκαν οι ετήσιοι μέσοι όροι των περιοδικών μετρήσεων O₂ στην υπόψη Μονάδα.

ΜΕΚ Νο 5	NO _x (ως NO ₂)	Σωματίδια	T	O ₂	Φορτίο
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	(g/kWh κατά IMO)	(mg/Nm ³ _{dry})	(°C)	(%)	MW
27/04/24					
28/04/24					
29/04/24					
30/04/24					
01/05/24					
02/05/24					
03/05/24					
04/05/24					
05/05/24					
06/05/24					
07/05/24					
08/05/24	8,9	49,5	379	12,6	15,0
09/05/24	8,9	50,5	386	12,4	14,9
10/05/24	9,5	48,8	390	12,5	15,1
11/05/24	8,3	54,6	326	11,8	14,8
12/05/24	9,3	48,8	388	12,7	15,0
13/05/24	9,4	50,1	381	12,5	15,0
14/05/24					
15/05/24					
16/05/24	9,2	59,4	368	13,5	15,4
17/05/24	9,2	49,4	394	12,5	15,2
18/05/24	8,9	49,4	386	12,6	15,2
19/05/24					
20/05/24	8,7	49,8	380	12,3	15,4
21/05/24	9,2	49,1	389	12,4	15,2
22/05/24	9,1	48,2	396	12,4	15,5
23/05/24	10,3	51,1	381	12,4	14,9
24/05/24	10,5	51,1	347	12,0	15,3
25/05/24					
26/05/24	11,1	49,4	386	12,5	15,0
27/05/24	*	56,6	386	(13,4)†	15,3
28/05/24	*	48,2	386	(12,9)†	15,4
29/05/24	11,5	49,6	379	(12,8)†	15,3
30/05/24	12,1	47,5	382	12,8	15,4
31/05/24	10,4	46,3	386	12,7	15,3
01/06/24	10,6	46,8	392	12,5	15,3
02/06/24	10,2	46,7	387	12,7	15,5
03/06/24	9,7	46,5	389	12,4	15,2
04/06/24	9,7	44,9	390	12,4	15,4

Επικυρωμένες 24ωρες μέσες τιμές συγκέντρωσης αέριων εκπομπών

() : Μονάδα εκτός λειτουργίας ή σε εκκίνηση/κράτηση

(*) : Σφάλμα μέτρησης / βλάβη εξοπλισμού

(†): Βλάβη μέτρησης O₂ σε τουλάχιστον μια (1) ωριαία τιμή. Για την κανονικοποίηση των τιμών εκπομπής αερίων ρύπων στα διαστήματα αυτά χρησιμοποιήθηκαν οι ετήσιοι μέσοι όροι των περιοδικών μετρήσεων O₂ στην υπόψη Μονάδα.

ΜΕΚ Νο 5	NO _x (ως NO ₂)	Σωματίδια	T	O ₂	Φορτίο
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	(g/kWh κατά IMO)	(mg/Nm ³ _{dry})	(°C)	(%)	MW
05/06/24	9,8	44,2	392	12,4	15,6
06/06/24	10,1	43,5	394	(12,5)†	15,7
07/06/24	9,9	42,4	394	12,4	15,6
08/06/24	9,9	41,5	391	(12,4)†	15,2
09/06/24	11,0	43,7	390	(12,9)†	15,3
10/06/24	9,9	40,4	389	12,3	15,2
11/06/24	10,4	39,9	391	12,4	15,3
12/06/24	10,4	39,6	389	12,3	15,3
13/06/24	9,9	39,5	394	12,3	15,5
14/06/24	9,7	40,8	396	12,5	15,4
15/06/24	9,4	40,8	393	12,4	15,2
16/06/24	9,5	40,2	392	12,3	15,2
17/06/24	9,4	40,7	391	12,4	15,4
18/06/24	10,6	40,9	390	12,5	15,3
19/06/24	10,6	42,8	389	12,4	14,9
20/06/24	10,4	43,0	393	12,4	14,9
21/06/24	9,9	42,7	394	12,4	15,0
22/06/24	9,8	40,6	392	12,4	15,3
23/06/24	9,9	39,5	391	12,4	15,3
24/06/24	10,1	38,6	391	12,4	15,3
25/06/24	11,0	39,1	391	12,5	15,3
26/06/24	10,1	38,7	394	12,3	15,2
27/06/24	*	39,6	395	(12,4)†	15,2
28/06/24	10,7	38,7	393	(12,3)†	15,2
29/06/24	9,9	38,7	394	12,8	15,5
30/06/24	10,2	38,7	395	12,7	15,4
01/07/24	9,6	38,3	394	12,9	15,6
02/07/24	8,9	38,6	388	12,8	15,5
03/07/24	8,9	38,9	391	12,8	15,7
04/07/24	8,7	39,1	391	12,8	15,7
05/07/24	8,8	40,1	392	12,9	15,5
06/07/24	*	43,7	397	12,9	14,9
07/07/24	*	53,2	399	13,8	14,5
08/07/24	8,8	46,0	395	12,5	14,3
09/07/24	8,6	47,5	399	12,5	14,1
10/07/24	9,0	46,2	400	12,6	14,3
11/07/24	9,4	47,1	401	12,7	14,2
12/07/24	9,0	43,5	397	12,9	15,1
13/07/24	8,7	42,7	396	12,8	15,4

Επικυρωμένες 24ωρες μέσες τιμές συγκέντρωσης αέριων εκπομπών

() : Μονάδα εκτός λειτουργίας ή σε εκκίνηση/κράτηση

(*) : Σφάλμα μέτρησης / βλάβη εξοπλισμού

(†): Βλάβη μέτρησης O₂ σε τουλάχιστον μια (1) ωριαία τιμή. Για την κανονικοποίηση των τιμών εκπομπής αέριων ρύπων στα διαστήματα αυτά χρησιμοποιήθηκαν οι ετήσιοι μέσοι όροι των περιοδικών μετρήσεων O₂ στην υπόψη Μονάδα.

ΜΕΚ Νο 5	NO _x (ως NO ₂)	Σωματίδια	T	O ₂	Φορτίο
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	(g/kWh κατά IMO)	(mg/Nm ³ _{dry})	(°C)	(%)	MW
14/07/24	8,6	44,0	399	12,7	15,4
15/07/24	8,2	44,6	399	12,6	15,4
16/07/24	8,1	46,4	398	12,8	15,3
17/07/24	8,2	45,2	397	12,8	15,7
18/07/24	8,1	46,8	398	12,7	15,5
19/07/24	7,7	47,2	397	12,7	15,7
20/07/24	7,7	46,2	396	12,5	15,8
21/07/24	7,7	46,6	395	12,5	15,7
22/07/24	7,8	47,4	395	12,4	15,6
23/07/24	*	52,3	397	(12,9)†	15,6
24/07/24	9,3	47,3	396	12,4	15,6
25/07/24	9,9	47,3	395	12,4	15,5
26/07/24	9,3	47,2	396	12,4	15,4
27/07/24	9,6	46,4	398	12,4	15,5
28/07/24	10,8	45,1	399	12,5	15,8
29/07/24	10,7	43,9	399	12,5	15,9
30/07/24	10,0	43,3	402	12,3	16,1
31/07/24	9,8	44,3	401	12,3	15,9
01/08/24	9,8	47,2	401	12,3	15,4
02/08/24	9,7	46,3	400	12,4	15,6
03/08/24	9,9	45,1	399	12,5	15,9
04/08/24	10,1	45,0	395	12,5	15,9
05/08/24	10,3	45,5	395	12,4	15,9
06/08/24	9,9	47,4	395	12,3	15,6
07/08/24	9,7	46,9	394	12,4	15,9
08/08/24	8,8	41,6	385	12,0	16,0
09/08/24	8,6	42,8	387	12,2	16,0
10/08/24	*	45,7	394	12,5	15,9
11/08/24	8,4	46,7	397	12,7	15,8
12/08/24	8,3	49,6	394	(12,8)†	15,7
13/08/24	8,6	45,4	392	12,5	16,0
14/08/24	8,6	44,5	392	12,3	16,0
15/08/24	6,7	50,4	397	12,2	15,4
16/08/24	8,0	49,6	396	12,4	15,9
17/08/24	9,4	46,4	395	12,2	15,9
18/08/24	9,6	47,8	394	12,2	15,2
19/08/24	*	49,3	393	(12,5)†	15,4
20/08/24	8,3	53,5	394	12,2	15,5
21/08/24	8,3	52,6	393	12,2	15,2

Επικυρωμένες 24ωρες μέσες τιμές συγκέντρωσης αέριων εκπομπών

() : Μονάδα εκτός λειτουργίας ή σε εκκίνηση/κράτηση
(*) : Σφάλμα μέτρησης / βλάβη εξοπλισμού
(†): Βλάβη μέτρησης O₂ σε τουλάχιστον μια (1) ωριαία τιμή. Για την κανονικοποίηση των τιμών εκπομπής αέριων ρύπων στα διαστήματα αυτά χρησιμοποιήθηκαν οι ετήσιοι μέσοι όροι των περιοδικών μετρήσεων O₂ στην υπόψη Μονάδα.

ΜΕΚ Νο 5	NOx (ως NO ₂)	Σωματίδια	T	O ₂	Φορτίο
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	(g/kWh κατά IMO)	(mg/Nm ³ _{dry})	(°C)	(%)	MW
22/08/24	8,5	54,4	393	12,2	15,3
23/08/24	8,2	56,8	394	(12,4)†	15,3
24/08/24	8,0	58,1	395	12,3	15,3
25/08/24	8,4	61,7	396	12,4	15,0
26/08/24	7,9	66,9	396	(12,5)†	14,6
27/08/24					
28/08/24					
29/08/24					
30/08/24					
31/08/24					
01/09/24	7,2	64,6	383	12,6	15,3
02/09/24	7,5	63,3	384	12,7	15,2
03/09/24					
04/09/24					
05/09/24					
06/09/24					
07/09/24					
08/09/24					
09/09/24					
10/09/24					
11/09/24					
12/09/24	6,6	67,8	375	12,8	15,1
13/09/24	6,7	69,8	385	12,8	14,9
14/09/24	6,5	71,2	386	12,8	14,9
15/09/24	7,0	72,2	387	12,9	14,7
16/09/24	7,2	73,3	382	13,0	14,7
17/09/24					
18/09/24					
19/09/24					
20/09/24					
21/09/24					
22/09/24					
23/09/24					
24/09/24					
25/09/24					
26/09/24					
27/09/24					
28/09/24					
29/09/24					

Επικυρωμένες 24ωρες μέσες τιμές συγκέντρωσης αέριων εκπομπών

() : Μονάδα εκτός λειτουργίας ή σε εκκίνηση/κράτηση

(*) : Σφάλμα μέτρησης / βλάβη εξοπλισμού

(†): Βλάβη μέτρησης O₂ σε τουλάχιστον μια (1) ωριαία τιμή. Για την κανονικοποίηση των τιμών εκπομπής αέριων ρύπων στα διαστήματα αυτά χρησιμοποιήθηκαν οι ετήσιοι μέσοι όροι των περιοδικών μετρήσεων O₂ στην υπόψη Μονάδα.

ΜΕΚ Νο 5	NO _x (ως NO ₂)	Σωματίδια	T	O ₂	Φορτίο
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	(g/kWh κατά IMO)	(mg/Nm ³ _{dry})	(°C)	(%)	MW
30/09/24					
01/10/24					
02/10/24					
03/10/24					
04/10/24					
05/10/24					
06/10/24					
07/10/24					
08/10/24					
09/10/24					
10/10/24					
11/10/24	7,9	57,9	379	12,6	15,4
12/10/24	8,0	59,1	387	12,5	15,3
13/10/24	8,3	59,4	387	12,6	15,1
14/10/24	8,9	59,3	384	12,7	15,3
15/10/24	8,3	59,5	388	12,7	15,4
16/10/24	8,2	64,0	395	12,6	14,2
17/10/24	8,4	60,4	389	12,7	15,1
18/10/24	10,0	62,5	388	12,8	14,8
19/10/24	9,8	61,9	381	12,9	15,1
20/10/24	9,6	61,4	381	12,8	15,2
21/10/24	10,3	65,0	382	(13,0)†	15,1
22/10/24	9,9	63,0	388	12,8	14,9
23/10/24	10,0	64,0	388	12,8	14,7
24/10/24					
25/10/24					
26/10/24					
27/10/24					
28/10/24					
29/10/24	8,9	66,3	389	(12,9)†	14,8
30/10/24	9,0	61,8	383	12,7	15,6
31/10/24	8,9	62,8	384	12,7	15,2
01/11/24					
02/11/24					
03/11/24					
04/11/24					
05/11/24					
06/11/24					
07/11/24					

Επικυρωμένες 24ωρες μέσες τιμές συγκέντρωσης αέριων εκπομπών

() : Μονάδα εκτός λειτουργίας ή σε εκκίνηση/κράτηση
(*) : Σφάλμα μέτρησης / βλάβη εξοπλισμού
(†): Βλάβη μέτρησης O₂ σε τουλάχιστον μια (1) ωριαία τιμή. Για την κανονικοποίηση των τιμών εκπομπής αέριων ρύπων στα διαστήματα αυτά χρησιμοποιήθηκαν οι ετήσιοι μέσοι όροι των περιοδικών μετρήσεων O₂ στην υπόψη Μονάδα.

ΜΕΚ Νο 5	NOx (ως NO ₂)	Σωματίδια	T	O ₂	Φορτίο
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	(g/kWh κατά IMO)	(mg/Nm ³ _{dry})	(°C)	(%)	MW
08/11/24					
09/11/24					
10/11/24					
11/11/24					
12/11/24					
13/11/24					
14/11/24					
15/11/24					
16/11/24	8,6	65,1	358	12,7	14,3
17/11/24					
18/11/24					
19/11/24					
20/11/24					
21/11/24					
22/11/24					
23/11/24					
24/11/24					
25/11/24					
26/11/24	9,4	61,2	354	12,8	15,1
27/11/24					
28/11/24					
29/11/24					
30/11/24					
01/12/24					
02/12/24	11,9	62,5	369	12,9	15,4
03/12/24	12,1	63,5	370	13,0	14,9
04/12/24	12,2	63,8	371	13,0	14,4
05/12/24					
06/12/24	9,8	61,7	365	13,0	15,7
07/12/24	8,9	63,0	372	12,8	14,7
08/12/24	9,0	63,4	372	12,7	14,7
09/12/24					
10/12/24					
11/12/24					
12/12/24					
13/12/24					
14/12/24					
15/12/24					
16/12/24					

Επικυρωμένες 24ωρες μέσες τιμές συγκέντρωσης αέριων εκπομπών

() : Μονάδα εκτός λειτουργίας ή σε εκκίνηση/κράτηση
(*) : Σφάλμα μέτρησης / βλάβη εξοπλισμού
(†): Βλάβη μέτρησης O₂ σε τουλάχιστον μια (1) ωριαία τιμή. Για την κανονικοποίηση των τιμών εκπομπής αέριων ρύπων στα διαστήματα αυτά χρησιμοποιήθηκαν οι ετήσιοι μέσοι όροι των περιοδικών μετρήσεων O₂ στην υπόψη Μονάδα.

ΜΕΚ Νο 5	NOx (ως NO ₂)	Σωματίδια	T	O ₂	Φορτίο
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	(g/kWh κατά IMO)	(mg/Nm ³ _{dry})	(°C)	(%)	MW
17/12/24					
18/12/24	9,6	65,4	368	13,2	15,2
19/12/24					
20/12/24	10,0	63,6	363	12,8	14,8
21/12/24	10,1	64,9	376	12,8	14,5
22/12/24	10,5	64,3	367	12,9	14,5
23/12/24					
24/12/24	10,8	65,2	372	12,8	14,6
25/12/24	11,0	66,6	375	12,9	14,2
26/12/24					
27/12/24					
28/12/24	11,3	62,1	361	12,9	15,0
29/12/24					
30/12/24					
31/12/24	9,6	62,6	360	13,1	14,9

Έγκυρες 24ωρες μέσες τιμές συγκέντρωσης αέριων εκπομπών

() : Μονάδα εκτός λειτουργίας ή σε εκκίνηση/κράτηση
(*) : Σφάλμα μέτρησης / βλάβη εξοπλισμού
(†): Βλάβη μέτρησης O₂ σε τουλάχιστον μια (1) ωριαία τιμή. Για την κανονικοποίηση των τιμών εκπομπής αερίων ρύπων στα διαστήματα αυτά χρησιμοποιήθηκαν οι ετήσιοι μέσοι όροι των περιοδικών μετρήσεων O₂ στην υπόψη Μονάδα.

A/Σ No 2	NOx (ως NO ₂)	CO	Σωματίδια	T	O ₂	Φορτίο
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	(mg/Nm ³ _{dry})	(mg/Nm ³ _{dry})	(mg/Nm ³ _{dry})	(°C)	(%)	MW
01/01/24						
02/01/24						
03/01/24						
04/01/24						
05/01/24						
06/01/24						
07/01/24						
08/01/24						
09/01/24	218	126	*	300	17,0	8,8
10/01/24						
11/01/24						
12/01/24						
13/01/24						
14/01/24						
15/01/24						
16/01/24						
17/01/24						
18/01/24						
19/01/24						
20/01/24						
21/01/24	244	155	3,6	292	17,4	6,9
22/01/24	268	216	4,9	285	17,8	5,3
23/01/24						
24/01/24						
25/01/24						
26/01/24						
27/01/24						
28/01/24						
29/01/24						
30/01/24	179	22	3,5	294	(16,8)†	10,3
31/01/24	436	165	2,7	280	18,0	5,9
01/02/24						
02/02/24						
03/02/24						
04/02/24	328	179	2,2	282	17,6	5,9
05/02/24						
06/02/24						
07/02/24						
08/02/24	188	190	5,5	290	18,2	5,7

Έγκυρες 24ωρες μέσες τιμές συγκέντρωσης αέριων εκπομπών

() : Μονάδα εκτός λειτουργίας ή σε εκκίνηση/κράτηση

(*) : Σφάλμα μέτρησης / βλάβη εξοπλισμού

(†): Βλάβη μέτρησης O₂ σε τουλάχιστον μια (1) ωριαία τιμή. Για την κανονικοποίηση των τιμών εκπομπής αερίων ρύπων στα διαστήματα αυτά χρησιμοποιήθηκαν οι ετήσιοι μέσοι όροι των περιοδικών μετρήσεων O₂ στην υπόψη Μονάδα.

A/Σ No 2	NO _x (ως NO ₂)	CO	Σωματίδια	T	O ₂	Φορτίο
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	(mg/Nm ³ _{dry})	(mg/Nm ³ _{dry})	(mg/Nm ³ _{dry})	(°C)	(%)	MW
09/02/24	71	208	4,8	285	18,6	6,1
10/02/24						
11/02/24						
12/02/24	75	123	5,6	285	(18,2)†	6,8
13/02/24	78	135	4,1	286	18,2	8,0
14/02/24						
15/02/24	88	174	8,6	287	18,4	6,6
16/02/24						
17/02/24						
18/02/24						
19/02/24	80	70	4,0	324	17,7	11,2
20/02/24						
21/02/24						
22/02/24						
23/02/24						
24/02/24						
25/02/24						
26/02/24	83	116	6,6	298	17,9	8,2
27/02/24	86	176	6,8	286	18,6	6,0
28/02/24	108	126	*	291	18,3	6,9
29/02/24						
01/03/24	98	183	3,1	286	18,5	5,4
02/03/24	92	176	6,6	293	18,2	6,5
03/03/24						
04/03/24						
05/03/24	125	153	5,7	287	18,2	6,4
06/03/24	101	226	3,0	277	18,5	5,1
07/03/24						
08/03/24	108	182	*	281	18,2	6,3
09/03/24						
10/03/24						
11/03/24						
12/03/24						
13/03/24						
14/03/24						
15/03/24						
16/03/24						
17/03/24						
18/03/24						

Έγκυρες 24ωρες μέσες τιμές συγκέντρωσης αέριων εκπομπών

() : Μονάδα εκτός λειτουργίας ή σε εκκίνηση/κράτηση
(*) : Σφάλμα μέτρησης / βλάβη εξοπλισμού
(†): Βλάβη μέτρησης O₂ σε τουλάχιστον μια (1) ωριαία τιμή. Για την κανονικοποίηση των τιμών εκπομπής αερίων ρύπων στα διαστήματα αυτά χρησιμοποιήθηκαν οι ετήσιοι μέσοι όροι των περιοδικών μετρήσεων O₂ στην υπόψη Μονάδα.

A/Σ No 2	NOx (ως NO ₂)	CO	Σωματίδια	T	O ₂	Φορτίο
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	(mg/Nm ³ _{dry})	(mg/Nm ³ _{dry})	(mg/Nm ³ _{dry})	(°C)	(%)	MW
19/03/24	106	142	4,3	296	18,0	6,4
20/03/24	87	205	8,2	290	18,3	5,5
21/03/24						
22/03/24						
23/03/24						
24/03/24						
25/03/24						
26/03/24						
27/03/24						
28/03/24						
29/03/24	83	101	*	299	17,6	7,5
30/03/24						
31/03/24						
01/04/24						
02/04/24						
03/04/24						
04/04/24						
05/04/24						
06/04/24						
07/04/24						
08/04/24	70	181	8,0	293	18,3	5,3
09/04/24	67	213	3,0	283	18,4	5,1
10/04/24						
11/04/24						
12/04/24						
13/04/24						
14/04/24						
15/04/24						
16/04/24						
17/04/24						
18/04/24						
19/04/24						
20/04/24	91	135	8,9	297	17,8	6,6
21/04/24						
22/04/24						
23/04/24						
24/04/24	90	47	5,0	331	16,9	10,6
25/04/24						
26/04/24						

Έγκυρες 24ωρες μέσες τιμές συγκέντρωσης αέριων εκπομπών

() : Μονάδα εκτός λειτουργίας ή σε εκκίνηση/κράτηση
(*) : Σφάλμα μέτρησης / βλάβη εξοπλισμού
(†): Βλάβη μέτρησης O₂ σε τουλάχιστον μια (1) ωριαία τιμή. Για την κανονικοποίηση των τιμών εκπομπής αέριων ρύπων στα διαστήματα αυτά χρησιμοποιήθηκαν οι ετήσιοι μέσοι όροι των περιοδικών μετρήσεων O₂ στην υπόψη Μονάδα.

A/Σ No 2	NOx (ως NO ₂)	CO	Σωματίδια	T	O ₂	Φορτίο
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	(mg/Nm ³ _{dry})	(mg/Nm ³ _{dry})	(mg/Nm ³ _{dry})	(°C)	(%)	MW
27/04/24						
28/04/24						
29/04/24						
30/04/24						
01/05/24						
02/05/24						
03/05/24						
04/05/24	109	70	3,9	308	17,2	9,4
05/05/24	98	104	5,3	300	17,3	8,7
06/05/24						
07/05/24						
08/05/24						
09/05/24						
10/05/24	155	126	9,2	301	18,3	5,1
11/05/24	125	116	8,5	294	17,6	7,7
12/05/24	120	144	5,3	297	17,8	6,5
13/05/24						
14/05/24						
15/05/24						
16/05/24						
17/05/24	124	28	3,0	365	16,0	15,9
18/05/24						
19/05/24						
20/05/24						
21/05/24						
22/05/24						
23/05/24	164	164	4,3	291	18,1	5,1
24/05/24						
25/05/24						
26/05/24						
27/05/24						
28/05/24	143	96	3,2	310	17,1	8,3
29/05/24						
30/05/24	138	61	1,8	323	16,5	10,2
31/05/24	169	173	7,4	293	18,0	5,1
01/06/24						
02/06/24						
03/06/24	160	87	4,6	344	16,6	10,9
04/06/24	172	118	3,6	316	17,3	7,2

Έγκυρες 24ωρες μέσες τιμές συγκέντρωσης αέριων εκπομπών

() : Μονάδα εκτός λειτουργίας ή σε εκκίνηση/κράτηση
(*) : Σφάλμα μέτρησης / βλάβη εξοπλισμού
(†): Βλάβη μέτρησης O₂ σε τουλάχιστον μια (1) ωριαία τιμή. Για την κανονικοποίηση των τιμών εκπομπής αερίων ρύπων στα διαστήματα αυτά χρησιμοποιήθηκαν οι ετήσιοι μέσοι όροι των περιοδικών μετρήσεων O₂ στην υπόψη Μονάδα.

A/Σ No 2	NO _x (ως NO ₂)	CO	Σωματίδια	T	O ₂	Φορτίο
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	(mg/Nm ³ _{dry})	(mg/Nm ³ _{dry})	(mg/Nm ³ _{dry})	(°C)	(%)	MW
05/06/24	158	60	4,3	358	16,3	12,3
06/06/24	165	84	5,4	342	16,7	10,0
07/06/24	158	63	4,3	352	16,3	11,5
08/06/24						
09/06/24						
10/06/24	192	162	3,0	307	17,7	5,1
11/06/24	160	46	6,2	350	16,2	12,3
12/06/24	203	148	5,6	305	17,7	5,1
13/06/24	179	94	*	330	16,8	8,3
14/06/24	186	109	8,7	323	17,0	7,3
15/06/24						
16/06/24						
17/06/24						
18/06/24						
19/06/24	236	78	0,2	325	16,9	7,8
20/06/24	198	122	1,9	313	17,2	6,4
21/06/24	202	128	3,2	314	17,2	6,3
22/06/24	186	89	2,1	320	16,7	8,1
23/06/24						
24/06/24	221	142	7,1	305	17,6	5,1
25/06/24	224	133	0,8	307	17,5	5,0
26/06/24	200	77	3,0	339	16,5	9,2
27/06/24	192	82	6,6	322	16,6	8,5
28/06/24	235	133	4,8	308	17,6	5,1
29/06/24	192	77	4,3	321	16,4	8,7
30/06/24						
01/07/24						
02/07/24	204	98	4,0	335	16,5	9,4
03/07/24	220	113	4,8	315	17,0	6,8
04/07/24	239	145	*	310	17,5	5,1
05/07/24						
06/07/24						
07/07/24						
08/07/24	248	123	8,8	314	17,4	5,1
09/07/24	236	140	*	314	17,3	5,6
10/07/24	205	80	*	339	16,2	10,1
11/07/24	208	80	4,7	331	16,3	9,4
12/07/24	246	151	*	312	17,3	5,0
13/07/24						

Έγκυρες 24ωρες μέσες τιμές συγκέντρωσης αέριων εκπομπών

() : Μονάδα εκτός λειτουργίας ή σε εκκίνηση/κράτηση

(*) : Σφάλμα μέτρησης / βλάβη εξοπλισμού

(†): Βλάβη μέτρησης O₂ σε τουλάχιστον μια (1) ωριαία τιμή. Για την κανονικοποίηση των τιμών εκπομπής αέριων ρύπων στα διαστήματα αυτά χρησιμοποιήθηκαν οι ετήσιοι μέσοι όροι των περιοδικών μετρήσεων O₂ στην υπόψη Μονάδα.

A/Σ No 2	NO _x (ως NO ₂)	CO	Σωματίδια	T	O ₂	Φορτίο
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	(mg/Nm ³ _{dry})	(mg/Nm ³ _{dry})	(mg/Nm ³ _{dry})	(°C)	(%)	MW
14/07/24						
15/07/24	224	91	5,5	332	16,5	8,2
16/07/24	231	117	3,3	318	16,7	6,8
17/07/24	207	56	4,2	347	15,7	11,6
18/07/24	206	69	4,6	343	15,9	10,3
19/07/24	231	109	5,4	326	16,5	7,8
20/07/24	199	61	4,3	349	15,7	11,5
21/07/24	223	93	4,4	325	16,3	8,4
22/07/24	242	111	*	321	16,6	7,5
23/07/24	224	87	3,7	328	16,2	8,7
24/07/24						
25/07/24						
26/07/24						
27/07/24	231	45	2,5	369	15,5	13,3
28/07/24	273	145	4,3	315	17,1	5,6
29/07/24	220	71	2,6	330	15,8	9,9
30/07/24	227	66	3,7	341	15,9	10,0
31/07/24	221	50	3,7	362	15,5	12,8
01/08/24	232	79	3,8	337	16,0	10,4
02/08/24	283	142	9,3	314	17,1	5,9
03/08/24	288	129	2,0	310	17,0	6,1
04/08/24						
05/08/24						
06/08/24	308	140	0,6	316	17,3	5,0
07/08/24						
08/08/24	310	142	6,3	308	17,3	5,0
09/08/24	311	146	2,6	307	17,3	5,1
10/08/24						
11/08/24	425	96	5,1	320	16,8	6,9
12/08/24	412	119	0,7	317	16,8	6,6
13/08/24	283	130	6,9	323	16,6	7,6
14/08/24	285	116	6,8	306	16,6	6,8
15/08/24						
16/08/24	75	53	5,3	349	16,6	11,3
17/08/24						
18/08/24	70	38	3,2	353	16,3	12,5
19/08/24	71	115	2,9	317	17,4	7,5
20/08/24	74	25	3,3	366	16,0	13,7
21/08/24	80	156	6,7	310	18,0	5,1

Έγκυρες 24ωρες μέσες τιμές συγκέντρωσης αέριων εκπομπών

() : Μονάδα εκτός λειτουργίας ή σε εκκίνηση/κράτηση

(*) : Σφάλμα μέτρησης / βλάβη εξοπλισμού

(†): Βλάβη μέτρησης O₂ σε τουλάχιστον μια (1) ωριαία τιμή. Για την κανονικοποίηση των τιμών εκπομπής αερίων ρύπων στα διαστήματα αυτά χρησιμοποιήθηκαν οι ετήσιοι μέσοι όροι των περιοδικών μετρήσεων O₂ στην υπόψη Μονάδα.

A/Σ No 2	NO _x (ως NO ₂)	CO	Σωματίδια	T	O ₂	Φορτίο
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	(mg/Nm ³ _{dry})	(mg/Nm ³ _{dry})	(mg/Nm ³ _{dry})	(°C)	(%)	MW
22/08/24	81	136	1,6	310	17,8	5,7
23/08/24	80	114	*	329	17,3	7,8
24/08/24	94	133	3,8	316	17,9	5,1
25/08/24	86	105	4,8	323	17,3	7,8
26/08/24	82	105	*	324	17,1	7,6
27/08/24	78	54	3,7	343	16,3	11,1
28/08/24	89	115	5,0	324	17,2	7,4
29/08/24	92	79	5,6	325	17,0	7,9
30/08/24						
31/08/24	102	154	3,6	313	17,8	5,1
01/09/24						
02/09/24	93	60	4,3	345	16,3	11,3
03/09/24	90	51	*	351	16,1	12,5
04/09/24	94	22	3,6	386	15,5	16,2
05/09/24	95	45	4,0	363	15,9	13,4
06/09/24	100	76	4,6	338	16,6	9,8
07/09/24	100	26	3,6	374	15,9	14,7
08/09/24	110	91	3,7	342	16,8	10,2
09/09/24	107	72	3,9	344	16,5	11,4
10/09/24	156	38	3,5	354	16,3	12,7
11/09/24	278	30	4,7	342	16,8	10,3
12/09/24	372	21	4,4	350	16,7	10,5
13/09/24	306	32	4,6	341	16,9	9,7
14/09/24	322	34	5,1	339	17,1	8,7
15/09/24	394	35	4,7	337	17,3	7,5
16/09/24						
17/09/24	428	52	7,3	318	18,0	6,3
18/09/24	250	63	5,6	340	17,1	10,1
19/09/24	163	228	5,9	314	18,1	5,5
20/09/24	163	111	2,7	320	17,3	8,6
21/09/24						
22/09/24	248	167	0,3	304	18,2	8,3
23/09/24						
24/09/24	250	294	8,9	305	18,9	5,1
25/09/24						
26/09/24	179	112	4,5	340	17,5	10,5
27/09/24	229	172	6,6	333	18,0	10,2
28/09/24						
29/09/24	270	229	5,9	331	18,4	8,4

Έγκυρες 24ωρες μέσες τιμές συγκέντρωσης αέριων εκπομπών

() : Μονάδα εκτός λειτουργίας ή σε εκκίνηση/κράτηση
(*) : Σφάλμα μέτρησης / βλάβη εξοπλισμού
(†): Βλάβη μέτρησης O₂ σε τουλάχιστον μια (1) ωριαία τιμή. Για την κανονικοποίηση των τιμών εκπομπής αέριων ρύπων στα διαστήματα αυτά χρησιμοποιήθηκαν οι ετήσιοι μέσοι όροι των περιοδικών μετρήσεων O₂ στην υπόψη Μονάδα.

A/Σ No 2	NOx (ως NO ₂)	CO	Σωματίδια	T	O ₂	Φορτίο
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	(mg/Nm ³ _{dry})	(mg/Nm ³ _{dry})	(mg/Nm ³ _{dry})	(°C)	(%)	MW
30/09/24	269	225	1,2	308	18,6	6,8
01/10/24						
02/10/24	377	391	3,5	293	19,5	5,0
03/10/24	265	225	6,1	336	18,3	9,5
04/10/24	312	269	7,4	311	18,8	7,2
05/10/24	379	375	4,1	313	19,4	5,0
06/10/24	380	362	6,6	320	19,3	5,0
07/10/24	259	145	7,0	359	18,0	11,1
08/10/24						
09/10/24	75	119	4,8	325	17,4	7,2
10/10/24	81	81	4,5	350	16,9	9,7
11/10/24						
12/10/24	88	108	5,2	359	17,1	8,8
13/10/24	82	183	5,6	327	17,9	5,0
14/10/24	99	166	5,0	334	17,8	5,0
15/10/24	94	124	5,2	343	17,3	7,6
16/10/24	97	137	5,2	340	17,4	6,6
17/10/24						
18/10/24						
19/10/24	113	114	4,9	337	17,1	8,1
20/10/24						
21/10/24	108	136	5,4	333	17,4	6,2
22/10/24						
23/10/24						
24/10/24						
25/10/24						
26/10/24						
27/10/24						
28/10/24						
29/10/24						
30/10/24						
31/10/24						
01/11/24						
02/11/24						
03/11/24						
04/11/24						
05/11/24						
06/11/24						
07/11/24						

Έγκυρες 24ωρες μέσες τιμές συγκέντρωσης αέριων εκπομπών

() : Μονάδα εκτός λειτουργίας ή σε εκκίνηση/κράτηση
(*) : Σφάλμα μέτρησης / βλάβη εξοπλισμού
(†): Βλάβη μέτρησης O₂ σε τουλάχιστον μια (1) ωριαία τιμή. Για την κανονικοποίηση των τιμών εκπομπής αέριων ρύπων στα διαστήματα αυτά χρησιμοποιήθηκαν οι ετήσιοι μέσοι όροι των περιοδικών μετρήσεων O₂ στην υπόψη Μονάδα.

A/Σ No 2	NO _x (ως NO ₂)	CO	Σωματίδια	T	O ₂	Φορτίο
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	(mg/Nm ³ _{dry})	(mg/Nm ³ _{dry})	(mg/Nm ³ _{dry})	(°C)	(%)	MW
08/11/24						
09/11/24						
10/11/24	112	113	4,4	295	17,1	7,8
11/11/24						
12/11/24						
13/11/24	76	139	5,5	291	17,8	6,6
14/11/24						
15/11/24	163	150	6,2	275	18,4	5,0
16/11/24	73	137	5,1	288	17,6	7,0
17/11/24	73	133	5,0	292	17,5	7,7
18/11/24						
19/11/24						
20/11/24	81	148	5,2	292	17,6	7,3
21/11/24	81	192	5,9	286	18,1	5,4
22/11/24						
23/11/24	92	194	5,6	284	18,1	5,1
24/11/24						
25/11/24						
26/11/24						
27/11/24	113	222	6,1	263	18,3	5,1
28/11/24	103	230	5,6	267	18,1	5,1
29/11/24						
30/11/24	91	96	4,1	298	16,9	9,6
01/12/24	92	136	4,6	295	17,2	8,3
02/12/24	99	144	5,0	286	17,4	8,0
03/12/24	102	141	5,5	284	17,5	7,7
04/12/24						
05/12/24	129	120	4,8	275	17,5	7,3
06/12/24	105	118	4,7	292	17,2	9,0
07/12/24	107	135	4,9	288	17,3	8,5
08/12/24	119	138	5,1	281	17,7	6,4
09/12/24	119	167	5,7	274	18,0	5,1
10/12/24						
11/12/24						
12/12/24						
13/12/24						
14/12/24	124	70	4,0	306	16,6	12,5
15/12/24	132	172	5,0	273	17,8	5,6
16/12/24	133	202	5,3	270	17,9	5,3

Έγκυρες 24ωρες μέσες τιμές συγκέντρωσης αέριων εκπομπών

() : Μονάδα εκτός λειτουργίας ή σε εκκίνηση/κράτηση
(*) : Σφάλμα μέτρησης / βλάβη εξοπλισμού
(†): Βλάβη μέτρησης O₂ σε τουλάχιστον μια (1) ωριαία τιμή. Για την κανονικοποίηση των τιμών εκπομπής αερίων ρύπων στα διαστήματα αυτά χρησιμοποιήθηκαν οι ετήσιοι μέσοι όροι των περιοδικών μετρήσεων O₂ στην υπόψη Μονάδα.

A/Σ Νο 2	NO _x (ως NO ₂)	CO	Σωματίδια	T	O ₂	Φορτίο
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	(mg/Nm ³ _{dry})	(mg/Nm ³ _{dry})	(mg/Nm ³ _{dry})	(°C)	(%)	MW
17/12/24						
18/12/24						
19/12/24						
20/12/24						
21/12/24	118	190	5,5	250	18,0	5,1
22/12/24						
23/12/24	109	123	4,0	279	17,1	7,5
24/12/24	109	137	4,4	277	17,2	6,9
25/12/24	109	143	4,5	272	17,2	7,5
26/12/24	106	119	4,2	278	16,9	8,8
27/12/24	111	192	4,7	258	17,5	5,4
28/12/24	109	180	3,9	256	17,5	5,0
29/12/24						
30/12/24						
31/12/24						

Επικυρωμένες 24ωρες μέσες τιμές συγκέντρωσης αέριων εκπομπών

() : Μονάδα εκτός λειτουργίας ή σε εκκίνηση/κράτηση (*) : Σφάλμα μέτρησης / βλάβη εξοπλισμού
(#) Μέσο φορτίο λειτουργίας ≤ 70%
(†): Βλάβη μέτρησης O₂ σε τουλάχιστον μια (1) ωριαία τιμή. Για την κανονικοποίηση των τιμών εκπομπής αερίων ρύπων στα διαστήματα αυτά χρησιμοποιήθηκαν οι ετήσιοι μέσοι όροι των περιοδικών μετρήσεων O₂ στην υπόψη Μονάδα.

A/Σ No 2	NOx (ως NO ₂)	CO	T	O ₂	Φορτίο
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	(mg/Nm ³ _{dry})	(mg/Nm ³ _{dry})	(°C)	(%)	MW
01/01/24					
02/01/24					
03/01/24					
04/01/24					
05/01/24					
06/01/24					
07/01/24					
08/01/24					
09/01/24	#	#	300	17,0	8,8
10/01/24					
11/01/24					
12/01/24					
13/01/24					
14/01/24					
15/01/24					
16/01/24					
17/01/24					
18/01/24					
19/01/24					
20/01/24					
21/01/24	#	#	292	17,4	6,9
22/01/24	#	#	285	17,8	5,3
23/01/24					
24/01/24					
25/01/24					
26/01/24					
27/01/24					
28/01/24					
29/01/24					
30/01/24	#	#	294	(16,8)†	10,3
31/01/24	#	#	280	18,0	5,9
01/02/24					
02/02/24					
03/02/24					
04/02/24	#	#	282	17,6	5,9
05/02/24					
06/02/24					
07/02/24					
08/02/24	#	#	290	18,2	5,7

Επικυρωμένες 24ωρες μέσες τιμές συγκέντρωσης αέριων εκπομπών

() : Μονάδα εκτός λειτουργίας ή σε εκκίνηση/κράτηση

(*) : Σφάλμα μέτρησης / βλάβη εξοπλισμού

#) Μέσο φορτίο λειτουργίας $\leq 70\%$ (†): Βλάβη μέτρησης O₂ σε τουλάχιστον μια (1) ωριαία τιμή. Για την κανονικοποίηση των τιμών εκπομπής αερίων ρύπων στα διαστήματα αυτά χρησιμοποιήθηκαν οι ετήσιοι μέσοι όροι των περιοδικών μετρήσεων O₂ στην υπόψη Μονάδα.

Α/Σ Νο 2	NO _x (ως NO ₂)	CO	T	O ₂	Φορτίο
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	(mg/Nm ³ _{dry})	(mg/Nm ³ _{dry})	(°C)	(%)	MW
09/02/24	#	#	285	18,6	6,1
10/02/24					
11/02/24					
12/02/24	#	#	285	(18,2)†	6,8
13/02/24	#	#	286	18,2	8,0
14/02/24					
15/02/24	#	#	287	18,4	6,6
16/02/24					
17/02/24					
18/02/24					
19/02/24	#	#	324	17,7	11,2
20/02/24					
21/02/24					
22/02/24					
23/02/24					
24/02/24					
25/02/24					
26/02/24	#	#	298	17,9	8,2
27/02/24	#	#	286	18,6	6,0
28/02/24	#	#	291	18,3	6,9
29/02/24					
01/03/24	#	#	286	18,5	5,4
02/03/24	#	#	293	18,2	6,5
03/03/24					
04/03/24					
05/03/24	#	#	287	18,2	6,4
06/03/24	#	#	277	18,5	5,1
07/03/24					
08/03/24	#	#	281	18,2	6,3
09/03/24					
10/03/24					
11/03/24					
12/03/24					
13/03/24					
14/03/24					
15/03/24					
16/03/24					
17/03/24					
18/03/24					

Επικυρωμένες 24ωρες μέσες τιμές συγκέντρωσης αέριων εκπομπών

() : Μονάδα εκτός λειτουργίας ή σε εκκίνηση/κράτηση (*) : Σφάλμα μέτρησης / βλάβη εξοπλισμού
(#) Μέσο φορτίο λειτουργίας ≤ 70%
(†): Βλάβη μέτρησης O₂ σε τουλάχιστον μια (1) ωριαία τιμή. Για την κανονικοποίηση των τιμών εκπομπής αερίων ρύπων στα διαστήματα αυτά χρησιμοποιήθηκαν οι ετήσιοι μέσοι όροι των περιοδικών μετρήσεων O₂ στην υπόψη Μονάδα.

A/Σ No 2	NOx (ως NO ₂)	CO	T	O ₂	Φορτίο
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	(mg/Nm ³ _{dry})	(mg/Nm ³ _{dry})	(°C)	(%)	MW
19/03/24	#	#	296	18,0	6,4
20/03/24	#	#	290	18,3	5,5
21/03/24					
22/03/24					
23/03/24					
24/03/24					
25/03/24					
26/03/24					
27/03/24					
28/03/24					
29/03/24	#	#	299	17,6	7,5
30/03/24					
31/03/24					
01/04/24					
02/04/24					
03/04/24					
04/04/24					
05/04/24					
06/04/24					
07/04/24					
08/04/24	#	#	293	18,3	5,3
09/04/24	#	#	283	18,4	5,1
10/04/24					
11/04/24					
12/04/24					
13/04/24					
14/04/24					
15/04/24					
16/04/24					
17/04/24					
18/04/24					
19/04/24					
20/04/24	#	#	297	17,8	6,6
21/04/24					
22/04/24					
23/04/24					
24/04/24	#	#	331	16,9	10,6
25/04/24					
26/04/24					

Επικυρωμένες 24ωρες μέσες τιμές συγκέντρωσης αέριων εκπομπών

() : Μονάδα εκτός λειτουργίας ή σε εκκίνηση/κράτηση (*) : Σφάλμα μέτρησης / βλάβη εξοπλισμού
(#) Μέσο φορτίο λειτουργίας ≤ 70%
(†): Βλάβη μέτρησης O₂ σε τουλάχιστον μια (1) ωριαία τιμή. Για την κανονικοποίηση των τιμών εκπομπής αερίων ρύπων στα διαστήματα αυτά χρησιμοποιήθηκαν οι ετήσιοι μέσοι όροι των περιοδικών μετρήσεων O₂ στην υπόψη Μονάδα.

A/Σ No 2	NOx (ως NO ₂)	CO	T	O ₂	Φορτίο
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	(mg/Nm ³ _{dry})	(mg/Nm ³ _{dry})	(°C)	(%)	MW
27/04/24					
28/04/24					
29/04/24					
30/04/24					
01/05/24					
02/05/24					
03/05/24					
04/05/24	#	#	308	17,2	9,4
05/05/24	#	#	300	17,3	8,7
06/05/24					
07/05/24					
08/05/24					
09/05/24					
10/05/24	#	#	301	18,3	5,1
11/05/24	#	#	294	17,6	7,7
12/05/24	#	#	297	17,8	6,5
13/05/24					
14/05/24					
15/05/24					
16/05/24					
17/05/24	#	#	365	16,0	15,9
18/05/24					
19/05/24					
20/05/24					
21/05/24					
22/05/24					
23/05/24	#	#	291	18,1	5,1
24/05/24					
25/05/24					
26/05/24					
27/05/24					
28/05/24	#	#	310	17,1	8,3
29/05/24					
30/05/24	#	#	323	16,5	10,2
31/05/24	#	#	293	18,0	5,1
01/06/24					
02/06/24					
03/06/24	#	#	344	16,6	10,9
04/06/24	#	#	316	17,3	7,2

Επικυρωμένες 24ωρες μέσες τιμές συγκέντρωσης αέριων εκπομπών

() : Μονάδα εκτός λειτουργίας ή σε εκκίνηση/κράτηση

(*) : Σφάλμα μέτρησης / βλάβη εξοπλισμού

#) Μέσο φορτίο λειτουργίας $\leq 70\%$ (†): Βλάβη μέτρησης O_2 σε τουλάχιστον μια (1) ωριαία τιμή. Για την κανονικοποίηση των τιμών εκπομπής αερίων ρύπων στα διαστήματα αυτά χρησιμοποιήθηκαν οι ετήσιοι μέσοι όροι των περιοδικών μετρήσεων O_2 στην υπόψη Μονάδα.

Α/Σ Νο 2	NOx (ως NO ₂)	CO	T	O ₂	Φορτίο
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	(mg/Nm ³ _{dry})	(mg/Nm ³ _{dry})	(°C)	(%)	MW
05/06/24	#	#	358	16,3	12,3
06/06/24	#	#	342	16,7	10,0
07/06/24	#	#	352	16,3	11,5
08/06/24					
09/06/24					
10/06/24	#	#	307	17,7	5,1
11/06/24	#	#	350	16,2	12,3
12/06/24	#	#	305	17,7	5,1
13/06/24	#	#	330	16,8	8,3
14/06/24	#	#	323	17,0	7,3
15/06/24					
16/06/24					
17/06/24					
18/06/24					
19/06/24	#	#	325	16,9	7,8
20/06/24	#	#	313	17,2	6,4
21/06/24	#	#	314	17,2	6,3
22/06/24	#	#	320	16,7	8,1
23/06/24					
24/06/24	#	#	305	17,6	5,1
25/06/24	#	#	307	17,5	5,0
26/06/24	#	#	339	16,5	9,2
27/06/24	#	#	322	16,6	8,5
28/06/24	#	#	308	17,6	5,1
29/06/24	#	#	321	16,4	8,7
30/06/24					
01/07/24					
02/07/24	#	#	335	16,5	9,4
03/07/24	#	#	315	17,0	6,8
04/07/24	#	#	310	17,5	5,1
05/07/24					
06/07/24					
07/07/24					
08/07/24	#	#	314	17,4	5,1
09/07/24	#	#	314	17,3	5,6
10/07/24	#	#	339	16,2	10,1
11/07/24	#	#	331	16,3	9,4
12/07/24	#	#	312	17,3	5,0
13/07/24					

Επικυρωμένες 24ωρες μέσες τιμές συγκέντρωσης αέριων εκπομπών

() : Μονάδα εκτός λειτουργίας ή σε εκκίνηση/κράτηση

(*) : Σφάλμα μέτρησης / βλάβη εξοπλισμού

#) Μέσο φορτίο λειτουργίας $\leq 70\%$ (†): Βλάβη μέτρησης O₂ σε τουλάχιστον μια (1) ωριαία τιμή. Για την κανονικοποίηση των τιμών εκπομπής αερίων ρύπων στα διαστήματα αυτά χρησιμοποιήθηκαν οι ετήσιοι μέσοι όροι των περιοδικών μετρήσεων O₂ στην υπόψη Μονάδα.

Α/Σ Νο 2	NOx (ως NO ₂)	CO	T	O ₂	Φορτίο
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	(mg/Nm ³ _{dry})	(mg/Nm ³ _{dry})	(°C)	(%)	MW
14/07/24					
15/07/24	#	#	332	16,5	8,2
16/07/24	#	#	318	16,7	6,8
17/07/24	#	#	347	15,7	11,6
18/07/24	#	#	343	15,9	10,3
19/07/24	#	#	326	16,5	7,8
20/07/24	#	#	349	15,7	11,5
21/07/24	#	#	325	16,3	8,4
22/07/24	#	#	321	16,6	7,5
23/07/24	#	#	328	16,2	8,7
24/07/24					
25/07/24					
26/07/24					
27/07/24	#	#	369	15,5	13,3
28/07/24	#	#	315	17,1	5,6
29/07/24	#	#	330	15,8	9,9
30/07/24	#	#	341	15,9	10,0
31/07/24	#	#	362	15,5	12,8
01/08/24	#	#	337	16,0	10,4
02/08/24	#	#	314	17,1	5,9
03/08/24	#	#	310	17,0	6,1
04/08/24					
05/08/24					
06/08/24	#	#	316	17,3	5,0
07/08/24					
08/08/24	#	#	308	17,3	5,0
09/08/24	#	#	307	17,3	5,1
10/08/24					
11/08/24	#	#	320	16,8	6,9
12/08/24	#	#	317	16,8	6,6
13/08/24	#	#	323	16,6	7,6
14/08/24	#	#	306	16,6	6,8
15/08/24					
16/08/24	#	#	349	16,6	11,3
17/08/24					
18/08/24	#	#	353	16,3	12,5
19/08/24	#	#	317	17,4	7,5
20/08/24	#	#	366	16,0	13,7
21/08/24	#	#	310	18,0	5,1

Επικυρωμένες 24ωρες μέσες τιμές συγκέντρωσης αέριων εκπομπών

() : Μονάδα εκτός λειτουργίας ή σε εκκίνηση/κράτηση

(*) : Σφάλμα μέτρησης / βλάβη εξοπλισμού

#) Μέσο φορτίο λειτουργίας $\leq 70\%$ (†): Βλάβη μέτρησης O_2 σε τουλάχιστον μια (1) ωριαία τιμή. Για την κανονικοποίηση των τιμών εκπομπής αερίων ρύπων στα διαστήματα αυτά χρησιμοποιήθηκαν οι ετήσιοι μέσοι όροι των περιοδικών μετρήσεων O_2 στην υπόψη Μονάδα.

Α/Σ Νο 2	NOx (ως NO ₂)	CO	T	O ₂	Φορτίο
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	(mg/Nm ³ _{dry})	(mg/Nm ³ _{dry})	(°C)	(%)	MW
22/08/24	#	#	310	17,8	5,7
23/08/24	#	#	329	17,3	7,8
24/08/24	#	#	316	17,9	5,1
25/08/24	#	#	323	17,3	7,8
26/08/24	#	#	324	17,1	7,6
27/08/24	#	#	343	16,3	11,1
28/08/24	#	#	324	17,2	7,4
29/08/24	#	#	325	17,0	7,9
30/08/24					
31/08/24	#	#	313	17,8	5,1
01/09/24					
02/09/24	#	#	345	16,3	11,3
03/09/24	#	#	351	16,1	12,5
04/09/24	#	#	386	15,5	16,2
05/09/24	#	#	363	15,9	13,4
06/09/24	#	#	338	16,6	9,8
07/09/24	#	#	374	15,9	14,7
08/09/24	#	#	342	16,8	10,2
09/09/24	#	#	344	16,5	11,4
10/09/24	#	#	354	16,3	12,7
11/09/24	#	#	342	16,8	10,3
12/09/24	#	#	350	16,7	10,5
13/09/24	#	#	341	16,9	9,7
14/09/24	#	#	339	17,1	8,7
15/09/24	#	#	337	17,3	7,5
16/09/24					
17/09/24	#	#	318	18,0	6,3
18/09/24	#	#	340	17,1	10,1
19/09/24	#	#	314	18,1	5,5
20/09/24	#	#	320	17,3	8,6
21/09/24					
22/09/24	#	#	304	18,2	8,3
23/09/24					
24/09/24	#	#	305	18,9	5,1
25/09/24					
26/09/24	#	#	340	17,5	10,5
27/09/24	#	#	333	18,0	10,2
28/09/24					
29/09/24	#	#	331	18,4	8,4

Επικυρωμένες 24ωρες μέσες τιμές συγκέντρωσης αέριων εκπομπών

() : Μονάδα εκτός λειτουργίας ή σε εκκίνηση/κράτηση

(*) : Σφάλμα μέτρησης / βλάβη εξοπλισμού

#) Μέσο φορτίο λειτουργίας $\leq 70\%$ (†): Βλάβη μέτρησης O_2 σε τουλάχιστον μια (1) ωριαία τιμή. Για την κανονικοποίηση των τιμών εκπομπής αερίων ρύπων στα διαστήματα αυτά χρησιμοποιήθηκαν οι ετήσιοι μέσοι όροι των περιοδικών μετρήσεων O_2 στην υπόψη Μονάδα.

Α/Σ Νο 2	NOx (ως NO ₂)	CO	T	O ₂	Φορτίο
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	(mg/Nm ³ _{dry})	(mg/Nm ³ _{dry})	(°C)	(%)	MW
30/09/24	#	#	308	18,6	6,8
01/10/24					
02/10/24	#	#	293	19,5	5,0
03/10/24	#	#	336	18,3	9,5
04/10/24	#	#	311	18,8	7,2
05/10/24	#	#	313	19,4	5,0
06/10/24	#	#	320	19,3	5,0
07/10/24	#	#	359	18,0	11,1
08/10/24					
09/10/24	#	#	325	17,4	7,2
10/10/24	#	#	350	16,9	9,7
11/10/24					
12/10/24	#	#	359	17,1	8,8
13/10/24	#	#	327	17,9	5,0
14/10/24	#	#	334	17,8	5,0
15/10/24	#	#	343	17,3	7,6
16/10/24	#	#	340	17,4	6,6
17/10/24					
18/10/24					
19/10/24	#	#	337	17,1	8,1
20/10/24					
21/10/24	#	#	333	17,4	6,2
22/10/24					
23/10/24					
24/10/24					
25/10/24					
26/10/24					
27/10/24					
28/10/24					
29/10/24					
30/10/24					
31/10/24					
01/11/24					
02/11/24					
03/11/24					
04/11/24					
05/11/24					
06/11/24					
07/11/24					

Επικυρωμένες 24ωρες μέσες τιμές συγκέντρωσης αέριων εκπομπών

() : Μονάδα εκτός λειτουργίας ή σε εκκίνηση/κράτηση

(*) : Σφάλμα μέτρησης / βλάβη εξοπλισμού

#) Μέσο φορτίο λειτουργίας $\leq 70\%$ (†): Βλάβη μέτρησης O_2 σε τουλάχιστον μια (1) ωριαία τιμή. Για την κανονικοποίηση των τιμών εκπομπής αερίων ρύπων στα διαστήματα αυτά χρησιμοποιήθηκαν οι ετήσιοι μέσοι όροι των περιοδικών μετρήσεων O_2 στην υπόψη Μονάδα.

Α/Σ Νο 2	NOx (ως NO ₂)	CO	T	O ₂	Φορτίο
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	(mg/Nm ³ _{dry})	(mg/Nm ³ _{dry})	(°C)	(%)	MW
08/11/24					
09/11/24					
10/11/24	#	#	295	17,1	7,8
11/11/24					
12/11/24					
13/11/24	#	#	291	17,8	6,6
14/11/24					
15/11/24	#	#	275	18,4	5,0
16/11/24	#	#	288	17,6	7,0
17/11/24	#	#	292	17,5	7,7
18/11/24					
19/11/24					
20/11/24	#	#	292	17,6	7,3
21/11/24	#	#	286	18,1	5,4
22/11/24					
23/11/24	#	#	284	18,1	5,1
24/11/24					
25/11/24					
26/11/24					
27/11/24	#	#	263	18,3	5,1
28/11/24	#	#	267	18,1	5,1
29/11/24					
30/11/24	#	#	298	16,9	9,6
01/12/24	#	#	295	17,2	8,3
02/12/24	#	#	286	17,4	8,0
03/12/24	#	#	284	17,5	7,7
04/12/24					
05/12/24	#	#	275	17,5	7,3
06/12/24	#	#	292	17,2	9,0
07/12/24	#	#	288	17,3	8,5
08/12/24	#	#	281	17,7	6,4
09/12/24	#	#	274	18,0	5,1
10/12/24					
11/12/24					
12/12/24					
13/12/24					
14/12/24	#	#	306	16,6	12,5
15/12/24	#	#	273	17,8	5,6
16/12/24	#	#	270	17,9	5,3

Επικυρωμένες 24ωρες μέσες τιμές συγκέντρωσης αέριων εκπομπών

() : Μονάδα εκτός λειτουργίας ή σε εκκίνηση/κράτηση (*) : Σφάλμα μέτρησης / βλάβη εξοπλισμού
(#) Μέσο φορτίο λειτουργίας ≤ 70%
(†): Βλάβη μέτρησης O₂ σε τουλάχιστον μια (1) ωριαία τιμή. Για την κανονικοποίηση των τιμών εκπομπής αερίων ρύπων στα διαστήματα αυτά χρησιμοποιήθηκαν οι ετήσιοι μέσοι όροι των περιοδικών μετρήσεων O₂ στην υπόψη Μονάδα.

A/Σ No 2	NOx (ως NO ₂)	CO	T	O ₂	Φορτίο
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	(mg/Nm ³ _{dry})	(mg/Nm ³ _{dry})	(°C)	(%)	MW
17/12/24					
18/12/24					
19/12/24					
20/12/24					
21/12/24	#	#	250	18,0	5,1
22/12/24					
23/12/24	#	#	279	17,1	7,5
24/12/24	#	#	277	17,2	6,9
25/12/24	#	#	272	17,2	7,5
26/12/24	#	#	278	16,9	8,8
27/12/24	#	#	258	17,5	5,4
28/12/24	#	#	256	17,5	5,0
29/12/24					
30/12/24					
31/12/24					

Έγκυρες 24ωρες μέσες τιμές συγκέντρωσης αέριων εκπομπών

() : Μονάδα εκτός λειτουργίας ή σε εκκίνηση/κράτηση
(*) : Σφάλμα μέτρησης / βλάβη εξοπλισμού

A/Σ No 4	NOx (ως NO ₂)	CO	Σωματίδια	T	O ₂	Φορτίο
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	(mg/Nm ³ _{dry})	(mg/Nm ³ _{dry})	(mg/Nm ³ _{dry})	(°C)	(%)	MW
01/01/24						
02/01/24						
03/01/24	424	19	4,3	418	16,5	8,3
04/01/24	415	23	4,0	431	16,6	7,8
05/01/24						
06/01/24						
07/01/24	449	21	3,5	469	16,3	10,3
08/01/24						
09/01/24	341	62	5,0	434	17,1	5,0
10/01/24	332	70	6,2	456	17,1	5,0
11/01/24						
12/01/24						
13/01/24						
14/01/24						
15/01/24						
16/01/24						
17/01/24						
18/01/24						
19/01/24						
20/01/24						
21/01/24						
22/01/24						
23/01/24						
24/01/24						
25/01/24						
26/01/24						
27/01/24						
28/01/24						
29/01/24						
30/01/24						
31/01/24						
01/02/24						
02/02/24						
03/02/24						
04/02/24						
05/02/24						
06/02/24						
07/02/24						
08/02/24						

Έγκυρες 24ωρες μέσες τιμές συγκέντρωσης αέριων εκπομπών

() : Μονάδα εκτός λειτουργίας ή σε εκκίνηση/κράτηση

(*) : Σφάλμα μέτρησης / βλάβη εξοπλισμού

A/Σ No 4	NOx (ως NO ₂)	CO	Σωματίδια	T	O ₂	Φορτίο
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	(mg/Nm ³ _{dry})	(mg/Nm ³ _{dry})	(mg/Nm ³ _{dry})	(°C)	(%)	MW
09/02/24						
10/02/24						
11/02/24						
12/02/24						
13/02/24	421	31	4,7	442	16,6	8,2
14/02/24						
15/02/24						
16/02/24						
17/02/24						
18/02/24						
19/02/24						
20/02/24						
21/02/24	106	26	3,6	482	15,5	14,7
22/02/24						
23/02/24						
24/02/24						
25/02/24						
26/02/24						
27/02/24	364	23	*	431	16,5	8,6
28/02/24						
29/02/24						
01/03/24						
02/03/24						
03/03/24						
04/03/24						
05/03/24						
06/03/24						
07/03/24						
08/03/24						
09/03/24						
10/03/24						
11/03/24						
12/03/24						
13/03/24						
14/03/24						
15/03/24						
16/03/24						
17/03/24						
18/03/24						

Έγκυρες 24ωρες μέσες τιμές συγκέντρωσης αέριων εκπομπών

() : Μονάδα εκτός λειτουργίας ή σε εκκίνηση/κράτηση

(*) : Σφάλμα μέτρησης / βλάβη εξοπλισμού

A/Σ No 4	NOx (ως NO ₂)	CO	Σωματίδια	T	O ₂	Φορτίο
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	(mg/Nm ³ _{dry})	(mg/Nm ³ _{dry})	(mg/Nm ³ _{dry})	(°C)	(%)	MW
19/03/24						
20/03/24						
21/03/24						
22/03/24						
23/03/24						
24/03/24						
25/03/24						
26/03/24						
27/03/24						
28/03/24						
29/03/24	369	29	4,2	455	16,5	8,0
30/03/24						
31/03/24						
01/04/24						
02/04/24						
03/04/24						
04/04/24						
05/04/24						
06/04/24						
07/04/24						
08/04/24						
09/04/24						
10/04/24						
11/04/24						
12/04/24						
13/04/24						
14/04/24						
15/04/24	344	50	4,1	408	16,9	5,0
16/04/24						
17/04/24	347	36	4,6	477	16,7	6,8
18/04/24						
19/04/24						
20/04/24						
21/04/24						
22/04/24						
23/04/24						
24/04/24	432	25	4,2	481	16,3	8,4
25/04/24						
26/04/24						

Έγκυρες 24ωρες μέσες τιμές συγκέντρωσης αέριων εκπομπών

() : Μονάδα εκτός λειτουργίας ή σε εκκίνηση/κράτηση
(*) : Σφάλμα μέτρησης / βλάβη εξοπλισμού

A/Σ No 4	NOx (ως NO ₂)	CO	Σωματίδια	T	O ₂	Φορτίο
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	(mg/Nm ³ _{dry})	(mg/Nm ³ _{dry})	(mg/Nm ³ _{dry})	(°C)	(%)	MW
27/04/24						
28/04/24						
29/04/24						
30/04/24						
01/05/24						
02/05/24						
03/05/24						
04/05/24						
05/05/24						
06/05/24						
07/05/24						
08/05/24						
09/05/24						
10/05/24						
11/05/24	371	42	4,2	416	16,7	6,2
12/05/24	319	58	4,8	464	16,9	5,2
13/05/24						
14/05/24						
15/05/24						
16/05/24						
17/05/24						
18/05/24						
19/05/24						
20/05/24	266	20	4,1	495	15,8	15,0
21/05/24						
22/05/24						
23/05/24						
24/05/24	450	27	4,4	494	16,1	11,2
25/05/24						
26/05/24	338	64	5,0	450	16,9	5,9
27/05/24						
28/05/24						
29/05/24						
30/05/24	387	24	4,4	483	16,2	9,8
31/05/24						
01/06/24						
02/06/24						
03/06/24	317	48	4,8	453	16,8	5,0
04/06/24	375	26	4,4	455	16,3	8,2

Έγκυρες 24ωρες μέσες τιμές συγκέντρωσης αέριων εκπομπών

() : Μονάδα εκτός λειτουργίας ή σε εκκίνηση/κράτηση
(*) : Σφάλμα μέτρησης / βλάβη εξοπλισμού

A/Σ No 4	NOx (ως NO ₂)	CO	Σωματίδια	T	O ₂	Φορτίο
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	(mg/Nm ³ _{dry})	(mg/Nm ³ _{dry})	(mg/Nm ³ _{dry})	(°C)	(%)	MW
05/06/24	409	23	4,5	493	16,3	7,7
06/06/24	385	26	4,6	492	16,4	7,7
07/06/24	342	44	4,6	432	16,7	5,0
08/06/24						
09/06/24						
10/06/24						
11/06/24						
12/06/24						
13/06/24						
14/06/24	495	12	4,1	535	15,4	14,5
15/06/24						
16/06/24						
17/06/24						
18/06/24						
19/06/24						
20/06/24	349	31	4,5	453	16,5	7,0
21/06/24	437	15	4,4	498	16,0	11,8
22/06/24						
23/06/24						
24/06/24						
25/06/24						
26/06/24						
27/06/24						
28/06/24						
29/06/24						
30/06/24						
01/07/24	399	16	4,2	511	15,9	11,0
02/07/24						
03/07/24						
04/07/24						
05/07/24						
06/07/24						
07/07/24						
08/07/24						
09/07/24						
10/07/24	380	20	4,0	490	15,9	11,1
11/07/24	371	14	4,2	509	15,8	10,7
12/07/24						
13/07/24						

Έγκυρες 24ωρες μέσες τιμές συγκέντρωσης αέριων εκπομπών

() : Μονάδα εκτός λειτουργίας ή σε εκκίνηση/κράτηση
(*) : Σφάλμα μέτρησης / βλάβη εξοπλισμού

A/Σ No 4	NOx (ως NO ₂)	CO	Σωματίδια	T	O ₂	Φορτίο
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	(mg/Nm ³ _{dry})	(mg/Nm ³ _{dry})	(mg/Nm ³ _{dry})	(°C)	(%)	MW
14/07/24						
15/07/24						
16/07/24						
17/07/24	413	13	4,3	524	15,6	12,4
18/07/24						
19/07/24	385	16	4,3	519	15,8	11,2
20/07/24	359	15	4,4	514	15,9	9,8
21/07/24						
22/07/24						
23/07/24						
24/07/24						
25/07/24						
26/07/24						
27/07/24						
28/07/24						
29/07/24						
30/07/24	506	11	4,1	539	15,4	14,3
31/07/24	429	13	4,2	522	15,6	12,6
01/08/24	411	15	4,3	499	15,8	10,9
02/08/24						
03/08/24						
04/08/24						
05/08/24	300	43	5,0	492	16,6	5,0
06/08/24						
07/08/24						
08/08/24						
09/08/24						
10/08/24						
11/08/24						
12/08/24	411	20	4,6	517	16,0	10,8
13/08/24	297	42	5,1	474	16,7	5,0
14/08/24						
15/08/24						
16/08/24	454	13	4,3	491	16,0	9,5
17/08/24						
18/08/24	380	17	4,3	481	16,1	9,4
19/08/24						
20/08/24	373	18	4,5	502	16,1	8,8
21/08/24						

Έγκυρες 24ωρες μέσες τιμές συγκέντρωσης αέριων εκπομπών

() : Μονάδα εκτός λειτουργίας ή σε εκκίνηση/κράτηση
(*) : Σφάλμα μέτρησης / βλάβη εξοπλισμού

A/Σ No 4	NOx (ως NO ₂)	CO	Σωματίδια	T	O ₂	Φορτίο
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	(mg/Nm ³ _{dry})	(mg/Nm ³ _{dry})	(mg/Nm ³ _{dry})	(°C)	(%)	MW
22/08/24						
23/08/24						
24/08/24						
25/08/24	416	19	4,3	476	16,1	9,6
26/08/24	386	16	4,5	509	16,0	10,0
27/08/24	358	19	4,5	505	16,1	8,8
28/08/24						
29/08/24						
30/08/24						
31/08/24						
01/09/24						
02/09/24	446	12	4,2	520	15,6	13,2
03/09/24	*	17	4,3	517	15,8	12,0
04/09/24	*	9	4,0	541	14,9	21,0
05/09/24	*	9	3,6	541	15,0	18,5
06/09/24	152	14	3,4	518	15,4	13,5
07/09/24	93	11	3,3	523	15,1	15,6
08/09/24	168	26	3,6	510	15,7	11,5
09/09/24	221	13	3,6	512	15,7	12,0
10/09/24	282	8	3,5	517	15,6	13,2
11/09/24	283	13	3,8	506	16,0	10,2
12/09/24	362	8	3,6	518	15,7	12,4
13/09/24	360	10	3,7	511	16,0	10,4
14/09/24	339	12	3,8	510	16,1	9,4
15/09/24	348	13	3,9	502	16,2	8,3
16/09/24	376	13	4,0	503	16,3	8,7
17/09/24	349	16	4,1	498	16,4	7,8
18/09/24	383	8	3,7	510	15,9	10,7
19/09/24						
20/09/24						
21/09/24						
22/09/24						
23/09/24						
24/09/24						
25/09/24						
26/09/24	363	19	3,8	502	16,0	9,4
27/09/24	335	14	3,7	479	16,1	7,8
28/09/24						
29/09/24						

Έγκυρες 24ωρες μέσες τιμές συγκέντρωσης αέριων εκπομπών

() : Μονάδα εκτός λειτουργίας ή σε εκκίνηση/κράτηση

(*) : Σφάλμα μέτρησης / βλάβη εξοπλισμού

A/Σ No 4	NOx (ως NO ₂)	CO	Σωματίδια	T	O ₂	Φορτίο
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	(mg/Nm ³ _{dry})	(mg/Nm ³ _{dry})	(mg/Nm ³ _{dry})	(°C)	(%)	MW
30/09/24	332	25	3,9	465	16,5	5,8
01/10/24						
02/10/24						
03/10/24	365	28	4,1	488	16,3	7,4
04/10/24						
05/10/24						
06/10/24						
07/10/24						
08/10/24						
09/10/24						
10/10/24	396	18	3,9	507	15,7	12,6
11/10/24						
12/10/24	282	43	4,6	455	16,7	5,0
13/10/24						
14/10/24						
15/10/24						
16/10/24						
17/10/24						
18/10/24						
19/10/24						
20/10/24						
21/10/24	298	78	3,7	390	17,0	5,0
22/10/24						
23/10/24						
24/10/24						
25/10/24						
26/10/24						
27/10/24						
28/10/24						
29/10/24						
30/10/24						
31/10/24						
01/11/24						
02/11/24						
03/11/24						
04/11/24						
05/11/24						
06/11/24						
07/11/24						

Έγκυρες 24ωρες μέσες τιμές συγκέντρωσης αέριων εκπομπών

() : Μονάδα εκτός λειτουργίας ή σε εκκίνηση/κράτηση
(*) : Σφάλμα μέτρησης / βλάβη εξοπλισμού

A/Σ No 4	NOx (ως NO ₂)	CO	Σωματίδια	T	O ₂	Φορτίο
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	(mg/Nm ³ _{dry})	(mg/Nm ³ _{dry})	(mg/Nm ³ _{dry})	(°C)	(%)	MW
08/11/24						
09/11/24						
10/11/24						
11/11/24						
12/11/24						
13/11/24						
14/11/24						
15/11/24						
16/11/24						
17/11/24						
18/11/24						
19/11/24						
20/11/24						
21/11/24						
22/11/24						
23/11/24						
24/11/24						
25/11/24						
26/11/24						
27/11/24						
28/11/24						
29/11/24						
30/11/24						
01/12/24						
02/12/24						
03/12/24						
04/12/24						
05/12/24						
06/12/24						
07/12/24						
08/12/24						
09/12/24						
10/12/24						
11/12/24						
12/12/24						
13/12/24						
14/12/24						
15/12/24						
16/12/24						

Έγκυρες 24ωρες μέσες τιμές συγκέντρωσης αέριων εκπομπών

() : Μονάδα εκτός λειτουργίας ή σε εκκίνηση/κράτηση
(*) : Σφάλμα μέτρησης / βλάβη εξοπλισμού

A/Σ Νο 4	NOx (ως NO ₂)	CO	Σωματίδια	T	O ₂	Φορτίο
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	(mg/Nm ³ _{dry})	(mg/Nm ³ _{dry})	(mg/Nm ³ _{dry})	(°C)	(%)	MW
17/12/24						
18/12/24						
19/12/24						
20/12/24						
21/12/24						
22/12/24						
23/12/24						
24/12/24						
25/12/24						
26/12/24						
27/12/24						
28/12/24						
29/12/24						
30/12/24						
31/12/24						

Επικυρωμένες 24ωρες μέσες τιμές συγκέντρωσης αέριων εκπομπών

() : Μονάδα εκτός λειτουργίας ή σε εκκίνηση/κράτηση
(#) Μέσο φορτίο λειτουργίας ≤ 70%
(*) : Σφάλμα μέτρησης / βλάβη εξοπλισμού

A/Σ No 4	NOx (ως NO ₂)	CO	T	O ₂	Φορτίο
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	(mg/Nm ³ _{dry})	(mg/Nm ³ _{dry})	(°C)	(%)	MW
01/01/24					
02/01/24					
03/01/24	#	#	418	16,5	8,3
04/01/24	#	#	431	16,6	7,8
05/01/24					
06/01/24					
07/01/24	#	#	469	16,3	10,3
08/01/24					
09/01/24	#	#	434	17,1	5,0
10/01/24	#	#	456	17,1	5,0
11/01/24					
12/01/24					
13/01/24					
14/01/24					
15/01/24					
16/01/24					
17/01/24					
18/01/24					
19/01/24					
20/01/24					
21/01/24					
22/01/24					
23/01/24					
24/01/24					
25/01/24					
26/01/24					
27/01/24					
28/01/24					
29/01/24					
30/01/24					
31/01/24					
01/02/24					
02/02/24					
03/02/24					
04/02/24					
05/02/24					
06/02/24					
07/02/24					
08/02/24					
09/02/24					
10/02/24					
11/02/24					
12/02/24					

Επικυρωμένες 24ωρες μέσες τιμές συγκέντρωσης αέριων εκπομπών

() : Μονάδα εκτός λειτουργίας ή σε εκκίνηση/κράτηση
(#) Μέσο φορτίο λειτουργίας ≤ 70%
(*) : Σφάλμα μέτρησης / βλάβη εξοπλισμού

A/Σ No 4	NOx (ως NO ₂)	CO	T	O ₂	Φορτίο
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	(mg/Nm ³ _{dry})	(mg/Nm ³ _{dry})	(°C)	(%)	MW
13/02/24	#	#	442	16,6	8,2
14/02/24					
15/02/24					
16/02/24					
17/02/24					
18/02/24					
19/02/24					
20/02/24					
21/02/24	#	#	482	15,5	14,7
22/02/24					
23/02/24					
24/02/24					
25/02/24					
26/02/24					
27/02/24	#	#	431	16,5	8,6
28/02/24					
29/02/24					
01/03/24					
02/03/24					
03/03/24					
04/03/24					
05/03/24					
06/03/24					
07/03/24					
08/03/24					
09/03/24					
10/03/24					
11/03/24					
12/03/24					
13/03/24					
14/03/24					
15/03/24					
16/03/24					
17/03/24					
18/03/24					
19/03/24					
20/03/24					
21/03/24					
22/03/24					
23/03/24					
24/03/24					
25/03/24					
26/03/24					

Επικυρωμένες 24ωρες μέσες τιμές συγκέντρωσης αέριων εκπομπών

() : Μονάδα εκτός λειτουργίας ή σε εκκίνηση/κράτηση
(#) Μέσο φορτίο λειτουργίας ≤ 70%
(*) : Σφάλμα μέτρησης / βλάβη εξοπλισμού

A/Σ No 4	NOx (ως NO ₂)	CO	T	O ₂	Φορτίο
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	(mg/Nm ³ _{dry})	(mg/Nm ³ _{dry})	(°C)	(%)	MW
27/03/24					
28/03/24					
29/03/24	#	#	455	16,5	8,0
30/03/24					
31/03/24					
01/04/24					
02/04/24					
03/04/24					
04/04/24					
05/04/24					
06/04/24					
07/04/24					
08/04/24					
09/04/24					
10/04/24					
11/04/24					
12/04/24					
13/04/24					
14/04/24					
15/04/24	#	#	408	16,9	5,0
16/04/24					
17/04/24	#	#	477	16,7	6,8
18/04/24					
19/04/24					
20/04/24					
21/04/24					
22/04/24					
23/04/24					
24/04/24	#	#	481	16,3	8,4
25/04/24					
26/04/24					
27/04/24					
28/04/24					
29/04/24					
30/04/24					
01/05/24					
02/05/24					
03/05/24					
04/05/24					
05/05/24					
06/05/24					
07/05/24					
08/05/24					

Επικυρωμένες 24ωρες μέσες τιμές συγκέντρωσης αέριων εκπομπών

() : Μονάδα εκτός λειτουργίας ή σε εκκίνηση/κράτηση
(#) Μέσο φορτίο λειτουργίας ≤ 70%
(*) : Σφάλμα μέτρησης / βλάβη εξοπλισμού

A/Σ No 4	NOx (ως NO ₂)	CO	T	O ₂	Φορτίο
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	(mg/Nm ³ _{dry})	(mg/Nm ³ _{dry})	(°C)	(%)	MW
09/05/24					
10/05/24					
11/05/24	#	#	416	16,7	6,2
12/05/24	#	#	464	16,9	5,2
13/05/24					
14/05/24					
15/05/24					
16/05/24					
17/05/24					
18/05/24					
19/05/24					
20/05/24	#	#	495	15,8	15,0
21/05/24					
22/05/24					
23/05/24					
24/05/24	#	#	494	16,1	11,2
25/05/24					
26/05/24	#	#	450	16,9	5,9
27/05/24					
28/05/24					
29/05/24					
30/05/24	#	#	483	16,2	9,8
31/05/24					
01/06/24					
02/06/24					
03/06/24	#	#	453	16,8	5,0
04/06/24	#	#	455	16,3	8,2
05/06/24	#	#	493	16,3	7,7
06/06/24	#	#	492	16,4	7,7
07/06/24	#	#	432	16,7	5,0
08/06/24					
09/06/24					
10/06/24					
11/06/24					
12/06/24					
13/06/24					
14/06/24	#	#	535	15,4	14,5
15/06/24					
16/06/24					
17/06/24					
18/06/24					
19/06/24					
20/06/24	#	#	453	16,5	7,0

Επικυρωμένες 24ωρες μέσες τιμές συγκέντρωσης αέριων εκπομπών

() : Μονάδα εκτός λειτουργίας ή σε εκκίνηση/κράτηση
(#) Μέσο φορτίο λειτουργίας ≤ 70%
(*) : Σφάλμα μέτρησης / βλάβη εξοπλισμού

A/Σ No 4	NOx (ως NO ₂)	CO	T	O ₂	Φορτίο
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	(mg/Nm ³ _{dry})	(mg/Nm ³ _{dry})	(°C)	(%)	MW
21/06/24	#	#	498	16,0	11,8
22/06/24					
23/06/24					
24/06/24					
25/06/24					
26/06/24					
27/06/24					
28/06/24					
29/06/24					
30/06/24					
01/07/24	#	#	511	15,9	11,0
02/07/24					
03/07/24					
04/07/24					
05/07/24					
06/07/24					
07/07/24					
08/07/24					
09/07/24					
10/07/24	#	#	490	15,9	11,1
11/07/24	#	#	509	15,8	10,7
12/07/24					
13/07/24					
14/07/24					
15/07/24					
16/07/24					
17/07/24	#	#	524	15,6	12,4
18/07/24					
19/07/24	#	#	519	15,8	11,2
20/07/24	#	#	514	15,9	9,8
21/07/24					
22/07/24					
23/07/24					
24/07/24					
25/07/24					
26/07/24					
27/07/24					
28/07/24					
29/07/24					
30/07/24	#	#	539	15,4	14,3
31/07/24	#	#	522	15,6	12,6
01/08/24	#	#	499	15,8	10,9
02/08/24					

Επικυρωμένες 24ωρες μέσες τιμές συγκέντρωσης αέριων εκπομπών

() : Μονάδα εκτός λειτουργίας ή σε εκκίνηση/κράτηση
(#) Μέσο φορτίο λειτουργίας ≤ 70%
(*) : Σφάλμα μέτρησης / βλάβη εξοπλισμού

A/Σ No 4	NOx (ως NO ₂)	CO	T	O ₂	Φορτίο
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	(mg/Nm ³ _{dry})	(mg/Nm ³ _{dry})	(°C)	(%)	MW
03/08/24					
04/08/24					
05/08/24	#	#	492	16,6	5,0
06/08/24					
07/08/24					
08/08/24					
09/08/24					
10/08/24					
11/08/24					
12/08/24	#	#	517	16,0	10,8
13/08/24	#	#	474	16,7	5,0
14/08/24					
15/08/24					
16/08/24	#	#	491	16,0	9,5
17/08/24					
18/08/24	#	#	481	16,1	9,4
19/08/24					
20/08/24	#	#	502	16,1	8,8
21/08/24					
22/08/24					
23/08/24					
24/08/24					
25/08/24	#	#	476	16,1	9,6
26/08/24	#	#	509	16,0	10,0
27/08/24	#	#	505	16,1	8,8
28/08/24					
29/08/24					
30/08/24					
31/08/24					
01/09/24					
02/09/24	#	#	520	15,6	13,2
03/09/24	*	#	517	15,8	12,0
04/09/24	*	8	541	14,9	21,0
05/09/24	*	#	541	15,0	18,5
06/09/24	#	#	518	15,4	13,5
07/09/24	#	#	523	15,1	15,6
08/09/24	#	#	510	15,7	11,5
09/09/24	#	#	512	15,7	12,0
10/09/24	#	#	517	15,6	13,2
11/09/24	#	#	506	16,0	10,2
12/09/24	#	#	518	15,7	12,4
13/09/24	#	#	511	16,0	10,4
14/09/24	#	#	510	16,1	9,4

Επικυρωμένες 24ωρες μέσες τιμές συγκέντρωσης αέριων εκπομπών

() : Μονάδα εκτός λειτουργίας ή σε εκκίνηση/κράτηση
(#) Μέσο φορτίο λειτουργίας ≤ 70%
(*) : Σφάλμα μέτρησης / βλάβη εξοπλισμού

A/Σ No 4	NOx (ως NO ₂)	CO	T	O ₂	Φορτίο
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	(mg/Nm ³ _{dry})	(mg/Nm ³ _{dry})	(°C)	(%)	MW
15/09/24	#	#	502	16,2	8,3
16/09/24	#	#	503	16,3	8,7
17/09/24	#	#	498	16,4	7,8
18/09/24	#	#	510	15,9	10,7
19/09/24					
20/09/24					
21/09/24					
22/09/24					
23/09/24					
24/09/24					
25/09/24					
26/09/24	#	#	502	16,0	9,4
27/09/24	#	#	479	16,1	7,8
28/09/24					
29/09/24					
30/09/24	#	#	465	16,5	5,8
01/10/24					
02/10/24					
03/10/24	#	#	488	16,3	7,4
04/10/24					
05/10/24					
06/10/24					
07/10/24					
08/10/24					
09/10/24					
10/10/24	#	#	507	15,7	12,6
11/10/24					
12/10/24	#	#	455	16,7	5,0
13/10/24					
14/10/24					
15/10/24					
16/10/24					
17/10/24					
18/10/24					
19/10/24					
20/10/24					
21/10/24	#	#	390	17,0	5,0
22/10/24					
23/10/24					
24/10/24					
25/10/24					
26/10/24					
27/10/24					

Επικυρωμένες 24ωρες μέσες τιμές συγκέντρωσης αέριων εκπομπών

() : Μονάδα εκτός λειτουργίας ή σε εκκίνηση/κράτηση
(#) Μέσο φορτίο λειτουργίας ≤ 70%
(*) : Σφάλμα μέτρησης / βλάβη εξοπλισμού

A/Σ No 4	NOx (ως NO ₂)	CO	T	O ₂	Φορτίο
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	(mg/Nm ³ _{dry})	(mg/Nm ³ _{dry})	(°C)	(%)	MW
28/10/24					
29/10/24					
30/10/24					
31/10/24					
01/11/24					
02/11/24					
03/11/24					
04/11/24					
05/11/24					
06/11/24					
07/11/24					
08/11/24					
09/11/24					
10/11/24					
11/11/24					
12/11/24					
13/11/24					
14/11/24					
15/11/24					
16/11/24					
17/11/24					
18/11/24					
19/11/24					
20/11/24					
21/11/24					
22/11/24					
23/11/24					
24/11/24					
25/11/24					
26/11/24					
27/11/24					
28/11/24					
29/11/24					
30/11/24					
01/12/24					
02/12/24					
03/12/24					
04/12/24					
05/12/24					
06/12/24					
07/12/24					
08/12/24					
09/12/24					

Επικυρωμένες 24ωρες μέσες τιμές συγκέντρωσης αέριων εκπομπών

() : Μονάδα εκτός λειτουργίας ή σε εκκίνηση/κράτηση
(#) Μέσο φορτίο λειτουργίας ≤ 70%
(*) : Σφάλμα μέτρησης / βλάβη εξοπλισμού

A/Σ No 4	NOx (ως NO ₂)	CO	T	O ₂	Φορτίο
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	(mg/Nm ³ _{dry})	(mg/Nm ³ _{dry})	(°C)	(%)	MW
10/12/24					
11/12/24					
12/12/24					
13/12/24					
14/12/24					
15/12/24					
16/12/24					
17/12/24					
18/12/24					
19/12/24					
20/12/24					
21/12/24					
22/12/24					
23/12/24					
24/12/24					
25/12/24					
26/12/24					
27/12/24					
28/12/24					
29/12/24					
30/12/24					
31/12/24					