





ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ & ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΞΟΔΟ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΣΕΡΡΩΝ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	Παροχή (m ³)	pH	Θερμοκρασία (°C)	ΜΕΤΡΟΥΜΕΝΑ ΜΕΓΕΘΗ							ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	ΥΠΟΓΡΑΦΗ
				BOD ₅ (mg/L)	COD (mg/L)	ΛΙΠΗ –ΕΛΑΙΑ (mg/L)	ΟΛΙΚΑ ΑΙΩΡΟΥΜΕΝΑ ΣΤΕΡΕΑ (mg/L)	Αμμωνία-N (mg/L)	Νιτρικά (mg/L)	Φωσφορικά (mg/L)			
23/12/2024	5051	8,0	26								3 ΗΜΕΡΕΣ	Δ. ΚΑΚΟΧΑΙΔΗΣ	
24/12	1813	8,0	26									-/-	
25/12	1112	8,0	25									-/-	
26/12	1202	8,0	25		164	12	125	50	12	9		-/-	
27/12	1670	7,9	26								3 ΗΜΕΡΕΣ	-/-	
30/12	5077	8,0	25									-/-	
31/12	1711	8,0	26								2 ΗΜΕΡΕΣ	-/-	
31/12/2025	5101	8,0	26								4 ΗΜΕΡΕΣ	-/-	
7/1/2025	6890	7,9	26									-/-	
8/1/2025	1945	8,0	26									-/-	
9/1/2025	1921	8,0	25		185	15	232	45	13	9	4 ΗΜΕΡΕΣ	-/-	
13/12/2025	7598	8,0	25									-/-	
14/12/2025	1979	8,0	26									-/-	
15/12/2025	1985	7,9	25									-/-	
16/12/2025	1935	8,0	26									-/-	
ΟΡΙΑ	≤ 3.200 m ³ /day	6,0 – 9,5	≤ 40°C	≤ 500 mg/L	≤ 1000 mg/L	≤ 100 mg/L	≤ 500 mg/L	≤ 60 mg/L	≤ 20 mg/L	≤ 10 mg/L			

Παρατήρηση: Η ποιότητα των επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων παρακολουθείται με χημικές αναλύσεις που γίνονται δύο φορές το μήνα. Εξάφρση η παροχή των επεξεργασμένων λυμάτων που παρακολουθείται ημερησίως. Περιβαλλοντικός όρος 3.2.6 της εγκεκριμένης ΔΕΠΟ (Αριθ. Πρωτ. ΥΠΕΝ/ΔΠΠΑ/25381/1704/28-04-2021) ΑΔΑ: 6625Ν4653Π8-ΛΦ/Α



ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ & ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΞΟΔΟ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΣΕΡΡΩΝ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	Παροχή (m³)	pH	Θερμοκρασία (°C)	ΜΕΤΡΟΥΜΕΝΑ ΜΕΤΕΩΗ							ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	ΥΠΟΓΡΑΦΗ
				BOD ₅ (mg/L)	COD (mg/L)	ΛΙΠΗ –ΕΛΑΙΑ (mg/L)	ΟΛΙΚΑ ΑΙΩΡΟΥΜΕΝ Α ΣΤΕΡΕΑ (mg/L)	Αμμωνία-N (mg/L)	Νιτρικά (mg/L)	Φωσφορικά (mg/L)			
20/1/2025	4.968	80	25								4 ΗΜΕΡΕΣ	Α. ΚΑΚΟΥΛΙΔΗΣ	
21/1	1345	8,0	25									-/-	
22/1	1221	8,1	25									-/-	
23/1	1214	8,0	26		148	13	175	38	9	9	4 ΗΜΕΡΕΣ	-/-	
24/1	4,992	80	25									-/-	
28/1	1287	81	26									-/-	
29/1	1293	80	25									-/-	
30/1	1326	80	25								4 ΗΜΕΡΕΣ	-/-	
4/2	6132	80	26									-/-	
5/2	1573	79	25									-/-	
6/2	1591	80	25		270	12	194	37	8	9		-/-	
11/2	8075	79	25								5 ΗΜΕΡΕΣ	-/-	
12/2	1633	79	26									-/-	
13/2	1618	80	26									-/-	
18/2	8115	80	26								5 ΗΜΕΡΕΣ	-/-	
ΟΡΙΑ	≤ 3.200 m³/day	6,0 – 9,5	≤ 40°C	≤ 500 mg/L	≤ 1000 mg/L	≤ 100 mg/L	≤ 500 mg/L	< 60 mg/L	< 20 mg/L	< 10 mg/L			

Παρατήρηση: Η ποιότητα των επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων παρακολουθείται με χημικές αναλύσεις που γίνονται δύο φορές το μήνα. Εξάφρση η παροχή των επεξεργασμένων λυμάτων που παρακολουθείται ημερησίως. Περιβαλλοντικός όρος 3.2.6 της εγκεκριμένης ΔΕΠΟ (Αριθ. Πρωτ. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/25383/1704/28-04-2021) ΑΔΑ: 6Ω5Ν4653ΠΠ8-ΑΦΑ



ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ & ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΞΟΔΟ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΣΕΡΡΩΝ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	Παροχή (m ³)	pH	Θερμοκρασία (°C)	ΜΕΤΡΟΥΜΕΝΑ ΜΕΓΕΘΗ							ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	ΥΠΟΓΡΑΦΗ
				BOD ₅ (mg/L)	COD (mg/L)	ΛΙΠΗ -ΕΛΑΙΑ (mg/L)	ΟΛΙΚΑ ΑΙΩΡΟΥΜΕΝΑ ΣΤΕΡΕΑ (mg/L)	Αμμωνία-N (mg/L)	Νιτρικά (mg/L)	Φωσφορικά (mg/L)			
19/2/2025	1605	8,0	26									Λ. ΚΑΚΟΥΛΙΔΗΣ	
20/2/2025	1644	8,1	26		165	14	186	32	7	9			
25/2/2025	8105	8,0	27								S ΗΜΕΡΕΣ	-/-	
26/2	1609	8,0	26									-/-	
27/2	1652	8,0	27								S ΗΜΕΡΕΣ	-/-	
4/3	8065	8,0	26									-/-	
5/3	1639	8,1	26									-/-	
6/3	1657	8,0	27		189	13	292	30	7	9		-/-	
11/3	8048	8,0	27								S ΗΜΕΡΕΣ	-/-	
12/3	1597	7,9	27									-/-	
13/3	1704	7,9	26									-/-	
18/3	8031	8,0	27								S ΗΜΕΡΕΣ	-/-	
19/3	1647	8,0	27									-/-	
20/3	1633	7,9	27		178	12	295	32	9	9		-/-	
25/3	8024	8,0	28								S ΗΜΕΡΕΣ	-/-	
ΟΡΙΑ	≤ 3.200 m ³ /day	6,0 - 9,5	≤ 40°C	≤ 500 mg/L	≤ 1000 mg/L	≤ 100 mg/L	≤ 500 mg/L	< 60 mg/L	< 20 mg/L	< 10 mg/L			

Παρατήρηση: Η ποιότητα των επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων παρακολουθείται με χημικές αναλύσεις που γίνονται δύο φορές το μήνα. Εξάφρση η παροχή των επεξεργασμένων λυμάτων που παρακολουθείται ημερησίως. Περιβαλλοντικός όρος 3.2.6 της εγκεκριμένης ΔΕΠΟ (Αριθ. Πρωτ. ΥΠΕΝ/ΔΠΠΑ/25383/1704/28-04-2021) ΑΔΑ: 6Ω5Ν4653Π8-ΑΦΑ



ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ & ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΞΟΔΟ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΣΕΡΡΩΝ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΜΕΤΡΟΥΜΕΝΑ ΜΕΤΕΩΡΗ									ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	ΥΠΟΓΡΑΦΗ
	Παροχή (m ³)	pH	Θερμοκρασία (°C)	BOD ₅ (mg/L)	COD (mg/L)	ΛΙΠΗ -ΕΛΑΙΑ (mg/L)	ΟΛΙΚΑ ΑΙΩΡΟΥΜΕΝΑ ΣΤΕΡΕΑ (mg/L)	Αμμωνία-N (mg/L)	Νιτρικά (mg/L)	Φωσφορικά (mg/L)		
26/3/2025	1655	8,0	28								Δ. ΚΑΚΟΥΛΙΔΗΣ	
27/3	1671	8,0	28								-/-	
1/4	8245	8,1	28								-/-	
2/4	1778	8,0	28								-/-	
3/4	1805	8,0	27		222	18	234	38	22	9	-/-	
4/4	1832	8,0	28								-/-	
8/4	7552	8,0	27								-/-	
9/4	1894	7,9	27								-/-	
10/4	1952	8,0	28								-/-	
11/4	1934	8,0	28								-/-	
15/4	7848	8,0	28								-/-	
16/4	1947	7,9	28								-/-	
17/4	1952	8,0	27		207	17	228	42	24	9	-/-	
18/4	2957	8,1	28								-/-	
22/4	7844	8,0	28								-/-	
ΟΡΙΑ	≤ 3.200 m ³ /day	6,0 - 9,5	≤ 40°C	≤ 500 mg/L	≤ 1000 mg/L	≤ 100 mg/L	≤ 500 mg/L	< 60 mg/L	< 20 mg/L	< 10 mg/L		

Παρατήρηση: Η ποιότητα των επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων παρακολουθείται με χημικές αναλύσεις που γίνονται δύο φορές το μήνα. Εξάφραση η παροχή των επεξεργασμένων λυμάτων που παρακολουθείται ημερησίως. Περιβαλλοντικός όρος 3.2.6 της εγκεκριμένης ΔΕΠΟ (Αριθ. Πρωτ. ΥΠΕΝ/ΔΠ/Α2585/1704/28-04-2021) ΑΔΑ: 6Ω5Ν4653Π8-ΔΦΑ



ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ & ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΞΟΔΟ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΣΕΡΡΩΝ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΜΕΤΡΟΥΜΕΝΑ ΜΕΤΕΩΗ										ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	ΥΠΟΓΡΑΦΗ
	Παροχή (m³)	pH	Θερμοκρασία (°C)	BOD ₅ (mg/L)	COD (mg/L)	ΛΙΠΗ -ΕΛΑΙΑ (mg/L)	ΟΛΙΚΑ ΑΙΩΡΟΥΜΕΝΑ ΣΤΕΡΕΑ (mg/L)	Αμμωνία-N (mg/L)	Νιτρικά (mg/L)	Φωσφορικά (mg/L)			
23/4/2025	1984	8,0	27										
24/4	1977	8,0	28								5 ΗΜΕΡΕΣ		
29/4	10625	8,0	28										
30/4	2093	7,9	27		207	16	202	41	10	9			
1/5	2076	7,9	28								4 ΗΜΕΡΕΣ		
2/5	2084	8,0	28										
6/5	2252	8,0	28										
7/5	2071	8,0	27										
8/5	2062	8,0	28										
9/5	2057	8,0	28								4 ΗΜΕΡΕΣ		
13/5	8252	7,9	28										
24/5	2081	7,9	28										
25/5	2055	8,0	27		199	16	208	39	8	9			
26/5	2060	8,0	28								4 ΗΜΕΡΕΣ		
20/5	8272	8,0	28										
ΟΡΙΑ	≤ 3.200 m³/day	6,0 - 9,5	≤ 40°C	≤ 500 mg/L	≤ 1000 mg/L	≤ 100 mg/L	≤ 500 mg/L	< 60 mg/L	< 20 mg/L	< 10 mg/L			

Παρατήρηση: Η ποιότητα των επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων παρακολουθείται με χημικές αναλύσεις που γίνονται δύο φορές το μήνα. Εξάσθητη παροχή των επεξεργασμένων λυμάτων που παρακολουθείται ημερησίως. Περιβαλλοντικός όρος 3.2.6 της εγκριμένης ΑΕΠΟ (Αριθ. Πρωτ. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/25383/170428-04-2021) ΑΔΑ: 652Ν4653Π8-ΑΦΛ



ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ & ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΞΟΔΟ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΣΕΡΡΩΝ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΜΕΤΡΟΥΜΕΝΑ ΜΕΓΕΘΗ										ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	ΥΠΟΓΡΑΦΗ
	Παροχή (m³)	pH	Θερμοκρασία (°C)	BOD ₅ (mg/L)	COD (mg/L)	ΛΙΠΗ -ΕΛΑΙΑ (mg/L)	ΟΛΙΚΑ ΑΙΩΡΟΥΜΕΝΑ ΣΤΕΡΕΑ (mg/L)	Αμμωνία-N (mg/L)	Νιτρικά (mg/L)	Φωσφορικά (mg/L)			
21/5/2025	2073	8,0	28									Λ. ΚΑΚΟΥΛΙΔΗΣ	
22/5	2084	8,1	28									S ΗΜΕΡΕΣ	
23/5	2081	8,0	28									S ΗΜΕΡΕΣ	
28/5	2053	7,9	27									S ΗΜΕΡΕΣ	
29/5	2097	8,0	28		213	29	244	45	24	9		S ΗΜΕΡΕΣ	
3/6	10440	8,0	28									S ΗΜΕΡΕΣ	
4/6	2095	8,0	28									S ΗΜΕΡΕΣ	
5/6	2101	8,0	29									S ΗΜΕΡΕΣ	
10/6	10365	8,0	28									S ΗΜΕΡΕΣ	
12/6	2066	7,9	28									S ΗΜΕΡΕΣ	
12/6	2071	7,9	28		227	28	201	39	8	9		S ΗΜΕΡΕΣ	
17/6	10375	8,0	28									S ΗΜΕΡΕΣ	
18/6	2068	8,0	27									S ΗΜΕΡΕΣ	
21/6	2096	8,0	28									S ΗΜΕΡΕΣ	
24/6	10385	8,0	28									S ΗΜΕΡΕΣ	
ΟΡΙΑ	≤ 3.200 m³/day	6,0 - 9,5	≤ 40°C	≤ 500 mg/L	≤ 1000 mg/L	≤ 100 mg/L	≤ 500 mg/L	< 60 mg/L	< 20 mg/L	< 10 mg/L			

Παρατήρηση: Η ποιότητα των επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων παρακολουθείται με χημικές αναλύσεις που γίνονται δύο φορές το μήνα. Εξάρεση η παροχή των επεξεργασμένων λυμάτων που παρακολουθείται ημερησίως. Περιβαλλοντικός όρος 3.2.6 της εγκεκριμένης ΔΕΠΟ (Αριθ. Πρωτ. ΥΠΕΝ/ΔΗΤΑ/25383/1704/28-04-2021) ΑΔΑ: 6Ω5Ν4653Π8-ΑΦΑ

