chem-mar ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ - Διπλ. Χημικός Μηχανικός Ε.Μ.Π.
Τεχνικές Υπηρεσίες - Εργαστήρια Ποιοτικού Ελέγχου
Κεντρικά Γραφεία: Ελ. Βενιζέλου 17, 185 31 Πειραιάς - **Υποκατάστημα:** Σουλίου 4, 173 42 Αγ. Δημήτριος, (Λ. Βουλιαγμένης)
E-mail: chemmar@otenet.gr / www.chemmar.gr
Τηλ.: 210 41 25 965-6, Fax: 210 41 25 988, Κινητό: 6944 30 48 61

Hellas Lab member

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ

α/α 02/ 2503109-1/ 22829-DKBT-25

Πειραιάς, 28-03-2025

Π Ε Λ Α Τ Η Σ : ΑΚΓΑ ΑΒΕΕ

Προέλευση : --

Στοιχεία δείγματος : Ένα (1) δείγμα αποβλήτου, προσκομισθέν στο εργαστήριό μας στις 18-03-2025, με στοιχεία ετικέτας: "ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΑ ΥΓΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ, 13/03/2025".

Ημερ/νία έναρξης ανάλυσης: 18-03-2025 Ημερ/νία λήξης ανάλυσης: 26-03-2025

Α Π Ο Τ Ε Λ Ε Σ Μ Α Τ Α Α Ν Α Λ Υ Σ Ε Ω Ν

Περιγραφή Ανάλυσης	Αποτέλεσμα	Μέθοδος
01. pH στους 20°C	7,1	#APHA 4500-H.B
02. Ολικά διαλυμένα στερεά (T.D.S.), mg/L	128	#APHA 2540 C.
03. COD, mgO_2/L	725	MERCK 1.14539
04. BOD_5, mgO_2/L	265 (*)	#APHA 5210 B.
05. Λίπη κι έλαια, mg/L	< 5	#APHA 5520 B.
06. Ολικά αιωρούμενα στερεά (T.S.S.), mg/L	< 3	ISO 11923

(*) με εμβολιασμό

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

MARINE & INDUSTRY TECHNICAL SERVICES - INSPECTIONS - LABORATORIES
chem-mar

Διευθυντής Εργαστηρίου

CHEM.MAR / Θεόδ. Βασιλόπουλος

Υπογραφή

Τα αποτελέσματα των αναλύσεων ανταποκρίνονται στα δείγματα που αναλύθηκαν. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή του πιστοποιητικού μερικώς ή ολικώς χωρίς την γραπτή άδεια του Εργαστηρίου CHEM.MAR.
Το εργαστήριο CHEM.MAR είναι πιστοποιημένο κατά EN ISO 9001:2015 από την TUV NORD με Αρ. Πιστ. 041 22 0077 και διαπιστευμένο κατά EN ISO 17025:2017 από το ΕΣΥΔ με Αρ. Πιστ. 659-6 σε «Δοκιμές».
 # εκτός πεδίου διαπίστευσης του εργαστηρίου

chem-mar ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ - Διπλ. Χημικός Μηχανικός Ε.Μ.Π.
Τεχνικές Υπηρεσίες - Εργαστήρια Ποιοτικού Ελέγχου
Κεντρικά Γραφεία: Ελ. Βενιζέλου 17, 185 31 Πειραιάς - **Υποκατάστημα:** Σουλίου 4, 173 42 Αγ. Δημήτριος, (Λ. Βουλιαγμένης)
E-mail: chemmar@otenet.gr / www.chemmar.gr
Τηλ.: 210 41 25 965-6, Fax: 210 41 25 988, Κινητό: 6944 30 48 61

Hellas Lab member

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ

α/α 02/ 2503109-2/ 22830-KDBT-25

Πειραιάς, 28-03-2025

Π Ε Λ Α Τ Η Σ : ΑΚΓΑ ΑΒΕΕ

Προέλευση : --

Στοιχεία δείγματος : Ένα (1) δείγμα αποβλήτου, προσκομισθέν στο εργαστήριό μας στις 18-03-2025, με στοιχεία ετικέτας: "ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΥΓΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ, 14/03/2025".

Ημερ/νία έναρξης ανάλυσης: 18-03-2025 Ημερ/νία λήξης ανάλυσης: 26-03-2025

Α Π Ο Τ Ε Λ Ε Σ Μ Α Τ Α Α Ν Α Λ Υ Σ Ε Ω Ν

Περιγραφή Ανάλυσης	Αποτέλεσμα	Μέθοδος
01. pH στους 20°C	7,2	#APHA 4500-H.B
02. Ολικά διαλυμένα στερεά (T.D.S.), mg/L	168	#APHA 2540 C.
03. COD, mgO_2/L	550	MERCK 1.14539
04. BOD_5, mgO_2/L	195 (*)	#APHA 5210 B.
05. Υδρογονάνθρακες (TPH), mg/L	< 2	#APHA 5520 F
06. Χρώμα πραγματικό, units	< 1	#APHA 2120 C.
07. Ολικά αιωρούμενα στερεά (T.S.S.), mg/L	< 3	ISO 11923

(*) με εμβολιασμό

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

MARINE & INDUSTRY TECHNICAL SERVICES - INSPECTIONS - LABORATORIES chem-mar

Διευθυντής Εργαστηρίου

CHEM.MAR / Θεόδ. Βασιλόπουλος

Υπογραφή

Τα αποτελέσματα των αναλύσεων ανταποκρίνονται στα δείγματα που αναλύθηκαν. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή του πιστοποιητικού μερικώς ή ολικώς χωρίς την γραπτή άδεια του Εργαστηρίου CHEM.MAR.
Το εργαστήριο CHEM.MAR είναι πιστοποιημένο κατά EN ISO 9001:2015 από την TUV NORD με Αρ. Πιστ. 041 22 0077 και διαπιστευμένο κατά EN ISO 17025:2017 από το ΕΣΥΔ με Αρ. Πιστ. 659-6 σε «Δοκιμές».
 # εκτός πεδίου διαπίστευσης του εργαστηρίου